

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 04 дүгээр сарын 18

Дугаар

БА-109/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хороо, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн барилгад дунд төвөгшилтэй ангиллын нийт 24 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажилд Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо, дугаар: Байхгүй.

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр, дугаар: Байхгүй.

2.3. Захиалагч: Эрүүл мэндийн яам, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9070006111, регистрийн дугаар: 9087443, хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Засгийн газрын 8 дугаар байр, Олимпийн гудамж 2, холбоо барих утас: 51-263734, цахим хаяг: moh.gov.mn,

2.4. Барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэгч байгууллага: Төвхөн трейд ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011448024, регистрийн дугаар: 5773679, тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ӨБ17-376/24, хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Үйлдвэрчний эвлэл 8-58-03 тоот, холбоо барих утас: 99097039,

2.5. Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч: Байхгүй.


2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Байхгүй.

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9070001046, регистрийн дугаар: 9077588, хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Хувьсгалчдын өргөн чөлөө, ЭХЭМҮТөв, холбоо барих утас: 11-362205, цахим шуудангийн хаяг: ehemut@ncmch.gov.mn,

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:



- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Эрүүл мэндийн яамны захиалгатай 508 тоот гэрээний дугаартай, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн барилгын их засвар Багц-7 "ЭХЭМҮТ-ийн Цахилгаан шатны шинэчлэл, засварын ажил" Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хороо, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн барилгад 1м/с-ийн хурдтай 1000кг даацтай 6 зогсоолтой 3 ширхэг, 1м/с-ийн хурдтай 1000кг даацтай 2 зогсоолтой 1 ширхэг, 1м/с-ийн хурдтай 1000кг даацтай 5 зогсоолтой 1 ширхэг, 1м/с-ийн хурдтай 400кг даацтай 5 зогсоолтой 1 ширхэг, 0.4м/с-ийн хурдтай 200кг даацтай хоолны 1 ширхэг, 1м/с-ийн хурдтай 630кг даацтай 7 зогсоолтой 4 ширхэг, Хүүхдийн эмнэлгийн барилгад 1м/с-ийн хурдтай 630кг даацтай 6 зогсоолтой 3 ширхэг, 1м/с-ийн хурдтай 1000кг даацтай 6 зогсоолтой 3 ширхэг, 1м/с-ийн хурдтай 400кг даацтай 3 зогсоолтой 1 ширхэг, Хүнсний үйлдвэрлэл, инженер техникийн тасгийн барилгад 1м/с-ийн хурдтай 630кг даацтай 3 зогсоолтой 2 ширхэг, 1м/с-ийн хурдтай 630кг даацтай 2 зогсоолтой 1 ширхэг, хоолны 0.4м/с-ийн 200кг даацтай 2 зогсоолтой 1 ширхэг, захиргааны барилгад 1м/с-ийн хурдтай 630кг даацтай 5 зогсоолтой 2 ширхэг дунд төвөгшилтэй ангиллын нийт 24 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажил түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) Барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

- а) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

- б) Барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) Барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 4 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 16 хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хороо, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн барилгад 1м/с-ийн хурдтай 1000кг даацтай 6 зогсоолтой 3 ширхэг, 1м/с-ийн хурдтай 1000кг даацтай 2 зогсоолтой 1 ширхэг, 1м/с-ийн хурдтай 1000кг даацтай 5 зогсоолтой 1 ширхэг, 1м/с-ийн хурдтай 400кг даацтай 5 зогсоолтой 1 ширхэг, 0.4м/с-ийн хурдтай 200кг даацтай хоолны 1 ширхэг, 1м/с-ийн хурдтай 630кг даацтай 7 зогсоолтой 4 ширхэг, Хүүхдийн эмнэлгийн барилгад 1м/с-ийн хурдтай 630кг даацтай 6 зогсоолтой 3 ширхэг, 1м/с-ийн хурдтай 1000кг даацтай 6 зогсоолтой 3 ширхэг, 1м/с-ийн хурдтай 400кг даацтай 3 зогсоолтой 1 ширхэг, Хүнсний үйлдвэрлэл, инженер техникийн тасгийн барилгад 1м/с-ийн хурдтай 630кг даацтай 3 зогсоолтой 2 ширхэг, 1м/с-ийн хурдтай 630кг даацтай 2 зогсоолтой 1 ширхэг, хоолны 0.4м/с-ийн 200кг даацтай 2 зогсоолтой 1 ширхэг, захиргааны барилгад 1м/с-ийн хурдтай 630кг даацтай 5 зогсоолтой 2 ширхэг дунд төвөгшилтэй ангиллын нийт 24 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан.

Эрүүл мэндийн яамны захиалгатай,
Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн барилгын их засвар Багц-7
“ЭХЭМҮТ-ийн Цахилгаан шатны шинэчлэл, засварын ажил”

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч




(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын
Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга



(Б.Ганзориг)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



ЦАХИЛГААН ШАТНЫ УГСРАЛТ, ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖЛЫГ БАЙНГЫН
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 01 дүгээр сарын 10

Улаанбаатар хот

Эрүүл мэндийн яамны захиалгатай 508 тоот гэрээний дугаартай, Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хороо, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн барилгад дунд төвөгшилтэй ангиллын нийт 24 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2025 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр 09:00 цагт 8 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй ажлаж, 13:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга:

Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

А.Мөнгөн

2. Комиссын нарийн бичгийн дарга:

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын
Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга

Б.Ганзориг

Комиссын гишүүд:

3. Хяналт шалгалтын газарын

Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын
хэлтсийн Барилгын техник хяналтын улсын байцаагч

Н. Чимэдрэгзэн

4. Үндэсний төв архивийн архивч

Б.Оюунжаргал

5. Ашиглагч байгууллага:

Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн
Ерөнхий инженер

С.Эрдэнэчимэг

6. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний

эрхийг хамгаалах байгууллага

Б.Ганзориг

7. Барилга хөгжлийн төвийн Барилга, барилгын
материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга

С.Батням

8. Гүйцэтгэгч байгууллага:

Төвхөн трейд ХХК-ийн захирал

Д.Одхүү


ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 8
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 8

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хороо, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн барилгад дунд төвөгшилтэй ангиллын нийт 24 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:



Комисст ажилласан гишүүд цахилгаан шатны ажлын гүйцэтгэлийг хянаж газар дээр нь танилцаад дараах саналуудыг өгөв.

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Лифтний худгийг бетондож, будах.
- Машины өрөөний заслын ажил дутуу 5 өрөөг гүйцээх. Агааржуулалт шийдэх.
- Засвар үйлчилгээний гэрээ, сэлбэг хэрэгсэлээр хангах баталгаа.
- Машины өрөөний температурын байдлаас шалтгаалж гацалт үүсч байгаа тул ашиглагчаас шийдэл, тайлбар.
- Барилгын хувийн хэрэг хөтлөлт хийх.
- Ажлын тоо хэмжээг захиалагчийн хяналт, ашиглагчтай актаар хүлээлцэх.
- Чанарын баталгаа Барилгын тухай хуулийн 14.3, 14.6 заалтын дагуу гаргах

Комиссын нарийн бичгийн дарга: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга **Б.Ганзориг**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техник хяналтын улсын байцаагч **Н.Чимэдрэгзэн**


- Ашиглагч, гүйцэтгэгч талууд засвар, үйлчилгээний гэрээ хийх.
- Машины өрөөний тохижилтын ажлыг бүрэн дуусгах. /шал будах, сийгэлт болон цанталт засварлах/
- Машиний өрөөнөөс лифтэнд хамааралгүй цахилгааны кабель болон эд анги генератор, гэх мэт зүйлсийг гаргах.
- Лифтний бүхээгний оройгоос тааз хүртэлх /ОН/ зайнд үйлвэрлэгчээс баталгаа гаргуулах.
- Ган татлаганы нүхийг хашлага хийж хаах.
- Хонгил доторх хуучин лифтний эд анги, холболт хоолойг гаргах.
- Худагт ус нэвчилтийг засварлах.
- Эсрэг ачааны жингийн тохиргоо хийх.
- Хонгилын худагт зөөлөвч тулгуурыг ажлын зургийн дагуу шинэчлэх. Хуучин суурийг гаргах.
- Хонгилын худгийн цутгалт хийх.
- Эсрэг ачаа тулгуур хоорондын зай тохируулах.
- Хонгилын хаалга тохируулах.
- Хүлээн авах саналтай.

Барилга хөгжлийн төвийн Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга **С.Батням**

- Нормчлолын сангийн төлбөрийг төвлөрүүлэн төсөвт хийх.
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай.

Үндэсний төв архивын архивч **Б.Оюунжаргал**

- Архивд баримтаа бүрэн бүрдэлтэйнийтлэг жагсаалтын дагуу өгөх.



1м/с-ийн хурдтай 630кг даацтай 3 зогсоолтой 2 ширхэг, 1м/с-ийн хурдтай 630кг даацтай 2 зогсоолтой 1 ширхэг, хоолны 0.4м/с-ийн 200кг даацтай 2 зогсоолтой 1 ширхэг, захиргааны барилгад 1м/с-ийн хурдтай 630кг даацтай 5 зогсоолтой 2 ширхэг дунд төвөгшилтэй ангиллын нийт 24 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажлыг комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийн түр орлон гүйцэтгэгч

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын
Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга



(А.Мөнгөн)



(Б.Ганзориг)

25/117

ЭХЭМҮТӨВ

24 ш. шд. 07

Барилга байгууламжийг ашиглахад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАХАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглахад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Хөдөлмөр чөлөөтэй газар*

Комиссын гишүүн: *дарга А. Мөнгөн*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Диффөний аргаар шийдэгдсэн, гурвалжин, гурвалжин.	= Төвхөн тусгай АХК-ийн
2. Машинд өрсөлийн даалгаврын ажил дүнгүүд 25/08 тооттой бусад үйлдвэр, Агаар тусгаарлах шийдэгдсэн.	2025.09.31-ний бусад даалгавартай харгалзан. = 2025.02.24-ний өдрийн 25/15 тооттой
3. Засвар үйлдвэрийн ажил, сэтгэл хэрэгсэлээр хангах баталсан.	= Засвар үйлдвэрийн ажил байгуулагдсан.
4. Машинд өрсөлийн даалгаврын ажил даалгавартай харгалзан 2025.08.24-ний өдөр шийдэгдсэн, тийм.	= ЭХЭМҮТӨВ 2025.08.24-ний өдөр шийдэгдсэн.

Бүртгэлийн дүгээр 185

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... *Орло*

2025 оны 04 сарын 11-ний өдөр


5. Барууны хувийн хэрэгт хөтөлгөөний хийх = Хувийн хэрэгт хөтөлгөөний хийх.

6. Агварын 2000 хэмжээний г/хөтөлгөөний = Агварын ашиглалттай агвар үйлдвэрт. Анхны үүсгүүрээр 24/11 хуульчлах.

7. Чанарын баатарын БТХ-ийн 14.3, 14.6 = Төвхөн үүсгүүр ХК-ийн 2025.04.01-ний өдрийн 25/09 тоот бичиг.

Бүртгэлийн дугаар ... 785 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ..
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025.04 сарын 11-ний өдөр

= Хуульчлах хөтөлгөөний хийх-ийн бичиг.
2025.02.18-ний өдөр
25/09



Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/А.Мөнгөн / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.04.10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/А.Мөнгөн / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.04.10

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ЭХЭМЧТ-ийн барилгын үе Засвар

Батн-7 (ЭХЭМЧТ-ийн цаашир газар татны шинээлэлт, дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
Засварын сэтгэл.

Байгууллага: НХСГ

Комиссын гишүүн: Н. Энхбаяр


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Үүрэг даалгаварын биелэлт ашиглалтад оруулах санхүүжилт байна</p>	

ХЯНАЛТ
Барилга байгуул
оргуул

Бүртгэлийн дугаар 785
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өмжлтийн гарын үсэг
2005 оны 04 сарын 19 дний өдөр

ДГГАЛТЫН
МР
Тийлэвчинг лалтанд
Комисс

Бүртгэлийн дугаар *785*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүлжээ
.....
15 он *01* сарын *11* -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *Н. Д. Баяр*
/Тамга, тэмдэг/  03/03
Н. Д. Баяр / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: *2024.01.10*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *Н. Д. Баяр*
/Тамга, тэмдэг/  03/03
Н. Д. Баяр / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: *2024.01.20*

ХАМТД Бсгү-7. Уажиган шалгалт
шинэглэл, засварын ажил (АНУ мөрт.)
Төвхөн төрөл ХТК

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хамтд шалгалтын газар / Барилгын техникийн хэлтэс
Комиссын гишүүн: Н. Чинзориг / Ужир Балзагш

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Ашиглагч бүртгэлтэй талууд засвар үйлчилгээний өрөө хийх.	Биелэлт Тусхайт Хангагдсан
2. Манжийн өрөөнийг тохируулж анхны бүртгэл гүйцэтгэх. / Маг бүрх, хажуу аятайг болон даатгал засварлах.	
3. Манжийн өрөөнөөс хөрөнгө хамгаасан бүр уажигангийн кабели болон зууны ариаргаар, а.м урдлант гэрлэх.	
4. Манжийн бүрхэлийг өрөөнөөс тусгаж хуртах (ОН) зантны үйлдвэрлэлээс даатгал гүйцэтгэх.	
5. Там татлагын нүхнийг хангахад хийж харах.	



Бүртгэлийн дугаар 785
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2015 оны 09 сарын 11-ний өдөр

6. Хамтын зотооноо хурим
хуримын эр арга, холбоон
хуримыг гаргах.

7. Хуримын үе нөхцөлтийг
заахуулах.

8. Дөрөв ачаа хуримын тухарь
хурим.

9. Хамтын хуримын үе
хуримын аргаар хурим
датуу хуримын
хуримын үеийг гаргах.



10. Хамтын хуримын үеийг
хурим.

11. Дөрөв ачаа хуримын
хуримын тухарь.

12. Хамтын хуримын үеийг
хуримын үеийг гаргах.

ИГАНТЭЙН
УР
ХИЙГ АШИГЛАЛТАЙ
ТӨМӨӨ



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: 
Тамга, тэмдэг/ 

/ H. Munguudorj / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-01-09

Үүрэг даалгавар биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 
Тамга, тэмдэг/ 

/ H. Munguudorj / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-01-10

Бүртгэлийн дугаар 785
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өмчийн гарын үсэг
суула
2025 оны 01 сарын 11-ний өдөр

БТӨ ЭХЭМ ЧТӨВ-н

ЭМ-ийг ажил

Байгууллага

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЭТ, ЧТӨВ

Комиссын гишүүн: Архив Б.Оюунтөгс

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Бислэлт
<p>1. Архивд баримтаа бүрэн бүрдэлтэй илтгэн захиартай ганц өгөх</p> <p>2. 3-ийг ганц ажилтан акт, үнэмлэхүй хуульчид хуульчид хуульчид төвөггүй хийж өгөх</p> <p>3. Төсөв, хуульчид өгөх</p> <p>4. Ажил үндэстэн үнэмлэхүй хуульчид хуульчид хуульчид хуульчид өгөх</p>	

ХЯНАЛТ
Барилга байгуул
оргуул

Бүртгэлийн дугаар ... 785 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ...
 Хуульчид олгосон ажилтны гарын үсэг
 Оюунтөгс
 2025 оны 04 сарын 11 -ний өдөр



ЛГАЛТЫН
 -Р
 нийг ашиглалтанд
 өмчлөх

Салхи: Чүрэг даалгаварын
 биелэлттээр байонгиш
 ашиглалтаг оруулах

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: *Б.Омл*
 /Тамга, тэмдэг/
Б.Омунмаргал
 Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.01.10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *Б.Омл*
 /Тамга, тэмдэг/
Б.Омунмаргал
 Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.02.24

Бүртгэлийн дугаар785.
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ...
 Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг
Орүлэ
 2025 оны 02 сарын 11 -ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

/Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй/


Байгууллага: БДТ

Комиссын гишүүн: С. Тэмцэл

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Нормативын сөрхийг төлдорийг төвлөрүүлж төсөвт хийх.</p> <p>Цэцэг дээг зөв гаврын бүрэлдэхүүн биеийн өсөлтийг өсөлтийг өсөлтийг оруулах өсөлтийг</p>	

ХЯНАЛТ
Барилга байгуулах
оргуул

Бүртгэлийн дугаар ... 785 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 С.Тэмцэл
 2005 оны 04 сарын 11-ний өдөр



УЛАГЛЫН
АР
ХИЙГ АШИГЛАЛТАНД
КОМИСС

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature] Гарын үсгийн тайлал Огноо:
2025.01.10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature] Гарын үсгийн тайлал Огноо:
1

Бүртгэлийн дугаар *785* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
[Signature]
2025 оны 01 сарын 11-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Комиссын гишүүн: *Ф. Танзор*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Бислэлт
<p><i>Цахилгаан шатны зарлагын шүүлтүүр төхөөрөмжийг тусгай ажиллуулалт.</i></p> <p><i>Зарлагын зарлагын хаамлыг тусгай авах шийдэл зарлах (дүгнэлт дээрхөөс)</i></p> <p><i>Амфитер зэрэг орно хаамлыг хаах</i></p> <p><i>Цахилгаан шатны өгч давхрын зарлагын бүх зарлагын монгол хэлээр зарлах</i></p>	


ХЯНАЛТ 1
ГҮ
Барилга байгууламж
орлуу

Бүртгэлийн дугаар *785*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
Сугла
 2025 он 04 сарын 11 / 11 / 04

2

Цурк даалгаврын
биелэлтэр ашигласан
хүлээлт авъя.

Биецэт



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Б. Танзориг*

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2015-01-10.*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2015-01-10.*

Бүртгэлийн дугаар ... *785* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өжилтны гарын үсэг
сүхля
2015 оны 04 сарын 11-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *МАНУС - ТӨВ*

Комиссын гишүүн: *Брэнтеер илгэснер*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>0. АА-н, мөнөөс өргөмжлөх хяналтын систем - Тэрүүдгээр - бэлтгэх</p>	
<p>1. АА-н дэвшүүлж орж зогсоогч шугамтай дүүргэлтэй хэсэг бэлтгэх</p>	
<p>3 АА-н хөдөөдөр өргөмжлөх мөнөөс өргөмжлөх үүрэг тусгаарлах</p>	
<p>4 АУБ - хөдөөдөр өргөмжлөх тус бүрэлдүүлж (Зөвхөн тусгаар) хэсэг бэлтгэх.</p>	
<p>5. АА - Замсартгалт тусгаар өргөмжлөх үүрэг мөнөөс өргөмжлөх үүрэг мөнөөс өргөмжлөх үүрэг.</p>	

ХЯНАЛТ
 ГА
 Барилга байгуулах
 орлуулах

Бүртгэлийн дугаар *785*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхбаатар
 200*5* оны ... сарын ... ний өдөр

6. Бүтэн цагт үзүүл
 7. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 8. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 9. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 10. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 11. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 12. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 13. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 14. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 15. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 16. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 17. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 18. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 19. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 20. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт

1. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 2. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 3. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 4. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 5. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 6. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 7. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 8. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 9. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 10. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 11. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 12. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 13. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 14. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 15. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 16. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 17. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 18. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 19. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт
 20. Мөнгөний хөрөнгийг / Бүт

ТАЛТЫН
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20

Үүрэг даалгавар өгсөн: С. Бүтэн
 Гарын үсэг: Бүт
 /Тамга, тэмдэг/
 / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2023.07.10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: С. Бүтэн
 /Тамга, тэмдэг/
 / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2023.07.30

Бүртгэлийн дугаар ... 785 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 Сугла
 2023 он 07 сарын 11 -ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Төвхөн трейд ХХК.*


Комиссын гишүүн: *Д.ОАХУУ*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр амжилттай гүйцэтгэсэн</i></p>	<p><i>Биецүүлсэн</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>

ХЯНАЛТ
Барилга байгуул
оргуу

Бүртгэлийн дугаар *725*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
[Signature]
200*8* оны *04* сарын *11* ний өдөр

ИГЛАЛТЫН
ДР
Хийг ашиглалтад
Комисс

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
/ Д.ОАХУ / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.01.10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
/ Д.ОАХУ / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.04.11

Бүртгэлийн дугаар 785
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

2025 оны 04 сарын 11 -ний өдөр