

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 04 сарын 24-ны өдөр

Дугаар

БА-117/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хороонд баригдсан өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 6 давхар, 1 блок, 10 (арав) автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 27 (хорин долоо) айлын орон сууц, зорьтой 16 давхар, 1 блок, 28 (хорин найм) автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 121 (нэг зуун хорин нэг) айлын орон сууцны барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 02 сарын 28-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв:

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээ: 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн дугаар:451/2022, 2024 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн дугаар:БА32024/0817
- 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: ЕГ Шифр: СК-08/21, КК-25/22, КК-25/22-1, ЦТ-02/24,
- 2.3. Захиалагч: Асиан сити ХХК оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011311009, регистрийн дугаар 5517222, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 хороо, 19а байр, 9 тоот, холбоо барих утас 99110228 цахим хаяг; info@asiancd.com


Захиалагч: Орон сууц бодлогын газар оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9070003147, регистрийн дугаар 5673224, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 хороо, Амарын гудамж, Соёлын төв өргөө, 11-р давхар, холбоо барих утас 77110733 цахим хаяг;
- 2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: МЖММ ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011182053, регистрийн дугаар: 5282918, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар: БУ17-515/22 Хаяг: Баянзүрх дүүргийн 14 хороо, 14 хороолол, Намъянжу 34-60 тоот, холбоо барих утас 88089136 цахим хаяг;
- 2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Модерн парадэйс ХХК-гайд Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011826774, регистрийн дугаар:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах комисс

6691846 Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 хороо, 19а байр, 9 тоот, 95994996

Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Бродерс бюлдинг ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар:9011811523, регистрийн дугаар:6475752, Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 10 хороо, 7 хороолол, 42 в байр 7 тоот холбоо барих утас 99015558 цахим хаяг mongol.advocat@gmail.com



- 2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Цэнхэр төхөм ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011063005 регистрийн дугаар: 5094798 зураг төслийн ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар: 3Т19-435/17 Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүргийн 3 хороо, 2-40 мянгат, 15-34 тоот холбоо барих утас 11-322603

Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Конконсалтинг ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011225131 регистрийн дугаар: 2651998 зураг төслийн ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар:3Т16-186/23 Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан Уул дүүргийн 11 хороо, 62-49 тоот холбоо барих утас 99116654

- 2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Асиан сити ХХК оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011311009, регистрийн дугаар 5517222, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 хороо, 19а байр, 9 тоот, холбоо барих утас 99110228 цахим хаяг; info@asiancd.com

- 2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

- 3.1 Энэ өндөр төвөгшилтэй ангиллын зоорьтой 6 давхар, 1 блок, 10 (арав) автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 27 (хорин долоо) айлын орон сууц, зоорьтой 16 давхар, 1 блок, 28 (хорин найм) автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 121 (нэг зуун хорин нэг) айлын орон сууцны барилга барилгын байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг

шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос

ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 14 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 7 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 34 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 Өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 6 давхар, 1 блок, 10 (арав) автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 27 (хорин долоо) айлын орон сууц, зорьтой 16 давхар, 1 блок, 28 (хорин найм) автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 121 (нэг зуун хорин нэг) айлын орон сууцны барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хороо, Орон сууцны бодлогын газар,
Асиан сити ХХК-ийн захиалгатай, Үйлчилгээтэй орон сууц, 2 блок



Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын,
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг
түр орон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Комиссын нарийн бичгийн дарга:
Орон сууцны бодлогын газрын
Төслийн зохицуулалтын
хэлтсийн дарга




(Ч.Чулуунгэрэл)

Асиан сити ХХК-ийн
гүйцэтгэх захирал




(Б.Барсболд)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын
биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



СУХБААТАР ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО, ОРОН СУУЦНЫ БОДЛОГЫН
ГАЗАР, АСИАН СИТИ ХХК-ИЙН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬТОЙ 6 ДАВХАР, 1
БЛОК, 10 АВТОМАШИНЫ ДУЛААН ЗОГСООЛТОЙ, ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 27 АЙЛЫН
ОРОН СУУЦ, ЗООРЬТОЙ 16 ДАВХАР, 1 БЛОК, 28 АВТОМАШИНЫ ДУЛААН
ЗОГСООЛТОЙ, ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 121 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 02 дугаар сарын 28 өдөр



Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хороо, Орон сууцны бодлогын газар, Асиан сити ХХК-ийн захиалгатай, зорьтой 6 давхар, 1 блок, 10 автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 27 айлын орон сууц, зорьтой 16 давхар, 1 блок, 28 автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 121 айлын орон сууцны барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 36А блок барилгын 10 дугаар давхрын 1001 тоотод 2025 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр 09:00 цагт 17 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 11:00 цагт дуусав.

Хуралд:

Комиссын дарга:

1. Хяналт шалгалтын газрын

Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

А.Мөнгөн

Комиссын нарийн бичгийн дарга:

2. Орон сууцны бодлогын газрын

Төслийн зохицуулалтын хэлтсийн дарга

Ч.Чулуунгэрэл

3. Асиан сити ХХК-ийн захирал

Б.Барсболд

Комиссын гишүүд:

4. Нийслэлийн хяналт шалгалтын газрын

Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын
хяналтын хэлтсийн Барилга техникийн
хяналтын улсын ахлах байцаагч

Ц.Алтансүх

5. Нийслэлийн хяналт шалгалтын газрын

Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн,
Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч

Э.Цогзолмаа

6. Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн
Хэлтсийн дарга

Д.Сүхбат

7. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК,
Техник хяналтын инженер

Ц.Наранцацрал

8. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК,

Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн

Э.Уранчимэг

9. Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд
үйлчлэх төвийн менежер

Б.Жамбалцанжид

10. Онцгой байдлын ерөнхий газар,

Зураг хяналтын ахлах байцаагч, дэд хурандаа

М.Батсайхан

11. Үндэсний төв архив, Зураг төслийн

баримтын тасгын эрхлэгч	Я.Чулуун
12. Барилгын хөгжлийн төв, Норм нормативын хэлтэс, норм нормативын сангын бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн	Б.Жаргал
13. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан	Б.Ганбаатар
14. Ашиглалт үйлчилгээ хариуцсан байгууллага, Тэргэл мөнх ХХК гүйцэтгэх захирал	Б.Гансүх
15. Зураг төсөл зохиогч, Цэнхэр төхөм ХХК-ийн захирал	Ц.Мягмарсүрэн
16. Зураг төсөл зохиогч, Конконсалтинг ХХК-ийн Зөвлөх инженер	Б.Түмэнзоригт
17. Ерөнхий гүйцэтгэгч, МЖММ ХХК-ийн ерөнхий инженер	Б.Болдбаатар

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 17
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 17

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хороо, Орон сууцны бодлогын газар, Асиан сити ХХК-ийн захиалгатай, зорьтой 6 давхар, 1 блок, 10 автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 27 айлын орон сууц, зорьтой 16 давхар, 1 блок, 28 автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 121 айлын орон сууцны барилгын ажлын баримт бичгийн бүрдэл, барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс, Барилга техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч **Ц.Алтансүх:**

Дулааны 18-р барилгын хувьд:

- 2023.06.08 806/2023 батлагдсан зураг төсөл/кк-25/22 шипртэй/-ийн БА-03-т заасны дагуу үйлчилгээний орц гарцыг шийдвэрлэх
- БА-06, БА-07 дугаарт байрлах хэсэгт орсон өөрчлөлтийн зургыг шалгуулах Конконсалтинг ХХК-нь өөрчлөлт дээр БНБД, БТХ-ийн хүрээнд нотлох баримтын шаардлага хангуулан тайлбар ирүүлэх, энэ асуудлаар эрх бүхий хуулийн этгээд биечлэн ирэх.(хуульчийн хамт)

Худаг усны 36-р байрны хувьд:

- 2022.06.17 984/2022 батлагдсан зураг төсөл / ск21/22 шипртэй/-ийн БА-6-т заасны дагуу гүйцэтгээгүй өөрчлөлтийн талаар солонгот констракшн ХХК болон захиалагч нар БНБД, БТХ-д заасны дагуу хэрэгжилтийг хангуулсан эсэхэд тайлбар ирүүлэх



- БА-09, БА-10-ийг өөрчилсөн зураг төслийг шалгуулах, тайлбар албан бичиг ирүүлэх
- Дутуу гүйцэтгэлтэй техникийн давхарын заслын ажлыг гүйцээж хүний аюулгүй байдлыг хангуулах
- Хүчин чадлыг тодорхой болгож албан бичиг ирүүлэх
- БТХ-ийн 14 зүйлийн 14.3 14.6 -г хангуулах талаар гүйцэтгэгч байгууллага баталгаа ирүүлэх

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч **Э.Цогзолмаа**:

- 18-р байрны холигч насосны узелийг цэвэрлэж, хаягжуулах
- 36-р байрны ДДТ-ыг цэвэрлэж, хаягжуулах
- 36-р байрны зоорийн давхарын шугам сүлжээг дулаалж өнгийн туузаар ороох
- Айл өрхүүдийн халаах хэрэгсэлд термостат вентель суурилуулах
- Айл өрхийн агааржуулалтын системд решотка хийх
- ИБ-56/2019 шифртэй гадна дулааны шугамын батлагдсан зураг болон өөрчлөлтийн зураг шалгуулах

Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн хэлтсийн дарга **Д.Сүхбат**:

- Халаах хэрэгсэлд тохируулга вентель тавих
- Дулааны узельд цэвэрлэгээ хийх
- 2-р төрөхийн гадна шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст албан тоот өгөх

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер **Ц.Наранцацрал** :

- 01/0266/24 дугаартай техникийн нөхцөлийн дагуу холбогдсон залгах зөвшөөрөл. Санал өгөх боломжгүй байна.
- 0,4кВ кабелийн байршил зөвшилцсөн ажлын зураг
- 0,4кВ кабелийг нийслэлийн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн акт
- Т.нөхцөлийн 4,1,2 заалт өргөтгөсөн олон буусан тоноглолыг УБЦТС ТӨХК-д хүлээлгэж өгсөн баримт
- 16 давхар блок ерөнхий шитний өрөө батлагдсан зургаас зөрсөн
- Ерөнхий шитэнд схем, кабелийн хаягжуулалт хийх дулааны узелийн хэрэглээнд тусад нь тоолуур тавих
- Дулааны узелийн өрөөнд газардуулгын хүрээ хийх,гүйцээх, тоноглолын суурийг холбох
- Айл өрхөд техникийн нөхцөлд тусгасан ухаалаг тоолуур тавих
- 16 давхар блокын үйлчилгээний хэсгийн цахилгааны хэрэглээнд тоолуур тавих
- 16 давхар блокын газардуулгын аянгын буултын эсэргүүцэл хэмжүүлсэн протокол авах
- 36,18 байрны айл өрхийн ЦЭХ-ы гэрээг цуцлуулсан тооцоо нийлсэн баримт
- Барилга баригдах үеийн төлбөр тооцоог барагдуулсан байх

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК, Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн **Э.Уранчимэг**:

- ДУ-18 байранд хийгдэх ажил:
- Зоорийн давхарт зургын дагуу камер суурилуулах
- Гадна холбооны яндангын оролтын хэсэгт кабелийн тавиур хийх
- Давхарын самбаруудын кабелийг цэгцэлж биржжүүлэх
- Дулаан мэдрэгч болон галын дохиоллын ажиллагаанд оруулах
- ХУ-36 байрны хувьд:
- Гадна холбооны холбооны сувагчлалын янданг ил гаргах
- Барилгын гадна камеруудыг зургын дагуу суурилуулж бүрэн ажиллагаанд оруулах
- Гадна холбооны техникийн актыг нөхөж үзүүлэх
- Домофон системийн бүрэн ажиллагаанд оруулах
- Давхаруудын самбарыг цэгцлэх биржжүүлэх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтийг фото зургаар баталгаажуулах

Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн менежер **Б.Жамбалцанжид**:

- Техникийн нөхцөлийн хугацаа дууссан сунгуулах
- Гадна цэвэр, бохир усны шугамын ажлын зураг шалгуулах
- Цэвэр, бохир ил, далд ажлын актыг баталгаажуулж шалгуулах/гадна/
- Гадна цэвэр, бохир усны шугамын гүйцэтгэлийн зураг хийлгэж хотын мэдээллийн санд өгөх
- Цэвэр, бохирын худагт шат суурилуулах
- Гадна цэвэр, бохир усны шугамыг нөхөж шалгуулах
- Холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлж УСУГ-тай гэрээ хийх
- Усны нөөцийн санг халдваргүйжүүлэлт хийлгэсэн акт, усны шинжилгээний дүгнэлтийг шалгуулах
- Гадна цэвэр усны худагт галын гидрант суурилуулах

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл хяналтын ахлах байцаагч, Дэд Хурандаа **М.Батсайхан**:

- Өөрчлөлтийн зураг төсөл хянуулах
- Бдугаар давхарын шатны хонгилын өмнө хаалга хийх
- Шаталтын бүтээгдэхүүн сорох системийн хаях хэсгийг өндөрлөх, решотка зураг төслийн дагуу болгох
- ГК галын дотор усны даралтат цэгийн хоолой хошууг гүйцээж хийх, даралттай усаар хангах
- Зоорийн давхарын автомашины дулаан зогсоолд хэвтээ, босоо тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх
- Гал унтраах автомат төхөөрөмжийн төгсгөлд даралт хэмжигч хийх, туршилт шалгаад видео бичлэгээр баримтжуулах
- Зоорийн давхарт буусан цахилгаан шатны өмнө даралттай агаар бүхий гонх хаалт хийх

- Усны нөөцийн сав зураг төслөөс багассан. Зохиогч тайлбар албан бичиг өгөх
- Дутуу хийгдсэн галын дохиолол мэдээллэгч гүйцээж хийх
- Таганд байрлах аваарын шатыг 5-р давхарлуу буулгах, лүүкний таганд шийдэл олж хийх/хамт онгойхоор/
- Үүрэг даалгаврын биелэлтийг фото зураг, видео бичлэгээр баримтжуулж албан бичгээр ирүүлэх
- ДУ-18р байрны үйлчилгээний хаалга зураг төслийн дагуу хийх

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын тасгын эрхлэгч **Я.Чулуун:**

- Архивд зураг төслийн баримт бичиг хүлээлгэж өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу бүрэн бүрдэлтэйгээр хүлээлгэж өгөх
- Баримт бичгийн эх хувийг мөн хүлээлгэж өгөх
- Хувийн хэрэг үндсэн баримт бичгийн дотоод товьёг үйлдэж загвар журмын дагуу цэгцлэх
- Барилга угсралтын ил, далд ажлын актны гарын үсгийг бүрэн зуруулж баталгаажуулах

Барилгын хөгжлийн төв, Норм нормативын хэлтэс, норм нормативын сангын бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн **Б.Жаргал:**

- БТХ-ын дагуу норм, нормативын санд төлбөр төлөх
- Айлуудын цонхнуудад хүүхдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах бат бөх хаалт хийх
- 36Б барилгын 1-р давхарын үйлчилгээний хэсгийг зураг төслийн дагуу гадагшаа хаалга гаргана.
- Барилгын дээд давхарын хэсэгт өөрчлөлт гарсан байна. Өөрчлөлтийн зураг төслийг магадлал шалгуулах
- Айлуудын агаарын орчины шинжилгээ хийлгэх./давхар хийх/
- Барилгад ашигласан барилгын материалын гарал үүсэл чанарын гэрчилгээ, лабораторын дүгнэлтийг шалгуулах
- Барилгын талбайн журнал, ил далд ажлын актыг нөхөж үзүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Б.Ганбаатар:**

- Нийтийн авто зогсоолд ХБХ-н машинд зориулсан зогсоолын өргөн 3,95м машин зогсох зай 2,45м тэргэнцэртэй бууж суух зай 1,5м эргийн шугам татаж тусгаарлаж өгнө. Зогсоолын урд 1,8м шон 30х45см самбар хийнэ
- Явган замруу гарсан брожурны уналтыг 36А байрны арын хэсэгт 36б байрны урд 2 газарт хийнэ. Налууг бградусаас ихгүй хийнэ.
- Налуу зам- 36А, 36Б байрны налуу замын нэг талд нэмж нэг бариул хийж 36А байрны оршин суугчидын орцны налуу замын 2 талд бариул хийнэ. Гражны налуу замын урт талд хаалт хашилт хийнэ.

- 36А, 36Б байрны үйлчилгээний төвийн ариун цэврийн өрөөнд БНБД31-23-22 заасан стандартын шаардлага хангасан туслах тоноглолыг суурилуулна,
 - 36А байрны цахилгаан шатны зарлан мэдээллэхийг ажилд оруулах
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Ашиглалт үйлчилгээ хариуцсан байгууллага, "Тэргэл мөнх" ХХК гүйцэтгэх захирал **Б.Гансүх:**

- УДДТ-д ус зайлуулах нүх гаргах
- УДДТ-н тоног төхөөрөмж хаягжуулалт хийх
- Гадна бохирын худгийн шат гаргах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Зураг төсөл зохиогч, "Цэнхэр төхөм" ХХК захирал **Ц.Мягмарсүрэн:**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна

Зураг төсөл зохиогч, "Конконсалтинг" ХХК-ийн Зөвлөх инженер **Б.Түмэнзоригт:**

- Дулааны улиралд ногоон байгууламж гүйцээж хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Үндсэн гүйцэтгэгч, "МЖММ" ХХК ерөнхий инженер **Б.Болдбаатар:**

- Зоорийн давхарруу орох хэсгийн дээд талд ус зайлуулах трап гаргах
- 18-р байрны 1-р давхарт орцноос тусдаа хаалга гаргах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Асиан сити ХХК, гүйцэтгэх захирал **Б.Барсболд:**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Орон сууц бодлогын газар, дарга **Ч.Чулуунгэрэл:**

- Цэвэр, бохир усны шугам, холбоо, цахилгаан хаягжуулалт хийх
- Бүх зургын өөрчлөлтийг 36Б баталгаажуулах мэргэжлийн байгууллагаар хянуулах
- Баталгааны хуудас албажуулж баталгаажуулах
- Баримт бичгийн бүрэлийг стандартын дагуу болгох
- Цэвэр усны тоолуур хайрцаг цэвэрлэх
- Гадна цокль цонх гаргасан хэсгийг дуусгах
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгавар бүрэн биелүүлж шалгуулах
- Аваарын гарц хэрхэн төлөвлөсөө зургаар баталгаажуулж үзүүлэх, тодруулах
- Зургын өөрчлөлтийг ямар байгууллагаар хянуулсан эсэх
- Ногоон байгууламжын зургын хийсэн эсэх
- Гадна тоглоомын талбай зургын дагуу хийж гүйцэтгэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**:

- БНБД-ийн 11-04-16 дагуу 2 зураг төсөл зохиогч барилгын өөрчлөлт бүрийг зураг төсөл зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтэд тусган шинэчлэн бичих
- БТХ-ийн 14.3, 14.6 дагуу гүйцэтгэгч барилгад чанарын баталгаа гарган албан бичгээр ирүүлэх
- 4-р давхарын өөрчлөлтийн зургыг хянуулах./ Магадлалаар оруулах/
- 5-16 давхар 108 айлтай хянуулах
- Давхар нэмж хүчин чадал нэмсэнтэй холбоотойгоор 2блокийн зургийг тус бүр магадлалаар оруулах. В1 давхарын зургыг хянуулах
- ХБХСГ-аас захиалагчийн эрх хэрхэн шилжсэн тухай захирамж, нотлор баримтыг ирүүлэх
- 36Б байрны айлын тоо 25 хянуулах
- 36Б байрны дотор заслын ажлыг бүрэн дуусгах
- 451/2024 дугаартай гэрчилгээ дээр захиалагч, зураг төсөл зохиогчийг нэмэлтээр оруулах. Зориулалтыг тодорхой болгох/ҮОС эсэх/
- 36Б байрны шатны хонгилд металл хаалт хийх
- Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гадна тохижилтыг бүрэн хийх

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хороо, Орон сууцны бодлогын газар, Асиан сити ХХК-ийн захиалгатай, зорьтой 6 давхар, 1 блок, 10 автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 27 айлын орон сууц, зорьтой 16 давхар, 1 блок, 28 автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 121 айлын орон сууцны барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэх, баталгаажуулах, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.


Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын,
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Орон сууцны бодлогын газрын
Төслийн зохицуулалтын хэлтсийн
дарга

Асиан сити ХХК-ийн
гүйцэтгэх захирал


(А.Мөнгөн)


(Ч.Чулуунгэрэл)


(Б.Барсболд)

С.Б.Д, Ч-р хороо, 16 ХСГ, ОС ББ, Ажиг арга ХХК, ЧБС, ББ, ДБХ

6) 16 ХСГ-аас захиалгын
гэрээ харуулах шийдэл
гэрээний, нөхцөл баримдлыг үргэлжлүүл.

НЗД-ЫН 2024.05.10

А/539 АЖИГАА ЗАХИРАЛ
НОСБГ-ЫН АЖИГАА ҮЗЭГЧ
(Зөв үзүүлэх үүрэг)

7) 36 Б Байрны /давхар
үйрэмжлэлт арга
хийж үргэлжлүүл.

Зурим ч дараа 2-ийг
сөрөв. Зүүн үзүүл.

8) 36 Б Байрны айлын 100 ББ

2025.04.04, КС-25/22-1

9) 36 Б Байрны газар газрын
ажил баримт дараах.

шүүхийн зурим
байгуулсан үзүүл.

ФОТО ЗУРАГ ҮЗҮҮЛ.

10) 451 / 2024 дугаартай гэрээ
дээр захиалга зурим төсөв
ажиллагаа нэмж сөр
Зарцуулалт төрөлхөт байгаа /УС жох /

КБ КС Г - АС

2025.03.18

12/2 дугаартай
Тодорхойлолт
үүрүүл

11) 36 Б Байрны шатны хөндөг
шатаа хаах хийх.

Зурим үзүүл. (2025.03.19
сөрөв.)

12) Бооллогсон ЕГ-ний дээр газра
Тохиромжтой бүрэн хийх

ТАТГАЛЗ АЖИГАА ҮЗЭГЧ
СОСОН АЖИГАА

Үүрэг даалгавар өгсөн

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан.

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:

(Тамга, тэмдэг)

(Тамга, тэмдэг)

/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал

/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал


Огноо: 2025 оны 02 сарын 28 өдөр

Огноо: 2025 оны 04 сарын 13 өдөр



13) 31-ын 2021 оны
1-дүгээр сарын 13-ний өдөр

ман
сүлжээ
КБК
25.04.15
73000
БТББББ
үүрүүл.



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүрэмтийн хамт хуучинтай)


Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандар аюулгүй байдлын, хяналтын хэлтэс, Барилгын техникийн улсын байцаагч /АХТХХ/ Комиссын гишүүн: Н. АЛТАНСИХ.


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>а) Хуучин 18-р дүүрэгт байрлах төлөвлөлтөөн барилгын зураг:</p> <p>1. 2023.06.08 206/2023 батлагдсан зураг төсөл, КК-25/22 ширээтэй/-ийн 3А-03-7 гэсэн дэвсгэрт байрлах үйлчилгээний өрх сурвалж шилжвэр тх. (1-р хувьцаа)</p> <p>2. 3А-03, 3А-04 гэсэн байрлах хэлтэс өрх сурвалж төлөвлөлтөөн зурагийг шилжүүлэх.</p> <p>3. Көмжир хөдөлгөөнт АХХ-нв өрх сурвалж зураг 3А-03, 3А-04-ийн хүрээнд хөдөлгөөн байрлах шаардлага хангуулан талбайг илүүтэйгээр Энэ агуулгаар зүх бүхий агуулгын эзлэг биелэлт үрж (хүрээний хамт)</p>	<p>а)</p> <p>1. Биелэлт</p> <p>2. Байрлах хөдөлгөөн төвөөр баталгаажуулахаар өрсөн. 1а зохиогчийн баталгаажсан зураг төслийг шилжэв.</p> <p>3. Талбайг илүүтэйгээр зүх материалот Архивт өгөх.</p> <p>б)</p> <p>1. Талбайг илүүтэйгээр өрх сурвалж шилжэв.</p> <p>2. Биелэлт.</p> <p>3. Хүрээг агуулгаар байрлах хангуулан болно.</p> <p>4. 2025.03.19-ний өдөр 302000</p>
<p>б) Хуучин 18-р дүүрэгт байрлах төлөвлөлтөөн барилгын зураг:</p> <p>1. 2022.06.17 984/2022 батлагдсан зураг төсөл 10К-21/22 ширээтэй/-ийн 3А-03-7 гэсэн дэвсгэрт байрлах</p>	<p>б)</p> <p>5. </p>

ирээхгүйгээр барууны талд
 татсаар болонгоо хоньд
 ХХК болон захиралт нар
 БНД, БТХ-г зөвхөн газруу
 үргэлжлүүлж хангуулах
 дараа тэдгээр үрүмт
 2. БА-09; БА-Ю-ийг
 барууны талд татсаар
 шалгуулах, тэдгээр
 олсон дараа үрүмт
 3. Зүүн үндэстний
 тухайн үеийн захиралт
 зөвхөн олсон үрүмт
 хүний ажилгүй байгаа
 хангуулах.
 4. Хүнн чарлост тэдгээр
 болон олсон дараа
 үрүмт, (БАТ-г тэдгээр)
 5. БТХ-ийн 14 дүгээр
 зүйлийн 14.3; 14.6-г
 хангуулах- татсаар олсон
 татсаар үрүмт.

(Ажлын 14 хоньд
 татсаар)

Биеэнтэйг
 шалгах, барууны
 тухай хүний а
 М-р хүний а
 М.Т.Т гэх зэрэгт
 хэрэгтэйг
 хоньд олсон үр
 дараа татсаар


Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/
 /Ц, Антанас/ Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025. 02. 28

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/
 /Ц, Антанас/ Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025. 03. 01

Бүртгэлийн дугаар
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
 Огноо
 2025 оны 04 сарын 23 ний өдөр

СЭД ЧРЖОРОО ӨШИЛЭЛТӨН
 шаардлага хангаалгүй гудам
 усны 36, дулааны 18 р байртай
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад
 оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт
 дахин баримтжуулах төсөл.

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**



(Ашиглалтад оруулах комиссын
 дүрэмтийн хэсэг хувиартай)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
 Комиссын гишүүн: *А. Цогзолмаа*.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 18р байрны нөмрөг нассны үүрхийг үзвэрлэж, нөмрөг шүүжээ	- Биелэсэн. (Фото зураг)
2. 36р байрны ЭӨТ-ийг үзвэрлэж, нөмрөг шүүжээ	- Биелэсэн. (Фото зураг)
3. 36р байрны зоргийн давхаран шуган сүлжээг дээшлүүлж өмчийг тусгаар ороох	- Фото зурагаар баталгаа үзүүлж ирүүлсэн.
4. Үнэ өргөдлийн аслагах хэрэгсэлд мөрийстэйг биелүүлж сүүжүүлжээ	- Биелэсэн. (Фото зураг)
5. Үнэ өргөдлийн асар шүүжээг системд рессетка шийж фото зурагаар баталгаажуулав	- Биелэсэн.
6. УБ-36/2019-ийн дүрэм дурааны мугалом батлагдсан зураг болон өөрчлөлтийн зургийг шалгуулав	- Үнэм шалгуулав.
7. 18р байрны зоргийн давхар, 36р байрны 1-4 давхар, зоргийн давхарын АС-г хөвийн амьжиргаагаар талаарх баталгаа албан мөхт ирүүлсэн.	- 2025.03.13 15/31-ний дүрэмтэй баталгаа албан мөхт ирүүлсэн.

Бүртгэлийн дугаар **937**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон өдөртийн гарын үсэг
Сүхбаатар
 2025 оны 04 сарын 23 ний өдөр


<p>8. ХАС-н үерэгтэй шалгуу сэтгэл шалгуулах</p>	<p>- Биелэжээ</p>
<p>9. Өнөөгийн үерэг, хэргийн үерэг үергийн үерэгтэй шалгуу сэтгэл шалгуулах.</p>	<p>- Биелэжээ</p>

Үүрэг даалгавар өгсөн
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг
/Д. Цорлолмаа / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.02.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг
/Д. Цорлолмаа / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.03.13

Бүртгэлийн дугаар 937
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг

 2025 оны ... Сарын ... ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК

Комиссын гишүүн: *Д. Гурбаг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Хилийн хэргийг тохруулах зөвлөлтөд оруулах	
2) Дулааны сүлжээний үйлчилгээг дээшлүүлэх	
3) 2-р төрлийн хийн сүлжээний хуурамч үйлчилгээг зогсооход арга хэрэгсэл олох	

Бүртгэлийн дугаар 937.
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүлэ
 2015 оны 04 сарын 23-ий өдөр

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Үүрэг даалгавар өгсөн.

Гарын үсэг: *[Signature]*

13-145 АТХ0001
 ДЭВЭ ХҮБЭНГИЙН
 ХУКБАТ
 МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР
 АЛМАС
 ХУГАЦААГУЙ

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.02.29

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*

13-145 АТХ0001
 ДЭВЭ ХҮБЭНГИЙН
 ХУКБАТ
 МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР
 АЛМАС
 ХУГАЦААГУЙ

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.13

Бүртгэлийн дугаар 937

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ


ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

[Signature]

2025 оны 02 сарын 23 ний өдөр

146



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Комиссын гишүүн: *Ц. Нарансүрэг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 01/02666/24 зураастай техникийн нөхцөлөөн дагуу холбогсон замах зөвшөөрөл. <i>Х01-0072-ийн 2х1000 кВА.</i>	<i>14 дү. Асан сетн ХХК-ийн 2025.04.01 өдрийн №85 тоот албан ёсоор.</i>
2. 0.4кВ кабелийн байршил зөвшөөрчсон амсгал зураг (2 блок)	<i>2025.04.01 өдрийн №85 тоот албан ёсоор.</i>
3. 0.4кВ кабелийн шийсэлтэн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн акт. (2 блок)	
4. ТН-ийн 4.1.2 заалт орногосон болон бусад тоногдолон үзвэл ТӨХК-г хүлээн авч өгсөн баримт	<i>Бусад тоногдолон үзвэл акт №3. 2025.02.04.</i>
5. 16 давхар блок Ерөнхий иргэдийн өрөө баталсан дурсгал зорсон.	<i>Асан сетн ХХК-ийн 2025.04.01 өдрийн №85 дүрмийтэй албан ёсоор хавсралтаар баталсан гаргасан.</i>
6. Ерөнхий иргэдийн снел, кабелийн хавтгаартай шийсэлт зурагны тус нө...	<i>Асан сетн ХХК-ийн 2025.04.01 өдрийн №85 дүрмийтэй албан ёсоор</i>





Бүртгэлийн дугаар *937*

ХҮЛЭЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг *сүлжээ*

2025 оны 04 сарын 23 ний өдөр

<p>7. Агуулам үзэмийн ороонд газар дундаа "хурт" амьт, бүтцээ, тоноглолыг суурь мөрдөн шалгах</p>	<p>Этот зургаар баримт нүүрсэн.</p>
<p>8. айл орхон ТН-д тусгагдсан ухаалаг (DLM) протоколви үзэмш, HPLC технологий модул) тоолуур тавих.</p>	<p>Ашиг сэтгэ ХХК-ийн 2025.04.01 өдрийн №84 зургаартай мбас тооо.</p>
<p>9. 16 давхар блокн үзэмшээт хэсгийн цахилгааны хэрэгтэй тоолуур тавих.</p>	<p>тоноглолыг газар дундаа</p>
<p>10. _____ ийн газар дундаа өсрөгүүдийн хэмжээг протокол авах.</p>	<p>хэрэгүүдийн хэмжээг протокол № 064, 247.</p>
<p>11. 36, 18 р байрны айл орхон ЦТН ийн орон нүүлүүдээ тооцоо мөрдөн шалгах.</p>	<p>18р байрны 12 н, 36р байрны 19 хэрэгүүдийн тооцооны үзэмшээт мөрдөн шалгах.</p>
<p>12. баримт баримдах үзэмш талбар тооцоо бараа дундаа байх.</p>	<p>Баримт баримдах үзэмш талбар тооцоо бараа дундаа байх.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p>
<p>Гарын үсэг: </p>	<p>Гарын үсэг: </p>
<p>/Тамга, тэмдэг/ </p>	<p>/Тамга, тэмдэг/ </p>
<p>/ Гарын үсгийн тайлал</p>	<p>/ Гарын үсгийн тайлал</p>
<p>Огноо: 2025.02.28</p>	<p>Огноо: 2025.04.02.</p>

Бүртгэлийн дугаар 937
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлынны гарын үсэг

 2025 оны 04 сарын 23 ний өдөр

6
4

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК

Комиссын гишүүн: *А. Уралмын*

*СБД - 47 хөдөө
Ашиг сата ххк
Ор - 10 байр
Дэлхий банк*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>1. Зөөрлө давхарт зургаа гаргуу камер суурилуулж зургаа фото зургаар ирүүлсэн.</i></p> <p><i>2. Тагна хөлөссөн язгааны эрэгт хэсэгт кабели тавиур ххк.</i></p> <p><i>3. Давхарга сайгаруулж кабели үзэгдэл ороожуулж.</i></p> <p><i>4. Дулаа илэрэл болон гяна гэхийг амьсгааг оруулж.</i></p> <p><i>1-16 давхарга барилга</i></p>	<p><i>1. Зөөрлө давхарт зургаа гаргуу камер суурилуулж зургаа фото зургаар ирүүлсэн.</i></p> <p><i>2. Тагна хөлөссөн язгааны эрэгт хэсэгт кабели тавиур ххк фото зургаар сатагаа нэгжиг ирүүлсэн.</i></p> <p><i>3. Давхарга сайгаруулж ороожуулж фото зургаар сатагаа нэгжиг ирүүлсэн.</i></p> <p><i>4. Дулаа илэрэл болон гяна гэхийг бүртгэн амьсгааг оруулж 10-р ирүүлсэн.</i></p> <p><i>1-16 давхарга</i></p>
<p><i>1. ГХ хөлөссөн сувагын язгааныг гэрлэх.</i></p> <p><i>2. Барилгын тагна камерүүд зургаа гаргуу суурилуулж бүртгэн амьсгааг оруулж.</i></p>	<p><i>1. ГХ-н хөлөссөн сувагын язгааныг үр гэрлэн фото зургаар сатагаа нэгжиг ирүүлсэн.</i></p> <p><i>2. Барилгын тагна камерүүд бүртгэн суурилуулж амьсгааг оруулж фото зургаар ирүүлсэн.</i></p>
<p><i>3. Тагна хөлөссөн төлөмийн актны мөхөм үзүүлэх.</i></p> <p><i>4. Доту технологи ххк-н тусгай зөвшөөрөл мөхөм үзүүлэх. (Ашиг зохилт) (Сүлжээ зөвшөөрөл)</i></p>	<p><i>3. Тагна хөлөссөн төлөмийн актны мөхөм үзүүлсэн.</i></p>

Бүртгэлийн дугаар 937

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

АВТАГ ХУУЛБАР ҮҮРЭГ

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг

Сүлэ

2008 оны ... сарын ... -ний өдөр

5. Өмнөх системтэй бүртгэл хэргийг оруулах.

6. Өмнөх системтэй бүртгэл хэргийг оруулах.

★ Чурал даалгавруудыг нэгэн зургаар баталгаажуулах.

— Чурал даалгавруудыг мөнгөтэй хэлтэст оруулах боломжтой байна.

4. Түүнийг зөвхөн нэг хэргийг оруулах.

5. Өмнөх системтэй бүртгэл хэргийг оруулах.

6. Өмнөх системтэй бүртгэл хэргийг оруулах.


Z

Чурал даалгавруудыг оруулах.

Үүрэг даалгавар өгсөн: ТУУ - нэ
 мөргөлтөд
 Гарын үсэг: Д. Урагшиг
 /Тамга, тэмдэг/
 / Д. Урагшиг / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.02.28

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: Д. Урагшиг
 /Тамга, тэмдэг/
 / Д. Урагшиг / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.03.21

Бүртгэлийн дугаар ... 937 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 2025 оны 04 сарын 23 ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)





Байгууллага: Ус сувгийн удирдах газар


Комиссын гишүүн: Б.Мамбажаншир

СБД, 4-р хороо, Асман хотын цийл-тэй, орон сууцны 6 дахь блок барилга.


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Техникийн нөхцөлийн хүрээнд дууссан сулгуулах	1. 2025 оны 03-р сарын 27-н өдрийн №139/25 тоот техникийн нөхцөл.
2. Гадна цэвэр, бохир усны шугамын амьсгын зураг шалгуулах (Техникийн нөхцөлийн дагуу)	2. 2025.04.11-ний 194 тоот Асман штаххк-ийн албан бичигтэй.
3. Цэвэр, бохир ш, дагуу амьсгын актыг баталгаажуулах шалгуулах (Гадна)	3. 2025.04.11-ний өдрийн 194 тоот албан бичигтэй.
4. Гадна цэвэр, бохир усны шугамын гүйцэтгэлийн зураг хийлгэнэ хотын мэдээллийн санд өгөх	4. Гүйцэтгэлийн зурагны гарын үсэг файлаар нь авч. Актын цаамаар авч 2025 оны ... сарын ... -ний өдөр 25 04 23
5. Цэвэр, бохирын худагт шат суурилуулах	5. Шат суурилуулааг фото зургаар баримтлуулав.
6. Гадна цэвэр, бохир усны шугамын нөхөн шалгуулах	6. 2025 оны 04-р сарын 14-нд Нөхөн шаллав.
7. Холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлж УСНГ-ийн гэрээ хийх.	7. №01/0004/2025 дугаартай протоколаар гэрээ байгуулав.

Бүртгэлийн дугаар 937
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуульчлан шалгах үйлдлийн гарын үсэг
 Файлаар нь авч. Актын цаамаар авч
 2025 оны ... сарын ... -ний өдөр
 25 04 23

<p>8. Усны нөөцийн санг хадгалууц шүүлт хийж акт, усны шинжилгээний амжилтын шаг 01</p> <p>9. Гадна цэвэр усны тухай Галын гидрант суурингуудыг</p>	<p>8. АМГ-ын улсын байцаалгийн журмыг. 2025.03.11, 10-13-02 /061/571 тоот</p> <p>9. Галын гидрант суурингуудыг шалгах.</p>
<p>Санаа: Чурт даалгаврын биелэлтээр амжилтанд авх.</p> <p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/  Б.Мамбажаншиг Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.02.28</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/  Б.Мамбажаншиг Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.04.14</p>

Бүртгэлийн дугаар 937
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг

 2025 оны 02 сарын 13 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Онцгой байдлын ерөнхий газар, Гал түймэртэй тэмцэх газар, Гал түймрийн улсын хяналтын хэлтсийн барилгын зураг төсөл хяналтын тасаг *СБД-ийн 4-р хороо Асиан сэтгэл ХХК-ийн үйлчилгээтэй орон сууцны 2 блок*
Комиссын гишүүн: *Э/х М.Батсайхач*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Өөрчлөлтийн зураг төсөл хэмжүүлэх.	- Биелсэн
2. 5 дугаар давхарын шатныг хоншигч олно хаагагч хийх.	- Биелсэн
3. Шатаалтын бүтэцдэхүүн сорох системийн халх хэсгийг шилжүүлэх /2 и/. Решетка зураг төслийн дагуу байгаа.	- Биелсэн
4. ГК халхын дотор усны даралттай цэгийн хоолойг хэмжүүлж, үйлчилгээ хийж, даралттай тусгаар халгах.	- Биелсэн
5. Зоорийн давхарын автомашины дундаар зогсоолыг хэвтээ, босоо тийш, тийшгүй хийх.	- Биелсэн
6. Тал унтраах автомат төхөөрөмжийн төслөөс даралт хэвийн хийж, туршигч шалнаар видео бүртгэлээр баримтжуулах.	- Биелсэн
7. Зоорийн давхарт буусан цахилгаан шатны олно даралттай агаар бүхий халх хаах хийх.	- Биелсэн
8. Усны насосийн сав зураг төслөөс багасган. Зохиролтай бар асбан богино өгөх.	- Биелсэн

Бүтэцтэй дугаар *937*
ҮНДЭСНИЙ ТӨБ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭМ
 Хуулбар олгосон ажлынхны гарын үсэг
Сүлба
 200... оны... сарын...-ний өдөр

<p>9. Хуучу хийгдсэн лавын до- хиолог мэдээлэл үийцэтгэлийг.</p> <p>10. Талтанд байрлах оваран шатил 05-р давхаргачуу бүртгэх. мүхтэй түүхийг үийцэтгэлийг. (Хайт онгогтоор).</p> <p>11. Чурт даалгаваран биегдлийг фото зураг, видео бичигтэр баримт түүхтэ албан бичигтэр ирүүцгэх.</p> <p>12. 18-р байрнан үийцэтгэлийг хаалго зураг төслийн дагуу хийг.</p>	<p>- Биелсэн</p> <p>- Биелсэн</p> <p>- Биелсэн</p>
---	--

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: *М. Батсайхан*
 /Тамга, тэмдэг/
М. Батсайхан Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.02.28

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *М. Батсайхан*
 /Тамга, тэмдэг/
М. Батсайхан Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.03.21

Бүрт. з. лийн дугаар 937-
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гны гарын үсэг
Сүүлч
 200-оны 04-ийн 23-ий өдөр

Хүний нэр ...-ийг ...
ногдоо Духин дэвсгэрт
2 болон барилга. 38

6. Барилга болон өмчлөлт
Түрэг бүрт мэдээллийг
гарал чухал гэх аргын
этгэл эгз, ил болон сонинд
дүрэмт гэдэг мөн гүүрээ

6. Барилга болон өмчлөлт
сэргээгч, гарал чухал
Духин дэвсгэрт 1, 2 болон
3 болон.

7. Барилга болон өмчлөлт
мүүрэг, ил гүүр
амьтны акт-ыг мөхөө
4344 н.кв.

7. Барилга болон өмчлөлт
мүүрэг, ил гүүр
амьтны акт-ыг мөхөө
гүүр амьтны гүүр



Мүүрэг болон өмчлөлт
мүүрэг амьтны гүүр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/ Б. Нургалиев / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.02.28.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:




/Тамга, тэмдэг/

/ Б. Нургалиев / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.21.

Бүртгэлийн дугаар 957
Үндэсний төв архив
Хуулбар үнэн
Хуулбар олгосон амилтны гарын үсэг
..... Сүхбаатар
2025 оны 04 сарын 23-ий өдөр




Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **ХБНЭХБ**

Комиссын гишүүн: **Б. Ганбаатар**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Нийтийн авто зогсоолд 100 м-н машинд зориулан зогсоомын өртөө 3 м 35 см машин зогсоолд 2 м 45 мэртнээр өртөө бүтэн сууц 1 м 50 см өртөө нутагт татаж нусгайрч өгнө. Зогсоомын үрэг 1 м 80 смон 30 м 45 см талын самбар шилж.</p> 	<p>Зогсоомыг унширч нийт өртөө бичиж өгсөн. Зориулалтаар өгсөн</p>
<p>2. Зориулалтаар зориулан өртөө бүтэн сууцны үнэмлэх 36А байрны өртөө хэсэгт 36Б байрны үрэг 2 газар шилж. Налуун градусыг 6° налуу шилж.</p>	<p>Биелэлт зуршил хавсаргал</p>
<p>3. Налуу зам 36А, 36Б байрны налуу замын нт талд нэмж нт баруун шилж 36А байрны өртөө сууцны</p>	<p>Биелэлт зуршил хавсаргал</p>

Бүртгэлийн дугаар **937**

ҮНДЭСНИЙ ТӨБ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... **сугла**

2015 онд сарын 15 ний өдөр

45

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Ашиглалт хариуцах байгууллага: *Тэрэлж манх ХХК*

Комиссын гишүүн: *Бүрэлдэвч дэвчээр В.Ренгэр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. УРДТ-г үе забтундаар трех үе рээр.</p> <p>2. УРДТ-н төмөр тосгооромон хөдөлгөөнт шил</p> <p>3. Тэгвч төхөөрөмж ардгийн ачааг шил үе рээр.</p>	<p><i>Чураг дээр төхөөрөмж биелэлтэд хамрагд фото зурвалж бичиглэлтэй.</i></p>
<p><i>Чураг даалгаварын биелэлтээр биелэлт амжилтаар дүгнэлт санаагай байна.</i></p>	<p>Бүртгэлийн дугаар <i>937</i> ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг <i>Сүх</i> 200<i>5</i> оны <i>04</i> сарын <i>15</i> ний өдөр</p>



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Б.Толсур

/Тамга, тэмдэг/



/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.02.28.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Б.Толсур

/Тамга, тэмдэг/



/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.11.

Бүртгэлийн дугвар 937
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүлээ
 2025 оны... сарын... өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зурал төсөл зориол*

Комиссын гишүүн: *Б.Монгол* *ХХК*

Б.Монгол

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын төлөвлөгөөг ашиглалтад оруулах ажилтай таниа.</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар *937*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН -
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүх
 2014 оны *09* сарын *13* ний өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>М.Мөнхсүрэн</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>М.Мөнхсүрэн</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025.02.18</i></p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>М.Мөнхсүрэн</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>М.Мөнхсүрэн</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025.3.14</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *937*


ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... *Сугва*

25 оны ... гарын ... ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС





(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Корпорация УХК*

Комиссын гишүүн: *Төгсжүп*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>- Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үйлчилгээний байр тусгаарлах үйлчилгээний хийх</i></p> <p><i>Төгсжүп</i></p>	<p><i>Гүйцэтгэн хийх</i></p>


Бүртгэлийн дугаар *937*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажиглалтын гарын үсэг
Сүлба
 200... оны ... сарын ... ний өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025-02-28</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.02.7</p>

Бүртгэлийн дугаар 437

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... 

2025 оны 02 сарын 28 ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ММММ ХХК / Урьдчилсан /






Комиссын гишүүн: ~~Нанзигдорж~~ & Болдбаатар

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Зориотж давхар (грам) - руу орох хэлт дээг талд нь ус багасгах тал царгах.</p>	<p>Урьд даалбар 100% биелүүлсэн байна.</p>
<p>2. 10-р багцнаа 1-р давхадт оруулах тусгай хаалга царгах.</p>	<p>ММММ - н.а.а. - ийн үйлчилгээ</p>



Бүртгэлийн дугаар 937
 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
 ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 2025 оны сарын 23 ний өдөр

--	--


<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.02.28</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: </p>
---	--

Бүртгэлийн дугаар 937

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ


ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг



2025 онь... арын ... ний өдөр

60 (16)



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Асиа сити ХХК*







16 дахь хэрэг

Комиссын гишүүн: *Борсболд*


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Тийм үүдгийн үүрэг даалгаврын биелэлт тэр байнгын ашиглагчид оруулах саналтай байна.</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар *937*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ
 Хуулбар олгосон ажлын гэрэл үсэг
Сүхбаатар
 2008 оны *04* сарын *13* ний өдөр

--	--

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, гэмдэг/ </p> <p>/  / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: _____</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, гэмдэг/ </p> <p>/  / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: _____</p>
--	---

Бүртгэлийн дугаар *937*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИЙ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Огюе
 200*8* оны ... сарын ... ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ОСБГазар 16 дугаар*
Комиссын гишүүн: *Гуургалсан*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ul style="list-style-type: none"> • Цэвэр бохир усны шулан, холбоо, цохилгоо хаяг шулант хийх • Бүх зурга-н аяриамт-г-36б баталгаажуулах мөрөөл-ч байгууллагаар хялүүлэх. • Баталгааны хуудас алда шуудан баталгаажуулах • Баримт дуга-ч дүрэг-2 стандарт-ч ганц болгох • Цэвэр усны тоолуур хялүүлэлт үзвэрлэх • Радна цооног уонх гарсан хэсэг-г дуусгах • Кошсан хуучу-г чурт даалгавар дүрэн биелүүлж хялүүлэх. 	<p><i>Биелэлт</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *937*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Сүхба

200... оны ... сарын ... ний өдөр

25-04-25


Аварч гарч хархалт
 төлөвлөсөн зурмаар
 баталгаажуулах үзүүлэх
 мэдээлэл.

- Зурч өөрчлөлт-г
 шир бүтээгдэхүүнээр
 хөндөгч эсвх.
- Ногооч зурч хийсэн
 эсвх мэдээлэл.
- Гадна х/моллоомч
 талбай зурхай
 галуу хийм үйлдвэрлэх.
- Үүн даалгаварч
 биелэлт хийсэн
 өгөх санамтай байна.

Билэвч

Үүрэг даалгавар өгсөн: Ч.Чулуунтүвшин
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
 /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.2.28

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
 /Ч.Чулуунтүвшин /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.2.28



Бүртгэлийн дугаар 457
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
[Signature]
 2025 оны 2 сарын 28 ний өдөр

Handwritten signature

Бэлэн: үүрэг даалгаврын
таллахыг гадна
ашигтайгаар оруулах
саналтай байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Эрхэм*
Гарын үсэг: *Д. Чулуун*
/Тамга, тэмдэг/
/Д. Чулуун / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.04.28.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *Д. Чулуун*
/Тамга, тэмдэг/
/Д. Чулуун / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.04.01

Бүртгэлийн дугаар 937
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
сүлд
2025 оны 4 сарын 15 ний өдөр