

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 05 сарын 13-ны өдөр

Дугаар

БА-138/2025

Улаанбаатар хот

Нэг: Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 4.8*6.0м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын операторын барилга, зоорьгүй 14м*8.5м хэмжээтэй, 1 давхар үйлчилгээний барилга, 25м³-ийн багтаамжтай 6 ширхэг, 50м³-ийн багтаамжтай 1 ширхэг нийт 200м³-ийн хэвтээ цилиндр далд сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 04 сарын 02-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.


Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2024/10/09 огноо, 0001068 дугаар, БА32024/0664
- 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: 2203-ШТС-1118
- 2.3. Захиалагч: “Шунхлай трейдинг” ХХК оноосон нэр, 9011305022 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5506239 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 2 дугаар хороо, чингисийн өргөн чөлөө, Капитал хаус 3-р давхар, холбоо барих утас: 70073001, 91990579 цахим шуудангийн хаяг: Gerelt-Od.Sh@shunkhlai.mn;
- 2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: “Блак гоулд групп” ХХК оноосон нэр, 9011042059 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5063388 регистрийн дугаар, БУ18-294/24 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2 дугаар хороо, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж, Гутал Оффис, 103а тоот, холбоо барих утас:99095711, 99995027, цахим шуудан хаяг: blackgoldgroup3@gmail.com

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: “ДОЛТ интернэшнл” ХХК оноосон нэр, 9011417149 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5724589 регистрийн дугаар, БУ16-140/24 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Нарны зам-62, ЮНЕСКО-ийн гудамж нион бюлдинг, в-702 тоот, холбоо барих утас:77009080, 88888336, 99099080, цахим шуудан хаяг: doltllc2@gmail.com

- 2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: “ДОЛТ интернэшнл” ХХК оноосон нэр, 9011417149 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5724589 регистрийн дугаар, БУ16-140/24 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар,



Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Нарны зам-62, ЮНЕСКО-ийн гудамж юнион бюлдинг, В-702 тоот, холбоо барих утас:77009080, 88888336, 99099080, цахим шуудан хаяг: doltlic2@gmail.com

- 2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: “Эм Пи Ай консалтантс” ХХК оноосон нэр, 9011099068 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2662671 регистрийн дугаар, ЗТ11-368/22 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо, үйлдвэрийн баруун бүс, 52 тоот, холбоо барих утас:75750800, 11310816, цахим шуудан хаяг: [Unurtuya <unuruu@mpi.mn>](mailto:Unurtuya<unuruu@mpi.mn>)
- 2.7. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: “Ю Би петрогас” ХХК оноосон нэр, 9011766039 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6356184 регистрийн дугаар, ЗТ16-1268/23 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, оюутны 44, “Unity” төвийн 2 давхар, 201 тоот, холбоо барих утас:99735055, 99391688, цахим шуудан хаяг: tumendelger@petrogas.mn
- 2.8. Ашиглагч: “Шунхлай трейдинг” ХХК оноосон нэр, 9011305022 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5506239 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 2 дугаар хороо, чингисийн өргөн чөлөө, Капитал хаус 3-р давхар, холбоо барих утас: 70073001, 91990579 цахим шуудангийн хаяг: Adiyasuren.s@shunkhlai.mn;

- 2.9. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

- 3.1 Дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 4.8*6.0м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын операторын барилга, зоорьгүй 14м*8.5м хэмжээтэй, 1 давхар үйлчилгээний барилга, 25м³-ийн багтаамжтай 6 ширхэг, 50м³-ийн багтаамжтай 1 ширхэг нийт 200м³-ийн хэвтээ цилиндр далд сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь: Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

ХЯНАЛТ ШАЛГА
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг
оруулах комисси

- 3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:
- а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 14 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
 - б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

- 3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 26 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

- 4.1 Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 4.8*6.0м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын операторын барилга, зорьгүй 14м*8.5м хэмжээтэй, 1 давхар үйлчилгээний барилга, 25м³-ийн багтаамжтай 6 ширхэг, 50м³-ийн багтаамжтай 1 ширхэг нийт 200м³-ийн хэвтээ цийндр далд сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, "Шунхлай трейдинг" ХХК-ийн захиалгатай Шатахуун түгээх станцын барилга

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Нарийн бичгийн дарга:
Шунхлай трейдинг ХХК-ийн
Техник технологи хариуцсан
Захирал




(А.Мөнгөн)



(Ш.Гэрэлт-Од)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 21 ДҮГЭЭР ХОРОО, ШУНХЛАЙ ТРЕЙДИНГ ХХК-ИЙН
ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬГҮЙ 4.8*6.0М ХЭМЖЭЭТЭЙ, 1 ДАВХАР ШАТАХУУН
ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН ОПЕРАТОРЫН БАРИЛГА, ЗООРЬГҮЙ 14М*8.5М
ХЭМЖЭЭТЭЙ, 1 ДАВХАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГА, 25МЗ-ИЙН
БАГТААМЖТАЙ 6 ШИРХЭГ, 50МЗ-ИЙН БАГТААМЖТАЙ 1 ШИРХЭГ НИЙТ
200МЗ-ИЙН ХЭВТЭЭ ЦИЛИНДР ДАЛД САВ БҮХИЙ ГАЗРЫН ТОСНЫ
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ХАДГАЛАХ ТҮГЭЭХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ
СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ
ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 04 дүгээр сарын 02

Улаанбаатар хот

Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, Шунхлай трейдинг ХХК-ийн захиалгатай, зоорьгүй 4.8*6.0м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын операторын барилга, зоорьгүй 14м*8.5м хэмжээтэй, 1 давхар үйлчилгээний барилга, 25мЗ-ийн багтаамжтай 6 ширхэг, 50мЗ-ийн багтаамжтай 1 ширхэг нийт 200мЗ-ийн хэвтээ цилиндр далд сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан тус барилгын үйлчилгээний байранд 2025 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 13:00 цагт 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 14:00 цагт дуусав.

Хуралд:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч | А.Мөнгөн |
| 2. Комиссын нарийн бичгийн дарга: Захиалагч "Шунхлай трейдинг" ХХК-ийн Техник технологи хариуцсан захирал | Ш.Гэрэлт-Од |
| 3. Хяналт шалгалтыг газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс, Газрын тос, хийн хяналтын улсын ахлах байцаагч | Т.Мөнхболд |
| 4. Хяналт шалгалтын газар, Эрчим хүчний хяналтын Улсын ахлах байцаагч | Х.Наранбаатар |
| 5. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер | Ц.Билигт |
| 6. Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, дэд хурандаа | М.Батсайхан |
| 7. Мэдээлэл холбоо ТӨХК, Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газрын, дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн | М.Жаргалан |
| 8. Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын Ахлах архивч | Э.Шижиртуяа |
| 9. Барилга хөгжлийн төв, Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн | О.Ундрах |

10. Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны шинэ хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер
11. “Эм Пи Ай консалтантс” ХХК-ийн зургийн инженер
12. “Ю Би петрогас” ХХК-ийн зургийн инженер
13. “Блак гоулд групп” ХХК-ийн ерөнхий инженер
14. “ДОЛТ интернэшнл” ХХК-ийн захирал
15. Ашиглалт, хариуцагч “Шунхлай трейдинг” ХХК-ийн Техник технологи хариуцсан захирал

Г.Үүрийнгэгээ
Э.Анууцэцэг
Л.Эрдэнэцэцэг
Н.Батмэнд
Б.Болд-Эрдэнэ
Ш.Гэрэлт-Од

ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан - 15
- Хүрэлцэн ирсэн -15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 15

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, “Шунхлай трейдинг” ХХК-ийн захиалгатай, зорьгүй 4.8*6.0м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын операторын барилга, зорьгүй 14м*8.5м хэмжээтэй 1 давхар үйлчилгээний барилга, 25м³-ийн багтаамжтай 6 ширхэг, 50м³-ийн багтаамжтай 1 ширхэг нийт 200м³-ийн хэвтээ цилиндр далд сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилгын ажлын баримт бичгийн бүрдэл, барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөв, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтсийн Газрын тос, хийн хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч **Т.Мөнхболд**

- 2024 оны 12 сарын 30-ны өдөр ажилласан улсын комиссын гишүүн улсын байцаагч Ч.Ганхуягийн өгсөн даалгаврын биелэлтийг үндэслэн баталгаажуулав.
- Хэмжих хэрэгслүүдийг баталгаажуулах
- ШТС-ын эзэмшлийн талбай дээрх тээврийн хэрэгслийн 1 чиглэлтэй байх, орц гарцын тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулах
- ШТС-д ослын улмаас шатахуун асгарсан тохиолдолд ШТС-ын эзэмшлийн газраас гадагш тархахааргүй байхаар төлөвлөх, ШТС-ын зам талбай орц гарц дээр 0,2 метрээс багагүй өндөр өндөрлөгөө, мөн шатахуунаар бохирдсон газруудын хур тунадас зайлуулах сувгийг ШТС-ын ослын савтай холбох
- ШТС-ын орц гарц хэсэгт явган хүний гарцын хэвтээ тэмдэглэгээг хийж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах
- Зэргэлдээ барилга зөвшилцсөн тухай албан бичиг үзүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.



Хяналт шалгалтын газар, Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **Х.Наранбаатар**

- Түгээгүүрийн байрны ерөнхий самбарыг бойлуурын өрөөтэй хамт төлөвлөсөн байна. Үүнд тайлбар өгөх
- Газардуулгын эсэргүүцэл хэмжүүлсэн фото зургийг гүйцэтгэлд хавсаргах
- Хаяг бичлэг, плакат цахилгаан тоноглолд гүйцээж байрлуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны шинэ хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер **Г.Үүрийнгэгээ**

- Гадна цооногийн зураг шалгуулах
- Бохир ус зөөвөрлөх "Агула хаус групп" ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг шалгуулах
- Ахуйн уснаас сорьц өгч дүгнэлтийг шалгуулах
- Батлагдсан ажлын зурагт унд, ахуйн усыг гүний худгаас хангахаар тусгагдсан боловч зөөврөөр шийдсэн байгаа учраас тайлбар, зохиогчийн дүгнэлт ирүүлэх
- Нөөцийн савны угаалга халдваргүйжүүлэлтийн тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагаар хийлгүүлж, акт үйлдэж шалгуулах
- Гадна септик-цооногийн гүйцэтгэлийг зурж, мэдээллийн санд оруулсан акт шалгуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Барилга хөгжлийн төв, Норм, нормативын хэлтэс, барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах, Норм нормативын сангийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- Оператор, үйлчилгээний барилгын хөрсний нягтруулттай холбоотой бетон хаяавчийг засах
- Түгээгүүрийн саравчны дээврийн прогоны төмөр холбоос хийсэн далд ажлын акт, фото зургийг нөхөж үзүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер **Ц.Билигт**

- Цахилгааны самбарын бүдүүвч схем хийх
- Цахилгааны самбарын бирк, схем, плакат хийх
- Газардуулгын хүрээг самбартай холбох
- Дизель генератор суурилуулах, ашиглалтын талаар албан бичиг өгөх
- Газардуулгын далд ажлын акт

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, дэд хурандаа **М.Батсайхан**

- Үйлчилгээний хэсэгт галын дохиолол мэдээлэгч хийх, хүлээн авах станц хүн 24 цагаар байх өрөө тасалгаанд байрлуулах
- Галын усан сан хийх
- Оператор, үйлчилгээний барилгын гадна дулаалга материалын гал тэсвэрлэлтийн зэрэг тогтоолгосон дүгнэлт үзүүлэх
- Анхааруулах, аюулгүй ажиллагааны тэмдэг тэмдэглэгээг хийх

ИТ ШАЛГ
ГАЗАР

Ууламжийг
уулах ком

- MNS5566:2020 стандартын дагуу гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслээр тоноглох
 - Үүрэг даалгаврын биелэлтийг фото зураг, албан бичгээр ирүүлэх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газар, чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн **М.Жаргалан**

- GS25-тай хэсгийн камерыг байнгын ашиглалтад оруулах
- Үйлчилгээний хэсэгт утаа мэдрэгч суурилуулах, ажиллагаанд оруулах бичлэг 30 хоног хадгалах бичигч суурилуулах

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын Ахлах архивч **Э.Шижиртуяа**

- 2024.12.30-ний өдөр улсын комисс ажиллаад 2025.01.17-ний өдөр зураг төсөл, техникийн баримт хүлээн авсан акт №52-оор архивд эх хувь баримтаа хүлээлгэн өгсөн. Иймд өнөөдрийн комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт болон бичиг баримтыг архивд хүлээлгэн өгөх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Захиалагч байгууллага “Шунхлай трейдинг” ХХК-ийн Техник, технологи хариуцсан захирал **Ш.Гэрэлт-Од**

- Тухайлсан саналгүй

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Зураг төсөл зохиогч “Эм Пи Ай консалтантс” ХХК-ийн Зургийн инженер **Э.Анууцэцэг**

- Тухайлсан саналгүй

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Зураг төсөл зохиогч “Ю Би петрогас” ХХК-ийн зургийн инженер **Л.Эрдэнэцэцэг**

- Тухайлсан саналгүй

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Гүйцэтгэгч байгууллага: “Блак Гоулд групп” ХХК-ийн Ерөнхий инженер **Н.Батмэнд**

- Тухайлсан саналгүй

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Гүйцэтгэгч байгууллага: “ДОЛТ интернэшнл” ХХК-ийн Ерөнхий инженер **Б.Болд-Эрдэнэ**

- Тухайлсан саналгүй

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газрын, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтийг шинэчлэн бичих

- Барилгын тухай хуулийн дагуу гүйцэтгэгч чанарын баталгааны албан тоотыг ирүүлэх
- Дүгнэлт баталгаажих хүртлэх хугацаанд ашишлахгүй байх ШТС-ыг
- Гадна зам талбайн борооны ус зайлуулах ажлыг хийх

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, “Шунхлай трейдинг” ХХК-ийн захиалгатай, зоорьгүй 4.8*6.0м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын операторын барилга, зоорьгүй 14м*8.5м хэмжээтэй, 1 давхар үйлчилгээний барилга, 25м³-ийн багтаамжтай 6 ширхэг, 50м³-ийн багтаамжтай 1 ширхэг нийт 200м³-ийн хэвтээ цилиндр далд сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилгыг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ:

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:
“ШУНХЛАЙ ТРЕЙДИНГ” ХХК-ИЙН
ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИ ХАРИУЦСАН
ЗАХИРАЛ:



(Ш.ГЭРЭЛТ-ОД)

25/52

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУЛАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Комиссын гишүүн:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. ТААНА ЗАМ ТЭЛЭВИЧ Борсоны ЖЗЗ байгууламж Ажлын үр дүнд	- 2025.04.17 Т/1533 - баталгаа албан ёсоор үргүүлж.
2. БТХ-ийн дотуу Уончрын баталгаа арчлах (14.3, 14.6)	Блак гэгдүг үрүмн ХХК - 2025.04.07 АХШ/01 Долт интернэшил ХХК 2025.04.11 31/01-1 баталгаа албан ёсоор үргүүлж
3. АНГНЭЛТ Баталгааны хуртлау тус АШИГЛАМЖИЙН ВХ	- Фото зураг үргүүлж.
4. Зохиргоо, Зардал Нэгдсэн Ашигтэй Нийслэлийн арчлах	- Зохиогчийн хэргийн ногдсон дүрмэлт үргүүлж
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 892</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p>.....</p> <p>2005 оны 4 сарын 11 ний өдөр</p> </div> <p>Эн.Пи Ан Консалтас ХХК ЮБи Петролас ХХК</p>	



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

A. Монгол

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-04-02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

A. Монгол

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-04-18



2


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**





(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ОХИГ*

Комиссын гишүүн: *ОБСХХ-7 ГТХХУАБ Т.Мухомед 99114776*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>2024-12-20-ног өдөр архивлагдсан үеийн кешигээр шилжүүл үеийн хийгээг У.Галхуевичийг өмнө хүн дараагийн шилжээр (ийг) үргэлжлэн Амалгооноуулав.</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар *892*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 *сүхсэ*
 200...ны ...срын ...ий өдөр
05 09 21

<p>Ашиглалтын ордуудад огуулах</p>	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/  <u>Т.Мөнхболд</u> /Гарын үсгийн тайлал Огноо: <u>2025 - 04 - 02</u></p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/  <u>Т.Мөнхболд</u> /Гарын үсгийн тайлал Огноо:</p>

Бүртгэлийн дугаар 892
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН —
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... сүхэ

200 д сны 04 сарын 21 -ий өдөр


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НХЦНГ*

Комиссын гишүүн: *ЗХХГАБ Шүрэнбазар*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>БҮД-и Юр хөгжөө</i> <i>Шунхлай Преминг</i> <i>ХХК-и ЦТС</i></p> <p><i>— Түгээгчур-и</i> <i>байрны Ерөнхий</i> <i>сандар-г Вийгур-и</i> <i>орноод хаяг</i> <i>савьсан б/на.</i> <i>Мунг сандар</i> <i>оох</i></p> <p><i>— Түгээгчур-и</i> <i>дөрүүчл</i> <i>хажуулан ороо</i> <i>айвчлал ховсгох</i></p> <p><i>— Дот багарт, гэрээт</i> <i>зохиолон төлөвлө</i> <i>гүмрэнг байрлуулах</i></p>	 <div data-bbox="925 1736 1548 2060" style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>18</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p>..... <i>С.Н.В.А</i></p> <p>200<i>8</i> оны <i>04</i> сарын <i>11</i> ний өдөр</p> </div>

Handwritten signature or scribble in the top left quadrant of the document.

ХТХ-н дор хойно
Н.Гунхалав Фрейдийн
ХТХ-н ДТС

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.04.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.04.14

Бүртгэлийн дугаар 891

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

2025 оны 04 сарын 21-ий өдөр

6

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавералт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: УСЦА ЭКОНОМ

ХХД Зхр хэрэг,
Шуурхай Грейдинг ХХК
ИЭС - 36

Комиссын гишүүн: Мүршигэв

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Газар цаасны зургийг шалгуулах. 2. Бичиг үе зөвхө "Газар хөдөө аж ахуйн ХХК" и "Урсгал зөвшөөрлийг" шалгуулах.	Газар захиралын систем нь үзүүлж бичиг системийн системийг зурж шалгуулах.
3. Ажлын үрэлт өөрчлөлт шалгуулах. (ИЭС 0900: 2018 онд үйлдвэр хийж байгаа үйлдвэр - нийт хэмийн - өдөр 2 үйлдвэр нь өөрчлөлт)	- СБС ХХК-аас ажлын үрэлт өөрчлөлт шалгуулах хамруулсан. Хийлийн үйлдвэр шалгуулах, нийтийн үйлдвэр шалгуулах.
4. Бичиг үеийн системийг зурж хуульчилж үзжээг үзүүлж байгаа хэргийг шалгуулах. Бичиг үеийн системийг зурж үзжээг үзүүлж байгаа хэргийг шалгуулах.	- Зурж захиар Ю Би Пагас ХХК-аас захиартай зөвшөөрлийг үзжээг хамруулах байгаа хэргийг 2024.04.03-ны өдөр ашигласан бичиг үеийг үзжээг үзүүлж.
5. Иргэдийн систем (ЗТН) үзжээг, хөдөө аж ахуйн системийг зөвшөөрлийг шалгуулах.	- ЗБ ашигласан ХХК-аас хөдөө аж ахуйн системийг зөвшөөрлийг шалгуулах.

Бүртгэлийн дугаар 892
ХҮҮЛБАР ҮНЭН
 Хуульчлан ашигласан ажилтны гарын үсэг
 200...оны 04 сарын 2-ний өдөр

- илүүд хийн үүрэг, ал
үндэстн илүүдэх (Тамга,
Тэмдэгт багай-саяансел. байх)


алт үндэстн.


б. Гагц сэтгэл - цогцолгоон
үрч цогцолгоон зэрэг, илүүдлийн
саян үүрэг алт илүүдэх.


Үрч дэглэврийн биеийн үр
байхын ажил алт үүрэг.


Үүрэг даалгавар өгсөн:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/

 Гарын үсгийн тайлал

 Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 04. 02.

Огноо: 2025. 04. 17.

Бүртгэлийн дугаар 192
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг:
..... 
2025 оны 04 сарын 17-ий өдөр

9

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт





**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

"*Улаанбаатар*" АХ
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Барилгын хөгжлийн төв, Улаанбаатар тусгай станц / Улаанбаатар дүүрэг, 21-р хороо*
Комиссын гишүүн: *О. Чинраг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>①. Оператор, үйлчилгээний барилгын хөрсний нягтжуулалтын халбартас бөтөн хазарвцыг засах.</p>	<p>- Нягтрүүлалтыг хийж, засварлах фото зургаар үзүүлэв.</p>
<p>②. Түгээгчүүдийн саравчны дээврийн проганы талбар халбарт хийсэн дагс ангийн акт, фото зургаг нөхөж үзүүлэх.</p>	<p>- Талбар хийлийн дагс ангийн акт үзүүлэв.</p>
<p>55-б, в хуудасны дагс</p>	<p>- АС III өмнө нь 2024.12.30-д ажиллан, үртынэсөн ийнхөөр дагс баталгаажуулсан</p>
	<p>Боловч. Комисс дахин саншлав</p>

Бүртгэлийн дугаар *892*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
сүлс
 2024 оны 09 сарын ... ний өдөр

<p>Санаал: Өгсөн үүрэг даалгавар биелэлтэд тохиргоо ашигласныг сурталлах саналтай.</p>	<p>- Биелэсэн</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/  / А. Юндрэх / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025-04-02</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/  / А. Юндрэх / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025-04-10</p>

Бүртгэлийн дугаар 192
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 04 сарын 10-ий өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УБНТ*

ХД 24 дорнод

Комиссын гишүүн: *У.Винсэнт*

Мунхуйв дот

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Урьдчилсан сансрын бүтэц схем	<p><i>Фото журнаар</i></p> <p><i>Баталсан журнаар</i></p>
2. Урьдчилсан сансрын бүтэц, схем, төлөв	
3. Газарзүйн хурт сансрын хурт	
4. Дунд нь микрофон зургуур, сансрын Төлөөр 8 албан бичиг	
5. Газарзүйн хурт дунд сансрын хурт	

Бүртгэлийн дугаар *192*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Мунхуйв

200*0* оны *09* сарын *21* ний өдөр

[Handwritten signature]

*Бичигч: Үүрэг
даалгаврын биелэлт
амжилтаар оруулаар*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] /Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025/04/02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] /Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025/04/03

Бүртгэлийн дугаар *892*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... *[Signature]* ..
200... оны 04... сарын ...-ний өдөр

7

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ОБЕТ*

Комиссын гишүүн: *Г/х/М. Ботсайхач*

*ХҮД-ийн 21-р хороо
СВРХ-ийн трейдинг ХХК
ИТС
2025 2/10*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Үйлчилгээний хэсэгт галын дохиолол мэдэгдэл хийх, хүтн авах станц хүн 24 цагаар байх өрөө тасалгаанд батерчуулах.	- Биелсэн
2. Галын урсгал сан хийх.	- 2025.04.10 -ны Т/1384 дугаартай албан бичигтэй.
3. Оператор, үйлчилгээний барилгын нэгдэл дугаарлагд материалсан гол тэвэршилтийн дүрн мөтсөлсөн дүрнээ гзүүрэх.	- Биелсэн
4. Анхааруулах, аюулгүй ажиллагааны тэмдэг тэмдэглэлт хийх.	- Биелсэн
5. MNS 5566:2020 стандартад дагуу гол унтраах анхан шатны байнгын хэрэгжлээр тоноглох.	- Биелсэн
6. Чурн даалгаварын биелэлтийг фото зураг, албан бичигт арчуулах.	- Биелсэн

Бүртгэлийн дугаар *892*



ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... *Сүхба*

200 *2025* оны *04* сарын *21* -ий өдөр



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.10

Бүртгэлийн дугаар 892
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... сула
2025 оны 04 сарын 21 ний өдөр

8

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Мэргэжлийн аолбоонг үйлдэх дүр 21р дорно*

Комиссын гишүүн: *Н. Мэргэлэн* *Илүүхний гистс - 36*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>2024 оны 12 сарын 30-ны өдөр ажилласан комиссын гишүүний үүрэг даалгавар баталсан тусам.</i></p>	
<p><i>1. 6525-тэй хэсгийн камерын байршил ашиглагчид оруулах</i></p>	<p><i>1. 6525 камерын ашиглагчид оруулах бичлэг хэргийн фото зургаар баталсан учраас.</i></p>
<p><i>2. Үйлдвэрийн хэсгийн үйлдвэрлэл суурилуулах ажиллагаанд оруулах бичлэг зохих нөхцөл бүхий суурилуулах</i></p>	<p><i>2. Төлөө зохих нөхцөл бүхий үйлдвэрлэл суурилуулах фото зургаар баталсан учраас.</i></p>
<p><i>[Signature]</i></p>	<p><i>6TR бичлэг суурилуулах</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *892*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
[Signature]
 200*4* оны *12* сарын *21* -ий өдөр

Ганцаг

Минжигдор Батгалма

Хүрэг даалгавар өгсөн

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

/ арын үсгийн тайлал

үсгийн тайлал

Огноо *2025.04.02*

9

8

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УТА*

ХУД: 217 хөрө.

Комиссын гишүүн: *Минжигуев*

*Засгийн газрын үйлчилгээний газрын дарга
ХХК-ийн УТС*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. 2025.12.30-ны өдөр үеэсн хөдөөт ажлаар 2025.01.17-ны өдөр зурин тавь, төрлийн эрхтэй хүчээр өгсөн акт №59-аар ариуцруулах тухай баримтаар үүрэг даалгавар өгсөн байна. Мөн өнөөгийн хөдөөт ажлаар өгсөн үүрэг даалгаврын үйлчилгээний газрын даргаар ариуцруулах тухай өгсөн.</p>	<p>2025.04.02-ны өдөр ажилласан комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтэй холбоотой баримт бичгийг хүлээлгэн өгсөн.</p>

[Handwritten signature]

Бүртгэлийн дугаар *84*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар өгөгсөн ажилтны гарын үсэг
 *Сүхр*
 2025 оны 04 сарын 17 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *сугла*

/Тамга, тэмдэг/

/ *Шинжлэх ухааны үзэсгэлэн* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025-04-02*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *сугла*

/Тамга, тэмдэг/

/ *Шинжлэх ухааны үзэсгэлэн* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025-04-12*

Бүртгэлийн дугаар *892*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... *сугла*
200*2* оны *04* сарын *12* -ий өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт.









БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *"Инн Аи консалтинг" ХХК*
"Ю Би петрогас" ХХК

Комиссын гишүүн:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>"Инн Аи консалтинг" ХХК</i> <i>комиссын гишүүдийн</i> <i>үүрэг даалгаврын</i> <i>биеллээр амжилтад</i> <i>свах санатай байна.</i></p> <p><i>"Ю Би петрогас" ХХК.</i> <i>Комиссын гишүүдийн</i> <i>өгсөн үүрэг даалгаварын</i> <i>биеллээр байсан амжилтад</i> <i>свах санатай байна.</i></p>	<p><i>Гүйцэт.</i></p> <p><i>[Large handwritten flourish]</i></p> <div data-bbox="877 1825 1476 2139" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>192</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p>..... <i>[Signature]</i></p> <p>200 <i>19</i> оны <i>11</i> сарын <i>17</i> үий өдөр</p> </div>

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>1.  / Гарын үсгийн тайлал 2.  Огноо: 2025.04.02.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>1.  / Гарын үсгийн тайлал 2.  Огноо: 2025.04.07.</p>

2025.04.02

2025.04.07

Бүртгэлийн дугаар 592

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... 

2025 оны 04 сарын 07 ний өдөр

M







Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Азийн Эмэгтэйчүүдийн Блок Голд Групп ХХК. Долт Интернашнл ХХК*

Комиссын гишүүн: *Н. Батмөнх* *Б. Болд-Эрдэнэ*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Блок Голд Групп ХХК-н зүгээс санал хүсэлт байхгүй.</i></p> 	
<p><i>"Долт Интернашнл" ХХК-н зүгээс санал хүсэлт байхгүй.</i></p> 	

Бүртгэлийн дугаар *791*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ




ХУУЛБАР ҮНЭН



Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... *Сүхба*

200*8* оны 04 сарын 21-ий өдөр

--	--

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг:  
 /Тамга, тэмдэг/

 / Н.Батмангу / Гарын үсгийн тайлал
 Б.БОЛМ-ЭРЧНЭ
 Огноо: 2025-04-02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг:  
 /Тамга, тэмдэг/
 / Н.Батмангу / Гарын үсгийн тайлал
 Б.БОЛМ-ЭРЧНЭ
 Огноо:

Бүртгэлийн дугаар 891
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 
 200-рны 04 гарын 2-ий өдөр

12




Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС



(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Захиалагч, ашигласч*

Комиссын гишүүн: *Ш. Гэрэл-ог*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Үүрэг даалга барих биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах самалтай.</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар *892*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхсүх
 200 *04* оны *21* -ий өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>1 Ш. Гэрэлт-Одт Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.02</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>1 Ш. Гэрэлт-Одт Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.02</p>

Бүртгэлийн дугаар 892

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... 

200...оны 04 сарын 21-ний өдөр