

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 05 дугаар сарын 21

Дугаар:

БА - 148/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хорооны 54 дүгээр байранд 1 м/с хурдтай 750кг даацтай 9 зогсоолтой дунд төвөгшилтэй ангиллын 1 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажилд Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний өгнөө, дугаар: Байхгүй.

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр, дугаар: Байхгүй.

2.3. Захиалагч: Улаанбаатар лифт НӨҮГ, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9014001068, регистрийн дугаар: 5584388, хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 15 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол, Намьяанжугийн гудамж, 5 дугаар байрны зүүн талд өөрийн байр, холбоо барих утас: 70162680

2.4. Барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэгч байгууллага: Оакс Экспресс Монголиа ХХК, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 000243508, регистрийн дугаар: 5355699, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ӨБ18-147/23, хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 5 дугаар хороо, П.Н.Шастины нэрэмжит 3 дугаар эмнэлгийн замын урд 5 давхар барилга, 401 тоот, холбоо барих утас: 99108908, 99069677

2.5. Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч: Байхгүй.

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Байхгүй.

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо, хаяг: Хорооны цогцолбор байр, холбоо барих утас: 70172607,

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Улаанбаатар лифт НӨҮГ-ын захиалгатай УБЛНӨҮГ/20240201002 тоот гэрээний дугаартай Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороонд Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэлтийн ажил, (Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хорооны 54 дүгээр байранд 1 м/с хурдтай 750кг даацтай 9 зогсоолтой) дунд төвөгшилтэй ангиллын 1 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажилд холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) Барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 14 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

- а) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) Барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) Барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 3 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 16 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хорооны 54 дүгээр байранд 1 м/с хурдтай 750кг даацтай 9 зогсоолтой дунд төвөгшилтэй ангиллын 1 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан.

Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо,
Орон сууцны 1 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажил

Комиссын дарга:
Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч




(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:
Улаанбаатар лифт НӨҮГ-ын
ерөнхий инженер



(М.Энхбат)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын
үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



ЦАХИЛГААН ШАТНЫ УГСРАЛТ, ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖЛЫГ БАЙНГЫН
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 04 дүгээр сарын 25

Улаанбаатар хот

Улаанбаатар лифт НӨҮГ-ын захиалгатай УБЛНӨҮГ/20240201002 тоот гэрээний дугаартай Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хорооны Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэлтийн ажил, Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хорооны 54 дүгээр байранд 1-м/с хурдтай 750кг даацтай 9 зогсоолтой) дунд төвөгшилтэй ангиллын 1 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр 14:00 цагт 8 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 17:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга:

Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

А.Мөнгөн

2. Комиссын нарийн бичгийн дарга:

Улаанбаатар Лифт НӨҮГ-ын ерөнхий инженер

М.Энхбат

Комиссын гишүүд:

3. Хяналт шалгалтын газрын

Барилгын техникийн хяналтын Улсын ахлах байцаагч

Б.Гансүх

4. Барилгын хөгжлийн төвийн

Норм, нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн

Б.Жаргал

5. Үндэсний төв архивын Архивч

А.Оюунжаргал

6. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг

хамгаалах байгууллагын төлөөлөл

Б.Ганбаатар

7. Ашиглагч байгууллага:

18 дугаар хорооны Засаг дарга

Д.Энхжаргал

8. Гүйцэтгэгч байгууллага:

Оакс экспресс монголиа ХХК-ийн ерөнхий менежер

Б.Өлзийбаяр

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 8
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 8

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Улаанбаатар лифт НӨҮГ-ын захиалгатай УБЛНӨҮГ/20240201002 тоот гэрээний дугаартай Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хорооны 54 дүгээр байранд 1 м/с хурдтай 750кг даацтай 9 зогсоолтой дунд төвөгшилтэй ангиллын 1 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд цахилгаан шатны ажлын гүйцэтгэлийг хянаж

танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

ХЯНАЛТ ШАЛГА
ГАЗАР

- Буусан тоноглолыг хороонд актаар хүлээлцэх.
- Захиалагчид акт үйлдэн хүлээлцэх.
- Засвар үйлчилгээний гэрээ байгуулах.
- Чанарын баталгаа гаргах. БТХ-ийн 14.3, 14.6 заалтыг баримтлах.

Барилга байгууламжийн
оруулах комисси

Комиссын нарийн бичиг: Улаанбаатар лифт НӨҮГ-ын ерөнхий инженер **М.Энхбат**

- Ган татлага хучилтын хавтан нэвтэлж гарсан нүхэнд хашлага хийх.
- Мотор суурийн хашлага будах.
- Цахилгаан шитнээс тог салаалсан асуудлыг шийдэх.
- Техник өрөөний гэрэлтүүлэг хийх.
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах.

Хяналт шалгалтын газрын Барилгын техникийн хяналтын Улсын ахлах байцаагч **Б.Гансүх**

- Засвар, үйлчилгээний гэрээ байгуулах.
- Лифт эзэмшигч байгууллага тодорхой болгох.
- Лифтчин тушаал үнэмлэх шалгуулах.
- Техникийн өрөөний тохижилт хийх.
- Лифтний туузан утсыг зургийн дагуу бэхлэх.
- Лифтний цахилгааны ерөнхий самбар тог салаалсан байгааг салгах.

Барилгын хөгжлийн төвийн Норм, нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн **Б.Жаргал**

- СХД 18 дугаар хорооны 54 дүгээр байрны лифт шинэчлэх ажлын төсөвт орлогын 0,18%-г Норм нормчлолын санд төлбөр төлөх.

Үндэсний төв архивын Архивч **Б.Оюунжаргал**

- Архивд баримтаа бүрэн бүрдүүлж өгөх.
- Ашиглагчид хүлээлгэсэн акт гүйцэтгэлийн баримт бичигт хийх (эх хувь)
- Төсөв эх хувь өгөх.
- Дотоод товъёг нүүр хуудас хийх.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах байгууллагын төлөөлөл **Б.Ганбаатар**

- Саналгүй.

Ашиглагч байгууллага: Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хорооны Засаг дарга **Д.Энхжаргал**

- Ашиглалтад орсноос хойш эвдрэл гэмтэл доголдол гарсан тохиолдолд гүйцэтгэгч ХХК ирж шийдвэрлэх.
- Техникийн өрөөнд гэрэл унтраалга хийх.
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай.

Гүйцэтгэгч: Оакс экспресс монголиа ХХК-ийн ерөнхий инженер **Б.Өлзийбаяр**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах хүсэлтэй байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Улаанбаатар лифт НӨҮГ-ын захиалгатай УБЛНӨҮГ/20240201002 тоот гэрээний дугаартай Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороонд Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатын шинэчлэлтийн ажил, (Сонгинохайрханд дүүргийн 18 дугаар хорооны 54 дүгээр байранд 1 м/с хурдтай 750кг даацтай 9 зогсоолтой) дунд төвөгшилтэй ангиллын 1 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажлыг комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын,
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Улаанбаатар лифт НӨҮГ-ын ерөнхий
инженер



(М.Энхбат)

①

28/287

СХД 18
БТХ-ийн
мөрдөн

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: НХШГАЗАР-

Комиссын гишүүн: ДАРГА А.МӨНГӨН

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Бузсан тогтоолыг хоромыг актаар хүлээн авах.	= Акт үйлдсэн.
2. Захиалагч акт үйлдэн хүлээн авах.	= Акт үйлдсэн.
3. Залвар үйлчилгээний гэрээ байгуулах.	= Гэрээ байгуулсан.
4. Чамарын баталгаа БТХ-ийн 14.3, 14.6 заалт баримтлах	= Чамарын баталгаа гаргасан.



Бүртгэлийн дугаар 1165
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны төрийн үсэг
 Сүлж
 2005 оны 05 сарын 16-ний өдөр

ДТҮН
Шалгалт
26

Бүртгэлийн дугаар 1165
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг
Сүхэ
2025 оны 05 сарын 16-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
А. Монгол / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.04.25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
А. Монгол / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-05-15

ОХД-ийн 18р хөрө
54р нар.


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НХС*

Комиссын гишүүн: *Б. Гансүр*



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Засвар үйлчилгээнд орж байгуулах.</i>	<i>Биелст.</i>
<i>2. Иргэд эргэлтэнд байгууламж тодорхой болгох.</i>	<i>Биелст.</i>
<i>3. Иргэдийн туршилт, үйлчилгээг хангуулах.</i>	<i>Биелст.</i>
<i>4. Мөнхжүүлэн өргөсөн төхөөрөлд хийх.</i>	<i>Биелст.</i>
<i>5. Иргэдийн туузаа утмыг зуршилтай дагуу болгох.</i>	<i>Биелст.</i>
<i>6. Иргэдийн үйлчилгээг өргөсөн салбар төс санхүүгийн байгуулалт олгох.</i>	<i>Биелст.</i>




СХУ, Эрхээр, Бүр гайр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "УБ ИИДТ" ИОИИ
Комиссын гишүүн: М. ДУХВАТ



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Говь татлага-хушилтад хавтгай шилжүүлж гарсан шүүмж хэргэлэгдэж хийх. 2. Мотор сууринг хашнаар буурах. 3. Шахмалын шилжүүлэгчид төлөвлөгөөний сууринг шийдвэрлэх. 4. Духмжийн өрөөнийг мөрдүүрэн хийх. 5. Мүрэг дамдварын шилжүүлэгчид ашиглалтад оруулах. 	<p>Мүрэг дамдварын дагуу дагуу ашиглалтад хийж шийдвэрлэнэ.</p>

Бүртгэлийн дугаар 1165
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 2025 оны 05 сарын 16 өдөр

2

3

Бүртгэлийн дугаар 11.65..
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүлэ
2025 оны 05 сарын 18 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *М. Ойхонсай*
/Тамга, тэмдэг/
М. Ойхонсай /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.04.25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *М. Ойхонсай*
/Тамга, тэмдэг/
М. Ойхонсай /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.05.13

Амгт.


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **БХТ**

Комиссын гишүүн: **Б. ЖАРГАЛ**



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1 СХР 18-р хороо 54р дугуйн шаргт үнэмшилт сүүл гэрээ ар гэрээнд 0,18%-г Норм маржосалын сүү гэрээ ганах.</p>	<p>1 Норм маржосалын сүү 224.296 ₮ гол дүр ганах дүрмийг үнэмшилт.</p>



ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР
Берлэнгэ байгууллагын ажилтантай
тууштай холбоотой

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Бүртгэлийн дугаар ...11.6.5..
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
[Signature]
2025 оны 05 сарын 16-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/ Б.Нугзуул / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.04.25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/ Б.Нугзуул / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.04.29

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

ХБН 9КБ.

Комиссын гишүүн:

Б. Талбайнар.



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар ✓	Биелэлт



ХЯНАЛТ ЧАЛГАЛТЫН
ГАЗАР
Хуульчдын тусламжийн байр
08004400000

[Empty space for document content]

Бүртгэлийн дугаар 1165
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлыгны гарын үсэг
Сүхр
2025 оны 05 сарын 16-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *В. Сүхр*
/Тамга, тэмдэг/ 
1 *В. Сүхр* Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.04.25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *В. Сүхр*
/Тамга, тэмдэг/ 
1 *В. Сүхр* Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.05.05

СХД 18-хороо
54-р багц


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Оакс экспресс монголын ХХК*

Комиссын гишүүн: *Б. Вүдийбаатар*



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах хүчинтэй байна.</i></p> 	



ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ТАВАР

Барилга байгууламжийг ажиллагаанд
оруулах комисс

Бүртгэлийн дугаар 1.165..
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг
Сүла
2025 оны 05 сарын 16-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1 Б. Олзшибаев Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.25

Үүрэг даалгаврын биедэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1 Б. Олзшибаев Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.25

7

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АШИГЛАГЧ СХД-ийн 18 үеэрээ

Комиссын гишүүн: Д. ЭНХБАЯА

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Ашигт хайгуурт орохосой хойно эвдрэл мэдэгдэх дөнгөдөө гарсан төлөвдөө ашигт хайгуурт орохосой ХХК-ийн шийдвэрлэлт</p>	<p>- Биелсэн</p>
<p>2. Хөдөлгөөний орооногч, унараалта гүйцэтгэх</p>	
<p>3. Чуртг даалгаврыг биелэлтийг ашигт хайгуурт оруулах саналтай</p>	

ХЯНАЛТ ШАЯГАЛ
 ГАЗАР
 Барилга байгууламжийг а
 оруулах комис

Бүртгэлийн дугаар 1165...
 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
 ХУУЛЬ АР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 2025 оны 05 сарын 16-ний өдөр

114
Талбард

Бүртгэлийн дугаар ...11.6.5
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Огюла
20025 оны 05 сарын 16-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature]
/Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.04.25.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature]
/Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.05.09.