

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД  
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 05 сарын 23-ны өдөр

Дугаар

БА-145/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороонд баригдсан өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 8 (найм) автомашины дулаан зогсоолтой, 16 давхар, 1 блок, 96 (ерэн зургаа) айлын орон сууцны зориулалттай барилга, Ф125мм-ийн голчтой ган хоолой 49,7м урттай цэвэр усны шугам, ф200мм-ийн голчтой 120м урттай дулааны хос шугам бүхий ус дулаан дамжуулах төвийн барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дүгээр захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 04 сарын 18-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2020/09/29 огноо, 0007553 дугаар, 262/2020

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр:ББ-01/2020

2.3. Захиалагч: ДСНА ХХК оноосон нэр, 9011121148 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5174139 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо, 7-р хороолол 30Б-5,99098183 холбоо барих утас, tushigee16@gmail.com цахим хаяг;

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Хамтын хүч констракшн ХХК оноосон нэр, 9011490050 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5853354 регистрийн дугаар, БУ16-766/22 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 43А байр 202 тоот, 99993824 холбоо барих утас, [khamtiinkhuch@mail.com](mailto:khamtiinkhuch@mail.com) цахим хаяг;

2.5. Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Баялаг саруул ХХК оноосон нэр, 9011777039 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6372732 регистрийн дугаар, БУ12-32/19 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 24-р хороо хоршоолол 13,11 тоот, 99018372 холбоо барих утас, [baylagsaruul@gmail.com](mailto:baylagsaruul@gmail.com) цахим хаяг;

ДЖ Трейд ХХК оноосон нэр, 9011130034 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2601141 регистрийн дугаар, БУ12-323/23 тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг:

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо, Эрдэнэ толгой 40 224 тоот 96653930 холбоо барих утас, gg2684165@gmail.com

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: ББСМО ХХК оноосон нэр, 9011133127 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5195772 регистрийн дугаар, ЗТ16-340/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо 56/2 99116139 холбоо барих утас, [bbsmo08@gmail.com](mailto:bbsmo08@gmail.com) цахим хаяг;

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Жи Эй Би Өү Ти ХХК оноосон нэр, 9011347012 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5590396 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо, буянт ухаа 2, УДД төв 208 тоот, 99115812 холбоо барих утас, [gabotmgl@gmail.com](mailto:gabotmgl@gmail.com) цахим хаяг;

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Энэ өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 8 (найм) автомашины дулаан зогсоолтой, 16 давхар, 1 блок, 96 (ерэн зургаа) айлын орон сууцны зориулалттай барилга, Ф125мм-ийн голчтой ган хоолой 49,7м урттай цэвэр усны шугам, ф200мм-ийн голчтой 120м урттай дулааны хос шугам бүхий ус дулаан дамжуулах төвийн барилга байгууламжид түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

ХЯНАЛТ ШАЛГА  
ГАЗАР  
Барилга байгууламжийг  
орлуулах ко

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

### 3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 6 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 32 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох...хавтас хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

### Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 8 (найм) автомашины дулаан зогсоолтой, 16 давхар, 1 блок, 96 (ерэн зургаа) айлын орон сууцны зориулалттай барилга, Ф125мм-ийн голчтой ган хоолой 49,7м урттай цэвэр усны шугам, ф200мм-ийн голчтой 120м урттай дулааны хос шугам бүхий ус дулаан дамжуулах төвийн барилга байгууламжид ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан: **АЛТЫН**

г ашиглалтанд  
ИСС

Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, ДСНА ХХК-ийн захиалгатай зорьтой 8 автомашины дулаан зогсоолтой, 16 давхар, 1 блок, 96 айлын орон сууцны зориулалттай барилга, Ф125мм-ийн голчтой ган хоолой 49,7м урттай цэвэр усны шугам, ф200мм-ийн голчтой 120м урттай дулааны хос шугам бүхий ус дулаан дамжуулах төвийн барилга

Комиссын дарга:

Хяналт шалгалтын газрын  
Барилга байгууламжийн ашиглалт,  
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан  
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:  
Захиалагч ДСНА ХХК-ийн  
гүйцэтгэх захирал



(Л.Баттүшиг)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 21 ДҮГЭЭР ХОРОО, ДСНА ХХК-ИЙН ЗАХИАЛГАТАЙ,  
ЗООРЬТОЙ 8 АВТОМАШИНЫ ДУЛААН ЗОГСООЛТОЙ, 16 ДАВХАР, 1 БЛОК, 96  
АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГА, Ф125ММ-ИЙН ГОЛЧТОЙ  
ГАН ХООЛОЙ 49,7М УРТТАЙ ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ, Ф200ММ-ИЙН ГОЛЧТОЙ  
120М УРТТАЙ ДУЛААНЫ ХОС ШУГАМ БҮХИЙ УС ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВИЙН  
ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 04 дүгээр сарын 18

Улаанбаатар хот

Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, ДСНА ХХК-ийн захиалгатай, зоорьтой 8 автомашины дулаан зогсоолтой, 16 давхар, 1 блок, 96 айлын орон сууцны зориулалттай барилга, ф125мм-ийн голчтой ган хоолой 49,7м урттай цэвэр усны шугам, ф200мм-ийн голчтой 120м урттай дулааны хос шугам бүхий ус дулаан дамжуулах төвийн зориулалттай барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан тус 661-р барилгын 1 дүгээр давхарт 2025 оны 04 дугаар сарын 18-ны өдөр 13:00 цагт 16 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 15:00 цагт дуусав.

Хуралд:

- | ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН<br>ДУЛААН<br>Барилга байгууламжийг ашиглалтанд<br>оруулах комисс<br>А.Мөнгөн                              |               |
|--|---------------|
| 1. Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч   |               |
| 2. Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч | Б.Шинэжаргал  |
| 3. Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч | Б.Тэмүүлэн    |
| 4. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч                     | Э.Цогзолмаа   |
| 5. Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК, Шинэ хэрэглэгчийн холбооны ахлах инженер   | Д.Сүхбат      |
| 6. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер   | Ц.Билигт      |
| 7. Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн       | М.Жаргалан    |
| 8. Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчид үйлчлэх албаны Шинэ хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер                           | Г.Үүрийнгэгээ |
| 9. Онцгой байдлын ерөнхий газар, барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа        | М.Батсайхан   |
| 10. Үндэсний Төв Архив, Зураг төслийн баримтын архивын архивч  | Э.Шижиртуяа   |

11. Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм, нормативын сан бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн	О.Ундрах
12. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллагын төлөөлөл	Н.Эрдэнэтөгс
13. Ашиглалт хариуцах байгууллага ГАБОТ ХХК-ийн Ерөнхий захирал	С.Алтанчимэг
14. Зураг төсөл зохиогч байгууллага ББСМО ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал	Б.Мөнхцэцэг
15. Барилгын гүйцэтгэгч, Хамтын хүч констракшн ХХК-ийн Ерөнхий инженер	М.Тэлмэн
16. Барилгын захиалагч, ДСНА ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал	Л.Баттүшиг

#### ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 16
- Хүрэлцэн ирсэн – 16
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 16

#### ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, ДСНА ХХК-ийн захиалгатай, зорьтой 8 автомашины дулаан зогсоолтой, 16 давхар, 1 блок, 96 айлын орон сууцны зориулалттай барилга, ф125мм-ийн голчтой ган хоолой 49,7м урттай цэвэр усны шугам, ф200мм-ийн голчтой 120м урттай дулааны хос шугам бүхий ус дулаан дамжуулах төвийн зориулалттай барилгын ажлын баримт бичгийн бүрдэл барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

#### СОНССОН НЬ:


Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөв, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

#### Захиалагч ДСНА ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал **Л.Баттүшиг**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

#### Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч **Б.Шинэжаргал**

- Барилга байгууламжийн бетоны бат бэхийн шинжилгээний бичгийг үе шат бүрээр шалгуулах.
- Лифтний магадлал улсын байцаагчийн албан шаардлагын биелэлт үзүүлэх.
- Улаан журнал, БАЗГ ил далд ажлын акт, инженер геологийн судалгаа нөхөж үзүүлэх
- Мастер өрөөний 00 н тоноглолуудыг зургийн дагуу угсрах хаалгыг зөв байрлуулах
- Зоорийн давхарын ус зайлуулах трампыг зургийн дагуу хийх
- Техникийн давхарын борооны усны хоолойг буулгах
- Цонх 3 давхар шилтэй байна, дулаан техникийн тооцоо хийж албаг бичгээр тайлбар тодруулга ирүүлэх



- БТХ-ийн 14.3, 14.6 заалтын дагуу чанарын баталгаа ирүүлэх.  
Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч **Б.Тэмүүлэн**

- Бохир усны худгуудад дулаалгатай модон таг хийх.
- Бохир усны худаг цэвэр усны худгуудад шатыг стандартын дагуу угсрах.
- Цэвэр усны огтолгооны худагт ус бутлагч хийж гүйцэтгэх.
- Ил далд ажлын акт бүрэн баталгаажуулж үйлдэх.
- Цэвэр усны шугамын холбох хэрэгслүүдийг зэвэрдэггү ган холбох хэрэгсэлээр солих.
- УДДТ ын ашигласан байгаад хобогдох баримт бичиг зөвшилцсөн баримт бичиг шалгуулах.
- УДДТ -д трап хийх.
- Дулаалга, тууз, хаягжуулалт хийх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч **Э.Цогзолмаа**

- ДХ-1 цэвэрлэж шатыг суурьлуулж тагийг бэхлэх, дулаалга хийж өнгийн туузаар ороох.
- Гадна дулаан механикийн зурагт өөрчлөлт орсон. Үүнтэй холбоотой тайлбар албан тоот ирүүлэх.
- ДХ-2 цэвэрлэж шугамыг дулаалга хийж өнгийн туузаар ороож бэхлэх.
- УДДТ-д зураг төсөлд тусгагдсан дагуу хими ус цэвэрлэгээний төхөөрөмжийг суурьлуулах.
- УДДТ-н шугамын оролт хэсгийг цэвэрлэж, решетка хийж фото зургаар баталгаажуулах.
- УДДТ ийн тоног төхөөрөмж шугам угсралтын ил далд ажлын акт баталгаажуулах.
- Зоорийн давхрын дулаан хангамжийн шугам сүлжээг дулаалж өнгийн туузаар ороох.
- Халаах хэрэгсэлд винтель суурьлуулах.
- Айл өрхийн агаар салхивч решотк байрлал солих фото зургаар баталгаажуулах.
- Барилгын салхивч угсарсан ил далд ажлын акт баталгаажуулах.
- Техникийн нөхцөлтэй холбоотой тайлбар албан тоот ирүүлэх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК, Шинэ хэрэглэгчийн холбооны ахлах инженер **Д.Сүхбат**

- Халаах хэрэгсэлд тохируулах винтел тавих.
- ДХ-1-ийн цэвэрлэгээ хийх, таг хийх, шат угсрах.
- 2-р хэлхээний шугам дулаалах.
- УДДТ-д гаднаас орж ирж буй шугамын хэсэгт цэвэрлэгээ хийх, шат, решотка хийх.
- ДХ-2 фото зураг авч үзүүлэх.
- Техникийн нөхцлүүдийг нэгтгэж, нийт ачааллыг тодорхой болгох. Дараагийн танилцуулгад оруулж явах.

- Барилгыг байнгын ашиглалтад авах.
- Химийн ус зөөлрүүлэгч тавих

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер **Ц.Билигт**:

- Гадна цахилгаан хангамжийн МС-н акт, DVG file өгөх.
- Давхарын самбарын цонх гаргах.
- Цахилгааны самбарт бирц схем, бичлэг, плакат хийх.
- Ерөнхий 2, АВР-т Inhenuter тоолуур суурилуулах.
- Ерөнхий 2 оролтод ОСИ суурилуулах.
- Тоолуур, гүйдлийн Трансформатор лацдуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн

#### **М.Жаргалан**

- В1 давхарт кабелийн тавиур суурилуулах фото зургаар баталгаажуулах.
- Давхарын самбар болон техникийн өрөөнд хаяг, бирк хийж фото зургаар баталгаажуулах.
- ББ-01/2020 тоот ХД зургийн дагуу зарлан мэдээлэх систем суурилуулаагүй талаар тайлбар албан бичгээр ирүүлэх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.


Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчид үйлчлэх албаны Шинэ хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер **Г.Үүрийнгэгээ**

- Б блок барилгын дотор айлаас хэрэглэгчийн шугамнаас ундны усны сорьц өгч дүгнэлтийг шалгуулах, НЭМГ-т албан хүсэлт өгч байцаагчийн дүгнэлтийг шалгуулах MNS 0900:2018 стандарт хангасан байх (Хими-Физик, Нян )
- Зоорийн давхарт бохир усны гаргалгааны шугамд хаалт хашилт хийх.
- 'Б' блок барилгын бохир усны худаг, шугамын ил далд ажлын акт шалгуулах.
- УДДТ-ийн ЦБУ-ны зураг шалгуулах, ус зайлуулах трап хийх.
- Мэдээллийн санд оруулсан акт шалгуулах.
- Дээврийн ус зайлуулах шугамыг ил болгож , фото зургаар баталгаажуулах.
- 300-ийн цэвэр усны шугамын ил далд ажлын акт шалгуулах.
- УДДТ дотор зургийн дагуу трап, нацос суурилуулах.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газар, барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа **М.Батсайхан**

- ГК галын дотор усны даралтад цэгийн хоолой хошууг зоорийн давхар гүйцээж хийх.
- Тагтанд байрлах аваарын шат 80 градус налуу хийх.
- Барилгын гадна хананы дулаалга материалын галд тэсвэржилтийн зэрэг тогтоолгосон дүгнэлт үзүүлэх.
- Барилгаруу тусгай зориулалтын авто машин орох гарах гарц нэмэгдүүлэх. Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу, ГАБТ хуулийн 18.3 р зүйл.
- Шаталтын бүтээгдэхүүн сорох системийн утаа хаях хэсгийг өндөрлөх.



- Техникийн давхрын өрөө өөрчлөгдсөн байгаад тайлбар АБ өгөх. Агаар сэлгэлтийн сэнсний талаар

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Үндэсний Төв Архив, зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч **Э.Шижиртуяа**

- Ил далд ажлын актыг бүрэн бүрдүүлэх, баталгаажуулах.
- Барилгын угсралтын ажлын гүйцэтгэсэн тэмдэглэл, захиалагч гүйцэтгэгч байгууллага баталгаажуулах, барилга угсралт болон заслын ажлаас бусад үе шатны ажил бичигдсэн талбайн журнал байхгүй. Эдгээрийг бүрдүүлэх
- Архивд баримт бичиг хүлээлгэн өгөх нийт жагсаалтийн дагуу баримт бичгийн бүрдүүлэх, баримт бичгийн хуудас дугаарлах, дотоод товъёог үйлдэх.
- Баримт бичгийн эх хувь архивд хүлээлгэж өгөх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл Баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм, нормативын сан бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- Техникийн давхрын дээврийн усны хаялганы буултыг дээврээс дээш 30 см хүртэл буулгах.
- Дээврийн парпетын дээр зураг төслийн дагуу хашлага хийх.
- Лифтний моторын хашлага, хайс болон шатыг угсрах.
- 5 давхраас дээш бетоны бат бэхийн дүгнэлт байхгүй. Иргэнээр гаргасан дүгнэлтийг эрх бүхий байгууллагаар гаргаж баталгаажуулж үзүүлэх.
- Шатны маршны эргэлтийн тавцангын хэсгийн арматурчлалын дээд доод үеийн шилжилт зураг төслийн дагуу хийгдээгүй. Зохиогч байгууллага тооцоо хангаж байгаа эсэх тайлбар, албан бичиг ирүүлэх.
- Цонх зураг төсөлд 3 давхар шиллэгээтэй гэж заасан 2 давхар шилтэй хийсэн байна. Зохиогч байгууллага дулаан техникийн тооцоо хийж тайлбар АБ ирүүлэх.
- Гадна зам талбай болон хүүхдийн тоглоомын талбайд зориулалтын таг хийж аюулгүй байдлыг хангах.
- БТХ 5.7.1 заасны дагуу норм норматив-н төлөх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, мэргэжилтэн **Н.Эрдэнэтөгс**

- Гаднах явган хүний заманд харааны хөтөч зам хийх, Мөн орцны явган хүний замын брожурыг налуу болгож стандартын дагуу хийх.
- Авто зогсоол явган хүний зам хоёр-н хооронд дугуй цохигч буюу хязгаарлагч хийх.
- Орцны үүдний довжооний налуу замыг батлагдсан зургийн дагуу налуулгийг стандартын дагуу хийх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Ашиглалт хариуцах байгууллага ГАБОТ ХХК, Ерөнхий захирал **С.Алтанчимэг**

- Зоорийн давхарт шугамын дулаалга хийх
- УДДТ д ус зайлуулах трап байхгүй.
- УДДТ д шугамын ус зөөлрүүлэгч гидроксид байхгүй.
- Цэвэр усны худагт галын гидрант суурилуулах, шат хийх, БЦХ-ын шатыг стандартад нийцүүлэх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

ШАЛГАЛТ  
АВАР

ТМЖИЙГ АШИ  
ХАХ КОМИСС

Зураг төсөл зохиогч байгууллага ББСМО ХХК, Ерөнхий захирал **Б.Мөнхцэцэг**

- Техникийн давхрын дээврийн ус зайлуулалх хоолойг доош нь буулгаж хийх.
- Зоорийн давхрын техникийн өрөөрүү гаднаас ордог орцны үүдний хэсэгт явган замтай холбосон зам хийж өгөх.
- Дутуу ажлыг гүйцээж хийж өгөх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Барилгын гүйцэтгэгч, Хамтын хүч констракшн ХХК-ийн Ерөнхий инженер **М.Тэлмэн**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулахыг дэмжиж байна.

Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Техникийн давхрын ус зайлуулах хоолойг доош буулгах.
- В1 давхрын цонхны хаалт хийх.
- Явган хүний замд хөтөч хавтан хийх.
- Байрны гадна талын төмөр хашлаганы шонгуудад таг хийх.
- В1 давхрын узель руу орох шатны засал гүйцээх.
- Хотхоны орц гарцтай холбогдох байгууллагаас зөвшөлцсөн албан бичиг авах.
- Гүйцэтгэгч чанарын баталгаа ирүүлэх 14.3, 4.6
- Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт үзүүлэх.
- Шийтгэврийн хуудас үзүүлэх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

**ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:**

Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, ДСНА ХХК-ийн захиалгатай, зорьтой 8 автомашины дулаан зогсоолтой, 16 давхар, 1 блок, 96 айлын орон сууцны зориулалттай барилга, ф125мм-ийн голчтой ган хоолой 49,7м урттай цэвэр усны шугам, ф200мм-ийн голчтой 120м урттай дулааны хос шугам бүхий ус дулаан дамжуулах төвийн зориулалттай барилгыг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

**ТАНИЛЦСАН:**

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН  
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,  
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН  
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ**

(А.МӨНГӨН)

**ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:  
ЗАХИАЛАГЧ ДСНА ХХК  
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ**

(Л.БАТТУШИГ)



25/279

УДАТ + АСТМ хяг  
96 Айл  
8 дугаар  
Зогсон

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Комиссын дарга

Комиссын гишүүн: А. Момон

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. ТЕРИЖИЙН ДАВХАРЫН У - ЗАСЛУУЛАХ БИХЭЙГ ДООСХ БУНГАХ.	- Фото зураг үзүүлэв. 2025.05.07
2. В1 ДАВХАРЫН ЦОНГУУЛ ХААТ ХҮЙХ.	- Фото зураг үзүүлэв.
3. ЯВГАН ХИЦИЙ ЗАНД ХӨТӨН ХАВТАН ХҮЙХ.	- Фото зураг үзүүлэв.
4. БАЙРНЫ ГААМ ТАЛЫН ТӨМӨР ХАЦЛАГАНЫ ЦОНГУУЛАА ТАН ХҮЙХ.	- Фото зураг үзүүлэв.
5. В1 ДАВХАРЫН УЗЕЛБРИЧ ОРОХ	- Фото зураг үзүүлэв.

ШАТНЫ ЗАСАА

Гей ЦЭЭХ.

Бүртгэлийн дугаар ..... 113/

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг  
.....

2025 оны 05 сарын 13-ний өдөр

6. ХОТНЫ ОРШ ГАРДАГАЙ  
ХАЛБООСТОЙГООР  
ХАЛБГАДОР БАЙГУУЛГА  
ЗӨВЦУХХ, СӨН АЛБАН  
АВСН ҮЗҮҮЛЭХ.

— Авто зам хөшөөний газарт  
— 2025.05.07. 25/08 тоот  
албан бичиг хүргүүлв.  
— Хамтын хүр констракци  
2025.05.08 25/43 тоот  
албан бичиг, баталгаа үргүүлв.

7. ГҮЙЦЭТГӨГЧ ЧАНАРЫН  
БАТАЛГАА ҮРҮҮЛЭХ.  
(М.З (4.6))

— Чанарын баталгаа  
үргүүлв.

8. Зохиолчийн хэдсэн  
дүрмэлтийг шинэчлэн  
үргүүлэх

— Зохиолчийн хэдсэн  
дүрмэлтийг шинэчлэн  
үргүүлв. 01/25 2025.05.01

9. ШИЙТГЭВРИЙН ХУУДАС  
ҮЗҮҮЛЭХ. (СУДАГЧ)

— Шийтгэлийн хуудас  
үргүүлв. № 0815234

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

А.Мөнхон /Гарын үсгийн тайлал

А.Мөнхон /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-04-18

Огноо: 2025-05-08

Бүртгэлийн дугаар ... 113  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
2025 оны 05 сарын 13 ний өдөр

Хам-уул дүүргийн 21-р хороо  
 ДСНТ ХХК-н Захиагчийн Зорьго  
 16 дүвх-р 10 дугаар сартай.  
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад  
 оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)





Байгууллага: ХШЗ, БСАБХ,

Комиссын гишүүн: Б. Шинэтаргал

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилга байгууламжийн бетоны баг бэхийн шилжилтийн бүтцийг үе шат бүртгэр шалгуур	1. Бетоны баг бэхийн шилжилтийн бүтцийг үе шат шалгуур.
2. Мэргэжлийн мэдээлэл улсын байгууллагын албан шаардлагын биелэлт үзүүлэх.	2. Мэргэжлийн мэдээлэл улсын байгууллагын албан шаардлагын биелэлтийг үзүүлсэн.
3. Улаан нуурын БЭЗГ- ий гэгээ ажлын акт, илгээг сонгогчийн судалгаа Нөхцөл үзүүлэх.	3. Улаан нуурын илгээг ажлын акт илгээг сонгогчийн судалгааны үе шат шалгуур.

Бүртгэлийн дугаар ... 1131  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажлын газрын үсэг  
 2005 оны 05 сарын 13 ний өдөр

- |   |   |
|---|---|
| <p>4. Амьдралын мөхөөрмө, өдөр...</p> <p>"Доо" "Оо" Тогтвортой</p> <p>Уулзур - Зургийн гучуу</p> <p>уураг хаамаа зөв</p> <p>байрлуулах</p> <p>5. Зоорин дивхирны</p> <p>үе зайлуулах Траппын</p> <p>Зургийн гучуу Хийт.</p> <p>6. Техникийн дивхирны</p> <p>барометр үеийг хоолой</p> <p>буулах.</p> <p>7. Цочих Зрөвхэр шилдэг</p> <p>байх гучууны техникийн</p> <p>Тогтвор Хийт андан дивхир</p> <p>Тамбур Тогтвортой</p> <p>ирүүлэх.</p> <p>8. БТХ-ийн 14.3, 14.6</p> <p>засгийн гучуу чимрэн</p> <p>байгаа ирүүлэх.</p> | <p>1. Андан дивхир Тамбур</p> <p>Тогтвортой, дивхирний</p> <p>Зургийн Тогтвортой ирүүлэх.</p> <p>5. Андан дивхир Тамбур</p> <p>Тогтвортой, дивхирний</p> <p>Зургийн Тогтвортой ирүүлэх.</p> <p>6. Техникийн дивхирны</p> <p>барометр үе зайлуулах</p> <p>хоолой буулах</p> <p>Фотос зургийг ирүүлэх.</p> <p>7. Андан дивхирны</p> <p>Тогтвор Хийт андан</p> <p>дивхир ирүүлэх.</p> <p>8. Намарын биолог</p> <p>ирүүлэх.</p> |
|---|---|

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Б.Т.Х.У.Балуусар</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>Б.Шинэжаргал Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.18</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалдгасан: Б.Т.Х.У.Б.</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>Б.Шинэжаргал Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.05</p>
---	---

Бүртгэлийн дугаар: 113

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон өмчлөгчийн гарын үсэг

2025 оны 05 сарын 13

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИХШЗ, БСАБХ,

Комиссын гишүүн: Б.Тамирзан

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Бохир усны судалгааг дулаалгатай модон тас хийх	1. Биелсэн
2. Бохир усны хуурай цэвэр усны судалгааг шатны стандартын дагуу үзгөх	2. Биелсэн
3. Цэвэр усны огтолгооны судалгааг де бүрэлдэх хэлтэй гүйцэтгэх	3. Биелсэн
4. Улаалг агналын акт бүрэн баталгаажуулах үйлдэх	4. Биелсэн
5. Цэвэр усны судалгааг хэлбэр хөрөнгөнд	5. Биелсэн



Бүртгэлийн дугаар 1131  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
 2023 оны 05 сарын 13 ны өдөр

Зөвөрдөггүй гэм хэлбэлх  
хэрэгээр солох

6. УААТ-ын амжилсан  
байгааг хэлбэгдэх бэримт  
бэлгээ зөвшөөрсөн барилт  
бэлгээг шалгуурж

7. УААТ-д тэрл хийх

8. Дулаалга, түүвэр, хэргийн дураар  
хийх

9.

6. Торгуурын арга  
хөмрөг авсан биелсэн

7. Биелсэн

8. Биелсэн



Үүрэг даалгавар өгсөн: *Б. Тэмчирэн*

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/

/Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.18 Бүртгэлийн дугаар: 115

Огноо: 2025.05.07



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**



(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИМГ, ДБСХ,

Комиссын гишүүн: Э. Цогзолмаа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. ДХ-1 цэвэрлэг, шаталг суурьлуулж талхийг бэлтгэж дундаа хэсэг өнцөгт түүндээр өрөөл	- Фото зургаар баталгаажуулан ирүүлв.
2. Гадна дугаар механикийн зургийг өргөжлөлт өрсөн байна. Чухийг холбоотой талбар мөн тэд ирүүлж	- Зохиогчийн дүгнэлтийг шинэчлэн боловруулж дуслаан болно.
3. ДХ-2 цэвэрлэг дундаа дундаа хэсэг өнцөгт түүндээр өрөөл шат бэлтгэж	- Биелсэн. (Фото зураг)
4. ЧДӨТ-г зураг төсөлд тусгагдсан дагуу шинэ ус цэвэрлэгтийг төхөөрөмжийг суурьлуулах	- 2025.05.06-на өдрийн 25/36 тоот мөхөн бичигт баталгаа талбар ирүүлв.
5. ЧДӨТ-н өрөөлөх өрөөл хэсгийг цэвэрлэг, рессертка шинэ фото зургаар баталгаажуулах	- Биелсэн. (Фото зураг)

Бүртгэлийн дугаар ..... 1131  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭГ**  
Хуулбар олгосон бичгийн төдийн үсэг  
Сула  
2025 оны 05 сарын 13 өдөр

<p>6. ҮД ДТ - ийн тоног тохирол          ийнхүү актот бүртгэн          баталгаажуулах</p> <p>7. Зөврийн давхрагын          дундан хэвлэмэлийн          ивэрхэг бүртгэн дундаар          өнссөн түүхээр ороох</p> <p>8. Халаах хэрэгэнд тусга          ойлголт бичгээр бүртгүүлэх</p> <p>9. АИТ орхины АС - а          регистрчилсэн байрлалыг          олж фото зургаар          баталгаажуулах</p> <p>10. Бүртгэлтэй хэргийг          үндэсний архив          хэргийн акт баталгаажуулах</p> <p>11. Төрийн хэргийн үндэсний          хэргийн акт байр олон          торт үргэлж</p>	<p>Баталгаажуулах</p> <p>- Фото зургаар баталгаажуулах          үргэлж.</p> <p>- Фото зургаар</p> <p>- Бичгээр. (Фото зургаар)</p> <p>- Баталгаажуулах</p> <p>- Тиймээр олон торт          үргэлж.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ УЛСЫН БИЙЦЭГЧ          11-13-02/055</p> <p>1. А. Цогцолмаа Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025 04 17</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ УЛСЫН БИЙЦЭГЧ          11-13-02/055</p> <p>1. А. Цогцолмаа Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025 05 06</p>

Бүртгэлийн дугаар ..... 1131

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

2025 оны 05 сарын 31 өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавералт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: УБДС, ТӨХК

ХҮД 21Р ХОРОО  
" ДСНА ХХК ОРОН  
Сүхбаат

Комиссын гишүүн: Сүхбаат

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Холын хөрөнгө Богдлуулсан хөрөнгө ТЭВХ	- Биелэлт хийгдэв
2) ДХ-1-ийг чөлөөлж Хийх, ТЭВХ-ийг шат үзгээр	- Биелэлт хийгдэв
3) 2Р ХАХЭ-ийг Шуудан захирагч	- Биелэлт хийгдэв
4) УБДС-ийг Радикал Оршигчид бүтээгдэхүүн Хөдөлгөөнд Хийх шат, РМОТКА Хийх	- Биелэлт хийгдэв



2025-9 фото хураалт  
АВЧ ГҮҮГЛЭХ

— Тагивар үргүүлэх

Техниктэй нөхцөлүүдийг  
лобтгоны нөхцөлүүдийг  
Төврийн Болов  
дрын тусламжтай  
орүүлж авна.

Бүржигчтэй Компанет  
Авна

(Хяналт үс үргүүлэх  
Төврийн тусламжтай)

— Бүржигчтэй хандвар

Гарын үсэг  
Бүржигчтэй хандвар



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг  
13-1448 АТХ9051  
Тамга, Тэмдэг/Зэнгийн  
СҮХБАТ  
МЭЯГ ЭШСЭН ИНЖЕНЕР  
А-ДХАС  
ХУГАЦААГУЙ  
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.18

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг  
13-1448 АТХ9051  
Тамга, Тэмдэг/Зэнгийн  
СҮХБАТ  
МЭЯГ ЭШСЭН ИНЖЕНЕР  
А-ДХАС  
ХУГАЦААГУЙ  
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.29

Бүртгэлийн дугаар ..... 1131  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон өмчлөлийн гарын үсэг  
2025 оны 05 сарын 13-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УБЦТС, ТӨХК*

*ХУД НР 10000  
ДОНАХХ  
орол сууц*

Комиссын гишүүн: *У. Билилт*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Өгдөг цаашид хийж байгаа ажлын үндсэн акт, дуг 1116 өгдөг</li> <li>2. Давхардсан сансартын үнэх баримт</li> <li>3. Өгдөг цаашид хийж байгаа ажлын үндсэн акт, дуг 1116 өгдөг</li> <li>4. Ерөнхий 2, АР-Т Төвөдөг баримт үндсэн акт, дуг 1116 өгдөг</li> <li>5. Ерөнхий 2, АР-Т Төвөдөг баримт үндсэн акт, дуг 1116 өгдөг</li> </ol>	<p><i>Өгдөг үндсэн акт, дуг 1116 өгдөг</i></p> <p><i>Барилга байгууламжийн үнэх баримт</i></p>



6 Төсүүр, бүрэлдсэн  
архивын үндэсний төв  
хуулбар үнэн



Самс. Чухра даалгаврын  
биелэлт шалгалтын  
өгсөвч

ТАЛБАН  
АР  
ТАГ АШИГЛАГЧИД  
ЭМНЭС

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Самс Чухра /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023/04/18

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Самс Чухра /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023/05/01

Бүрт.Э.ийн дугаар ..... 1131  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлын үндэсний төв гарын үсэг  
.....  
2023 оны 05 сарын 13

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Могойын холбооны сүмтэ ХУД 21р хороо ДСНА ХХК  
Комиссын гишүүн: М. Маргалан Garden hill хотхон В блок

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. В1 давхаргын кабелийн төвшин суурилуулах фото зургаар батал	1. В1 давхаргын кабелийн төвшин суурилуулах фото зургаар батал
2. - гай нууцах Давхарын салбар болон техникийн ороону хойт, бүрх дийлж фото зургаар баталгаа нууцах	- гай нууцах. 2. Давхарын салбар болон техникийн ороону хойт бүрх дийлж фото зургаар баталгаа нууцах
3. 2020-01/2020 тоот ХД зургийн дагуу зарлан шоргоолах систем суурилуулах талаар талбайн мэдээлэл багцаар ирүүлэх	3. Ерөнхий үрчлэлээр Холбооны дүр хөндөгчийн багцаар 2020 оны 05 сарын 02-ны өдөр ДЗУ тоот талбайн багцаар баталгаа болон Garden hill хотхоноор ЗР дэргэмийн барилгад

Бүртгэлийн дугаар ..... 1151  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажлын газрын үсэг  
 2020 оны 05 сарын 13-ний өдөр

Зэрлэг мэрээлэх систем  
1. үйлчилгээний үйлчилгээний систем  
001 001

Handwritten signature

Handwritten signature

АЛГАЛТЫН  
ТЭГ  
Хүндэт ажилтан  
Х. ХОЛГОС

Самал:

Чүрэг даалгаврын  
биелэлтээр ажиллаж  
ахуйг харах

Чүрэг даалгаврын  
биелэлтээр  
баталгаажуулав.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

М. Маргалин Гарын үсгийн тайлал

М. Маргалин Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 04. 18

Огноо: 2025. 05. 02

Бүртгэлийн дугаар ... 1131  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
Огноо  
2025 оны 05 сарын 13 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: УСҮЗ



Комиссын гишүүн: Г. Чириймтсүх

ХТД 2-р хөлөө,  
58 блок 16 дөвхөр,  
(ДСНА ХХК) дэргэд 8 дөвхөр  
(БСГ-р байр)

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Б блок барилгын бөхөр аймгаас хэрэгжүүлж түрэмгий үндсэн үеэс өмнө эрчимтэй илгүүрэх, (НЭМБ-д албан хүрээтэй байгуулалтын эрчимтэй илгүүрэх №45 0900: 2018 стандарт хангалсан байх).</p>	<p>- Эрчимтэй үрчлэлтэй ХХК-ийн Халхын хурт ХХК-ийн 2025.05.08-ны № 0508 төлбөр албан бичигт илтгэлтэй хамт 2025.05.20-ны үрчлэлтэй илгүүрэх, үүнийг баталал үрчлэлт.</p>
<p>2. Зургийн зурварт баруун талд гэржүүлсэн түрэмгий хэсэг хамилт хийх.</p>	<p>- Хамилт хамилт хийж 0900 зурварт барилгын үүрэг.</p>
<p>3. Б блок барилгын бөхөр үндсэн үеэс, түрэмгий илгүүр өмнөх айл илгүүрэх.</p>	<p>- Халхын хурт ХХК 2025.05.08-ны № 0508 албан бичигт үүрэг.</p>
<p>4. ХТД-ийн 1363-ны зурал илгүүрэх, үе зүйлүүрэх үрчлэлт хийх.</p>	<p>- Хуульчилж илгүүрэх төлбөр. (Төлбөрийн зурал бөхөр үндсэн түрэмгий илгүүр)</p>

Бүртгэлийн дугаар ... 113/ ...  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛЬБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон амьдралын гарын үсэг  
Сүхбаатар  
 2025 оны 05 сарын 13-ний өдөр

<p>5. Мэдээллийн санг гуржисан анх илчлүүлэх.</p>	<p>- Илчлүүлсэн.</p>
<p>6. Дэлхийн үе зүйн үзвэл шугамын ил байршил, дотоо зураг баримтын үзвэл.</p>	<p>- Ил байршил, дотоо зураг баримтын үзвэл.</p>
<p>7. Зогсон үзвэр үзвэл шугамын ил санг гуржисан анх илчлүүлэх.</p>	<p>- Зогсон үзвэр үзвэл ШБМ-а шугамын хэлбэрийн үзвэр,</p>
<p>8. Үзвэр дотор үзвэрийн санг түрэг, илчлүүлэх.</p>	<p>үзвэр үзвэрийн үзвэл, хилчлүүл гүржисан анх илчлүүлсэн.</p>


<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p>
<p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p>	<p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p>
<p>1. Мүрийн тээвэр /Гарын үсгийн тайлал</p>	<p>1. Мүрийн тээвэр /Гарын үсгийн тайлал</p>
<p>Огноо: 2025. 04. 18</p>	<p>Огноо: 2025. 05. 08</p>

Бүрт эдийн дугаар ... 113/

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажлын тугайн гарын үсэг



2025 оны 05 сарын 19

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)


Байгууллага: ОБЕГ

Комиссын гишүүн: М. Батсайхан

ХЧД-ийн 21-р хороо  
ХСНА ХХК-ийн ерөн суурь газар  
барилга.  
2025.04.18

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. ГК хэсэг дотор усны даралтаг үнийн зөв хэсгийг, хатуу зөөрийн давхар шилжүүлж хийх.	- Биелсэн
2. Талбайд байрлах аваарын шатаанд 80 үрсүүсний тасрууларгах.	- Биелсэн
3. Барилгын гадна хэсэг дээрх материал хэргийн тасруулах үүрэг	- Биелсэн
4. Барилгачууд тусгай зорилготой автомашин орох, гарах гарцны тасруулах. Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу. (ТНБТ-ийн 18.3 р зүйл)	- Биелсэн
5. Шатааны бүтэцтэйгээр орох системийн утаа хаях хэргийг өндөрлөх.	- Биелсэн.
6. Техникийн давхрын техникийн өрөө өргөлдсөн байлаад тайвар албан бичиг өгөх. (Агаар эмгэгчийн системийг тайвар).	- ДБСНО ХХК-ийн 2025.05.08-ны 2/11 дугаар албан бичигтэй.





ТАЛТЫН  
ийг ашигласандаа  
олгос.

- Үүрэг даалгаварын биелэлтээр  
ашигласандаа оруулах саналтай.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

М. Дамсайхууц Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.18

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

М. Дамсайхууц Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.05.07

Бүртгэлийн дугаар ... 1131  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
...  
2025 оны 05 сарын 13 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Үндэсний Төв архив*

Комиссын гишүүн: *Э. Шиншүрэн*

*ХУД, 24 дүрэм  
ДСНА ХХК-ийн  
96 айлын өрөн зурал, 2016  
Биел*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. <i>М. Дэлгэр амлын ажлын бүрэн бүрдүүлэх багцлагчлуураар.</i></p>	<p><i>Баталгаажуулсан.</i></p>
<p>2. <i>Барилга үзрэгт ажлын үр дүнгээр тус дэглэмийн зорилго, үр дүнгээр байгуулагын дахь гажуудал, барилга үзрэгт болон заслын өмчлөөс бүрэлдэх үе шатны ажлыг бүрэн гүйцэтгэн талбайг нурна байхгүй байна ажлын бүрэн гүйцэтгэл.</i></p>	<p><i>Улаан нуруу хамт хөдөлсөн.</i></p>
<p>3. <i>Архивууд барилга болон үр дүнгээр өөр өөрийн хэргийг дагуу барилга бүрэн гүйцэтгэл.</i></p>	

Бүрэлдлийн дугаар *113*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭГ**  
 Хуулбар олгосон амьтны газрын үсэг  
*Сүхба*  
 2015 оны 05 сарын 13-ний өдөр

8419 үндэс, баримт  
бичгийн хуудас  
дуулариах, дотоод  
төвийг үндэс.

3. баримт бичгийн  
эх үүдэм архивд  
архивын өгсөн.

8419 үндэс үүдэмийн  
дотоод төвийг үндэс.

тууламга өгсөн



2

Бүртгэлийн дугаар ..... 1131  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
2008 оны 05 сарын 13 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Амгуйла*

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2008-04-18

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Амгуйла*

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2008-05-08



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

"Хэлтэйн хуу Констракшн" ХХК  
(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Барилгын хөтөлгөөний төв 96 айлын орон сууц.

Комиссын гишүүн: О.Ундрах /Хан-Уул дүрэг, 2А-р хороо/

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Техникийн давхрын дээрхийн тусны хөтөлгөөний бүртгэл дээрээс гээш 30 аш хурт эл бүртгэл	- Усны бүртгэл хийн фото зургаар үзүүлэв.
2. Дээрхийн паркет дээр зураг төслийн дагуу хөтөлгөөн хийх.	- Дээрхийн хөтөлгөөн хийн фото зургаар үзүүлэв.
3. Лифтийн моторын хөтөлгөөн хийх болон шатны үгэрэх	- Лифтийн хөтөлгөөн хийн фото зургаар үзүүлэв.
4. 5 давхраас гээш бетоны багц бүхий дүгнэлт байхгүй. Үргэнээр тэргэсэн дүгнэлтийг эрх бүхий байгуулагтаар тэргэн баталгаажуулж үзүүлэх.	- Бетоны дүгнэлтээр үзүүлэв.
5. Шатны шорцны эргэлтийн төвцний хэсгийн арматурчлалт	- Бохиогийн нэгдсэн дүгнэлтээр тусгай үзүүлэв.

Бүртгэлийн дугаар 1131  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭМ**  
Хуулбар олгосон нийгэмтний төрийн үсэг  
Сүүл  
2015 он 05 сарын 13



ХАН-УУЛ ЗУУРГА. ТУРАГОО.  
ОНСН. ХХК. 96 а/о/с  
Чөлөөт.  
В блок

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Иргэдийн үйлдвэрлэл ажлын*



Комиссын гишүүн: *Н. Эрдэнэтөгс*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Тэдгээр албан хувиар зайнаар хараамаг бүтээгдэхүүнүүдийг өгөх зай хял (зааван) Мөн өмнө харагдах албан хувиар зайнаар бронеуралт налуу голын салангаар дагуу алба</p>	<p><i>хшигдэн</i></p> <p><i>албан бичиг баралгаа гаргасан</i></p>
<p>2. Дээрх зөвхөн албан хувиар зайнаар өгөх зай хял өгөх зүйлс цохилт бүтээгдэхүүнүүдийг гаргалмагт алба.</p>	
<p>3. Дээрх үүднээр зөвхөн налуу зайнаар барилдсан зүйлсийн дагуу налуу зайнаар салангаар дагуу алба</p>	

Бүртгэлийн дугаар *1131*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨН АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон бичигтэй гэрэл үсэг  
*Сүлэ*  
2015 оны 05 сарын 13 ний өдөр

МОНГОЛ  
УЛСЫН  
ХУУЛЬ  
СЭНЭГ

Саяа  
У/г - 6-р  
ашиглахааг авса  
санаагай.

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг:   
/Д.Д.М.Т.О.С. / Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025.04.18.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг:   
/Д.Д.М.Т.О.С. / Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025.05.01.

Бүртгэлийн дугаар  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
Сүе  
2025 оны 05 сарын 15 -ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Ашиглалт "ГАБОТ" ХХК*

Комиссын гишүүн: *Бямба Айтсангелеев*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Зогсийн газраар иргэдийн дугаарга хийх.	1. Иргэдийн дугаарга 100% хийгдэв.
2. УРДТ-уудыг үе зайлуурлах тухай бүхгүй.	2. Хөнгөн хөнгөн үе зайлуурлах хийв.
3. УРДТ-д шугамын үе зайлуурлах тухай хяналт байхгүй.	3. Үе зайлуурлах тухай хяналт байхгүй.
4. Цэвэр усны хуудал гэсэн шугам суурилуулах, мэт хийх, БУХ-ын мэтэй стигарбад...	4. Цэвэр усны хуудал гэсэн шугам суурилуулах тухай хяналт байхгүй.

Барилгын үйлчилгээний үйлдвэр ... 113/

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН**


Хуулбар олгосон өмчийн гаднын үсэг

*Сүх*

2015 оны 05 сарын 15

Б. Уулсүрэн тэмцээний  
эдийн засагчид  
хэрхэн МАЛЧ  
хэрхэн тэмцээ  
саяагчид тусуур-  
жүүлгах.

Б. Тогоосүр  
сүүрийн үүрэг  
хэрхэн саяагчид



Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг: *С. Агваарал*  
/Тамга, тэмдэг/  
Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025.04.18

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
Гарын үсэг: *С. Агваарал*  
/Тамга, тэмдэг/  
Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025.04.30

Бүртгэлийн дугаар ..... 1431  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*Сүхбаатар*  
2025 оны 05 сарын 13 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зурал төсөл зохиолч*  
Комиссын гишүүн: *Б. Мөнхцэцэг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Техникийн гавхрын гэрээний үе зайлуулах хоолойг доосол нь буураах хийх.	<i>Хийгдсэн</i>
2) Зоосгийн гавхрын техникийн өрөөрчү тэгнаа ордог орчмы үүдний хялт явсан засгийн холбооны зам хийж өгөх.	<i>Хийгдсэн</i>
3) Дутуу агмыг гүйцэтгэх хийж өгөх.	
Чурт гаалмагрийн биеэнтгэр биеэнтгэр ашиглалтад авах саналтай. <i>Хийгдсэн</i>	

ХЯМ  
Барилга ба

Бүртгэлийн дугаар ..... *1138*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭГ**  
 Хуулбар олгосон өжилтны гарын үсэг  
*Сүлэ*  
 20*15* оны *05* сарын *13* ний өдөр

ШАНГАЛТЫН  
ГАЗАР  
ТӨРӨМӨЙТ АШИГЛАЛТА  
УЛАХ КОМИСС

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Б.Мөнхчүрэгт</i></p> <p>Гарын үсэг: <i>Б.Мөнхчүрэгт</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/</p> <p>/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025.04.18</i></p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Б.Мөнхчүрэгт</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/</p> <p>/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025.08.01</i></p>

Бүртгэлийн дугаар .... *1131*

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажиглалтын гарын үсэг

*Мугла*

2025 оны 08 сарын 15 өдөр


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Цуцэтэглэл*

Комиссын гишүүн: *М.Тамхи*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Үүрэг даалгаварын дээдэлтээр байнгын ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрж байна</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар *1131*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭ!**  
 Хуулбар олгосон өмнөтэй гэрэл үсэг  
*сугла*  
 200*15* оны сарын *13* нөхдөг өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: .....</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: ..... 11.31</p>

ТТЛ-М  
 ХУУЛБАР ТИЭН  
 05

Бүрэг даалгавар Огноо: ..... 11.31  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ТИЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*[Signature]*  
 2015 оны 05 сарын 13

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**




(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Захиалал*

Комиссын гишүүн: *Н. Баттушиг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна</i></p>	<div data-bbox="1220 963 1564 1232" data-label="Image"> </div>

Бүртгэлийн дугаар ... *1131* ...  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨБ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгохын зориулалтаар үйлдсэн үсэг  
*сн/б*  
 2025 оны 05 сарын 13

	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/</p> <p>/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо:</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/</p> <p>/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо:</p>

Бүртгэлийн дугаар ..... 115/

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгоогч ажилтны гарын үсэг



2015 оны 01 сарын 15