

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД  
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 05 сарын 05-ны өдөр

Дугаар БА-157/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын Нийслэлийн Хан Уул дүүргийн 8 дугаар хороонд баригдсан өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 40 (дөч) автомашины зогсоолтой, 16 давхар, 2 блок, 336 (гурван зуун гучин зургаа) айлын орон сууц, Ф200мм голчтой 75.7м урттай гадна дулааны шугам, Ф200мм-ийн голчтой 75.7м урттай дулааны шугам Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф110мм-ийн голчтой 26м урттай гадна усан хангамжийн шугам, Ф89мм-ийн голчтой хэрэглээний халуун усны шугам, Ф110-ийн голчтой 26м урттай гадна ариутгах татуургын шугам бүхий 9кал/ц ус дулаан дамжуулах төвийн барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний БА3Г2024/0206 огноо 2025/04/16 дугаар 0014813
  - 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: ТГ-22/006.1, ТГ-22/006.2
  - 2.3. Захиалагч: Эн Ти Эм Импекс ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011124069, регистрийн дугаар 2039648, Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, 11-р хороолол, 2, 45 тоот, холбоо барих утас: 99996991, цахим хаяг: [ntmimpex@gmail.com](mailto:ntmimpex@gmail.com);
  - 2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Мегаворлд ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011268150, регистрийн дугаар 5446619, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар БУ11-1217/19, Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, 4-р хороо, яармаг, наадамчдын зам гудамж, 909/1 байр 95 тоот, холбоо барих утас: 88882048, цахим хаяг [megaworld@gmail.com](mailto:megaworld@gmail.com),
- Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Сайнхеро ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011249104, регистрийн дугаар 5401593, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар БУ18-793/24, Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо,

үйлдвэр, туул гол, 81в, 68 тоот, холбоо барих утас: 99030921, цахим хаяг [sainhero@gmail.com](mailto:sainhero@gmail.com);

- 2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй
- 2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Төгс гранд констракшн ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011606113, регистрийн дугаар 6063721, зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар ЗТ17-114/21, Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 9-р хороо, 7-р хороолол, нуур, 225, 42 тоот, холбоо барих утас: 91119888, 96113905, цахим хаяг [tugsgrandconstruction@gmail.com](mailto:tugsgrandconstruction@gmail.com);
- 2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Эн Ти Эм Импекс ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011124069, регистрийн дугаар 2039648, Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, 11-р хороолол, 2, 45 тоот, холбоо барих утас: 99996991, цахим хаяг: [ntmimpex@gmail.com](mailto:ntmimpex@gmail.com);
- 2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

### 3 Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

- Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:
    - Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул
  - Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:
    - Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул
    - Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул
- 3.1 Энэ өндөр төвөгшилтэй ангиллын “зоорьтой 40 (дөч) автомашины зогсоолтой, 16 давхар, 2 блок, 336 (гурван зуун гучин зургаа) айлын орон сууц, Ф200мм голчтой 75.7м урттай гадна дулааны шугам, Ф200мм-ийн голчтой 75.7м урттай дулааны шугам Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф110мм-ийн голчтой 26м урттай гадна усан хангамжийн шугам, Ф89мм-ийн голчтой хэрэглээний халуун усны шугам, Ф110-ийн голчтой 26м урттай гадна ариутгах татуургын шугам бүхий 9гкал/ц ус дулаан дамжуулах төвийн барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.


3.4 Комиссын акт 4 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 8 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 32 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

#### Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 Өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 40 (дөч) автомашины зогсоолтой, 16 давхар, 2 блок, 336 (гурван зуун гучин зургаа) айлын орон сууц, Ф200мм голчтой 75.7м урттай гадна дулааны шугам, Ф200мм-ийн голчтой 75.7м урттай дулааны шугам Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна усан хангамжийн шугам, Ф89мм-ийн голчтой хэрэглээний халуун усны шугам, Ф110-ийн голчтой 26м урттай гадна ариутгах татуургын шугам бүхий 9ккал/ц ус дулаан дамжуулах төвийн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хороо,  
Эн Ти Эм Импекс ХХК-ийн захиалгатай,  
орон сууц, ус дулаан дамжуулах төв, 3 блок

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын  
газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт,  
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг  
түр орлон гүйцэтгэгч




(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:  
Эн Ти Эм Импекс ХХК-ийн  
Гүйцэтгэх захирал



(П.Мөнхжаргал)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын  
биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 8 ДУГААР ХОРОО, ЭН ТИ ЭМ ИМПЕКС ХХК-ИЙН  
ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬТОЙ 40 АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛТОЙ, 16 ДАВХАР, 2  
БЛОК, 336 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ, Ф200ММ ГОЛЧТОЙ 75.7М УРТТАЙ ГАДНА  
ДУЛААНЫ ШУГАМ, Ф200ММ-ИЙН ГОЛЧТОЙ 75.7М УРТТАЙ ДУЛААНЫ ШУГАМ  
Ф133ММ-ИЙН ГОЛЧТОЙ 26М УРТТАЙ ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ, Ф133ММ-ИЙН  
ГОЛЧТОЙ 26М УРТТАЙ ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ, Ф133ММ-ИЙН ГОЛЧТОЙ  
26М УРТТАЙ ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ, Ф133ММ-ИЙН ГОЛЧТОЙ ГАДНА  
ДУЛААНЫ ШУГАМ, Ф110ММ-ИЙН ГОЛЧТОЙ 26М УРТТАЙ ГАДНА УСАН  
ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ, Ф89ММ-ИЙН ГОЛЧТОЙ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН  
УСНЫ ШУГАМ, Ф110-ИЙН ГОЛЧТОЙ 26М УРТТАЙ ГАДНА АРИУТГАХ  
ТАТУУРГЫН ШУГАМ БҮХИЙ 9ГКАЛ/Ц УС ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВИЙН  
БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ  
ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр


Улаанбаатар хот

Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хороо, Эн Ти Эм Импекс ХХК-ийн захиалгатай, зоорьтой 40 автомашины зогсоолтой, 16 давхар, 2 блок, 336 айлын орон сууц, Ф200мм голчтой 75.7м урттай гадна дулааны шугам, Ф200мм-ийн голчтой 75.7м урттай дулааны шугам Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф133мм-ийн голчтой гадна дулааны шугам, Ф110мм-ийн голчтой 26м урттай гадна усан хангамжийн шугам, Ф89мм-ийн голчтой хэрэглээний халуун усны шугам, Ф110-ийн голчтой 26м урттай гадна ариутгах татуургын шугам бүхий 9гкал/ц ус дулаан дамжуулах төвийн барилгуудыг байнгын ашиглалтанд оруулах комиссын хуралдаан А блок барилгын 107 тоот танхимд 2025 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10:00 цагт 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 13:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газар,  
Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн  
хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон  
гүйцэтгэгч А.Мөнгөн  
Комиссын нарийн бичгийн дарга:  
Захиалагч “Эн Ти Эм Импекс” ХХК-ийн  
Гүйцэтгэх захирал П.Мөнхжаргал
2. Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт,  
аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн ахлах  
Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 3.Ганбат
3. Хяналт шалгалтын газар,  
Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн  
Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч 3.Очирпүрэв  
“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК, оруулах комисс  
Техник хяналтын инженер Д.Гал-Эрдэнэ
5. “Улаанбаатар Дулааны сүлжээ” ТӨХК,  
Ахлах инженер Э.Ундрахцогт

- |   |               |
|---|---------------|
| 6. “Ус сувгийн удирдах газар”,<br>Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер   | П.Бат-Оюун    |
| 7. “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХК,<br>Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газрын<br>Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн                             | Н.Даваадэмид  |
| 8. Онцгой байдлын ерөнхий газар,<br>Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл<br>хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд Хурандаа                           | М.Батсайхан   |
| 9. Барилгын хөгжлийн төв,<br>Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл,<br>баталгаажуулалтын хэлтсийн<br>Норм, нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн | О.Ундрах      |
| 10. Үндэсний төв архив,<br>Зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч   | Б.Оюунжаргал  |
| 11. Ашиглагч байгууллага<br>“Хайспийд” ХХК-ийн инженер  | М.Буянзаяа    |
| 12. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг<br>хамгаалах байгууллага, хүртээмжийн<br>үнэлгээний ажилтан  | Н.Эрдэнэтөгс  |
| 13. Зураг төсөл зохиогч<br>“Төгс гранд констракшн” ХХК-ийн архитектор   | Б.Анужин      |
| 14. Захиалагч<br>“Эн Ти Эм Импекс” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал  | П.Мөнхжаргал  |
| 15. Гүйцэтгэгч<br>“Мегаворлд” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал   | З.Төгсболд    |
| 16. Гүйцэтгэгч<br>“Сайнхеро” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал  | Д.Саранбаатар |



#### ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 16
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 16

#### ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хороо, Эн Ти Эм Импекс ХХК-ийн захиалгатай, зорьтой 40 автомашины зогсоолтой, 16 давхар, 2 блок, 336 айлын орон сууц, Ф200мм голчтой 75.7м урттай гадна дулааны шугам, Ф200мм-ийн голчтой 75.7м урттай дулааны шугам Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф133мм-ийн голчтой гадна дулааны шугам, Ф110мм-ийн голчтой 26м урттай гадна усан хангамжийн шугам, Ф89мм-ийн голчтой хэрэглээний халуун усны шугам, Ф110-ийн голчтой 26м урттай гадна ариутгах татуургын шугам бүхий 9ккал/ц ус дулаан дамжуулах төвийн барилгуудын ажлын гүйцэтгэл ашиглалтанд оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв

## СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн ахлах Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч

### 3.Ганбат:

- Загвар зурагт гарсан өөрчлөлтүүдийг дахин ХБХСГ-аар оруулж газрын гэрчилгээтэй тохируулах;
- Зураг төсөл зохиогч өөрчлөлтүүдийг өөрчлөлтийн зураг гаргаж, гүйцэтгэгч баталгаажуулан хувийн хэрэгт оруулах;
- "Транквилла" ХХК-аас Захиалагчийн баталгаа өгөх;
- "Мөнхийн хөвч" ХХК-ийн суурийн актын баталгаа, тусгай зөвшөөрөл үзүүлэх, "Сайнхеро" ХХК, "Мегаворлд" ХХК-тай хүлээлцсэн акт хөтлөх;
- Өмнөх БАЗГ-г нөхөж үзүүлэх;
- Ногоон байгууламж өөрчилсөн тул бусад хэсэг рүү шилжүүлж, ерөнхий төлөвлөгөөнд оруулаад шилжүүлсэн талаар албан бичиг өгөх;
- Хүүхдийн тоглоомын талбай хийх талаар баталгаа өгөх;
- Зоорийн 7 дугаартай өрөөг өөрчлөлтийн зургаар баталгаажуулах;
- Зохиогч нь Д сууж лифтний хажууд төлөвлөсөн дээр Захиалагч байгууллагатай тохиролцоод хэрхэн хийх талаар зөвшилцөн хийх;
- Дээвэрт орсон өөрчлөлт хар цаас хийсэн, хийцлэлийг өөрчилсөн талаар Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт гаргах;
- Зураг төсөл зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт;
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний төлөвлөлт байхгүй, үндэсний болон хотын стандарт;
- Дотор заслын гүйцэтгэл дутуу;
- Зоорийн давхарт трап хийх, техникийн өрөөг хаасан зогсоол цуцлах;
- Дутуу ажил цэвэрлэгээ үйлчилгээ;
- Техникийн давхарт дутуу ажил гүйцээх, блок цуурсан будаггүй оохордсон хэсэг хөөс гүйцээх;
- Дээврийн ус зайлуулах нүхэнд трап тавих;
- Шатны бариул 90см хүрэхгүй гишгүүр хагарч эхэлсэн, ирмэгийг зөөлөвч юмуу төмрөөр бөхлөх;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **3.Очирпүрэв:**

- Гадна огтолгооны худаг цэвэрлэх, шат, шугам дулаалах, ус буулгагч, таг хийх;
- Гадна дулааны батлагдсан зургийн өөрчлөлтийн зураг хийж шалгуулах;
- Гадна дулааны узелийн ард байрлах худаг хийх;
- Холлигч насосны узелуудийн цэвэрлэгээ, хаягжуулалт бүрэн хийх;

- Айлуудын хэрэглээний халуун, хүйтэн усны тоолуурт хаягжуулалт, цэвэрлэгээ хийх;
- Айлуудын халаалтын коллекторт таслах хаалт угсрах;
- Босоо шугамын үзлэгийн ревиз 3 давхар алгасаад бүрэн хийх;
- Алчуур хатаагчны төгсгөлд хий авагч угсрах;
- Дээвэр дээрх шахтны засал бүрэн дуусгах;
- Үнэр гаргагчнуудыг дефлектернээс дээш өндөрлөж, дулаалгаар ороох;
- Нөөцийн савыг ариутгал хийлгэж, ундны усанд ЭАУБ-р дүгнэлт гаргуулах;
- Авторын нэгдсэн дүгнэлтэд гадна дулаан, ЦБУ-ны авторын дүгнэлт тусгуулах /өөрчлөлтийг тодорхой бичих/;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК, Техник хяналтын инженер **Д.Гал-Эрдэнэ:**

- Төлбөр тооцоогүй бичиг харьяа ХҮТ-ээс авах;
- 0.4кВ Ерөнхий шитний өрөөнд тоолуураас өгөгдөл цуглуулж дамжуулах зориулалттай 4G модемтой, концентраторыг тусгай хайрцагт суурилуулах (тоолуур техник үйлчилгээний хэсэгтэй зөвшилцөх);
- А блок аянга хүлээн авагч хийгдээгүй, зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх;
- Орон сууцны болон нийтийн эзэмшлийн хэрэглээнд тавигдсан тоолуурууд "УБЦТС" ТӨХК-д ашиглагдаж байгаа ухаалаг тоолуурын системд ажиллаж болох эсэх тодруулга авах-Харьяа ХҮТ-ээс;
- Эрчим хүчний тухай хуулийн 30.1.13 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх /30.1.13.нийтийн эзэмшлийн орон сууцны барилга барих тохиолдолд барьсан эрчим хүчний дэд станц, шугам, тоноглолыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид шилжүүлэх/;
- А блок аянга хүлээн авах байгууламжид хэмжилт, туршилт хийлгүүлж, протокол авах;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

“Улаанбаатар Дулааны сүлжээ” ТӨХК, Ахлах инженер **Э.Ундрахцогт:**

- Гадна худаг цэвэрлэж, худагт стандартын таг тавих;
- ДХ-2 худаг хийгдээгүй талаар Зохиогч тайлбар, албан бичиг ирүүлэх;
- А, Б блокыг халаалт болон халуун усны ерөнхий коллекторууд дээр хаягжуулалт хийх;
- А блокын айлуудын халаалтын коллектор хананд бэхлэж тогтоох;
- Б блокын айлуудын халаалтын коллекторын таслах хаалт тавиагүй талаар гүйцэтгэгч "Хаан мандат констракшн" ХХК тайлбар албан бичиг ирүүлэх;
- А блокын айлын ариун цэврийн өрөөний цахилгаан алчуур хатаагч суурилуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

“Ус сувгийн удирдах газар”, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер **П.Бат-Оюун:**

- УСУГ-аас олгосон 367/22 дугаартай техникийн нөхцөл, батлагдсан ажлын зургийн дагуу Бохир усны насос станцийг өргөтгөх, Бохир усны 2х200мм шугамыг хийж гүйцэтгэх;
- Цэвэр, бохир усны худгуудыг цэвэрлэх, стандартын тагаар таглах;
- Бохир усны гаргалгаа 6 төлөвлөсөн байтал 3 гүйцэтгэсэн тул Зохиогчийн дүгнэлт авах;
- Нөөцийн усан сангийн ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийх, акт бүрдүүлэх;
- Усны шинжилгээ хийлгэж, дүгнэлт өгөх;
- УДДТ-өөс барилга хүртэлх цэвэр усны шугамын гүйцэтгэлийн зураг хийлгэж, Хотын мэдээллийн санд бүртгүүлэх;
- Усны хаялага, трапыг бохир усны шугамд холбож болохгүй анхаарах;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газрын Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн **Н.Даваадэмид**:

- В1 давхарт холбооны кабель шугамын тавиурын холбооны өрөөний оролтын хэсгийг томосгох, уг тавиурын хаягжуулах;
- Камерын системийн хяналтыг харуулын байранд хянадаг болгох;
- Домофон системийг зургийн дагуу гүйцэтгэх;
- 1-р орцны давхрын самбар бүрийн тоноглолыг хийж, кабель шугамыг цэгцлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа **М.Батсайхан** :

- А блокын зоорийн давхарт буусан цахилгаан шатны өмнөх галд тэсвэртэй хаалга хийх, Б блокын 2ш уг хаалгыг хүн гарах чиглэлд онгойхоор хийх;
- Зоорийн давхрын спринклерийн системийн шугамд бусад шугамтай давхцаж байгаа хэсгийг засах, уг системийг туршиж шалгаад видео бичлэгээр баримтжуулах, төгсгөлд даралт хэмжигч манометр хийх;
- А блокын шатны хонгилын хаалгыг хүн гарах чиглэлд онгойдог болгох;
- А блокын ГК галын дотор усны даралтат цэгийг даралттай усаар хангах;
- А, Б блокын тагтны хуваалтыг зураг төслийн дагуу болгох;
- А блокын утаа сорох, даралттай агаар өгөх систем хэвийн болгох;
- Батлагдсан зураг төслөөс өөрчлөгдсөн хэсгүүдэд Зохиогч үндэслэл бүхий тайлбар албан бичгээр өгөх;
- Галын дохиолол мэдээлэгч хүлээн авагч станцыг хүн 24 цагаар байрлах өрөө тасалгаанд байрлуулах;
- Цахилгааны ерөнхий шитний өрөө, холбооны өрөөнд бие даасан гал унтраах автомат төхөөрөмж суурилуулах;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Барилгын хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл, баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм, нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**:

- Техникийн давхрын дээврийн усны хаялгын буулт, дотуур усны хаялаганы хог шүүгч тавих;
- 16-р давхрын тагтны дээврийн хар цаас хийх;
- Шатны хонгилын 1-р давхрын хаалгыг зураг төслийн дагуу гадагшаа буюу гол орц, гарц руу онгойлттой болгох;
- Гонхны дээвэрт усны хаялага хийх;
- В1 давхарт блок хоорондын температурын заадастай хэсгийн хана, шалны заслыг тусад нь хийж, зориулалтын ам дарагч ашиглах;
- Блок хоорондын парпетанд малгай хийх;
- Гадна явган хүний зам талбайг зургийн дагуу гүйцэтгэх;
- Гадна фасадны чигжээс дотор заслыг бүрэн дуусгах;
- Барилгын тухай хуульд заасны дагуу норм, нормативын төлбөрийг тооцуулж, төлөх;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч **Б.Оюунжаргал** :

- УДДТ-ийн барилгын баримтыг тусад нь бүрэн бүрдэлтэй өгөх;
- Хувийн хэрэг нийтлэг жагсаалтын дагуу бүрэн бүрдэлтэй дотоод товъёог хийж өгөх;
- Барилга угсралтын ил далд ажлын акт, гэрэл зураг ажлын ше шатаар дарааллуулж, эх хувиар дотоод товъёог хийж бүрэн бүрдэлтэй өгөх;
- Барилга угсралтын улаан дэвтрийг бүрэн баталгаажуулж, ажлын нэрээр хаягжуулан бүрэн өгөх;
- Барилгад хэрэглэсэн бараа материалын сертификат, материалын шинжилгээ, дүн, чанарын гэрчилгээг бүрэн бүрдэлтэй дотоод товъёог хийж өгөх;
- Дотоод товъёог бүрэн бүртэлтэй, стандартын дагуу хийх;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Ашиглагч байгуулга: “Хайспайд” ХХК-ийн инженер **М.Буянзаяа**:

- А,В блокын бохирын үнэр гаргах шугам дээвэр дээр 1,0м-ээс өндөр болгон өндөрлөх;
- УДДТ-ийн трапны ус чийгний битүүмж хийж гномыг холбох;
- 2 блокын алчуур хатаагчийн өндөр цэгт хий авагч суурилуулах;
- УДДТ, магистрал шугам, коллекторын хайрцгуудад хаягжилт хийх;
- ДМ, ХАС, ЦБУ-ын гүйцэтгэлийн зураг хүлээлгэж өгөх;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Н.Эрдэнэтөгс**:

- Явган хүний зам талбайд батлагдсан ерөнхий төлөвлөөний дагуу хийх. Мөн орц гарц болгон дээр бродюрт стандарт налуулгыг хийж өгөх;
- Гаднаа авто зогсоолд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан авто зогсоолуудын норм дүрэм буюу стандартын дагуу тэмдэг тэмдэглэгээг, босоо болон хэвтээ тэмдэг хийх;
- Үүдний довжооны налуу замуудыг стандартын дагуу налуулгыг хийж 2 талд нь ижил хуваасан бариул хийх (201А, 202В блок);
- 201А, 202В блокын гаднаас орох орцуудын босгыг 2,5 см-ээс ихгүй болгон зургийн дагуу;
- Цахилгаан шатны товчлууруудыг сольж, брайль үсгэн тэмдэглэгээтэй товчоор солих. Мөн давхрын зарлан мэдээллэхийг монгол хэлээр зарладаг болох.;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна

Зураг төсөл зохиогч “Төгс гранд констракшн” ХХК- ийн Архитектор **Б.Анужин**:

- Дутуу байгаа ажлууд гүйцээх. /Дээвэр болон дотор засал/;
- А блокын шатны хашлагын онгойлт солих /Хаалга/;
- 16-р давхрын тагтны дээврийн хэсэгт Мембран дээвэр хийх;
- Айл хоорондын тагтны тусгаарлалтыг тоосгоор хийх;

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Захиалагч байгууллагаас “Эн Ти Эм Импекс” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал **П.Мөнхжаргал**:

- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Гүйцэтгэгч “Мегаворлд” ХХК-ийн Захирал **З.Төгсболд**:

- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Гүйцэтгэгч “Сайнхеро” ХХК-ийн Захирал **Д.Саранбаатар**:

- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**:

- БТХ-ын 14.3, 14.6-ын дагуу гүйцэтгэгч компаниуд чанарын баталгааг ирүүлэх;
- Барилгын дотор заслын ажлыг бүрэн дуусгах /хаалга, плинтус, обой, техникийн өрөөний хаалга г.м/;
- 202-р блокийн дээврийн заслыг зургийн дагуу мембран болгох;

- Давхар дундын шатыг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх;
- Батлагдсан ерөнхий төлөвлөлтийн дагуу гадна ногоон байгууламж, тохижилтын ажлыг хийх;
- Барилгын нүүр хэсгийн хаяавч хэсгийг бүрэн хийж дуусгах;
- НЗД-ын 2022 оны А/572 дугаар захирамжийн дагуу гадна хашааг буулгах;
- Дулаан автомашины зогсоол батлагдсан зургаар 36 ширхэг;
- БНБД-ийн 11-09-16 дагуу Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтийг эцэслэн бичиж ирүүлэх;
- ЗГ-ын 2021 оны 212 дугаар тогтоолын 8.1-т заасныг чанад мөрдөх;
- Комиссын акт, дүгнэлт гартал айл оруулахгүй байх;

#### ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хороо, Эн Ти Эм Импекс ХХК-ийн захиалгатай, зорьтой 40 автомашины зогсоолтой, 16 давхар, 2 блок, 336 айлын орон сууц, Ф200мм голчтой 75.7м урттай гадна дулааны шугам, Ф200мм-ийн голчтой 75.7м урттай дулааны шугам Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф133мм-ийн голчтой 26м урттай гадна дулааны шугам, Ф133мм-ийн голчтой гадна дулааны шугам, Ф110мм-ийн голчтой 26м урттай гадна усан хангамжийн шугам, Ф89мм-ийн голчтой хэрэглээний халуун усны шугам, Ф110-ийн голчтой 26м урттай гадна ариутгах татуургын шугам бүхий 9кал/ц ус дулаан дамжуулах төвийн барилгуудыг ашиглалтанд оруулах комиссын гишүүдийн дийлэнх саналаар үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэх, баталгаажуулах, ашиглалтанд оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын,  
Барилга байгууламжийн ашиглалт,  
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан  
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Эн Ти Эм Импекс ХХК-ийн  
гүйцэтгэх захирал



(П.Мөнхжаргал)

1995, 8-р сарын 25-нд /2005/

25/3

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм-ийн 4 дүгээр хэсэрт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй.

Байгууллага Хяналт шалгалтын газар Барилга байгууламжийн ашиглалт бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Комиссын дарга: А Мөнгөн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) БНУ-ийн ИЗ, 14.5-ын дүрэм үйлдвэржилтэд хамтлагад таларын багалаал ирүүлэх. (сүж 4/8)	1) Гүйцэтгэл тус бүрэн таларын багалаал ирүүлсэн.
2) Барилгын ажлын зарим хэсгийг бүрэн дуусгах. (хөдөлгөөн, шилжүүлэх, техникийн өрсөлийн хяналт)	2) Роза зургаар албанжуулав.
3) 20-р баганы дөрвөд хэсгийг (шриброн) багасгах.	3) 2025.05.27-ны өдрийн 58 тэмдэгт албан багасгах ирүүлсэн.
4) Давхар дугуйн шавь дугуйн хэсгийг шилжүүлэх.	4) Хийгдсэн. Роза зургаар албанжуулав.
5) Байгуулсан өрсөлийн төлөвлөгөөний дугуй гадна хэсгийг байгуулах, тохиожиллын ажлын хийх.	5) Ногоон байгуулах хийгдсэн.
6) Барилгын нүүр хэсгийн хэвэлт хэсгийг бүрэн хийж дуусгах.	6) Тэйл бар албан бүрэн ирүүлсэн.

Бүртгэлийн дугаар ... 1276  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажиглалтын газрын үсэг  
 2025 оны 05 сарын 29-ний өдөр

7) ИБД-ийн 2022 оны 1/572 дугаар хөдөлгөөний гэрээний дагуу хийгээд бүтээх.

7) Хамгаал бүтээх

8) Дугаар автомашинны үрсэл баазын дугаар 55 м.

8) Гүйцэтгэлийн зурал хатуулаг


9) БҮБД-ийн 11-04-16 дагуу хийгээд 14 нэгж бүтээх зорилго бүтээх.

9) 2025.05.21-ний өдөр 01/25 1005 өд дунда үрүүлэх

10) 51-ын 2021 оны 212 дугаар тогтоолын 8.1 дэх үзэвчийн дагуу шилжүүлэх.

11) Албан бүтээгч баазлаа

11) Комиссон акт, дүрмийг лортол акт оруулахгүй байх.



Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг:  
(Тамга, тэмдэг)  
/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025 оны 05 сарын 29 өдөр


Үүрэг даалгаварын биелэлт шалтасан:  
Гарын үсэг:  
(Тамга, тэмдэг)  
/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025 оны 05 сарын 29 өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандар аюулгүй байдлын, хяналтын хэлтэс, Барилгын техникийн улсын байцаагч  
Комиссын гишүүн: З. Ганбат

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Белвар дуралт гурван өөрлөгтүүдийн гажин АНХСУ-аар оруулж нэгдсэн гэрээлэлттэй төхөөрөлдөд.</p>	<p>НЭСББН-аар 2025.05.21-нийг Бидгарагчтай дугаар зорилгоор өргөдөг хүсэлт гаргав.</p>
<p>2. Зураг төсөл зохиож өөрлөгтүүдийн өөрлөгт дүрэг парлан, үүрэгтэй баталгаатнуудыг, Аувейн оруулж оруулна.</p>	<p>Хуудсаг төсвийн дүрэг оруулж оруулна.</p> <div data-bbox="885 1153 1492 1489" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ..... 1276  <b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</b>  <b>ХУУЛБАР ҮНЭН</b>  Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  ..... Сүхле  2025 оны 05 сарын 29-ний өдөр</p> </div>
<p>3. Транквиель захирагчийн баталгаа өгөд.</p>	<p>Транквиель захирагчийн баталгаа өгөд.</p>
<p>4. Монхон хэвг ХХК-ийн сүүлийн амжилт баталгаа, т/зөвсөөрөл үзүүлж, Сайхеро ХХК, Мелаворид ХХК хүргэж өгөд ахт хөтнө.</p>	<p>Хэрэгтэйг хамгаулна.</p>
<p>5. Ойгох УАВТ-ийн нөхөн үзүүлж.</p>	<p>Ойгох УАВТ-ийн нөхөн үзүүлж.</p> <div data-bbox="1037 1904 1484 2172" style="text-align: right;">  <p>2025000240</p> </div>

6. Итгэлтэй байх, орооноор  
доромжон тус бүрээс хэсэг  
рүү шилжүүлж, ерэнхийн  
тогтворлоогийг оруулаад  
шилжүүлсэн талаар  
архивтай ирүүлж!

7. Хуульчийн тогтворлоогийн  
талбайг хийх талаар  
баталгаа өгөх;

8. Засгийн 4 дүрээртай  
орлоог өргөмжлөлийн  
зурал баталгаажуулж.

9. Асууц мөртөө хамууд  
тогтворлоог дээр захирагч  
байгууллага дээр захирагч  
хэрхэн хийх талаар зөвлөсөн  
хийх.

10. Аюулгүй ороон өргөмжлөлт

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:


/Тамга, тэмдэг/

Б. Габдан / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2008.05.12

Ардан Баттөр / Дүрээртай



Доромжлөлийн зуралт өгсөн

Засгийн захирал дүрээртай  
орсон.  
(фото зурал) Асууц мөртөө  
хийсөн.

Зурал

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Габдан / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2008.08.08

Хар цаас хийсэн. Хийсэн  
доромжон талаар; Өргөмжлөлийн зуралт  
11. Өргөмжлөлийн захирал дүрээртай  
12. Хэрхэн ирүүлж тогтворлоог бүх  
төгсөхийн болох хамууд өргөмжлөлт

13. Дүрээртай  
14. Засгийн захирал  
тракт, хийх  
тогтворлоог өргөмжлөлт  
хийсэн талаар ирүүлж

15. Дундуу амьс, ивдорлоос үйлэмэл;

16. Мөнхөгийн давхарт дундуу амьс үргээе!

Блок изурвал, буддалгүй, оохордсон хэсн  
УАААА. үүхүүхүү!

17. Дээрхийн үе зайлуулж нэх тэрлэн тавь.

18. Мөнхөгийн бодуул Юан хэрэмгүй, шилүүр хэсгэр  
Мөнхөгийн үргээвэл илүү тэвчээр бодомь!

Нэрэмжит (2025.05.23) - нү

11 дахь үүрэг; Хэрэмийн Зүгээрлэлт авсан.

12 дахь үүрэг; Мөнхөгийн тэвчээр үргээв.

13 дахь үүрэг; Фото зурвал Батламтүүр.

14 дахь үүрэг; Тэрлэн үргээв дээр хэрэм.

15 дахь үүрэг; Фото зурвал хэрэм.

16 дахь үүрэг; Фото зурвал хэрэм.

17 дахь үүрэг; Мөнхөгийн.

18 дахь үүрэг; Мөнхөгийн тэвчээр Батламтүүр.



Мөнхөгийн



З.Намбат  
2025.05.29.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Эн Тв Эн Шилдэг ХХИ  
336 аймгийн А, Б тусгай барилга  
(урс дугаартай байгуулах төв)





(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)


Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч  
Комиссын гишүүн:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Газраа өргөтгөсний хугацааг зөвхөн ашиг, шуган дугаарлах, урс дугаартай, тэг хийнэ	- Биелсэн Фото зургаа шалгуулав
2) Газраа дугаартай багцааг - сая зургийн өргөтгөлийн зургаа хийн шалгуулав	- Шилдэг ТДХ-022/2024 - Шилдэг зургаа багцааг 2025.05.22-нээ
3) Газраа дугаартай зургийн арга байрлах хугацаа хийнэ	- Биелсэн
3) Тогтмол насосны үзвэлүү - дийн зөвхөн, хяналт - урсгалт бүрэн хийнэ	- Биелсэн Фото зургаа  - Биелсэн Фото зургаа
4) Хийгүүдийн хэрэглээний хатуу агаарын дотор тоогүүрт хаягшүүрээ зөвхөн хийнэ	- Биелсэн (урсарсан фото зургаа шалгуулав)
5) Хийгүүдийн хэрэглээний илгээрт таслааг хаягт урсгах	- Биелсэн Фото зургаа
6) Босоо шугамын үзвэл - ийн реваз зөвхөн агаарыг бүрэн хийнэ	- Биелсэн Фото зургаа

Бүртгэлийн дугаар ..... 1276  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
 \_\_\_\_\_  
 2025 оны 05 сарын 19 ний өдөр

7) Түүнийг хөтөөгчид тасвираа хийж өгөх дүрэм	— Биелсэн — 1 —
8) Давар дээрн шалтгааныг засал бүрэн дүүргэх	— Биелсэн — 11 —
9) Үнэр гаргагчид Директарнаас дээш өндөртэй дугаар орох	— Биелсэн — 11 —
10) Нөөдлийн савыг оруулж хийлгэх дүрэм дээр ДАУБ-р дүгнэлт гаргуулах	— Биелсэн — 11 —
11) Автаран нэгдсэн дүгнэлтэд гэгддэгдсэн ЦБУ-наас автаран дүгнэлт тусуулах (автарангийн тусуулах)	— Даваргаар оруулж ХХК-аар хийлгэв. "ТАХ" ХХК-ийн захираагч П. Цорондоржийн дүгнэлт өгдөг.

Үүрэг даалгавар өгсөн:	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 	Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/	/Тамга, тэмдэг/
 /Гарын үсгийн тайлал	 /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.05.12	Огноо: 2025.05.26.

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
  
 2025 оны 05 сарын 29-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүржийн 1 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

"Ин Ту Им Лес" ХХК  
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨХТ

Комиссын гишүүн: О.Цэрэх

Орон сууцны барилга  
1 хандал бүрэл, 8р аймаг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
①. Техник шийд дэвхрэн дээр шийд усны хаалганы бүхий, готчур усны хаалганы хог шүүртэ тавих/хийх	- Дээрхийн усны буцалтыг хийн фото зургаар үзүүлэ. - Хог шүүртэ тавив.
②. 16р дэвхрэн тэгтний дэвхрэн хар цаас хийх.	- Тэгтний дэвхрэн хийн фото зургаар үзүүлэ.
③. Шатны хангалын 1р дэвхрэн хаалгыг зургаг төслийн дагуу гэдэгшээ бүхр гол орц, гарцру өнгөйлтэв болгох.	- Хаалгыг засварлав. - Төмжнэ дэвхрэн усны хангал хийв.
④. Голхны дэвхэрт усны хаалга хийх.	

Бүртгэлийн дугаар ... 1276  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
 О.Цэрэх  
 2025 оны 05 сарын 29

2025000211

5. В1 блок - 500х  
хоорондын температурын  
заагдастай хэсгийн  
хана, шалны заслыг  
тусгай нь хийж зориулалтын  
айг гаргах ашиглах.

- Температурын  
заагдах хэсгийг үзүүлэх.

6. Шөн блок хоорондын  
парпетанг малгай хийж

- Парпетны малгай хийж  
фотозургаар үзүүлэх.

7. Гарна явган хэсгийг  
заах талбайг зургаар  
гаргаж үзүүлэх.

- Гарна явган заах  
зосомж хийж

8. Гарна фасад дотор  
заслыг бүрэн дуусгах.

- Бүрэн засах хэсгийг фотозургаар үзүүлэх.

9. БТХууль заасны дагуу  
Норм, шор шалтгааны  
төхөөрөлт хийж, төлөх.

- НСШ төлөх

- Санхал: өсөөг чурдаг  
даалгавар бус бус  
технологийг ашиглаж  
оржлох санхалт.

Бүртгэлийн дугаар ..... 1276



**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**



**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг

.....

2005 оны сарын 19 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг/   
О. Уурох /Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025-05-12

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг/   
О. Уурох /Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025-05-22

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ОБЕУ*

*ХЧД-ийн 8-р хороо  
Эн Тн Зн Шилекс ХХК-ийн  
А,Б блок орон сууцны  
барилга.*

Комиссын гишүүн: *Э/а М.Батсайхан*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. А блокийн зоргийн давхарт буусан цахилгаан шатныг олжон халж тэвэртэй хаалга хийж. В блокны 8 ш үл хаалга үл гарах шилдэг ойлгодог хийж.	- Биелсэн
2. Зоргийн давхрын спранкерийн системн шуган бусад шугантай давхцаж байгаа хэсгийг засаж үл системийг туршиж шалгаж видео бититер баримтжуулах, төслөг даралт хэлжигч малчлал хийж.	- Биелсэн
3. А блокын шатны хоншлын хаалгыг үл гарах шилдэг ойлгодог болох.	- Биелсэн
4. А блокын ГК ламба дотор үлсг даралт ат цний даралттай үеэр халгах.	- Биелсэн
5. А,Б блокны шатныг хуваахыг зураг төсвийг дагуу болох.	- Биелсэн

Бүртгэлийн дугаар ..... *1276* .....  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажлын газрын үсэг  
*Мугла*  
 2025 оны 05 сарын 19 ний өдөр

2025000206

6. А блокын үтээх сөрөл, сэлбэгтэй Улаан хот системийн хэвийн болох /

- Засгийн

7. Ботландсан зураг төслийг өргөжүүлж хялурдга зохиогч бүтээгч бүхий тайлбар албан ёсоор өгөх.


- Засгийн

8. Талын дохиолол мэдээтэй зүүлт тэмдэгт хүн 24 цагаар байрлах өрөө тасалгаанд байрлуулах.

- Албан ёсоор өгсөн.

9. Цахилгаан гэрээ хийгч шилжилт өрөө, холбооны өрөөнд бие биенээсээ салж ухтраах автомат төхөөрөлт суурилуулах.

- Засгийн.



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/



*[Signature]* Гарын үсгийн тайлал

*[Signature]* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.05.22

Огноо: 2025.05.26





Бүртгэлийн дугаар ..... 1276  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
 2025 оны 05 сарын 22-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *С. М. Эрдэнэ*  
 Гарын үсэг: *[Signature]*  
 /Тамга, тэмдэг/  
*С. М. Эрдэнэ* / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025.05.22

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг: *[Signature]*  
 /Тамга, тэмдэг/  
*С. М. Эрдэнэ* / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025.05.22





Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "УБДС" ТӨХК

ХУД Өр хөрөө  
Колмо: ХХК-ийн гурвал  
сүүдэр бүрчлээ.

Комиссын гишүүн: Э. Уурзахов

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Газра агура үзвэр эхн хүүдэ итгэлээр тал мөн төвийн.	1. Хийгдсэн
2. Өд - 2р хүүдэ хийгдснүгү талээр зохиол тайлбар алдан бичиг үзүүл.	2. Хийгдсэн Т.ДХ. ХХК-ийн айсан гэсэнүг тайлбар А.А.
3. А Б Длооно. халаалт. Белл халаалт нил ерөнхий. Калитметерүүг түр халаалт алийх	3. Хийгдсэн 
4. Д. Длоон айлуудын Халаалт тал коллежур дөнгөү Дн нил зохиол	4. Хийгдсэн

5. Өдөр болон ажиллагаа нь  
 болжээ гэж мэдсэн  
 хамар тэд илүү тасал  
 үйлдэлтэй хамар тасал  
 тиймдүү албан дүгнэ  
 үрүүт.

5. Өдөр болон ажиллагаа нь  
 болжээ гэж мэдсэн  
 хамар тэд илүү тасал  
 үйлдэлтэй хамар тасал  
 тиймдүү албан дүгнэ  
 үрүүт.

6. Өдөр болон ажиллагаа нь  
 үрүүтэй үрүүтэй үрүүтэй  
 ал түүр хэргийн үрүүтэй

6. Хийгээт.



Уур хуур болон ажиллагаа нь  
 ажиллагаа болон ажиллагаа

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг: [Signature]  
 /Тамга, тэмдэг/  
 1.3. Уур хуур / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025 05 12

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг: [Signature]  
 /Тамга, тэмдэг/  
 1.3. Уур хуур / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025 05 22

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрлийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС


(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИХС.


- ХҮД, 8-р хороо  
- Эн Ти Эн Цилекс ХХК

Комиссын гишүүн: Н. Даврагзшиг

- Чингэлтэй орон сууцны

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт <span style="float: right;">2025/05/12</span>
1. В.Л. давхар т. хэмжээний кабель шуудангийн тавиурын хэмжээний өрөөний оролтын хэсгийг таслах, уг тавиурын хаягцуулах.	Үүрэг даалгаврын дотоо болон албан ёсоор дамжуулан хүндэтгэв.
2. Камерийн системийн хэмжээний шарууны байранд ханаагаа болгох.	
3. Доторон системийг гүйцэтгэх (зургийн дагуу)	
4) 1-р орцны давхар т. салбар бүрийн томологчийн хэмжээний кабель шуудангийн хаягцуулах.	


Бүртгэлийн дугаар ..... 1276  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
 ..... Сүхсүх  
 2025 оны 05 сарын 12




Бүртгэлийн дугаар ..... 1276  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН** —  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
 ..... *сүхлэ* .....  
 200250519-ний өдөр

*Чураг даалгаврын  
 биелэлтээр хуучин  
 2002*

Үүрэг даалгавар өгсөн: *"ИХС" ТӨХК*

Гарын үсэг: 


/Тамга, тэмдэг: 


*Д. Давуудруу* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025/05/12*

*Чураг даалгаврын  
 биелсэн гэмт үрэг.*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: *"ИХС" ТӨХК*

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг: 

*Д. Давуудруу* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025/05/22*

133

ЭНТЭ АМ ШИНЭС. ХЭР ИЛГЭ  
 УЙГМЛГТӨВ 16 давхар нэг. 33696/6  
 А.Б. Билэг, хөнгөрсөн байгаа

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ХБТЭХБ.

Комиссын гишүүн: Н. Зүрмэгэ

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Ивчлэлгүйгээр дамжааг барилдсан ерөнх төлөвлөгөөний дагуу МОН ОУГАР БИЛЭГЭЭР Бүрдүгт сэлүүдтэй нэл- үүдлэлтэй өгөх	<div style="text-align: center;"> <p>АБИН              БИЛЭГЭР              БАГААРГАС              ГУРАССА</p> </div>
2. Тэгш арга зогсоогд ХБТЭХБ-д зогсоогдсон арга зогсоолуудыг нэрлэ дүрэм бүрнээ өгөх дагуу түүний тэмдэгтэй тусга бусад хэргийг түүний ХЭХ	
3. Үүдлийг зогсоогох нэлүү дагуу зогсоогдсон өгөх дагуу зогсоогдсон нэлүүдтэй ХЭХ	

Бүртгэлийн дугаар ... 1276  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
 \_\_\_\_\_  
 2025 оны 05 сарын 29 2025000208  
 \_\_\_\_\_

2-дуг нь шүүхэд гэрээгээр  
баруун талд

(<sup>A</sup>201, <sup>B</sup>202 блок)

4. <sup>A</sup>201, <sup>B</sup>202 блокийн нэгднээс  
срэг сүвчүүдэд болон  
2.5 см - 5 ихийг байгаа  
зурвч 9 агуу

5. Уршилтай шавьж төвчүү-  
дүүдэг сэлэнх брийл  
үрэн тусгагчид  
сөвчөөр сэлэнх  
Мөөг, үрүүлж зарчсан  
мэдээлэлт мөнгө хэлтэ  
баруун талд байсан

Биллент

Багаарга  
чиргасан

Саяа

Эртэн үүрэг баалаар  
биеллээр ашигласан  
авах саналтай

Бүртгэлийн дугаар ..... 1276  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
..... Сүх .....

20025 оны 05 29 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ А. Доржсүх / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.05.12.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Н. Доржсүх / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.05.21.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дугаар хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хайсний ХХК

Комиссын гишүүн: Ерөнхий менежер Ш.Дугаар

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. А.В. Блокын захирал <del>агаар</del> үеэр ажлаа шилжүүлж өгөх үүрэг 1,0 м-ээр өндөр болгон өндөрлөх	1. Ажлаа өгөх үеэр өндөрлөхөн брээ
2. УЗДТ-ийн график үсгийн үйлчилгээг бүтээх хийж гүйцэтгэх хөдөлгөө	2. Үсгийн үйлчилгээг байгалийн материалуудын үйлчилгээг гүйцэтгэж брээ
3. 2 Блокын Алчуур хатаагчид өндөр үзэг хийж өгөх үүрэг гүйцэтгэх	3. Алчуур хатаагчид өндөр үзэг хийж өгөх үүрэг гүйцэтгэсэн брээ
4. УЗДТ, мастер шилжүүлэх хөдөлгөөнд хайрзурцааг хийж гүйцэтгэх	4. Тандан гүйцэтгэсэн брээ
5. ДМ, ХАС, ЦБҮ-ийн үйлчилгээг гүйцэтгэх үүрэг гүйцэтгэх	5. Бүрэн гүйцэтгэсэн брээ

Бүртгэлийн дугаар ... 1276  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН** .....

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
 ..... *Сүлэ* .....

2021 оны 05 сарын 19 ний өдөр

6. Ашиглалт  
Хамшигчид гишүүдийн  
цурт даалгаврыг багтгаж  
орлон ашиглалтад  
сруулах санхээгээр гүйж.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Бүртгэлийн дугаар .... /276.  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН** ---  
Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг  
..... *[Signature]* ..  
2005 оны 05 сарын 19-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *[Signature]*

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/ *[Signature]* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2005.05.12.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/ *[Signature]* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2005.05.21

ХҮД ТӨВ АРХИВ УНДЭСНИЙ ТӨВ  
 УИШИЛТЭНД 16 ДАВХАР  
 ЗУГААЛИН ОРОН  
 СУУЦ А, Б ДУОЖ  
 4981/4982  
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт  
 1/0 АТ.б.л. 2011.11.10

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АБГ, УТ Архив

Комиссын гишүүн: Архив Боловсгоо

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. УДД төв баримт баримт тусгай нь бүрт бүрдэлтнд олох	- Бүрт бүрдэлтнд орсон.
2. Хувийн хэрэг нийтлэл тусгайтай дагуу бүрт бүрдэлтнд гүйцээж төвд хийж олох	- Нийтлэл тусгайтай дагуу бүрт бүрдэлтнд огов.
3. БҮН м дагуу амлалт акт, үзэл зэрэг амлалт үе шатаар дарааллан ол хувиар гүйцээж төвд хийж бүрт бүрдэлтнд олох	- Бүрт бүрдэлтнд огов.

Бүртгэлийн дугаар ... 1276  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
 Сулла  
 2015 оны 05 сарын 19

4. БУН тэмгэлэл  
үгээр бүрэн байдал -  
гаа нигүүл, амьт  
нээр нэл нигүүл  
бүрэн өгөн

- ивээгээр бүрэн  
өгөв.

5. Барилгад хэрэглэн  
барда материал  
сертификат, М/у/дур,  
гамарын гэримт  
бүрэн бүрэлтэнд  
готгог төвөг хийн  
өгөн

- Бүрэн бүрэлтэнд  
готгог төвөг  
хийн өгөв.

6. Готгог төвөг  
бүрэн бүрэлтэнд,  
стан гартан дагуу  
хийн.

- Стан гартан  
дагуу хийн үзэгт өгөв.

Сэтгэл: Үүрэг даалгаврын  
биелэлтээр байнгын  
ажиллагааг эрхлэх



Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг: *Б.Оул*  
/Тамга, тэмдэг/  
*Б.Оулун маргал*  
/Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:  
Гарын үсэг: *Б.Оул*  
/Тамга, тэмдэг/  
*Б.Оулун маргал*  
/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.05.12

Огноо: 2025.05.26

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгуулага: *Тоси Трагн Констракшн ХХК*  
Комиссын гишүүн: *Б. Аюушим*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Дутуу байгаа ангилууд үгүйсгээ. (Дөвөр Влош дотор засал)</p> <p>2. А блокын шатны харгалзан онгойлт сонх хаслаа</p> <p>3. 16-р давхрын шатны дөврийн хэвт Мембран дөвөр хийх.</p> <p>4. Айм хоорондын шатны тусгаарламтын тооцоор хийх.</p> <p>5. Фусад гишүүдийн чурга дасгалын биелэлтээр байсны амжилтаар дүгнэн авса саналтай байна.</p>	<p>1. Дөвөр Влош дотор заслын шатны гүйцэтгэл хийж байна.</p> <p>2. А блокын шатны хонги руу гарах хаалганы онгойлт сонхон байна.</p> <p>3. Айлуудом шатны 16-р давхрын дөврийн шатны хийж мэлээр хийж гүйцэтгэл байна.</p> <p>4. Айм хоорондын шатны тусгаарламтын гал дотрогдууд материаллаар хийж гүйцэтгэл.</p>

Бүртгэлийн дугаар .... *12.76*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг  
*Сүхба*  
 200*15* оны 05 сарын 29 ний өдөр

2025000207

	<p style="text-align: right;">Бүртгэлийн дугаар .... <i>1276</i></p> <p style="text-align: center;"><b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</b> <b>ХУУЛБАР ҮНЭН</b></p> <p style="text-align: center;">Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг <i>сүүл</i></p> <p style="text-align: center;">200<i>5</i> он <i>05</i> сарын <i>29</i> -ний өдөр</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>жуу</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>Б. Аюулмин</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2005.05.12</i></p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>жуу</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>Б. Аюулмин</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2005.05.22</i></p>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Мен Вориз ххк*

Комиссын гишүүн: *В.Тондого*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын гишүүний даалгаврын биелүүлээ.</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар ..... *1276*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН** .....  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*Сугла*  
 200*25* оны 05 сарын 29 ний өдөр

	<p>Бүртгэлийн дугаар ... <i>1276</i></p> <p><b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</b></p> <p><b>ХУУЛБАР ҮНЭН</b></p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p><i>Сүхр</i></p> <p>2025 оны 05 сарын 19 ний өдөр</p>
--	--

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *З.Мөнхбаяр*

/Тамга, тэмдэг/ *MEGA WORLD*

/ *З.Мөнхбаяр* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.05.12

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *З.Мөнхбаяр*

/Тамга, тэмдэг/ *MEGA WORLD*

/ *З.Мөнхбаяр* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.05.20

Барилга байг ууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)






Байгууллага: "Сэлт Керо" ХХК

Комиссын гишүүн: Д. Сүрэнбаяр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Комиссын гишүүнээр үүрэг даалгавар байгалийн зорьгоо байгалийн зорьгоо орчуулах зорьгоо байгалийн</p>	

Бүртгэлийн дугаар .../276  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлын гэрэл үсэг  
Сүрэнбаяр  
2025 оны 05 сарын 29 ний өдөр

2025000224

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/</p> <p>Огноо: 2025.05.12 </p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/</p> <p>Огноо:</p>

Бүртгэлийн дугаар ... 1276

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг



2025 оны 05 сарын 29 нөхдөг өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах лүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Ин Ти Эн Чингис ХХК*

Комиссын гишүүн: *Л. Монахгарвал*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах санамжтай байна.</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар ... *1276*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*Сүх*  
 2025 оны 05 сарын 19-ний өдөр

--	--

Бүртгэлийн дугаар *1276*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭГ**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*Сүхр*  
 200*8* онь *05* сарын *29*-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг: *Jirgal*  
 /Тамга, тэмдэг/  
*Н.Мөнхжаргал* /Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: *2025.05.12*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг: *Jirgal*  
 /Тамга, тэмдэг/  
*Н.Мөнхжаргал* /Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: