

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 06 сарын 20-ны өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой, 1 давхар эрүүл мэндийн төвийн зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 14/11/2017 огноо, 0001084 дугаар 287/2017
- 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: GE-15/03
- 2.3. Захиалагч: Эрүүл мэндийн яам оноосон нэр, 9070006111 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 9087443 регистрийн дугаар Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Олимпын гудамж 2, Засгийн газрын 8 дугаар байр, 263962 холбоо барих утас, khongorzul@moh.gov.mn цахим хаяг;
- 2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Жужу ХХК оноосон нэр, 9011179071 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2825813 регистрийн дугаар, БУ16-1341/18 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, Нарны зам 41/1, 99192518 холбоо барих утас, onontserenjamts@gmail.com цахим хаяг;
- 2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй.
- 2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Гендай инженеринг ХХК оноосон нэр, 9011310083 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5524113 регистрийн дугаар, ЗТ18-780/23 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2 хороо, 19 дүгээр хороолол, 23-32 тоот, 88018118 холбоо барих утас gendai.engineering2018@gmail.com цахим хаяг.
- 2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Эмгэг судлалын үндэсний төв оноосон нэр, улсын бүртгэлийн дугаар 9070003081, регистрийн дугаар 9129367 Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо,

Энхтайваны өргөн чөлөө 1, 313820 холбоо барих утас,
emgegsudlal@gmail.com цахим шуудангийн хаяг;

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР**

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1 Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой, 1 давхар, ЭМЯ-ХV.1.21-2017/004/229 гэрээний дугаартай эрүүл мэндийн төвийн зориулалттай барилга зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивд, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 30 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 Дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой, 1 давхар эрүүл мэндийн төвийн зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан: --

Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо,
Эрүүл мэндийн яамны захиалгатай,
Эрүүл мэндийн төвийн барилга

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч




(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:
Жужу ХХК-ийн захирал



(Б.Цэцэгээ)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.




БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 3 ДУГААР ХОРОО, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНЫ
ЗАХИАЛГАТАЙ ДУНД ТӨВӨГШИЛТЭЙ АНГИЛЛЫН ЗООРЬТОЙ, 1 ДАВХАР ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ТӨВ ИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдөр

Улаанбаатар хот


Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо, Эрүүл мэндийн яамны захиалгатай дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьтой, 1 давхар эрүүл мэндийн төвийн барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын хурал 2025 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдөр 11 цагт, тус газарт 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 12:00 цагт дуусав.



Хуралд:

1. Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
А.Мөнгөн
2. Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэсийн, Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч
Ж.Жүгдэрмаа
3. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
Э.Цогзолмаа
4. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техникийн хяналтын инженер
Б.Цэрэннадмид
5. Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК, Шинэ хэрэглэгчид холболтын хэлтсийн дарга
Д.Сүхбат
6. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК, Технологи удирдлага төлөвлөлтийн газар, Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн
Ц.Дагвадорж
7. Ус сувгийн удирдах газар, хэрэглэгчид үйлчлэх албаны менежер
Ө.Шинэцэцэг
8. Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Ч.Артаг
9. Барилгын хөгжлийн төв, Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэл баталгаажуулалтын хэлтсийн, норм нормативийн сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн
О.Ундрах
10. Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч
Э.Шижиртуяа
11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага
Б.Даваасүрэн

- | | |
|---|-------------|
| 12. Ашиглагч байгууллага:
Эмгэг судлалын үндэсний төвийн захирал | Б.Ганзориг |
| 13. Зураг төсөл зохиогч:
Гендай инженеринг ХХК-ийн архитектор | Б.Цэлмэг |
| 14. Гүйцэтгэгч байгууллага:
Жужу ХХК-ийн барилга хариуцсан захирал | М.Адилбиш |
| 15. Захиалагч байгууллага:
Эрүүл мэндийн яамны Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга | Т.Хонгорзул |



ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 15

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Эрүүл мэндийн яамны захиалгатай Үндэсний оношилгоо эмчилгээний төвийн цогцос хадгалах байрны барилгын ажлын гүйцэтгэл ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч **Ж.Жүгдэрмаа:**

- Барилгын бетон арматурын лабораторийн шинжилгээний дүнг хянуулах
 - БА-5-р хуудсанд заасан V'1-V1 тэнхлэг +0.80 түвшинг саравчны дээврийн ховилд наасан хар цаас ховхорсон байгааг засварлах, усны хаялга төмрийн ус буух хэсгийн засал чийг дааж ховхорсон байгааг засварлах. Үндсэн дээврийн ховил битүүл
 - Барилгын зөвшөөрөл болон ажлын зурагт барилгын хэмжээ зөрүүтэй байгааг тодруулан зохиогч захиалагч тайлбар ирүүлэх, зохиогчийн дүгнэлт хянуулах
 - Дүгнэлт баталгаажсаны дараа барилгад хувийн хэрэг бичиг баримтыг Барилгын тухай хуульд (46) заасны дагуу хөтөлж хэвших
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай.

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч **Э.Цогзолмаа:**

- Барилгын салхивч угсарсан ил далд ажлын актыг шалгуулах
 - Халаах хэрэгслүүд дээр термостат вентель суурилуулах
 - Дээвэр дээрх АС шахтнаас дээш бохирын хоолойг 30-40 см өндөрлөж, дулаан малгайвч хийх
 - Барилгын тухай хуулийн дагуу зүгшрүүлэх, тохируулах, чанарын баталгааны албан тоот ирүүлэх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК, Шинэ хэрэглэгчид холболтын хэлтсийн дарга **Д.Сүхбат:**

- Халаах хэрэгсэлд тохируулах хаалт тавих
Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техникийн хяналтын инженер

Б.Цэрэннадмид:

- Гадна цахилгааны 0.4 кВ-ын ЦДКШ-ын батлагдсан ажлын зураг шалгуулах, нийслэлийн мэдээллийн санд оруулсан акт шалгуулах
- Дотор цахилгааны угсралтын ил далд ажлын акт шалгуулах
- Газардуулгыг эрх бүхий байгууллагаар хэмжилт хийлгэсэн протокол шалгуулах
- ЕОС, аянга
- Аянгын торыг батлагдсан ажлын зургийн дагуу гүйцээх
- Дизель генераторын өрөөнд давтан газардуулгын хүрээ хийж газардуулах, байгууламжтай холбох
- Дизель генераторыг ашиглалт засварыг зүүн төвийн шуурхай үйлчилгээний хэсэгт бүртгүүлэх
- Дизель генератораас ирсэн тэжээлийг холбох, тэжээлийн зураг хийж баталгаажуулах
- ЕОС, давхрын ХС-уудад хаяг бичиглэл, схем, плакат хадах
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах.

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК, Технологи удирдлага төлөвлөлтийн газар,

Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн **Ц.Дагвадорж:**

- Хяналтын камеруудыг бүрэн ажиллуулах
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Ус сувгийн удирдах газар, хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер **Ө.Шинэцэцэг:**

- Цэвэр усны шинжилгээ өгөх
- Цэвэр усны тоолуурыг төлбөрт үйлчилгээгээр лацдуулах
- Дотор шугамнаас умны алдагдал их байгаа тул яаралтай засварлах
- Гүйцэтгэлийн зураг
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай.

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн **Ч.Артаг:**

- Холбоо дохиоллын бүрэн ашиглалтанд оруулах Галын дохиоллыг хүлээн авах өрөө
- Зоорийн давхарт зургийн дагуу гонхонд хаалга хийх
- Зоорийн давхар болон 1-р давхрын галын дотор усны даралтад цэгийн холбох хошууг гал унтраах багаж хэрэгсэлтэй холбож болохоор солих Богданов төрлийн хошуу хоолой
- Гадаа дулааны материал шинжилгээнд оруулсан дүгнэлт нөхөж үзүүлэх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч

Э.Шижиртуяа:

- Архивт баримт бичиг хүлээлгэн өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлэх: Үүнд хувийн хэрэг

-Зураг төсөл боловсруулсан гэрээ, зургийн компанийн хүчнтэй тусгай зөвшөөрөл
-Ерөнхий гүйцэтгэгчийн хүчинтэй тусгай зөвшөөрөл хавсаргах
-Ил далд ажлын актыг бүрэн бүрдүүлэх, ажлын явцад авсан гэрэл зурагт тайлбар гаргах
-Магадлалаар баталгаажсан ажлын төсвийг архивт хүлээлгэж өгөх
-Бичиг баримтын хуудас дугаарлах, дотоод товъёг үйлдэх, эх хувь баримт бичгийг архивт хүлээлгэж өгөх, archives.gov.mn түгээмэл асуулт хариулт цэснээс бүрдүүлэх баримт бичгийг үзэх
Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

АЛТЫН

ашиглалт

ИСС

Барилгын хөгжлийн төв, Барилга барилгын материал үйлдвэрлэл, баталгаажуултын хэлтсийн, норм нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн **О.Ундрах:**

-Бетон арматурын бат бэхийн лабораторийн дүгнэлтийг нөхөж үзүүлэх
-Төв орц, гарцны хаалганд татуурга хийх
-Барилгын тухай хуульд заасны дагуу гэрээ байгуулсан төсвийн хүрээнд норм нормативын төлбөр төлөх
Өгсөн үүрэг даалгавар биелсэн тохиолдолд ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага **Б.Даваасүрэн:**

-Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний авто машин зогсоолын ерөнхий стандарт болгох, босоо тэмдэглэгээ хийх
-Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ариун цэврийн өрөөг тусгай тоноглолоор тоноглох
-Үүдний налуу замын дээд хэсгийг засаж янзлах
Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Ашиглагч байгууллага: Эмгэг судлалын Үндэсний Төвийн захирал **Б.Ганзориг**

-Нийт комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж, барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

Зураг төсөл зохиогч: Гендай инженеринг ХХК-ийг төлөөлж архитектор **Б.Цэлмэг:**

-Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтээр барилгыг байнгын ашиглалтанд оруулахад татгалзах зүйлгүй.

Гүйцэтгэгч: Жужу ХХК-ийн захирал **М.Адилбиш:**

-Ашиглалтад авахад татгалзах зүйлгүй.

Захиалагч: Эрүүл мэндийн яамны Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга **Т.Хонгорзул:**

-Дотор заслын дутуу ажлуудыг гүйцэтгэх
Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн:**

-Гүйцэтгэгч чанарын баталгаа албан тоот ирүүлэх
-Зохиогч дүгнэлтээ шинэчилж ирүүлэх
-Эвдэрч гэмтэж муудсан зүйлсийг солих, сайжруулах, нойль, гадна фасад

-Гадна дотор цэвэрлэгээг сайтар хийх
Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо, Эрүүл мэндийн яамны захиалгатай дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьтой, 1 давхар эрүүл мэндийн төвийн барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэх, баталгаажуулах ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

КОМИССЫН ДАРГА НИЙСЛЭЛИЙН ХЯНАЛТ
ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ, БҮРТГЭЛИЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:
ЖУЖУ ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



(А.МӨНГӨН)



(М.АДИЛБИШ)


25/395

МҮ МҮ ХХК (1)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага: *Нийслэлийн Яамалт шалгалтын газрын барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын ажиллагсийн бүртгэлийн хэлтсийн дарга*
Комиссын гишүүн: *А. Мөнхон*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Гүйцэтгэгч ҮАНАРЫН БИТЛЭГЭЭ ДАВАА ТӨВТ ИРЧҮЛЭХ.	1. МҮ МҮ ХХК-ийн 2025.05.14-ны № 21А/2025 дугаар баталгаа ирүүлсэн.
2. Золгогч Дүгнэлтээ Шинэ Салт ИРЧҮЛЭХ.	2. Төндөг ижнеринг ХХК-н 2025.05.30-ны өдрийн дүгнэлт шинэ салт ирүүлсэн.
3. ЭВЭРГ, Голтгоо мүүдсэн зүйлсийг СӨЛӨХ, СЭЙШРҮҮЖИХ, ӨӨ, ГАДАА ПАСАА	3. прото зурал 1 хуудас ирүүлсэн.
4. ГАДАА, ДОТОР ЦЭВЭРЛЭГЭЭ СЭЙШРҮҮЖИХ	4. прото зургаар биелэлт 1 хуудас ирүүлсэн.

Бүртгэлийн дугаар 1414
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг

 2025 оны 06 сарын 13-ний өдөр

2025000319

ТГАНД

Handwritten signature or scribble in the top-left quadrant of the grid.

Бүртгэлийн дугаар ... 1414 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ~~амлалтын~~ гарын үсэг
 ... *сүүл* ...
 2025 оны 06 сарын 13 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

A. Мөнгөн

Handwritten signature for the assigner.

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.05.14

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

A. Мөнгөн

Handwritten signature for the assignee.

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.06.06

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
ТАВАР
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: НХЭГТ БСАБХХ

Комиссын гишүүн: М. Мундэрмаа
БТХУАБ

Баянзүрх дүүрэг ЗР
Хороо Чувтский өнцөгтөөс
Шилэгтний төвдөөс
Харгалзах байр дээр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгын бетон арматурны лабораторийн шинжилгээний дүн хянуулах.	1. Бетон арматурны лабораторийн дүн БХШӨГ хүчинтэй өгч шалгах санг татан материал хөвчлөх аргыг өгөх.
2. БА-5р хуудсаг заасан Vi-Vi-Tтэглэл +0.80 тувчинга сараагчны дүврийн хөвчлөг наамаг хар цаас хөвчлөг-лөн байгааг зөвхөөрч, үснэг хяргага төлрийн үс бүтэц хэргийн үснэгтний зураг хөвчлөг байгааг зөвхөөрч. Түүст дүврийн хөвчлөг бүтэц.	2. БА-5р хуудсаг заасан Vi-Vi Tтэглэлийн сараагчны дүврийн хөвчлөг наамаг хар цаас хөвчлөг хөвчлөг бүтэцтэй дахин наамаг бит үрчилж фотозурал ирүүлж хянах.
3. Барилгын зөвшөөрөл болох ашиг зуралт барилгын хэмжээ зөрүүлж байгааг тэдгээрийн зөвшөөрөл захирагч	3. Зөвшөөрлийн хяналтын нэгдсэн журналыг 25/19 2025.05.30-ног өргөжүүлж хэмжээт төвлөх зөвшөөрөл бүтэц

Бүртгэлийн дугаар
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гэрэн үсэг
 2025 оны 06 сарын 13 ний өдөр
 2025000321

Тайлбар ирүүлж,
зөвшөөллийн дүрмийг хэлтэж
лах.


байгааг хэлнэв.

4. Дүрмийг баталгаана
санас дараа барилганд
хувийн хэргийг бичиг
барилттай барилгатай
Тухай хэргийг (46) зөвшөөр
жээг хөндлөгс хөвчүүлж.

4. Зөвлөмж өгөв.

Үүрэг даалгавар
аднасан ✓

Үүрэг даалгаврын
биелэлтээр байнгын
ашиглагдаж ордуу
санас өгөв. ✓



Үүрэг даалгавар өгсөн: *Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглагдаж ордуулах*
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга тэмдэгт халах БИЙЦААГЧ 02-13-01/027
М. Нургуунаа Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.05.14

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: *Зөвшөөрөгдөв ХЭННЭВ.*
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга тэмдэгт халах БИЙЦААГЧ 02-13-01/027
М. Нургуунаа Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.06.02

ЛТАНД

532, 3-р хороо
Цэндэний өмнөд
Хөдөө мөнхийн Цэцэг
Хүдэр х байр (3)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
(Ашиглалтад оруулах комиссийн ЗАР
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
Барилга байгууламжийг ашиг
орлуулах комисс

Байгууллага: *УХИТ, ДБСХХ, ЭХХУБ*

Комиссын гишүүн: *Э. Цолзолмаа*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Барилгын санхүүг үеэрхэн ил дагуу ажлын шалгуулах</i>	<i>- Баталгааны үүрэг</i>
<i>2. Хөдөө ажлаар зэрэг төрөлөөр бүтээгдэхүүн хийх</i>	<i>- Биелэлт. (Фото зураг)</i>
<i>3. Дээрх зэрэг А-н шатнаас дотоо бичигдсэн ажилыг 30-р өдөр өндөрлөн дураар хийж</i>	<i>- Биелэлт. (Фото зураг)</i>
<i>4. Барилгын зураг зүйлийн дагуу зүйрүүрт, ажлаар, хөдөө бичигдсэн ажил мэдэгдэн</i>	<i>- 2025.06.14-ний өдөр АИ/2025 мэдэгдсэн ажил бүтээгдсэн баталгааны үүрэг</i>

Бүртгэлийн дугаар *14/4*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуульч өлгөсөн ажлын үеэр
Сүх
2025 оны 06 сарын 13-ний өдөр

2025000322

алтанд

Бүртгэлийн дугаар ... 1414
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ
Хуулбар олгосон ажлынхны гарын үсэг
Сүх
2025.06 сарын 13 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/ **УЛСЫН БАЙЦААГ**
11-13-02/05
Д. Цолормаа Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.05.14

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/ **УЛСЫН БАЙЦААГ**
11-13-02/05
Д. Цолормаа /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.06.03

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хучинтэй)

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫ
ГАЗАР
Барилга байгууламжийг ашиг
оруулах комисс

Байгууллага: "УБДС" ТӨХК

Комиссын гишүүн: Б.Оршиг Д.Ганзориг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) ХИНАХ ХЭРЭГСЭН ТОХИРУУЛАХ ХАЯАТ ТАВНА	- Биелэлт хийгдсэн
<p>3</p> <p>Борлогч Барилгачингийн Батлагын Ашигшигчид Хүндэтгэсэн АБХ.</p>	

Бүртгэлийн дугаар 1414
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон албантны гарын үсэг
2025 оны 06 сарын 13 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
Барилга байгууламжийг ашиг оруулах комисс

Байгууллага: УБХК РХК

Комиссын гишүүн: Б. Цэрэннадмид

БЭЭ 5-р сарын 09-ны өдөр, Чувалт амшигтай ажиллагааг үргэлжлүүлж байгаагаар ажлаа дуураах болно.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Газра захиргааны ОУК-и УБХК-и батлагдан амшигтай дураах, нмг дуураах акт шаардах.	1. ХБХК-ом 2019.05.20-но орон №04-02/107 дугаартай акттай нмг дуураах.
2. БЭЭ захиргааны үргэлжлэн 14 дагуу амшиг акт шаардах	2. 14 дагуу амшиг акт шаардах.
3. Газарзүйлээр эрх бүхий байгууллагаар хяналт үргэлжлүүлэх (ЕОС, айна)	3. Айданг дүүргийн 4 илэр хяналт үргэлжлүүлэх авсан. ОУК-и ЕОС-г хяналт үргэлжлүүлэх.
4. Айданг дүүргийн байгууллагаар амшиг дуураах дуураах.	4. Айданг дүүргийн байгууллагаар амшиг дуураах!!!
5. Дүүргийн генераторын ажиллагааг үргэлжлүүлэх дуураах акт шаардах	5. Дүүргийн генераторын ажиллагааг үргэлжлүүлэх дуураах!!!

УБХК РХК-ийн захирал Б. Цэрэннадмид
2019 оны 06 сарын 13-ний өдөр

2025000324

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
ГАЗАР**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй) ажлыг ашиг оруулах комисс

Байгууллага: *ММБ ТӨАЖК*
Комиссын гишүүн: *Ц. Даввадорж*

*БЗД, Зр Ажээ
МОНГОЛЫН ОРОНДОО
ЭМЧИЛТИЙН ТӨВ
МОНГОЛЫН ОРОНДОО*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>- Хэргийн камерудыг бүрэн ажиглуулах.</i>	<i>- Камерудыг бүрэн ажиглуулах.</i>

Бүртгэлийн дугаар *1414*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын үеэр
сүлж
2015 оны 06 сарын 13-ий өдөр

С.Р, амт 1-1. үзүрэг
0102

ХММ-ийн 14. амт
а/д/б/б.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Мүрэг дамларан
Биелэлт шалгасан

Мүрэг дамларан
Биелэлт шалгасан

Үүрэг даалгавар өгсөн: *[Handwritten signature]*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

[Handwritten signature] Гарын үсгийн тайлал



Огноо: 2025.05.14

Огноо: 2025.06.04

ИИ
палтанд

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ
орлуулах коми р

а г ашигл
орлуулах комисс

Байгууллага:

Комиссын гишүүн: *Э. Артал*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар

Биелэлт

1. *дотгоонын
Алтан ашигтайланг*

*нүрэн
Зогшил*

намаа

/ /

3.

нар олон

*дотор усны
нэгдэл*

матчын гол

Олонт

/

лийн дугаар
НИЙТӨВ АР В
ХУУЛБАР ҮНЭР
АУЛААБ ОЛГОСОН
рхт өдөр

БЗД, Зр хөрөө.
Уг дүрмийг ашигласнаар
дүрмийг барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫ
(Ашиглалтад оруулах комиссын ЗАР
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
Барилга байгууламжийг ашиг
орлуулах комисс

Байгууллага: **УТН**

Комиссын гишүүн: **Э. Шилимтүвшин**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Архивыг баримт болгон архивлан олох нийтэд массажовон дагуу баримт болгосон дүрэн бүрдүүлэх.	1. Нийтэд массажовон дагуу баримт болгосон дүрэн бүрдүүлж өгсөн.
Утгу: нэвчилж нэрлэж - зураг төсөл боловруулах нэрлэж, зурагийн календарын нүгэлтэй тусгай зөвшөөрөл, - ерөнхий үйлчлэлтэй нүгэлтэй тусгай зөвшөөрөл хавсаргаж.	"Сендай Инженеринг" зураг төсөл боловруулах нэрлэж тусгай зөвшөөрөл тусгай нэрлэж архивлаж өгсөн. Утгу: "Инженеринг" зураг төсөл.
2. 1м дагуу ажлын ажлын дүрэн бүрдүүлэх ажлын явцад өвсөн нэрлэж тусгай зөвшөөрөл.	2. 1м дагуу ажлын ажлын дүрэн бүрдүүлэх нэрлэж тусгай зөвшөөрөл.
3. Моголгоо ажлын ажлын тусгай архивыг архивлан олох.	3. Төсвийн үйлчилгээний архивыг архивлан өгсөн.

Утгугийн дугаар 1414
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛГАР ҮНЭН
Хуулбар олгох ажлын тусгай үсэг
Сугла
2025 оны 06 сарын 13-ний өдөр
2025000328

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

"ШУНЧ" ХХК ХЯМАЛТ ШАЛГАЛТИ
(Ашиглалтад оруулах комиссын ГАЗАР

дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *О. Унзрах / БХТОВ /*
Комиссын гишүүн: *О. Унзрах*

Үндэсний өмчлөх эмчилгээний төвийн зогсоо хаагч байр / БЗД, 3-р хороо / 3-р өмнөх.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Бетон, арматурын баяр бэлтгэл лабораторийн дүгнэлтийг нөхөж үзүүлэх.	- Бетоны дүгнэлтийг нөхөж үзүүлэв.
② Төв орц, гарцны хаалганы татуурга хийх.	- Хаалганы татуурга хийн дотоо татуурга үзүүлэв.
③ БТХууль зогсны дагуу гэрээ байгуулсан төвийн нурзгал, нөхөн олговрын төлбөр төлөх.	- НСШ чингэл төлөв.

Бүртгэлийн дугаар 1414
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хууль олгосон амжилтын гэрэн үсэг
Сүхба
 200... Оны 06 сарын 13-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
ХАВРАГ
Барилга байгууламжийг ашиг
оруулах комисс

Байгууллага: ХБИЭХБ

Комиссын гишүүн: Б. Давсасурэн


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. ХБИ-н авто машинн загварын орлогчийн стандарт болгох, бэлтгэл хийх.	Биелст
2. ХБИ-н ариун цэврийн ороог тусгай төлөвлөгөө төлөмөх.	Биелст
3. Чүрхийн налуу замны дээр хэсгийг засагн мунлах.	

Бүртгэлийн дугаар 1419
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гэрэн үсэг
2015 оны 06 сарын 13 өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага: Энхэн судалгаа үндэстний төв
Комиссын гишүүн: В.Ганзориг


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Көмөт комиссын үндэстний өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлтийн хөтөлгөө, баримал болгох үүрэгийг гүйцэтгэх санхүүгийн болон бусад ажиллагааг хийж байна.	Биелсэн.

Бүртгэлийн дугаар ... 1414
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон өмчийн баримт үсэг
 Сугла
 2005 оны 06 сарын 13-ий өдөр

Н

алтанд

2



Үүрэг даалгавар өгсөн: *В. Саурин*

Гарын үсэг: *В. Саурин*

/Тамга, тэмдэг/

/ *В. Саурин* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 5. 14

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *В. Саурин*

/Тамга, тэмдэг/

/ *В. Саурин* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 6. 2

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
(Ашиглалтад оруулах комиссын АЗАР дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
Барилга байгууламжийг ашиг оруулах комисс

Байгууллага: "Төндөр Чөлөөтэй" ХХК.

Комиссын гишүүн: Б.Цэцэг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтээр барилгын байртай ашиглалтад оруулахыг татгалзсангүй.</p>	<p>Бүртгэлийн дугаар 14/4 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олговон амьтны гарын үсэг 2015 оны 06 сарын 13</p>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
(Ашиглалтад оруулах комиссын газар дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
Барилга байгууламжийг ашигуулах комисс

Байгууллага: *Жу Жу ХХК захирал*

Комиссын гишүүн: *М. Агидам*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Барилгын ангилал тэнцмэл</i>	
<i>Ашиглалтад оруулах талбайн бүрэлдэхүүн</i>	<div data-bbox="794 1608 1396 1930" data-label="Text"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... <i>1414</i> ... ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон өмчийн гэрэм үсэг <i>С. Г. Г.</i> 2025 оны 06 сарын 13 ний өдөр</p> </div>


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
Барилга байгууламжийг ашигуулах комисс

Байгууллага: *МДЭМ*

Комиссын гишүүн: *Т. Холгорзул*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Дотор заасан зүйлүү амьдралт үрчлэлтэй</p>	
<p>2. Комиссын шүүрэнгүүт зөвлөх рөвгөөгөөр олгох</p>	

Бүртгэлийн дугаар 1414
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгогч *С. Сүлба*
 2025 оны 06 сарын 13

Т
ШТАНД

Бүртгэлийн дугаар 1914
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ижигтнэ гарын үсэг
.....
2025 оны 06 сарын 13 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Алсан*
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
М. Конгорзун Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.05.14

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
М. Конгорзун Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.06.02