

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 06 сарын 27-ний өдөр



Улаанбаатар хот

Монгол Улсын нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорыгүй 1 давхар 6.0м*6.0м хэмжээтэй операторын барилга, 50м³-ийн багтаамжтай 2 ширхэг, 30м³-ийн багтаамжтай 2 ширхэг шатахуун хадгалах хэвтээ далд сав бүхий шатахуун түгээх станцын зориулалтай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1.Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээ: 2024/01/15 огноо, 0014413 дугаар БАЗГ2024/0015;

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: ЕГ Шифр: 2202-ШТС-1115;

2.3.Захиалагч: Ти Эм Ойл ХХК оноосон нэр, 9011620054 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6099866 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, 5-р хороолол, Тэс Төв, 70113003, 88881944 холбоо барих утас, info@tespetroleum.mn цахим хаяг;

2.4.Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Тэс Петролиум ХХК оноосон нэр, 9011068065 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2658445 регистрийн дугаар, БУ16-219/23 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, 5-р хороолол, Тэс төв, 70113003 холбоо барих утас, info@tespetroleum.mn цахим хаяг;

2.5.Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй.

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Эм Пи Ай консалтантс ХХК оноосон нэр, 9011099068 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2662671 регистрийн дугаар, 3Т11-368/22 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо, үйлдвэрийн баруун бүс, 52 тоот, 75750800, 11310816 холбоо барих утас, unuruu@mpi.mn цахим хаяг;

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН

Барилга байгууламжийг ашиглалтад

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Ти Эм Ойл ХХК оноосон нэр, 9011620054 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6099866 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, 5-р хороолол, Тэс Төв, 70113003, 88881944 холбоо барих утас, info@tespetroleum.mn цахим хаяг;

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ТАЗААР
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

□ Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1.Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 1 давхар 6.0м*6.0м хэмжээтэй операторын барилга, 50 м3-ийн багтаамжтай 2 ширхэг, 30 м3-ийн багтаамжтай 2 ширхэг шатахуун хадгалах хэвтээ далд сав бүхий шатахуун түгээх станцын зориулалтай барилга байгууламжид түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 14 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 4 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 24 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.


Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт


4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 1 давхар 6.0м*6.0м хэмжээтэй операторын барилга, 50 м3-ийн багтаамжтай 2 ширхэг, 30 м3-ийн багтаамжтай 2 ширхэг шатахуун хадгалах хэвтээ далд сав бүхий шатахуун түгээх станцын зориулалтай барилгыг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хороо, Ти Эм Ойл ХХК-ийн захиалгатай, зорьгүй 1 давхар 6.0м*6.0м хэмжээтэй операторын барилга, 50 м3-ийн багтаамжтай 2 ширхэг, 30 м3-ийн багтаамжтай 2 ширхэг шатахуун хадгалах хэвтээ далд сав бүхий шатахуун түгээх станцын барилга

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Нарийн бичгийн дарга:
Захиалагч Ти Эм Ойл ХХК-ийн Захирал


(А.Мөнгөн)


(Б.Батбаяр)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 14 ДҮГЭЭР ХОРОО, ТИ ЭМ ОЙЛ ХХК-ИЙН ЗАХИАЛГАТАЙ,
ЗООРЬГҮЙ 1 ДАВХАР 6.0М*6.0М ХЭМЖЭЭТЭЙ ОПЕРАТОРЫН БАРИЛГА, 50 МЗ-
ИЙН БАГТААМЖТАЙ 2 ШИРХЭГ, 30 МЗ-ИЙН БАГТААМЖТАЙ 2 ШИРХЭГ
ШАТАХУУН ХАДГАЛАХ ХЭВТЭЭ ДАЛД САВ БҮХИЙ ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ
СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 05 дугаар сарын 19

Улаанбаатар хот

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН

Хан-уул дүүргийн 14 дүгээр хороо, Ти Эм Ойл ХХК-ийн захиалгатай, зоорьгүй 1 давхар 6.0м*6.0м хэмжээтэй операторын барилга, 50 м3-ийн багтаамжтай 2 ширхэг, 30 м3-ийн багтаамжтай 2 ширхэг шатахуун хадгалах хэвтээ далд сав бүхий шатахуун түгээх станцын барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2025 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн 10:00 цагт 12 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 12:30 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**
2. Комиссын нарийн бичгийн дарга: Захиалагч Ти Эм Ойл ХХК-ийн захирал **Б.Батбаяр**
3. Хяналт шалгалтыг газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс, Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч **Б.Алтанзул**
4. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын Улсын ахлах байцаагч **Х.Наранбаатар**
5. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер **Д.Гал-Эрдэнэ**
6. Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн, ахлах дэслэгч **Е.Лхагвадорж**
7. Мэдээлэл холбоо ТӨХК, Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газар, дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн **М.Жаргалан**
8. Үндэсний төв архив, баримтын архивч **Н.Өлзийжаргал**
9. Барилга хөгжлийн төв, Барилга барилгын материалын Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**
10. Эм Пи Ай консалтантс ХХК-ийн зургийн инженер **Э.Анууцэцэг**
11. Тэс петролиум ХХК-ийн ерөнхий инженер **Н.Лхагвасүрэн**
12. Ашиглалт хариуцагч Ти Эм Ойл ХХК-ийн Инженер **Д.Дашням**

ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан - 12
- Хүрэлцэн ирсэн -12
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан - 12

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Хан-уул дүүргийн 14 дүгээр хороо, Ти Эм Ойл ХХК-ийн захиалгатай, зоорьгүй 1 давхар 6.0м*6.0м хэмжээтэй операторын барилга, 50 м3-ийн багтаамжтай 2 ширхэг, 30 м3-ийн багтаамжтай 2 ширхэг шатахуун хадгалах хэвтээ далд сав бүхий шатахуун түгээх станцын барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөв, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтсийн Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч **Б.Алтанзул**

- Явган хүний цагаан зураас хий
- Түгээгүүрийн талбайгаас ослын сав руу холбогдсон шугам хоолойн угсралт хийх
- Аянга зайлуулагчид хэмжилт хийлгэн акт гаргуулах

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **Х.Наранбаатар**

- Шитний өрөөний хаалга, самбарт плакат хаяг хийх
- Аянга хүлээн авагч, ШТС-ийн байгууламж шитний газардуулгын эсэргүүцэл хэмжүүлсэн протокол
- Хэмжилт хийсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын тохирлын гэрчилгээг гүйцэтгэлд хавсаргах.
- Түгээгүүр, далд сав гэх мэт төмөр хийцтэй холбогдсон газардуулгын далд ажлын фотог гүйцэтгэлд хавсаргах.
- Дизель генератортой болох

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Барилга хөгжлийн төв, Барилга барилгын материалын Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- Дээврийн усны хаялага цахилгааны өрөөний хаалган дээр бууж байгаа усыг засаж доош нь буулгах
- Норм нормативын төлбөр тооцуулж төлөх

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиг
орлуулах комисс

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, техник хяналтын инженер **Д.Гал-Эрдэнэ**

- Техникийн нөхцлийн 4.5, 4.6, 4.7 дугаар заалтуудыг биелүүлэх

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн ахлах дэслэгч **Е.Лхагвадорж**

- Операторын барилгын дулаалга болон доторлогоо материалын галд тэсвэршилтийн зэрэг тогтоолгосон дүгнэлт үзүүлэх
- Галын усан сан 100м³ болгох
- Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг тэмдэглэгээ болон автомашины чиглэл заасан тэмдэглэгээ хийх

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газар, чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн **М.Жаргалан**

- Камерын хяналтыг байнгын ажиллагаанд оруулж, дэлгэц суурилуулах
- Холбоо дохиоллын гүйцэтгэлийн акт үйлдэх

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

Үндэсний төв архив, зураг төслийн баримтын архивч **Н.Өлзийжаргал**

- Баримт бичгийн бүрдлийг нийтлэг жагсаалтын дагуу бүрдүүлэх, хуудас дугаарлан дотоод товъёг үйлдэх
- Ажлын зураг болон холбогдох баримтын эх хувийг архивд хүлээлгэн өгөх

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

Ашиглагч байгууллага Ти Эм ойл ХХК-ийн инженер **Д.Дашням**

- Захиалагчийн хяналтын зүгээс бүтээн байгуулалт, угсралтын ажлуудыг зургийн дагуу сайн гүйцэтгэлтэй болсон
- Угсралтын ажил дээр цаг тухай бүрд нь хяналт тавьж байсан
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх саналтай байна.

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

Захиалагч байгууллага Ти эм ойл ХХК-ийн захирал **Б.Батбаяр**

- Тухайлсан саналгүй

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

Зураг төсөл зохиогч Эм Пи Ай консалтантс ХХК-ийн зургийн инженер **Э.Анууцэцэг**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Гүйцэтгэгч байгууллага: Тэс петролиум ХХК-ийн ерөнхий инженер **Н.Лхагвасүрэн**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Хяналт шалгалтын газрын, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Гүйцэтгэгч БТХ-ийн дагуу /14.3, 14.6/ чанарын баталгаа албан тоот ирүүлэх
- Зургийн дагуу ногоон байгууламж хийх
- Зургийн дагуу явган хүний гарц, тэмдэг тэмдэглэгээг хийх

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Хан-уул дүүргийн 14 дүгээр хороо, Ти Эм Ойл ХХК-ийн захиалгатай, зоорьгүй 1 давхар 6.0м*6.0м хэмжээтэй операторын барилга, 50 м3-ийн багтаамжтай 2 ширхэг, 30 м3-ийн багтаамжтай 2 ширхэг шатахуун хадгалах хэвтээ далд сав бүхий шатахуун түгээх станцын барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ**



(А.МӨНГӨН)

**ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:
ТИ ЭМ ОЙЛ ХХК-ИЙН
ЗАХИРАЛ**



(Б.БАТБАЯР)

25/329

10

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШИНЖ
ТАЗАР

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Нийслэлийн хяналт шалгалтын газрын барилга байгууламжийн ажиллагаа бүртгэл-н хэлтсийн дарга
Комиссын гишүүн: А. Мөнхон




Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Гурдугаар ДТХ-сэйс дотуу (14.3, 14.6) шалгарын Билтэглэе арван тавь сурвалж.	Тэс патронизаци хэрх. 2025.05.12 02/342 Тэс арван Билтэглэе үзүүл.
2. Зурвалж дотуу нобоош байгууламж хэсэг.	Зурвалж үзүүл.
3. Зурвалж дотуу арван хрээл гэр, тэгш тэгшлэлт хэсэг.	Зурвалж үзүүл.

Бүртгэлийн дугаар ...1355...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 2025 оны 06 сарын 05-ний өдөр

2025000085

ЫН

ингэлтэнд


	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/А.Мөнхон / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.19</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/А.Мөнхон / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.06.05</p>

Бүртгэлийн дугаар ...1355

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭ:

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг





2025 оны 06 сарын 05-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)


Байгууллага: *Хамалт шалгагч газрын ба Дэд бүтцийн стандарт хамалт үзэсгэлэн үзэсгэлэн ажлын байгууллага*
Комиссын гишүүн: *Х. Наранбаатар*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>РЗД-и 14-р хөтөө</i> <i>Тн дн ойг ХХК-и</i> <i>ШТС</i></p>	
<p><i>- Штатний өрөөний хаалга, сандалт г.м машин хөтөө</i></p> <p><i>- Дамга хуучин авагч, ШТС-и бүтээгдэхүүн үзэсгэлэн үзэсгэлэн ажлын байгууллага протокол</i></p>	
<p><i>- Амжилт өгсөн ААНБ-и төхөөрөмж-и гэрээтэй гүйцэтгэл хөвсөргөх</i></p> <p><i>- Түргэтгүүр, дагуу сав г.м төмөр хөвсөргөх хөвсөргөх гэрээтэй гүйцэтгэл</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар 1355
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ
 Хуулбар олгосон ажлын үеэр
сүүл
 200... оны ... сарын ... дний өдөр

дагуу ам-и дагуу гүйцэтгэл хөвсөргөх

- Дугуй генератор.



ГҮН
Шалгалтанд

ДТД - н /4-р хороо
МАН ОИЙ /ХХК - ч
НМТС

Бүртгэлийн дугаар 1355
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажиглалтын гарын үсэг
..... *Сугла*
2025 оны 06 сарын 05 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.05.19

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.06.02



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Ижилжилэн Хөдөөт Малчдын Газар*



Комиссын гишүүн: *Б. Агванзүр*

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР
*ХЧЗ 14-р хороо
ТЭС Нэгдүгээр хороо-108*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>- 3-р сарын 15-ний өдөр зураг хийлгэв.</i>	<i>- Биелт</i>
<i>- Түрэгүүрийн талбайг өндөр сөрүү асбогдон шураг хөдөөт газарт</i>	<i>- Биелт</i>
<i>- 1-р сарын 15-ний өдөр амьтны арт.</i>	<i>- Биелт</i>

Бүртгэлийн дугаар ...*1355*...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлынны гарын үсэг
Стула
 200*5* оны 06 сарын 05-ний өдөр

2025000087

	
<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> ЛГАНД </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 1355</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН —</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p>— <i>Сүхэн</i> —</p> <p>2025 оны 06 сарын 05-ний өдөр</p> </div>	

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Б. Айтсанзүү*

Тамга, тэмдэг/

Б. Айтсанзүү / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 05. 19

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Б. Айтсанзүү*

Тамга, тэмдэг/

Б. Айтсанзүү / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 05. 30

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГА
ГАЗАР



(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчийтэй)

Байгууллага: *ТБЦТС ТӨАК*

"Тн Зв Ойл" ХХК
хуя 14-р хороо

байгууламжийг
оруулах коми

Комиссын гишүүн: *Ген-Зрдэнэ*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>1. Техник шийн нөхцөл шийн 4,5; 4,6; 4,7-р заалтуудыг биелүүлэх. (Зураар 01/01372/23)</i></p> 	<p><i>1. Техникийн нөхцөл шийн тусгай заалтыг 4,5; 4,6; 4,7 заалтуудыг биелүүлэн 000 зураг горно ховсруул.</i></p> 

Бүртгэлийн дугаар *1355*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХ: 3



ХУУЛЬД АР ҮНЭ:

Хуульч олгосон амжилтын гэрэл үсэг

Снүл

2025 оны 06 сарын 05-ний өдөр

2025000088

	 <div data-bbox="1364 403 1516 649" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> ын ялалтанд </div>
	<div data-bbox="798 1310 1396 1624" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар1355</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН —</p> <p>Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг</p> <p>.....<i>сүлс</i>.....</p> <p>2025 оны 06 сарын 05-ний өдөр</p> </div>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>С. Д. Д.</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>С. Д. Д. - Дугаар</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.19</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>С. Д. Д.</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>С. Д. Д. - Дугаар</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.06.03</p>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС



ХЯНАЛТ ШИЛГЭГЧ ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй

Байгууллага: *Мэргэжлийн холбооны уртээ*

Комиссын гишүүн: *М. Наргалан*

*ХҮД № 149 дорнод Тн Зил
ОИЛ /ХХМ ИТС*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Кассерын хяналтыг баталсан ажиллагааг оруулж, уртээг бүрдүүлэх	1) Хяналтын кассетыг ажиллагааг оруулсан фото зургаар баталсан үндэстэй.
2. ХД үндэстэй төлөлийн акт үндэстэй	2) ХД үндэстэй төлөлийн акт үндэстэй. (2025 оны 05 сарын 15.)
	

Бүртгэлийн дугаар ... *1355*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхба
 2025 оны 06 сарын 05 ний өдөр

2025000089

ЫН
Хялалтанд

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Бүртгэлийн дугаар 1355
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг
[Signature]
2025 оны 06 сарын 05 ний өдөр

Санаа:

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглагдсан хурал тавих

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

[Signature]

/Тамга, тэмдэг/

М.Н. Нарман Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.05.19

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

[Signature]

/Тамга, тэмдэг/

М.Н. Нарман Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.05.29


д
талтанд

Handwritten signature or scribble.

Бүртгэлийн дугаар 1355
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН —
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2005 оны 06 сарын 05-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: [Signature]
/Тамга, тэмдэг/ [Seal]
АХЛАХ БАЙЦААГЧ
118
Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2005.05.19

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:
Гарын үсэг: [Signature]
/Тамга, тэмдэг/ [Seal]
АХЛАХ БАЙЦААГЧ
118
Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2005.06.02



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УТН*

Комиссын гишүүн: *Н. Дэлгэрзориг*

*Хүнд үр хөрсө
Тэнгэр сайн / ДХН - мөн
шатахуйц түрэх станц*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Өөрөөрт Дэлхийн Дүрэмийг нийтлэлт материал болгон залуу дүрдүүрхэн, хуураас зугаарсан, гэтсэл товчоот үйлдэх.</p>	<p>- Дилэм Дүрэмийг бичиглэл дүртэн өгсөн.</p>
<p>2. Анхны зураг олон хөлбэлдэх Дүрэмийг эх хувийг архивд оруулсан ажил</p>	<p>- Дилэм</p>

Бүртгэлийн дугаар *1353*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭР
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхбаатар
 2025 он 06 сарын 05-ний өдөр

2025000091

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

"Тч Эм Ойл" ХХК
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **БХТӨВ**
Комиссын гишүүн: **О. Чинраа**







Шатажун тугээх станц.
Хач-Уул дундарт, 14-р хороо


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>① Дээврийн усны хаягцаа цахилгааны өрөөндөө хаалгаж гэр буун байгаа гэж зохион зоош нь буулгах.</p>	<p>- Усны хаягцааны буулгыг хийн орто. Зургаар үзүүлэв.</p>
<p>② Норм, нормативын төлбөр, тоолуунг төлөх.</p>	<p>- Норм, нормативын төлбөрийг танил баримтыг хавсаргав.</p>

Бүртгэлийн дугаар1355
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ...
 Хуулбар олгосон ажиглалтын гэрэмж үсэг
 2025 он 06 сарын 05-ний өдөр

2025000092

ТҮН
ШИГЛАЛТАНД
БС


	
<p>Сонгож: Өгсөн цувраг даалгавар биелэсэн тохиолдолд амтлалтаар оруулах сонголттай.</p> <p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  Тамга, тэмдэг:  Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025-05-19</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  Тамга, тэмдэг:  Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025-05-28</p>

Бүртгэлийн дугаар ...1353
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

2025 оны 06 сарын 05 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХЯНАЛТ
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага: *Мн эн өм ХХК*

Комиссын гишүүн: *Дамням*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ul style="list-style-type: none"> - Замналтын хяналтын зурга бүтээн байгуулалт, үсрэлтийн ажлууд дүрмийн дагуу сайн гүйцэтгэгдэж байсан. - Үсрэлтийн ажил дээр уян тухай бүрд нь хяналт тавьж байсан. - Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын даалгалтаар байтын ашиглалтад оруулах ажлыг оновчтой гүйцэтгэж байсан. 	

Бүртгэлийн дугаар *1355*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН _____

Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг
..... *Сүхбаатар*

200*15* оны *06* сарын *05*-ний өдөр

2025000093

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Эмтэй АИ хонь малтас" ХХК

Комиссын гишүүн: Э. Анууцзуур

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Комиссын гишүүдн чүрэг даалгаврын биелэлтэр байнгын ажиллагаанд авах саналтай байна.</p>	<p>Биелсэн</p>

Бүртгэлийн дугаар ... 1355
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХ
ХУУЛДАР ҮНЭГ
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 ... *Сугла* ...
 2008 оны 06 сарын 05 ний өдөр

2025000094

ТЫН

ХУУЛГАЛТАНД
ИСС

Бүртгэлийн дугаар 1355
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын тэрийн үсэг
.....
2025 оны 06 сарын 05-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Д. Аюулзорино*
Гарын үсэг: *Д. Аюулзорино*
/Тамга, тэмдэг/ 
/ *Д. Аюулзорино* / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.05.19

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *Д. Аюулзорино*
/Тамга, тэмдэг/ 
/ *Д. Аюулзорино* / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.06.02

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "ЖК Непроцур" ЛХК-ийн эрхийн хамтлаг
Комиссын гишүүн: Н. Агабаев

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Мэргэжлийн байгууллага нь "ЖК Непроцур" ЛХК-ийн эрхийн хамтлаг	Хууль тогтоол зурч гаргах ажил үйл үзэж хамт болсон
2024 он 5 сар аас 2025 он 5 сар хүртэл "МЭ" ЛХК-ийн хууль тогтоол гаргах	Хууль гаргах ажил үйл үзэж хамт болсон. Шинэ хууль гаргах ажил үйл үзэж хамт болсон
160 м ³ бүхий өрөөнийг 4 тэрбум төгрөгөөр худалдан авах	Хууль тогтоол гаргах ажил үйл үзэж хамт болсон
Хууль тогтоол гаргах ажил үйл үзэж хамт болсон	Хууль тогтоол гаргах ажил үйл үзэж хамт болсон
Хууль тогтоол гаргах ажил үйл үзэж хамт болсон	Хууль тогтоол гаргах ажил үйл үзэж хамт болсон
Хууль тогтоол гаргах ажил үйл үзэж хамт болсон	Хууль тогтоол гаргах ажил үйл үзэж хамт болсон
Хууль тогтоол гаргах ажил үйл үзэж хамт болсон	Хууль тогтоол гаргах ажил үйл үзэж хамт болсон
Хууль тогтоол гаргах ажил үйл үзэж хамт болсон	Хууль тогтоол гаргах ажил үйл үзэж хамт болсон
Хууль тогтоол гаргах ажил үйл үзэж хамт болсон	Хууль тогтоол гаргах ажил үйл үзэж хамт болсон

Бүртгэлийн дугаар 1355
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛЬ АРХИВ ҮНЭН
 Хууль олгосон ажлын үр дүнд
 2025 он 06 сарын 05-ний өдөр

2025000095

	<p>Холбооны тусгаар олон улс газрын үйлдвэр хуульчилсан үйлдвэрлэл.</p>

ХТ-111
 Шийдвэртэйгээр
 2

Үүрэг даалгавар өгсөн.
 Гарын үсэг: ТЭС ПЕТРОЛИУМ
 /Тамга, тэмдэг/ 5467
 /
 Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2005/06/05


Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: ТЭС ПЕТРОЛИУМ
 /Тамга, тэмдэг/ 5467
 /
 Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2005/09/30

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
 ХУУЛЬАР ҮНЭН**
 Хуульбар олгоосон амжилтын гарын үсэг
 2005 оны 06 сарын 05 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага: *Тн Эн Ойн КХК*

Комиссын гишүүн: *Б. Батбаяр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Усны кофетун шүүрэг өгсөн үүрэг даалгаварт зассан хугацаанд нь хүн а тусгагчид.</i></p>	<p><i>Тусгачид өгсөн үүрэг даалгаварт хар хугацаанд нь хүн а тусгагчид.</i></p>
<p><i>Байрны ашиг зориулалт нь хуульчид өгсөн санаагтай байна.</i></p>	<p><i>Бүртгэлийн дугаар: 1358</i></p>

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг
Сүхбаатар
 200*5* оны 06 сарын 05-ний өдөр **2025000096**

ТАЛТЫН
Төрийн алтанд
ХЭСС

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

[Signature]

ХХК

/Тамга, тэмдэг/

6099866
1116227557

/ Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

[Signature]

ХХК

/Тамга, тэмдэг/

6099866
1116227557

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Бүртгэлийн дугаар ... 1355

Огноо:

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон өмжитний гарын үсэг

[Signature]

2015 оны 06 сарын 05 ний өдөр