

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 18 сарын 29-ны өдөр

Дугаар БА-219/2025 Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 34 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын Ф219 х 6.0мм, Ф273 х 7.0мм-ийн голчтой 209м урттай ган хоолой, 876м урттай гадна дулааны шугам, 438 урттай ус хангамжийн шугам, 586м урттай ариутгах татуургын шугам, 700м урттай гадна холбооны шугам бүхий ус дулаан дамжуулах төвийн барилга, зорьтой 5 давхар 12 блок, 316 (гурван зуун арван зургаа) автомашины нэгдсэн дулаан зогсоолтой, 400 (дөрвөн зуу) айлын хүчин чадалтай орон сууц, зорьгүй 2 давхар 1 блок 240 (хоёр дуун дөч) ортой цэцэрлэг бүхий үйлчилгээний барилга, нийт 13 блок бүхий орон сууцны хорооллын зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1.Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2025/06/05 огноо, БАЗГ2025/0403 дугаар;

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: МК-09/2014, МК-01/2015, МК-01/2016, АТ-07/2024, АТ-08/2018;

2.3.Захиалагч: Ти Си Ди ГХОХХК оноосон нэр, 9019022136 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5133793 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2 дугаар хороо, Хуашин төвийн 2-р давхар, 89056500 холбоо барих утас, menggutcd@126.com цахим хаяг;

2.4.Барилгын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгч: Амар Амгалан Харш ХХК оноосон нэр, 9019082027 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5723205 регистрийн дугаар, БУ17-850/24 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 34 дүгээр хороо, "Буман Өлзий" хороолол, 752-202 тоот, 88103609 холбоо барих утас, zolboo.batsukh0504@gmail.com цахим хаяг;

2.5.Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Дулаан Сэнтий ХХК оноосон нэр, 9011385124 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5669014 регистрийн дугаар, БУ12-899/21 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 23 дугаар хороо, 1 хэсэг баатархайрхан 715а тоот, 88086616, 88115179 холбоо барих утас;

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Цэнэг Трейд ХХК оноосон нэр, 9011660137 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6174809 регистрийн дугаар, Т32415/24 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 6 дугаар хороо, нүхт 13, 222 тоот, 89055126, 99050126 холбоо барих утас;

Си Би Пи ХХК оноосон нэр, 9011576001 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6010997 регистрийн дугаар, БУ12-625/24 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 26 дугаар хороо, олимп хороолол 201, 2 тоот, 89983318 холбоо барих утас;

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Могуьмб Констракшн ХХК оноосон нэр, 9011366139 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5629381 регистрийн дугаар, ЗТ11-273/24 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо, 2-р хороолол, 42-р байр 104 тоот 99091139 холбоо барих утас, Mogum@.mn цахим хаяг;

Ар төгөл ХХК оноосон нэр, 9011153034 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2694085 регистрийн дугаар, ЗТ-726/21 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2 дугаар хороо, 99010730 холбоо барих утас;

2.7.Барилга байгууламжийн өмчлөгч байгууллага: Ти Си Ди ХХК оноосон нэр, 9019022136 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5133793 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2 дугаар хороо, Хуашин төвийн 2-р давхар, 89056500 холбоо барих утас, menggutcd@126.com цахим хаяг;

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ оноосон нэр, 9014001026 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2117118 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 6 дугаар хороо, Их тойруу, өөрийн байр 70111736 холбоо барих утас,

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1.Энэхүү дунд төвөгшилтэй ангиллын Ф219 х 6.0мм, Ф273 х 7.0мм-ийн голчтой 209м урттай ган хоолой, 876м урттай гадна дулааны шугам, 438 урттай ус хангамжийн шугам, 586м урттай ариутгах татуургын шугам, 700м урттай гадна холбооны шугам бүхий ус дулаан дамжуулах төвийн барилга, зоорьтой 5 давхар 12 блок, 316 (гурван зуун арван зургаа) автомашины нэгдсэн дулаан зогсоолтой, 400 (дөрвөн зуу) айлын хүчин чадалтай орон сууц, зоорьгүй 2 давхар 1 блок 240 (хоёр дуун дөч) ортой цэцэрлэг бүхий үйлчилгээний барилга, нийт 13 блок бүхий орон сууцны хорооллын зориулалттай барилга байгууламжид барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт 4 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 8 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 34 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 34 ДҮГЭЭР ХОРОО, ТИ СИ ДИ ХХК-ИЙН
ЗАХИАЛГАТАЙ, Ф219 Х 6.0ММ, Ф273 Х 7.0ММ-ИЙН ГОЛЧТОЙ 209М
УРТТАЙ ГАН ХООЛОЙ, 876М УРТТАЙ ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ, 438
УРТТАЙ УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ, 586М УРТТАЙ АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН
ШУГАМ, 700М УРТТАЙ ГАДНА ХОЛБООНЫ ШУГАМ БҮХИЙ УС ДУЛААН
ДАМЖУУЛАХ ТӨВИЙН БАРИЛГА, ЗООРЬТОЙ 5 ДАВХАР 12 БЛОК, 316
(ГУРВАН ЗУУН АРВАН ЗУРГАА) АВТОМАШИНЫ НЭГДСЭН ДУЛААН
ЗОГСООЛТОЙ, 400 (ДӨРВӨН ЗУУ) АЙЛЫН ХҮЧИН ЧАДАЛТАЙ ОРОН
СУУЦ, ЗООРЬГҮЙ 2 ДАВХАР 1 БЛОК 240 (ХОЁР ДУУН ДӨЧ) ОРТОЙ
ЦЭЦЭРЛЭГ БҮХИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГА, НИЙТ 13 БЛОК БҮХИЙ

ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР
Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс
Улаанбаатар хот

2025 оны 07 дугаар сарын 01

Сонгинохайрхан дүүргийн 34 дүгээр хороо, Ти Си Ди ХХК-ийн захиалгатай, Ф219 х 6.0мм, Ф273 х 7.0мм-ийн голчтой 209м урттай ган хоолой, 876м урттай гадна дулааны шугам, 438 урттай ус хангамжийн шугам, 586м урттай ариутгах татуургын шугам, 700м урттай гадна холбооны шугам бүхий ус дулаан дамжуулах төвийн барилга, зоорьтой 5 давхар 12 блок, 316 (гурван зуун арван зургаа) автомашины нэгдсэн дулаан зогсоолтой, 400 (дөрвөн зуу) айлын орон сууц, зоорьгүй 2 давхар 1 блок 240 (хоёр дуун дөч) ортой цэцэрлэг бүхий үйлчилгээний барилга, нийт 13 блок бүхий орон сууцны хорооллыг ашиглалтад оруулах комиссын хурал Буман Өлзий хороололын 752 тоот байрны 2 давхрын хурлын зааланд 2025 оны 07 сарын 01-ний өдрийн 09:00 цагт эхлэж 11:40 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Комиссын нарийн бичгийн дарга:
Захиалагч Ти Си Ди ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Wang Li
3. Нийслэлийн хяналт шалгалтын газрын
Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хэлтэс
Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Н.Ёндонсамбуу
4. Нийслэлийн хяналт шалгалтын газрын
Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс
Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч 3.Очирпүрэв
5. Нийслэлийн онцгой байдлын газар, Барилгын зураг
Төслийн хяналтын ахлах байцаагч хошууч Б.Даваасүрэн
6. Үндэсний төв архивын Зураг төслийн баримтын
архивын ахлах архивч Э.Шижиртуяа
7. Барилга хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материал
үйлдвэрлэл баталгаажуулалтын хэлтэс
Норм нормативийн сангийн бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн О.Ундрах

8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан	Б.Ганбаатар
9. Мэдээлэл холбоо сүлжээ ХХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Дэд бүтэц төлөвлөлтийн мэргэжилтэн	Э.Уранчимэг Ш.Бат-Өлзий
10. ДЦС-4 ТӨХК-ийн Инженер	
11. Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны Менежер	Ц.Цэцэгсүрэн
12. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техникийн хяналтын инженер	П.Сүхбаатар
13. Орон сууц, нийтийн удирдах аж ахуйн газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв-15 инженер	Н.Нямцэрэн
14. Зураг зохиогч, Могүмб Констрейкшн ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал	Г.Мягмаржав Ч.Цэцэг
15. Ар Төгөл ХХК-ийн захирал, ерөнхий инженер	
16. Ерөнхий гүйцэтгэгч Амар Амгалан харш ХХК-ийн захирал	Zhang xian
17. Дулаан Сэнтий ХХК-ийн захирал	Ц.Насантогтох



ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 17
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 17

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 34 дүгээр хороо, Ти Си Ди ХХК-ийн захиалгатай, Ф219 х 6.0мм, Ф273 х 7.0мм-ийн голчтой 209м урттай ган хоолой, 876м урттай гадна дулааны шугам, 438 урттай ус хангамжийн шугам, 586м урттай ариутгах татуургын шугам, 700м урттай гадна холбооны шугам бүхий ус дулаан дамжуулах төвийн барилга, зорьтой 5 давхар 12 блок, 316 (гурван зуун арван зургаа) автомашины нэгдсэн дулаан зогсоолтой, 400 (дөрвөн зуу) айлын орон сууц, зорьгүй 2 давхар 1 блок 240 (хоёр дуун дөч) ортой цэцэрлэг бүхий үйлчилгээний барилга, нийт 13 блок бүхий орон сууцны хорооллын ажлын баримт бичгийн бүрдэл, барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтанд оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилга угсралтын гүйцэтгэлийг хянаж дараах саналуудыг гаргав.

Нийслэлийн хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Амар Амгалан Харш ХХК БТХ-н дагуу чанарын баталгаа албан тоот ирүүлэх
- Дулаан Сэнтий ХХК чанарын баталгаа албан тоот ирүүлэх (14,3, 14.6)

- Зохиогч дүгнэлтээ шинэчилж үзүүлэх
- Барилгын гадна пасадны заслын сайжруулж хийх
- 12 блок байрны орон сууцны шат, маршны өнгөлгөө, пильтаг наах
- Хүүхдийн тоглоомын талбай, тоглоомуудыг гүйцээх
- Барилгын гадна, дотор цэвэрлэгээг бүрэн хийх
- Цэцэрлэгийн барилгуудын суултууруудыг тусгаарлах хаалт хийх
- Үйлчилгээний төвийн хагарсан цонхны шил солих
- Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн лавлагаа, тодорхойлолт авах
- Нэгдсэн зогсоолын тоог тодорхой болгох
- Гадна рекламны самбар буулгах
- Уурын зуух, янданг буулгах
- Саналын хуудас хянуулах

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай.

Нийслэлийн хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хэлтэс
Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч **Н.Ёндонсамбуу**

- Бетоны лабороторын шинжилгээ үзүүлэх
- Хөндлөнгийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулах
- Орон сууцны тагтны хэсгийн хаявч засварлах
- Нийтийн эзэмшлийн гонхонд хязгаарлагч хийх
- БТХ дагуу 14,3, 14,6 дахь заалтын баталгаа ирүүлэх (зураг төсөл, гүйцэтгэгч)
- ЕТ хэмжээний тодруулга авах
- Зогсоолын тоог тодорхой болгох

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай

Нийслэлийн хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс
Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **З.Очирпүрэв**

- Гадна дулаан, цэвэр бохир усны шугам сүлжээний батлагдсан зураг шалгуулах
- Гадна дулаан, цэвэр бохир усны огтолгооны худаг стандарт, нормд нийцүүлэн засварлах, шугам дулаалан будаж ороолт хийх, гоном угсрах, цэвэрлэх
- 1-р хэлхээний бүх худаг цэвэрлэж өнгийн туузаар ороох
- Узель болон УДДТ-ийн шугам тоноглол дутууг гүйцээж хаягжуулах
- Усны нөөцийн савыг ариутгал хийх, ундны уснаас дээж авч, эрүүл мэндийн газраас дүгнэлт гаргуулах
- Ундны усны нөөцийн савны өрөөнд ус зайлуулах трап гоном угсрах, гэрэлтүүлэг шат хийх
- УДД-ийн хийн ус соруулах төхөөрөмжийг ашиглалтанд оруулах
- Ашиглагч байгуулгад ус хангамж, дулааны шугам тоноглол бүрэн хүлээлгэн өгч актаар баталгаажуулах

- Гадна дулаан, цэвэр усны шугамын сорилт, туршилтын акт шалгуулах, УДДТ, дотор ХАС,ЦБУ-н актууд, хэрэглэсэн материалын чанарын гэрчилгээ шалгуулах
- Цэцэрлэгийн барилгын 1-р давхарт байрлах ангид шалны халаалт төлөвлөх
- Цэцэрлэгийн халаах хэрэгсэл, ил шугамд хаалт хамгаалалт хийх
- ГД, ЦБУ-н авторын дүгнэлт шалгуулах
- Гаражын хаалганд өндөрийн хязгаарлалт хийх

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай

Нийслэлийн онцгой байдлын газар, Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч хошууч **Б.Даваасүрэн**

- Орон сууц цэцэрлэгийн барилга гадна дулаалгын дүгнэлт фото акт
- Орон сууцны барилгад батлагдсан зургийн дагуу галын дотуур даралтат усны цэг төлөвлөх
- Спринглер систем шалгасан фото акт зураг хавсаргах
- Авто зогсоолын гал тусгаарлах галын хөшиг шалгасан акт
- Галын дохиололын систем батлагдсан зургийн дагуу хийх, шалгасан акт, фото зураг, хамгаалах таг авах, удирдлагын самбарт зааварчилгаа
- 4 блок зоорийн давхарт галын дохиолол төлөвлөх, хаалга эсрэг тал руу онгойхоор засах
- Гадна талд гидрит төлөвлөх
- Нөөцийн усны сав болон нэгдсэн зогсоолд трап хийх /Ус зайлуулах
- Дээвэрт гарах шат засах
- Гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэл байршуулах
- Зураг зохиогч нэгдсэн зогсоолтой холбоотой тайлбар ирүүлэх /гүйцэтгэгч байгуулга/
- Цахилгаан щит өрөөнд галын дохиоллын систем төлөвлөх

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай

Мэдээлэл холбоо сүлжээ ХХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Дэд бүтэц төлөвлөлтийн мэргэжилтэн **Э.Уранчимэг**

- Текник нөхцөл сунгуулах
- Давхарын самбаруудыг бэхжүүлэх
- Дотор холбооны акт болон тусгай зөвшөөрөл нөхөж үзүүлэх
- Томсгосон худагны илүү гарсан янданг тайрч амалгаа хийх, замын ажил дуусахаар худгын таг солих, түвшин тааруулах
- Үйлчилгээ болон цэцэрлэгийн барилгын утаа мэдрэгч болон дулаан мэдрэгчийг гүйцээж суурилуулах
- Хяналтын камерын хадгалах хоног болон багтаамжыг нөхөж үзүүлэх
- Зарлан мэдээлэх систем болон домофон систем суурилуулах
- Цэцэрлэг үйлчилгээ зарлан мэдээлэх системд баталгаа олгох бичиг ирүүлэх

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай

ДЦС-4 ТӨХК-ийн инженер Ш.Бат-Өлзий

- Огтолгоо авсан худаг, салаа хаалтанд шугамын дулаалга хийх

Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны Менежер Ц.Цэцэгсүрэн

- Гадна цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний далд ажлын акт нөхөж үзүүлэх
- Ундны усны сорьц өгч дүгнэлтийг шалгуулах, (MNS0900:2018) хангах
- Холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэх гэрээ хийх
- 2403003134 дугаартай Ф150 мм-н хүйтэн усны тоолуураар гүйсэн 195м3 усны төлбөр хийх
- Гүйцэтгэлийн зураг (Гадна цэвэр бохир усны) ХМС-д оруулсан акт үзүүлэх

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техникийн хяналтын инженер П.Сүхбаатар

- Бүх байрнуудын цахилгааны өрөөнүүдэд АА-ны плакат хаяг хийх
- Цахилгааны самбаруудад хаяг, бичлэг, схем бирк хийх (бүх блок)
- Цахилгааны өрөөнүүдэд тусаал болон ус орсон битүүмжлэлийг сайн хийх
- 0,4 кв-ын кабелуудыг цэгцэлж лотки гүйцээж хийх
- Түр тэжээлийн кабелуудыг хурааж авах
- Комиссын акт залгах зөвшөөрөл он сар өдөр зөрөөтэй байна. Асууж лавлаж засварлаж авч ирэх
- Цахилгааны өрөөнүүдийн шитнүүдийн шивлэр суурьцуудыг будаж засварлах /зэвтэй/
- Цахилгааны өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг сайжруулж засварлах
- Усны носасуудыг газардуулах хүрээтэй холбох
- УБЦТС ТӨХК СХХҮТ-д ашиглагдаж байгаа тоолуурыг суурилуулах

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын ахлах Архивч Э.Шижиртуяа

- Ил далд ажлын актыг бүрэн бүрдүүлж баталгаажуулах
- Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэлд гүйцэтгэгч байгууллага баталгаа гаргах
- Архивт баримт бичиг хүлээлгэн өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлж хуудас дугаарлах, дотоод товъёог үйлдэх
- Баримт бичиг болон ажлын зургийн эх хувийг архивт хүлээлгэн өгөх

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай

Барилга хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл баталгаажуулалтын хэлтэс Норм нормативийн сангийн бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн О.Ундрах

- Зүрхэвч, бүс бетон, хучилт, шат зэрэг бетоны бат бэхийн лабораторийн дүгнэлт нөхөж үзүүлэх. Хэрэв байхгүй бол хөндлөнгийн байгууллагын дүгнэлт хийлгэх шаардлагатай

- 14.15.16-р блокийн цонхны гадна тавцанд усны хаялга төмөр хийх
- Гадна зам талбайд гадаргуугын ус зайлуулах системийн шийдэл гаргаж гүйцэтгэх
- Цэцэрлэг үйлчилгээний өрлөгөн хананд нэвт хагарлууд үүссэн өрлөгийг ханын суурь болон хөрсний нягтаршуулалт хийгдсэн дүгнэлт гаргах
- Дотор, гадна шатны 2 талд бариул хийж цонхонд хамгаалалтын хашлага хайс хийх. Нэгдсэн зогсоол болон цэцэрлэг үйлчилгээний блок хоорондын температурын заадастай хэсгийн шалны заслыг тусад нь хийж зориулалтын ам дарагч хэрэглэх
- Цэцэрлэгийн бетон хаяавч цонхны гадна талд усны хаялга хийх
- Цэцэрлэг, үйлчилгээний заслын ажлыг бүрэн дуусгах
- Коридорын шалыг солих гадна ашигладаг керамик хавтан хэрэглэсэн байна
- Барилгын тухай хуулийн 5.7.1-д заасны дагуу норм, нормотивын төлбөр тооцуулж төлөх
- Цэцэрлэгийн 1-р давхарын шалны дулаалга хийсэн акт фото зураг

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Б.Ганбаатар**

- Орон сууцны орцны үүдэнд ХБХ-н машинд зориулсан зогсоолыг стандартын дагуу хийнэ
- Орцоор дотогшоо ороод 1 давхарт луу орж гарах 2-3 ш шат байна. Энэ шатаар тэргэнцэртэй хүн орж гарах шийдлийг гаргах
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөтөгч замыг стандартын дагуу болгох
- Цэцэрлэгийн ажилчдад зориулсан ариун цэврийн өрөөнд болон үйлчилгээний заалуудыг ариун цэврийн өрөөний суултуур угаалтуурт БНГД 31-23-22 стандартын шаардлага хангасан туслах тоноглолыг суурилуулна.

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай

Орон сууц нийтийн удирдах аж ахуйн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв 15 инженер **Г.Нямцэрэн**

- Орон сууцны айл өрхийн ундны усны тоолуур жагсаалт гаргах / Байр, тоот, гэрчилгээ/
- Гүйцэтгэлийн зураг өгөх /Дотор схем/
- Байр болон ААН бохирын шугаманд хурд сааруулагч хийх /3 давхарт/

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай

Зураг төслийн байгууллага Могүмб ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал **Г.Мягмаржав**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтэнд хяналт тавин ажиллаж, барилгуудыг байнгийн ашиглалтанд авах саналтай байна

Зураг төслийн байгууллага Ар Төгөл ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, Ерөнхий инженер **Ч.Цэцэг**

- 1-р хэлхээний огиолгооны худаг дотор шугамын дулаалга гүйцээж хийх
- ДХТ доторх шугамын дулаалга гүйцээж хийх

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай.

Захиалагч байгууллага Ти Си Ди ХХК-ийн Захирал **Wang Li**

- Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай

Ерөнхий гүйцэтгэгч байгууллага Амар Амгалан Харш ХХК-ийн Захирал **Zhangxian**

- Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай.

Дулаан Сэнтий ХХК-ийн захирал **Ц.Насантогтох**

- УДДТ-д огтолгооны хаалтанд дулаалга хийх
- Гадна зургийг эх хувиар шалгуулна /Авторын дүгнэлт/
- Дулааны худгууд бүгдийг цэвэрлэх
- Узельд хаягжуулалт хийх
- Узель болон дотор узелыг актаар хүлээлгэн өгөх
- Дотор шугамын өндөрт өндрийн хязгаарлалт хийх
- УДДТ дээр албан тоот ирүүлэх

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 34 дүгээр хороо, Ти Си Ди ХХК-ийн захиалгатай, 876м урттай гадна дулааны шугам, 438 урттай ус хангамжийн шугам, 586м урттай ариутгах татуургын шугам, 700м урттай гадна холбооны шугам бүхий ус дулаан дамжуулах төвтэй, зорьтой 5 давхар 12 блок, 316 автомашины нэгдсэн дулаан зогсоолтой 400 (дөрвөн зуу) айлын орон сууц, зорьгүй 2 давхар 1 блок 240 (хоёр дуун дөч) ортой цэцэрлэг бүхий үйлчилгээний барилга, нийт 13 блок бүхий орон сууцны хорооллыг байнгын ашиглалтанд оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ**

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

ТИ СИ ДИ ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**
 Тө Си Ди ХХИ-ийн "Булган Орд" (Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
 Өсөөрлөг, Филлиппинийн Сүхрээтэй (150000)

Байгууллага: НХШГ

Комиссын гишүүн:

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
 ГАЗАР**
 Барилга байгууламжийг ашиглалтан оруулах комисс

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Тэгш гурвал, эвэр зөвхөр уснаа шүдэнг сүлжээний дотлоогдсон зэрэг шалгуулаа,	- Зэрэг шалгуулав.
2) Тэгш/д, хэвэв уснаа ороогоомой хэргээ стан-дарт, нэрл-г нийлүүрээ засварлах (шүдэнг шүдэнг гурваллах, метал ороогоор ороог, ус зайлуулах, уснаа уснаа, эвэрлэх,	- Биелсэн - 11 Бүртгэлийн дугаар ... 1961 ... ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг М. Вуши 2005 оны 07 сарын 30 ний өдөр
3) 1-р хөлхөөнийг зурж хэргээ эвэрлэх шүдэнг гурваллах өргөмөл түүхээр ороог эвэрлэх шат гурвал	- Биелсэн зэрэг шалгуулав.
4) 2-р болон 3-р шат-ийн шүдэнг төмөрлөг гурвал ашигласан гурвал хэргээ гурвал	- Антаар хэргээ орсон байв
5) Уснаа нөөгөмөл савнаа брүүтэй хийлгэв, гурвал уснаа уснаа авч хийлгэв гурвал нөөгөмөл гурвал гурвалт гурвал	- Биелсэн 2005.07.30 10-13 02/043/1305 гурвалт үндэслэв.

Фундамент үснээ нөөцөөн
савны өрөөнгү дө
зайлуулах тран, гомоо

- биелсэн (фото зургаар)

дэсрээ, зөрөлтүүдээ өсөт
хөөд, (төвөрөөн нэгддэг)

- биелсэн - //

7) ДАТ-ийн хийм үс өвөр
- өлгөөн тухарам хийм
ашиглахыг зорьжээ

- ТИЕИ ДА ХХА-ний
2025.08.18-ны 25/007Н
баталгааг үндэслэв.

8) Ашиглах баталгаагаа
дө харуулах, зургаанаа
аргаан тэмдгээр дүрэн
хэрэглэсэн өгү Антсар
баталгаажуулах,

- биелсэн - //

9) Багна дугаар, зөвөрснөө
агуушамал сорилт, түүхийтэй
АДТ ашигдгаар мөн
ДАТ, Дотор ХАС, ЧБҮ-ийн
Антсар, хэрэглэсэн материал
- мөн чанарын зөрчилдээ

Бүртгэлийн дугаар ... 1961
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭМ
Хуулбар олгосон ажилтны гэрэмж үсэг
Хийм өмдөөн Н. Цулу
2025 оны 08 сарын 19-ний өдөр

10) Үзвэрлэлийн барилгын
1-р давхарт байрлах өмнөд
арганаа хамаат төлөвөө

- биелсэн



11) Үзвэрлэлийн хамаат, хэрэглэсэн
материал ашигдгаар хамаат
хамааталалт өгөх,



- Дүгнэлт ашигдгаар.

12) ГА, ЧБҮ-ийн авторын
дүгнэлт ашигдгаар,

- биелсэн

13) Грахгийн хамаатны өндөрлөг
хэрэглэсэн материал хийм,

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/

З. Дарынгаров Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.01

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/

З. Дарынгаров Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.08.15

Тусгай Програ
12. Блок, үйлчилгээ,
Чөлөөт, гэгдсэн
Зоргоол.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилга байгууламжийг ашиглалт оруулах комисс

Байгууллага:

Комиссын гишүүн: ~~Дарга~~ А. Мөнгөн.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Амар амгалан харцгооно БТХ-н дагуу Чагарын баталгаа Албан тоот ирүүлэх. (14.3, 14.6)</p>	<p>Барилгын тухай дуулиар дагуу камерын баталгаа Билет ирүүлсэн (14.6)</p>  <p>Билет ирүүлсэн</p>
<p>2. Ажлаан сэтгэн хэр. Чагарын баталгаа Албан тоот ирүүлэх. (14.8, 14.6)</p>	<p>Чагарын баталгаа Билет ирүүлсэн</p>
<p>3. 2 зэрэг зорлогч Ачиглагчтай илгээх ирүүлэх.</p>	<p>Важелгийн дүгнэлт илгээх ирүүлсэн.</p>
<p>4. Баталгааны гэгдсэн пасандны засалын сийндрүүлд хийх</p>	<p>Фото зураг үрчлэв.</p>

5. 12 Блок орон сууцны шат, марцны өлгөөлөө, шатаат паах.

Фото зураг үрчлэв
2025002020

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй) ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН

Байгууллага: *Нийслэл сийн хяналт шалгалтын газар*
Комиссын гишүүн: *Н. Б. Энхтөгс* *СХД 34-р хороо* *Булган сум* *Харьяа байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс*
2-р өдрийн өдөр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Бетон хий лабораторин шилжилтээ үзүүлсэн.	1. Бетон хий шилжилтээ үзүүлсэн.
2. Хөнгөн хийн эрх бүхий байгууламжаар танарын дугуйт гаргуулан	2. Албан тоот сургуулан.
3. Орон сууцны төлмийн хийн хаягт даварсан.	3. Хаягт даварсан хуулан.
4. Нийтийн өрөөлтийн гонконог асуулаар хийн хийн.	4. Мунконг хуулаар хийн хийн.
5. Баралтын тухай хуулийн 14.3; 14.6 зэм даалтын дагуу баталгаа албан тоот сургуулан. /Дүрэг төсөл /Гүйцэтгэл/	5. Баталгаа албан тоот сургуулан.
6. Ерөнхий төлөвлөгөөний хийн хийн төлөвлөгөөний дахь.	6. Албан тоот сургуулан.
7. Авто эрх зогсоолын тоот төлөвлөгөөний болж.	7. 20 авто зогсоол хаягт сан.

Бүртгэлийн дугаар ... *1461* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хууль олгосон ажигтны гарын үсэг
Н. Энхтөгс
 2008 оны 08 сарын 19 өдөр

⑧ Өдөр тогтоомж хөдөлмөр
тайлбар эгж /эрэг сүүдэр/
/зургаан төсөл зогсоосон/

[Handwritten signature]

⑨ Албан тоот сурдлын

[Handwritten signature]

⑩ Үндэсний бүхэл тайлбар
Зогсон тогтоомжол хуучин өвөг /өгж өр хөдөлмөр/
~~Хүндэтгэл~~ /уагсрын,
үйлчилгээ танилцуулсан
саяхан тий.

⑨ Албан тоот сурдлын

Эрэг сүүдэр барамал
зургаан даалгаврын биеэлт
амжилт өгсөн өвөг саяхан тий
байна.

Бүртгэлийн дугаар 1901
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар өлгөсөн ажиглагчийн гарын үсэг
М. Вадим
2025 оны 08 сарын 29 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н. Эрдэнэ

Огноо: 2025. 07. 01.



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н. Эрдэнэ

Огноо: 2025. 08. 08.



СХД 1-р хороод
~~Тусгай (2-р бүлэг)~~ 1961
 Тусгай хак,
 үзүүлэлт, үйлчилгээ

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
 (Ашиглалтад оруулах комиссын
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
 Барилга байгууламжийг ашиглалтан
 оруулах комисс

Байгууллага: *МАС ХАК*

Комиссын гишүүн: *О. Ураамшан*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Төмөр замын хөдөлгөөн	1. Төмөр замын хөдөлгөөн
2. Давхрага сайгар үзүүгч	2. Давхрага сайгар үзүүгч
3. Дотор хөдөлгөөн ахт	3. Дотор хөдөлгөөн ахт
4. Төмөр замын хөдөлгөөн	4. Төмөр замын хөдөлгөөн
5. Үйлчилгээний байр үзүүлэлт	5. Үйлчилгээний байр үзүүлэлт
6. Хөдөлгөөн камерт хөдөлгөөн	6. Хөдөлгөөн камерт хөдөлгөөн

Бүртгэлийн дугаар ... 1961 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
М. Ураамшан
 2025 08 29

Г. Үүрэг, үйл шүүх зарлан
нэгдэх шөвгөсг батална
эсвэл илэр үрүүд

Г. Үүрэгт үйл шүүх
хөшүүрүүдээ.

Handwritten signature

Handwritten signature

Үүрэг даалгаврын
дизитар гаймн
ашиглыганд авах
саяалал байна.



Үүрэг даалгавар
өгсөгдөн.

Үүрэг даалгавар өгсөн: *МХС ХХК*
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/Д. Уламжар Ггарын үсгийн тайлал
Огноо: 2005. 07. 01

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/Д. Уламжар Ггарын үсгийн тайлал
Огноо: 2005. 07. 21

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хуучинтэй) **ГАЛТЫН
ГАЗАР**

Байгууллага: **ОСКРАСУГ ХҮТ-15.**

Комиссын гишүүн:

Барилга байгууламжийг ашиглал
орлуулах комисс


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Орон сууцны өмч орхийн дэвх гээгүүр ногсаалт гэрээх. (Ажир; гээг; иршилт).	Орон сууцны ногсаалт гэрээх (дэвх) өгсөн.
2. Гүйцэтгэлийн зураг өгөх (догоор өгөх).	Гүйцэтгэлийн зураг гэрээх өгсөн. (догоор өгөх).
3. Ажир болон ААН Ажирны ажлааг хурд соруулах, хийх. (3 давхарга).	Зургийн дагуу гүйцэтгэж сэлдэг өгсөн. зураг хавсаргав.


Бүртгэлийн дугаар **1961**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛЬБАР ҮНЭН
Хуульбар олгох ажлын гарын үсэг
М. Агва
2025-08-29 өдөр

2025002023

ИД

Бүрэлтийн дугаар 1961
ҮНДЭСНИЙ ТӨБ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар өлтгөсөн ажигтны гарын үсэг
М. Халсүрэн
2025 оны 07 сарын 01 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
/М. Халсүрэн / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.01

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
/М. Халсүрэн / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.07

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР
Барилга байгууламжийг ашиглаг
оруулах комисс

Байгууллага: *ЗНЦ-4 ТӨНК*


Комиссын гишүүн:


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Ойгоор авсан хуудалт санхүүжилт, шугамын дугаарыг хуудалт.</p>	<p>Санхүүжилт, шугамын дугаарыг хуудалт үндэсний төв архив рунд оруулах. Бүрэн хавсаргах.</p> <div data-bbox="837 1400 1428 1713" style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"><p>Бүртгэлийн дугаар <i>2961</i> ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУДААР ҮНЭН чуулбар олгосон ажлын гарын үсэг <i>М. Агван</i> 2008 оны 08 сарын 29 ний өдөр</p></div>

2025002024

ИД

Бүртгэлийн дугаар ... 1961 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛЬАР ҮНЭН
Хуульбар олгосон ажлын гарын үсэг
/ М. Цыгич /
2025 оны 08 сарын 19-ий өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
/
/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-07-01

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
/
/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-07-07

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Байгууллага:

УСҮТ

Комиссын гишүүн:


Н. Цырегсүрэн

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ҮҮРЭГ
 СХД-н 34р хороо / Буцаан
 өгүүлж барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үйлчилгээний байр
 19 Дэлгэц 400 айлын үйлчилгээний байр / 19-н дугаар хороо / 19-н дугаар хороо / 19-н дугаар хороо / 19-н дугаар хороо

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Гадна цэвэр усны шуган салбарын гадаргууны акт үзүүлэх	1. Гадна цэвэр усны шуган салбарын акт 2024.07.27-нд хийж үзүүлсэн. Баталгааныг хүлээн авч, захир үеийн шуган салбарын акт 2017.11.13-нд хийж үзүүлсэн. 2. Тэрэй хийсэт тавьж баталгааныг хүлээн авч үзүүлсэн.
2. Усны усны сөрөг өгч дүгнэлтийг хийж үзүүлэх (МНС 0900:2018) багнал	2. УСҮТ-тай 2024.09.12-нд 23010540 дугаартай гэрээ байгуулсан.
3. Холбогдох бичиг баримт бүрдүүлж гэрээ хийх.	3. 2025.07.23-нд Хийсэлтийн гэрээний гэрээг гэрээ олох. Дүгнэлтийг хийж үзүүлэх.
4. 2403003143 дугаартай 0150 мм-н шуган усны талбайг үзүүлэх 195 м ² усны талбайг талбай.	4. Шуган (н: 2403003143 0150мм) талбайн 195 м ² усны талбайн 8р сөрөг талбайн хийж үзүүлэх гэрээ хийж үзүүлэх талбайг олох.
5. Гүйцэтгэлийн зураг (Гадна цэвэр захир үеийн) хме-д оруулсан акт үзүүлэх	

Бүртгэлийн дугаар 1961
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олохын ашигтай гарын үсэг
 Н. Цырегсүрэн
 25 08 29

2025002025





Солел:
 Чурч даалгаварын
 биелэлтээр байнгын
 ашиглалтаар оруулах
 санхуйтай байна

5. 2024.09.05 ны өдөр
 гадна човор болж үенс
 үйлчлэлийн зурвас
 ХМС-г оруулсан акттай.



Бүртгэлийн дугаар 1961
 ГНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
 ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуульбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 2025 оны 08 сарын 14 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/
 14 Чуваларан Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.07.01.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/
 14 Чуваларан / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.07.23

сх/ 34 хороо
 Үйлчилгээг төв цэвэрлэх
 төв айлын орон сууц
 хороолол Т, С, А, Д, Х,
 / В блок /

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт үйлдвэр)
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР
 Барилга байгууламжийг ашигла оруулах комисс


Байгууллага: **УБЦТС ТООХ.**
 Комиссын гишүүн: **М. Сүхбаатар**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Бvа байрнуудын цахилгааны ороолнид АА-ны макет хаяг хийх.	1. Гvцэтгэсэн. фото зургаар баталсан
2. Цахилгааны салбарнуудад хаяг, бишлэг, саям бүрк хийх / бvх блок /	2. Гvцэтгэсэн. фото зургаар баталсан
3. Цахилгааны ороолнид тусасал болон ус орсон бүтээмжлэлт саям хийх.	3. Гvцэтгэсэн. фото зургаар баталсан
4. 0,4 кв-ын кабелиудыг чатгалж лотхи гvцээж хийх.	4. Гvцэтгэсэн. фото зургаар баталсан
5. Тvр тэжээлэн кабелиудыг аурсааж авах.	5. Гvцэтгэсэн. фото зургаар баталсан
6. Комиссын акт далгах зөвшөөрөл. ол сар дөрвөмд асууж лавлах зөвшөөрөл авчирж үзүүлэх.	6. Авчирж үзүүлсэн. фото зургаар баталсан

Бүртгэлийн дүгээр **1461**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Чуулбар өлсгөн бүтээгч гарын үсэг
 М. Озун
 2025 08 19
 2025002026

- | | |
|---|--|
| <p>7. Чахилгааны өрсөннийг шийтгэх шийтгэл, сурмыг бүрдэх дасварлах. 1961</p> | <p>7. Гүйцэтгэл сан 0000 дургаар баталсан</p> |
| <p>8. Чахилгааны өрсөннийг гэрэлтүүлэг сайжруулах дасварлах.</p> | <p>8. Гүйцэтгэл сан 0000 дургаар баталсан танд</p> |
| <p>9. Өсөн хосасуулыг гэрэлтүүлэх хуралтай холбох.</p> | <p>9. Гүйцэтгэл сан 0000 дургаар баталсан.</p> |
| <p>10. УБЦТС ТӨАК, СХХУТ-д ажиллагаа байгаа төлүүрийг суурьлуулах.</p> | <p>10. Гүйцэтгэл сан албан бишээт өгсөн.</p> |

Самал: Үүрэг баалга-
варын биелэлтээр
асшиглалтанд
авгах.



Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *Н. Сурбаатар*
/Тамга, тэмдэг/
Н. Сурбаатар Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.01.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *Н. Сурбаатар*
/Тамга, тэмдэг/
Н. Сурбаатар Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.08.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ТАВАР**


Байгууллага: TCD.ХХК

Комиссын гишүүн: Wang Li

Барилга байгууламжийг ашиглал
орлуулах комисс

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>没有意见</p> <p>Бичиг хуудас байхгүй</p>	<p>Бүртгэлийн дугаар ... 0001</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ахуйн үйлчилгээний үсэг</p> <p>Н. Аюул</p> <p>2008 оны 08 сарын 19 ний өдөр</p>

анд



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:



/ Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

/ Гарын үсгийн тайлал

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын

дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР**

Байгууллага: "МӨГҮМБ КОНСТРАКЦИ" ХКК 137047
Төсөл/


Комиссын гишүүн: Г. МӨГМАРЖАВ

Барилга байгууламжийг ашиглалт
орлуулах комисс

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Комисс-и гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтэд хяналт тавих ажлаар, барилгууд-г байнг-и ашиглалтад авах саналт сий бгн.</p>	<p>1961 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУДАС ҮНЭМ Уулбар олгосон ажлын барын үсэг У. Вуши 25 оны 08 барын 19-ний өдөр</p>

2025002028

Бүтэц /-ийн дугаар/ 1961
 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
 ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлынны гарын үсэг
 2008 оны 08 сарын 19 ний өдөр


Үүрэг даалгавар өгсөн: Г.МӨГМАРШАВ
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/
 Г.МӨГМАРШАВ Гарын үсгийн тайлал
 ХХК
 ТТ35151.04.5629381
 Огноо: 2008.07.01.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/
 Г.МӨГМАРШАВ Гарын үсгийн тайлал
 ХХК
 ТТ35151.04.5629381
 Огноо: 2008.07.22

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага: "АМЭР. АМГАЛАН ХАРШ" ХХК

Комиссын гишүүн: Zhang Xian

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>没有意见</p> <p>Санал хүсэлт байхгүй</p>	<p>1961</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг</p> <p>Н. Вазин</p> <p>2005 оны 08 сарын 19 ний өдөр</p>

АНД

... дугаар ... 1961
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
... гарын үсэг
25 08 29 ... өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: ZHANG XIAN
/Тамга, тэмдэг/
/ ГАРЫН ҮСГИЙН ТАЙЛАЛ
Огноо: 2025.7.1



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: Zhang Xian
/Тамга, тэмдэг/
/ ГАРЫН ҮСГИЙН ТАЙЛАЛ
Огноо:

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
(Ашиглалтад оруулах комиссар дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
Барилга байгууламжийг ашиг оруулах комисс

Байгууллага: **НОБТ ЭЗТКАБ**

Комиссын гишүүн: **х/ч А. Дамбажаргал**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>СХД ШТД дөрвө Тя Са Дая ХХК</p>	
<p>12 талз орон сууц, үйлчилгээт, цэнгэрлэг, нутагын зогсоол</p>	
<p>Орон сууц, цэнгэрлэг - и барилдаг бэлдэг Хяналтын дүрмийг фотод авт</p>	✓
<p>Орон сууцны барилдаг бэлдэг зургаан дөрвө дотроо дөрвө талз фотод төлөвлөх.</p>	✓
<p>Сурвалж систем шалгах фотод авт зургад хавсаргах.</p>	✓
<p>Анх зогсоолын тал тусгаарлах бэлдэг хяналт шалгах фотод</p>	✓
<p>Бэлдэг дохиоллын систем бэлдэг зургаан дөрвө хяналт, шалгах фотод, фотод зургад, хяналлах тал авах, газардаг сэтгэлт газардана.</p>	✓
<p>4 талз зогсоол дөрвө бэлдэг дохиоллын төлөвлөх, хяналт фотод тал рүү орохдоо төлөвлөх.</p>	✓

Хяналтаар зурга
өгсөн дөрвө бэлдэг



Эсгэсэн дүгээр ... 2961
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛЬАР ҮНЭН
Хуульбэр өгсөн ажилтны гарын үсэг
25 08 19

Баян тэд гадаргуй төлөвлөх

Нөөцний үнийг сав болон хатуу
зориулалттай үнийг /х
завсгалуулах /

Датварыг гарах шат засах ✓

Гол гүйцэтгэх дэх шатны
болон хяналтын багцны

Зурга зохистой иргэд зөвхөн-
той холбоотой таалаар
ирүүлэх / бүрэлдэхүүн
бүрэлдүүлэх /

Цахилгаан шат хэргийн
талын дөхөөллийн систем
төлөвлөх

Хугацаатай үүрэг
өгсөн.

Хугацаатай үүрэг
өгсөн

Танд

Ажлын систем
өгсөн.

Хугацаатай үүрэг
өгсөн



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Х.В. Доржиев /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2008.07.01

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Х.В. Доржиев /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2008.07.01

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР**
(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлт барилга байгууламжийг ашиглалт
орлуулах комисс)

Байгууллага: *ХБЦЭХБ.*

Комиссын гишүүн: *Б. Тэмбоатар.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Орон сууцны дэвсгэрийн үүдэнд ХБЦ-и машинд зориулсан зогсоолт стандартын дагуу шилж.	<i>Билет зургийг архивт авсарга.</i>
2. Орны дотор өрөөг нэгдүгээр давхар луу өрнө өргөн 2-3 шатаанд тархицарттай өрнө өрнө шийдлийг өргөн	<i>Билет зургийг архивт авсарга.</i>
3. Өрөөний бүрэлдэхүүнтэй иргэдийн хотог дахь стандартын дагуу болго	<i>Билет зургийг архивт авсарга.</i>
4. Өрөөнийг өргөн ашиглахад зориулсан өрөөн шийдлийг өргөнд болон үндсэн өргөн заалтуудын	<i>Билет зургийг архивт авсарга.</i>

Бүрт эдийн дугаар *1961*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон гэмтэн гарын үсэг
М. Олзул
25 оны 08 сарын 19 ний өдөр

аргын ивэрхийн орлогийн суурингууд
улаантүүрт БНД 31-23-22
стандартын шаардлага натагсан
туслах тогтолцоо суурингууд.

1Д

Бүртгэлийн дугаар ... 2061 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮКЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
/ Н. Олзуул /
2025 оны 08 сарын 19 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга

/ Н. Олзуул / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025 07 07

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга

/ Н. Олзуул / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025 07 07

Эрхийн гэрээг
нутагсад өгөх.

Зургийн эх хувийг
архивд өгсөн.

анд

Бүрхийн дугаар 1961
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
М. Агви
2008 оны 08 сарын 19 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

М. Агви

/Тамга, тэмдэг/

Министрийн үргэлжлэл
Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025-08-01

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:


Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Министрийн үргэлжлэл
Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

УХА0125 9087359



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Чамалгаа, үнээрлэг бүхий 400
айлач
/Сонгинохайрхан
34-р хороо

Байгууллага: О.Ундоралх

Комиссын гишүүн: БХТӨВ

Барилга байгууламжийг ашиглалт
орлуулах комисс

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>① Зурхэвд, бүс бетон, хийлт, шат зэрэг бетоны байр, бүхий лабораторийн дүгнэлт нөхөн үзүүлэх. Хэрэв байхгүй бол хөндлөнгийн байгууллагын дүгнэлт хийлгэх.</p>	<p>- Бетоны лабораторийн дүгнэлт, "ОЛНО" ХХК-ийн хөндлөнгийн байгууллагын 2017 оны 06 сарын 07-ны 01017 үэс - 016 тоот дүгнэлтийг нөхөн үзүүлэв.</p>
<p>② 14, 15, 16-р блокийн усны хаялг хийх.</p>	<p>- Усны хаялг хийн прото зургаар үзүүлэв.</p>
<p>③ Тээвэр зөв талбайг гараргуугийн зориулах системийн шийдэл гаргах, гүйцэтгэх.</p>	<p>Зураг төсөл зохионо байгууллагын 2025.08.06 - 161 80/25 тоот</p>
<p>④ Үнээрлэг, үйлчилгээний өрлөгөн хаялг нэвт хатгарахгүй буссан.</p>	<p>дүгнэл, тайл бар албан ёсоор.</p>

Индэсний төв архив
Хуульбар үнэн
Хуульбар олгогчны гэрэн үсэг
Н. Олзуул
25 8925003032

Орлогын хамны шувуу болон хорсний нэгтгүүлэлт ясн хийгдсэн гүйцэтгэл гэрлэх.

⑤ Додор, гэдэс шатны 2 тал Баруул хамны Цонхонд хамгаалалтын хамлага хэсэг хийх

- Цонхоны периметр хамгаалалтын хамлага хэсэг баруул хамны фото зургаар үзүүлэв

⑥ Нэгдсэн зогсоол болон Цэцэрлэг үйлчилгээний блок хоорондын температурын зааргааны хэсэг шийтгэж шолны заслыг тусгаж хийж зориулалтын ам даралт хэрэглэх.

- Блок хоорондын температурын зааргааны ам даралт хийж фото зургаар үзүүлэв.

⑦ Цэцэрлэгийн бетон хөтөлөг, цамхны гэдэс талд усны хаялгыг хийх

- Бетон хөтөлөг хийж үзүүлэв.

⑧ Цэцэрлэг, үйлчилгээ заслын анхны бүрэн дуусгах.

- Гүйцэтгэл байгууллагын 2025-07-24-ний 25/0070 тоот тайлбар албан ёсоор үзүүлэв.

⑨ Керидорын шалыг өмнө гэдэс ажилласаар керидор хавтан хэрэглэх

- Нсг төлөв.

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: [Signature]
/Тамга, тэмдэг/
/Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-07-01

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: [Signature]
Гарын үсэг: [Signature]
/Тамга, тэмдэг/
/Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-08-01



⑨ Барилгын тусгай үйлэвэр 5.7.1-д зогсоон доогуу юу ч хийх, керидорын талд тосгооноос, тосгоо.

- Биелдсэн

⑩ Цэцэрлэгийн 1-р гэдэс шалны гүйцэтгэл хийсэн акт, фото зураг

- Шалны гүйцэтгэл хийсэн акт, фото зураг нөхөж үзүүлэв

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
(Ашиглалтад оруулах комиссан
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
**Барилга байгууламжийг ашиглалт
орлуулах комисс**

Байгууллага: *Ардотол ХХК* (*УДХТ*)

Комиссын гишүүн: *Г.Танболу* *Ч.Увсээ*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. 1-р хэсгийн өмчлөхөөр хуудас дотор шугамон дугаарга гүйцэтгэх хийх.</p> <p>2. ДХТ доторх шугамон дугаарга гүйцэтгэх хийх.</p> <p>3. Чурга даалгаврын биелэлтээр байнгын амжилтаар гүйцэтгэх санхүүгийн байнгын</p>	<p>2025 оны 08 сарын 19</p> <p>У. Увсээ</p> <p>2025 оны 08 сарын 19</p>

д

дүртгэлийн дугаар 2961
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
М. Уугун
2025 оны 08 сарын 19 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Ч.Цэвэр / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.01

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Ч.Цэвэр / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүннэлтийн хамт хуучин үйлдлийн үйлдвэр)
**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР**

Байгууллага: *Зурман Сангийн ХХК (УБХТ)*

Комиссын гишүүн: *Ц.Насантөгс*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Дотоод газрын хөдөлгөөнийг зогсооход хийх.</i>	<i>- Биелсэн</i>
<i>2. Газрын зураг ба зувиар шалгуулах. (авторын үзэгдэл)</i>	<i>- Биелсэн</i>
<i>3. Дотоодын зургууд зөвөрлөх. Үс юулаа зураг ба зувиар шалгуулах.</i>	<i>- Биелсэн</i>
<i>4. Эдгээр хөдөлгөөнийг хийх.</i>	<i>- Биелсэн</i>
<i>5. Үзлэг болон дотор үзлэг актээр шалгуулах.</i>	<i>- Биелсэн</i>
<i>6. Дотор хөдөлгөөнийг зогсооход хийх.</i>	<i>- Биелсэн</i>

Хяналтын үйлдвэр ... 190
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХАМГААГАХ ТӨВ
Уулбар олгосон ажлын гарын үсэг
Ц.Насантөгс
2025 оны 08 сарын 19

2025002034

1. УБДТ-гээр олоом
Төст аргачлал.

— Буцаа

]

Бүртгэлийн дугаар 1961
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
М. Насаногор
2007 оны 08 сарын 14 ний өдөр.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

М. Насаногор
Гарын үсгийн тайлал

Огноо:



Үүрэг даалгаврыг биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

М. Насаногор
Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

