

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 09 сарын 02-ны өдөр

Дугаар

БА-222/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 3 давхар, цагдаагийн камерын хяналтын барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1 Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2025/03/12 огноо, БАЗГ2025/0125 дугаар;
- 2.2 Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: DC-24-A3-49
- 2.3 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар оноосон нэр, 9014001040 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5369622 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 23-р хороо, Арцатын аманд байрлах Нийслэлийн нутгийн захиргааны нэгдсэн цогцолбор барилга "Б" блок 5 давхар 510 тоот, 11311632 холбоо барих утас;
- 2.4 Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Ванхүү ХХК оноосон нэр, 9011175124 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2588552 регистрийн дугаар, БУ19-905/23 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэотэй дүүрэг, 14 дугаар хороо, Хайлаастын 1-1 тоот, 11357102 холбоо барих утас;
- 2.5 Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч: Байхгүй.
- 2.6 Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Дукат ХХК оноосон нэр, 9011177089 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5277965 регистрийн дугаар, ЗТ16-22/29 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дугаар хороо, 220-н мянгат 24-64 холбоо барих утас:91999993
- 2.7 Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар оноосон нэр, 9070005024 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 9086528 регистрийн дугаар, Хаяг:

Сүхбаатар дүүрэг, 7 дугаар хороо, Денверийн гудамж, Иргэдэд үйлчлэх төв байр, 70071001 холбоо барих утас, info@sbd.gov.mn цахим хаяг;

2.8 Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1 Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 3 давхар, цагдаагийн камерын хяналтын барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь: Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 6 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 30 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 Дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 3 давхар, цагдаагийн камерын хяналтын барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хороо,
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын захиалгатай,
зоорьгүй 3 давхар, цагдаагийн камерын хяналтын барилга

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газар ОНӨААТҮГ-ын
Барилга захиалагчийн хяналтын
хэлтсийн дарга



(Б.Ганзориг)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРОО, НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ-ЫН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬГҮЙ 3 ДАВХАР,
ЦАГДААГИЙН КАМЕРЫН ХЯНАЛТЫН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 07 дугаар сарын 30

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Улаанбаатар хот

Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хороо, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын захиалгатай, зоорьгүй 3 давхар, цагдаагийн камерын хяналтын барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан тус барилгын 2 давхарын хурлын танхимд 2025 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр 08:00 цагт 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 10:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газар,
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Комиссын нарийн бичгийн дарга:
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар,
Барилга захиалагчийн хяналтын хэлтсийн
хяналтын инженер С.Ууганцэцэг
3. Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт,
аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн
Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Б.Шинэжаргал
4. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн
стандартын хяналтын хэлтсийн Эрчим
хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч Э. Очирпүрэв
5. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
Техник хяналтын инженер Д.Гал-Эрдэнэ
6. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК,
Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газрын
Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Даваадэмид
7. Ус сувгийн удирдах газар Хэрэглэгчид
үйлчлэх албаны шинэ хэрэглэгчдэд
үйлчлэх албаны менежер Б.Жалбалцанжид
8. Нийслэлийн Онцгой байдлын газар,
Барилгын зураг төслийн хяналтын
ахлах байцаагч, Хошууч Б.Дөл-Эрдэнэ
9. Үндэсний төв архив, Зураг төслийн
баримтын архивын ахлах архивч Э.Шижиртуяа
10. Барилгын хөгжлийн төв, Барилга
барилгын материалын үйлдвэрлэл,
баталгаажуулалтын хэлтсийн дарга Д.Батням

11. Хан-Уул дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны тэргүүн
12. Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар, Шугам сүлжээний ахлах инженер
13. Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтсийн дарга
14. Ванхүү ХХК-ийн менежер
15. Зураг төсөл зохиогч, Дукат ХХК-ийн архитектор

Ч.Уранчимэг

Н.Оюунбат

ХЯНАЛТ ШАЛГА
ГАЗАР

Б.Бат-Эрдэнэ

Барилга байгууламжийн
оруулах ком

Д.Отгонжаргал

Э.Жавхлантамир

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 15

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хороо, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын захиалгатай, зоорьгүй 3 давхар, цагдаагийн камерын хяналтын барилгын ажлын гүйцэтгэл ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч **З.Очирпүрэв:**

- Дулааны худаг-1-ийн 4ш тагийг хүзүүвчтэй бэхэлж холбох;
- Барилгын узельд байрлах нөөцийн саванд түвшин мэдрэгч угсрах;
- Узелийн шугам будаж дулаалан өнгөөр ялгаж хаягжуулалт хийх;
- Зурагт заагдсан гадна агаарын мэдрэгч, моно термоог бүрэн угсрах;
- Нэмэлт насосын цахилгааны холболт хийх;
- 1 давхрын агаар оруулах, сорох системийн цахилгааны холболт бүрэн хийж ашиглахад бэлэн болгож удирдлагын самбарт хаягжуулалт тавьж өгөх;
- 1,2,3-р давхарт угсрагдсан АС-ийн моторууд дуу их байгааг багасгах;
- Узелийн шугам орж ирж байгаа хэсгийн засах янзлах;
- Гадна дулааны трассын дагуу газар эзэмшигчтэй зөвшилцсөн бичиг, 3-компенсаторын далд ажлын акт, хотын мэдээлэлийн санд оруулсан акт шалгуулах;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч **Б.Шинэжаргал:**

- Барилгад ашигласан материалын тохирлын гэрчилгээ, улаан журнал, ил далд ажлын акт, инженер геологийн дүгнэлт, загвар зураг, БАЗГ нөхөж үзүүлэх;

- Хөрсний уснаас хэрхэн хамгаалсан тухай тайлбар албан бичиг фото акт үзүүлэх;
- Зураг төсөл зохиогч нэгдсэн дүгнэлтэд өөрчлөлтүүдийг тусгаж зураг төсөл боловсруулж шинэчлэн баталгаажуулан ирүүлэх;
- БТХ-ийн дагуу 14.3, 14.6-д заасны дагуу чанарын баталгаа албан тоот ирүүлэх;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер
Д.Гал-Эрдэнэ:

- Аянга хүлээн авагчийг зургийн дагуу гүйцэтгэж дуусгах;
- Техникийн нөхцлийн 3.2, 4.15, дэх заалтын биелэлтийг хангах;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газрын
Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн **Н.Даваа-Дэмид:**

- Кабель шугамуудыг бирк зүүн хаягжуулж орж гарах кабель шугамыг эмх цэгцтэй байлгах;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн менежер
Б.Жалбалцанжид:

- Гүйцэтгэлийн зураг хийлгэж хотын мэдээлэлийн санд бүртгүүлэх (бохир усны шугамыг);

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах
байцаагч, Хошууч **Б.Дөл-Эрдэнэ:**

- Гал унтраах хоолой даралтын хоолой: техникийн шаардлага MNS6576:2016 стандартын дагуу гал унтраах даралтын хоолойн хошууны тотго, хомут солих /Балданов тотго/ холболт хийх;
- Аврах зам гарцын тэмдэг тэмдэглэгээг бичиж байрлуулах;
- Гадна галын гидрантын суурь хөдөлгөөнгүй болгож суурь хийх;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч **Э.Шижиртуяа:**

- Ил , далд ажлын актыг бүрэн бүрдүүлэх, баталгаажуулах;
- Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэлд гүйцэтгэгч байгууллага баталгаа гаргах;
- Архивд баримт бичиг хүлээлгэж өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлэх, хуудас дугаарлах , дотоод товъёг үйлдэх;
- Баримт бичиг болон ажлын зургийн эх хувийг архивд хүлээлгэн өгөх;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Барилгын хөгжлийн төв, Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэл, баталгаажуулалтын хэлтсийн дарга **С.Батням**:

- Нормчлолын сангийн төлбөрийг төвлөрүүлэх;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, ХУД-ийн ХБИ-ийн холбооны тэргүүн: **Ч.Уранчимэг**:

- Машины ХБИ зогсоолд тэмдэглэгээ хийх;
- Ариун цэврийн өрөөнд стандартын дагуу тоноглол хийх;
- 2,3 давхарт гарах зохицуулалт хийх;
- 2 давхрын шалны өндөр хэсгийг нам болгох;
- 1 дүгээр давхрын 2 босгыг янзлах;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Ашиглагч байгуулга, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтсийн дарга **Б.Бат-Эрдэнэ**:

- Санал байхгүй;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Зураг төсөл зохиогч ДУКАТ ХХК Архитектор **Э.Жавхланттамир**:

- Урд талын дэд өртөө генераторын орчмын ногоон байгууламжийн хэсгийг засаж, боломжтой хэмжээгээр зүлэгжүүлэх;
- ХБИ-ий ариун цэврийн өрөөний зориулалтын тоноглолуудыг нэмэх;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар, Шугам сүлжээний ахлах инженер **Н.Оюунбат**:

- ДХ-1-ийн таг бэхлэх;
- Гүйцэтгэлийн баримт бичиг (CD) 1% авах;
- Дулааны узельд дутуу дулаалга хийх;

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар, Барилга захиалагчийн хяналтын хэлтсийн хяналтын инженер **С.Ууганцэцэг**:

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Ванхүү ХХК-ийн менежер **Д.Отгонжаргал**:

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**:

- Ерөнхий төлөвлөгөө өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан захиалагч, зураг зохиогчоос тайлбар албан тоот ирүүлэх;
- Гүйцэтгэгч чанарын баталгаа албан тоотыг ирүүлэх БТХ-ийг дагуу гаргаж ирүүлэх;
- БАЗ-ийг нөхөж авсантай холбогдуулан захиалагчаас тайлбар ирүүлэх;
- Зөвшөөрөлгүй ажил эхлүүлсэнтэй холбогдуулан торгууль шийтгэвэр хийлгэн зөрчил арилгуулсан талаар баримт үзүүлэх;

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хороо, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын захиалгатай, зорьгүй 3 давхар, цагдаагийн камерын хяналтын барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэх, баталгаажуулах, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын,
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газар ОНӨААТҮГ-ын,
Барилга захиалагчийн хяналтын
хэлтсийн дарга



(Б.Ганзориг)

СБД, 13-р хороо, ИХОГ-ын үргэлжлэл, Улсгаалийн цахирмы хянагчын баримт
 25/

ХЯНАЛТ
 Барилга байгуу. оруу
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИХШГ, ББВБХ-ийн дарга
 Комиссын гишүүн: дарга: А.Монгол

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Ерөнхий төлөвлөгөө өөрчлөсөнтэй холбогдуураа зэмсэгээр зэрэг зохеогчосаас төлбөр албан тусг сүүлт.	① 2025.08.13-ны өдрийн 0113341 тоот албан захираа ИХОГ-аас төлбөр үрүүсэн.
2. Гүйцэтгэлч чинжирин баталгаа албан тусгын БТХ-сээ доргуу ларми сүүлт.	② 2025.08.06-ны өдрийн 112 тоот албан захираа баталгаа үрүүсэн.
3. БАЗэмсэгээр мөхөм албан тусг холбогдуураа зэмсэгээр төлбөр сүүлт.	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 2029 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг Төлбөр үрүүсэн 2025 оны 08 сарын 13 өдөр</p> </div> <p>③ Төлбөр үрүүсэн</p>

2025002861

СБД, В-р хороо, НХОГ-ын, Үндэсний хамрын хялмын барилга

ЛГАЛТЫН
АР

ийг ашиглалтанд

ОМИСС

Н. Зовисоржавчиг
Минх хуульчид
Холбог зүүх ан
Торгуу, сэлт гэлэр
Минхэнэ, Зорил
арилгажамт тооц
Бүрмэл үзүүр.

④ Тайлбар

архив

Бүртгэлийн дугаар 2024
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
Н. Зовисоржавчиг
2025 оны 08 сарын 25 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ А. Мамон

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.30

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ А. Мамон

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.08.25.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт оруулах

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

СБД-13,

Цагдаагийн газрын хяналтын
барилга.

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИИШГ

Комиссын гишүүн: З.Очируев

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Дугаарын хугацаа-1-ийн 4ш төгийг хүзүүвчтэй бөхийн холбоо,	— Биелсэн Фото Акт
2) Барилгын үзэвэг хийр -лах нөөцийн саванг төвшин мөдрөгч дээрх	— Биелсэн — //
3) Зөлийн аугаа тугаа дугаарын өмнөд яланг хяналтуудад хийх	— Биелсэн — //
4) Зургаат заагдсан загна агаарын мөдрөгч моно, термометр бүрэн дээрх, //	— Биелсэн — //
5) Хяналт насосын охагцгааны холбоот хийх,	— Биелсэн — //

Бүртгэлийн дугаар 2039
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
М. Агуй
2025 оны 08 сарын 28 ний өдөр



5) 1-р давхаргын агаар
оргуулах, сорох систем-
ийн захираагчид хойд
дүрэн хийж аажуулахад
бэлэн болгож дүгнэлийн
сайдарт хөжүүлэлт
хөвчлөх,

— Биелсэн — //

6) 1, 2, 3-р давхарт
дээрээс АС-ийн
моторууд зүүг их
байгааг багасгах

— Биелсэн — //

7) 3-р давхарт өрн
дээр д/гаа хэсгийг
засал янзлах,

— Биелсэн — //

8) АД-ийг тасалгааны
газар ~~дээр~~ эзэмшлэгчид
зөвшөөрсөн бичиг
3-компенсатор гаруулах
АИТ, Хөтсөн нэгдлийн
санг ордуулах АИТ
— лэх

— Биелсэн — //



Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature] / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.30

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature] / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.08.11.



Сүхбаатар дүүргийн 13-р
Хороо Комертнуудын
Төвийн барилга

ХЯНАГ

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИКМГ

Комиссын гишүүн: Б. Шинжаргал

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгын ашиглагдах материалын төхирвөлн, гэршлэл, үзвэр зургуудыг тухайн ажил үйлчилгээний төлөөлөгчид, Зөвлөх зургуудыг БТЗР-д нэхэх үзүүлэх.	1. Барилгын ашиглагдах материалын төхирвөлн, гэршлэл, үзвэр зургуудыг тухайн ажил үйлчилгээний төлөөлөгчид нэхэх үзүүлэх. Бүртгэлийн дугаар 2024 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуульчилсан ажлын гэрээний үндсэн дээр 200... 000... 000... 000... Батхуу ХХК - с 2023.08.06 өдрийн 217 дугаартай албан ёсоор танилцууламжирч ирүүлсэн.
2. Хөрөнгийн үнэний гүйцэтгэл хийгээд тухай танилцууламжирч албан ёсоор фото акт үзүүлэх.	2. Хөрөнгийн үнэний гүйцэтгэл хийгээд тухай танилцууламжирч албан ёсоор фото акт үзүүлэх.
3. Зургуудыг зохих...	3. Зургуудыг зохих... Дүрмийн ХХК нь зохих үйлчилгээний дүрмийн...

ШАЛГАЛТЫН
АЗАР

Энгийн ашиглалтанд

АХ КОМИСС

Шинэжүүлж баталгаажуулах
ирүүлсэн.

4. БТХ-ийн 14.3, 14.6
зөвлөмж дагуу
Чанрын байгаль
албан тооноор
ирүүлсэн.

Нэгдсэн дүгнэлт
дөрвөлт үзүүлэлт
Гууламж зөр
төлөө боловруулж
шинэжүүлж баталгаажуулах
ирүүлэх. ✓

4. БТХ-ийн дагуу
14.3, 14.6 зөвлөмж
дагуу Чанрын
Баталгаа албан
Тооноор ирүүлэх. ✓



Олон үүрэг даалгавар
бүтээв.

2

Гууламжтай олон
үүрэг даалгавар бүтээв

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б.Минжатар /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 07. 30



Үүрэг даалгаврын биелэлт талгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б.Минжатар /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 08. 08.



ХЯНАЛТ

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УБББС*

*СВЯ 13-р хороо СВЯ-н ЗРТС-н
Албан хаагч. Нэгдэлийн
камерон амангын Рүшээ*

Комиссын гишүүн: *Д. Дам-Ардуул*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>1. Техникийн кохцолын 3.2; 4.15 дэх заалтын биелэлтийг хангах.</i></p> <p><i>2. Хөнгөн дүрэм авсангаар зуралтын дэвүү гүйцэтгэл дуусгах.</i></p>	<p><i>1. Сүхдаатар дүрэмд "теле камеронг хөнгөн дэвүү" 2025.08.05 албан дүрэмээр баталгаажуулав.</i></p> <p><i>2. 9000 дүрэмээр баталгаажуулав.</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *2039*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Н. Сүх
2025 оны 08 сарын 28 ний өдөр

АЛГАЛТЫН
ЗАР
Эжийг ашиглалтанд
КОМИСС

8

8

Бүртгэлийн дугаар 2024
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг
2025 оны 08 сарын 28-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature] Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.30

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature] Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.09.11

ХЯНАЛТ
Г.

Барилга байгуул
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруул
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *МХС*

Комиссын гишүүн: *Н. Довоодшиг*

- *СБД, 12-р хороо*
- *СБД, Хяналтын камерын*

0025/07/20.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Кабель шугамуудын бүрх зүйл хязгааруулж орт гарах кабель шугамууд зүүр хязгаартай байгаа.</i></p>	<p><i>Үүрэг даалгавар биелсэн гэнэ үзэв.</i></p>
<p><i>(Large handwritten scribble)</i></p>	<p><i>(Large handwritten scribble)</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *2024*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг
Н. Довоодшиг
200*25* оны 08 сарын *28* ний өдөр

ЛГАЛТЫН
АР
ийг ашиглалтанд
ОМИСС


[Large handwritten signature]

[Large handwritten signature]

Бүртгэлийн дугаар ... *2039* ...
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИС
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг:
Н. Дорж
200*5* оны *08* сарын *28* -ний өдөр

*Борилгыг хүлээн
МАН санагчтай байна.*

*Үүрэг даалгавар бүтээгдсэн
гэж үүрэг.*

Үүрэг даалгавар өгсөн: *"ИХС" ТӨХК*
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг: 
Н. Дорж Гарын үсгийн тайлал
Огноо: *2025/07/30*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: *"ИХС" ТӨХК*
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг: 
Н. Дорж Гарын үсгийн тайлал
Огноо: *2025/08/06*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **УСЗҮ**

Комиссын гишүүн: **В. Шалбагчаншиг.**

**СБЗ, 13 р хороо, СБЗ-ийн ЗДТТ
Цагдаагийн камерын үнэмтэн
Төвийн Здавхар барилга.**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Гүйцэтгэлийн зураг Кейвлэс хотын мэдээллийн санд бүртгүүлэх. (Бохор уяв шугамыг)</p>	<p>1. Гүйцэтгэлийн зургаа авч мэдээллийн санд бүртгүүлэх.</p> <div data-bbox="829 1176 1436 1512" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 2024 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг 2005 оны 08 сарын 28 -ний өдөр</p> </div>

ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Тамжийг ашиглалтанд
ОХ КОМСС

Бүртгэлийн дугаар 2039
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... 21 Овгууд
2025 оны 08 сарын 28 ний өдөр

Санах:

Чүрэг даалгаврын биелэлтээр
Авсгалтанд авч.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

В. Мамбажаншиг Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.07.30

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

В. Мамбажаншиг Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.08.04

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **Н061**

Комиссын гишүүн: **Ойх Б.Дол-Эрдэнэ**

СБД 13-р хороо
СБД-ийн ЗДТГ, НХОГ
Албан контор

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Аврал зам гаримын төлөгдөл тэмдэглэл болон байрлуулах</p> <p>2. Тал унтрааа даралтын хоолой: төлөгдлийн шаардлага MNS 6576:2016 стандартын дагуу тал унтрааа даралтын хоолой, хошууны тэжээл хөдөөт сэлэлт, (Түдсэлт тэжээл) холбоотой ажил</p> <p>3. Тэгнэ галын гурвалтын суурь тэжээл болон суурь ажил</p>	<div data-bbox="837 963 1428 1265" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 2029</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p>..... Н. Агван</p> <p>2009 оны 08 сарын 28-ний өдөр</p> </div>

ШАЛГАЛТЫН
ТАВАЗАР

Төрийн ажлын гүйцэтгэл
Төрийн комисс

СБД 13-р хороо
СБД-ийн ЗДТГ, МХОГ
Ажлын хэргийн
Ажлын хэргийн

Бүртгэлийн дугаар
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон хуульчдын гарын үсэг
.....
2005 оны 08 сарын 08 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

БАЙЦААГЧ
099

Б. дар-Эргэнэ /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2005.07.30

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

БАЙЦААГЧ
099

Б. дар-Эргэнэ /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2005.08.08

ШАЛГАЛТЫН
АЗАР

Эмжийг ашиглалтанд
ОХ КОМИСС

Бүртгэлийн дугаар *2034*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
У. Аюул
200*5* оны *08* сарын *28* ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Мидга*

/Тамга, тэмдэг/

Мидга Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025.04.30*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Мидга*


/Тамга, тэмдэг/

Мидга Гарын үсгийн тайлал

Огноо: УХА0125 9087389

СБД, 13-р дөрв.

Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын хэлтэс



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **БХ**

Комиссын гишүүн: **С. Ванмоо**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Нормативын сэтгэлийг төлбөрийг тооцүүлж төлбөрийг...</p>	<p>2025.08.08-ны өдөр төлбөр хийгдсэн.</p> <div data-bbox="845 1332 1444 1646" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 2039</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг</p> <p>.....</p> <p>2005 оны 08 сарын 28-ний өдөр</p> </div>

2025002874

ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Тамжийг ашиглалтанд
лах комисс

Бүртгэлийн дугаар 2039.....
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2005 оны 08 сарын 28 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2008.07.30.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2008.08.05



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)


Байгууллага: ХБНХБ
Комиссын гишүүн: У. Франциска

СБА ЗДТГ Цагдаагийн
Коммерци Хяналтын
Газар

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Машинны "ХБН" зогсоогч тээврийн хэрэгсэл	
2. Арингуй нүүрэн "ОО" өрсөлдөгч стандартын зарны төхөөрөмж	
3. Элдэв хэргийг гэрээ зохилцоо хэлт	<div data-bbox="842 1348 1436 1662" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... 2039</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p>..... У. Цэцэг</p> <p>20... оны 08 сарын 28-ний өдөр</p> </div>
4. Элдэв хэргийн шалтгааныг ондор хэрэгч хэргийг төгсгөл	
5. Элдэв хэргийг 2 төсвийн үнэмлэх	

ШАЛГАЛТЫН
АЗАР

ЭМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД
АХ КОМИСС



9 саяг 2 ж
МН/МЭ.

Бүртгэлийн дугаар ... 2024 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
М. Цыган
2025 оны 08 сарын 28 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

У. Урвансайхан Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-07-30

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

У. Урвансайхан Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-08-28

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Ашиглас*

*СБД 13-р хороо
Теле камерын захиалга
руу мөв*

Комиссын гишүүн:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>СТ өөрчлөх үүрэг Холбоотой бүлэг Даруулсан ажил Хийж</i></p> <p><i>(Санаа Батхүү)</i></p>	<p><i>Санаа Батхүү</i></p> <div data-bbox="813 1310 1420 1624" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>2039</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг</p> <p><i>М. Агва</i></p> <p>200<i>5</i> онь <i>18</i> сарын <i>28</i>-ний өдөр</p> </div>

ШАЛГАЛТЫН
АЗАР

АМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД
ЭХ КОМИСС

Бүртгэлийн дугаар 2039
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг

2025 оны 08 сарын 28 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ БАТ-эрэм / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.0.30

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ БАТ-эрэм / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.8.5

ХЯНАЛ

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Дундговь ХХК

1автгар /

Комиссын гишүүн:

Д. Навжамалт балир

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Урд талын Дод өрдөө, генераторын орчмын Нотооч бүтээгдэхүүн хөстгийг засах, Боломжтой хэмжээгээр зүтгэж чухал - ХФМ-ийн архив цэвэрлэх оронийн Зориулалтын Төлөтлөгүүрийг нэмэх.</p>	<p>Бүртгэлийн дугаар ... 2039 ... ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг 20025 ны 18 сарын 28-ний өдөр</p>

2025002871

ШАЛГАЛТЫН
ЦАГААР

ЭМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД
ЭХ КОМИСС

"Барилга
байгууламжийн
байнгын
ашиглалтад
хурган авах
саналтай брн.

Бүртгэлийн дугаар 2024
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
2025 оны 08 сарын 08-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Э.Хөвсгөлтайвч /Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.08.05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.08.05

ХЯНАЛТ Ц
ГА

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **ЛХХК**

Комиссын гишүүн: **Оюунболор**

**СБД 13-р хороо ЗДЦС үндэсний
галерей хяналтын барилга**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тусгай зөвшөөрлийн баримт бичиг (СО) үз. авах	- Биелсэн
2. ДХ-1 төс. бичиг	- Биелсэн
3. Дундаж үзэм дүнгуу дундаж үзэм	- Биелсэн
4. Чухам даалгаврын биелэлтийг ашиглалтад оруулах	- Биелсэн

Бүртгэлийн дугаар **2039**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
М. Оюунболор
2005 оны 08 сарын 28-ний өдөр

ТАЛТЫН
ийг ашиглалтанд
МИСС

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Х.Ц.Ц.Г*
Шуудан сувгаарын ахлах захирал
Гарын үсэг: *А.Орш*
/Тамга, тэмдэг/
/ *А.Орш* / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: *2025.07.30*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *А.Орш*
/Тамга, тэмдэг/
/ *А.Орш* / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: *2025.08.11*

ХЯНАЛ

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИХОГ *Варнаман*

Комиссын гишүүн: *Н.Б. Дарма* *Угсаа*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Мийт шилүүрийн өсөн цурт дүрмийн өсөлтөөр байсан ашиглалтад авсан сансрын тийш</i></p>	<p>Бүртгэлийн дугаар <i>2029</i> ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг <i>Н. Дарма</i> 200<i>25</i> оны <i>08</i> сарын <i>28</i> -ний өдөр</p>

2025002869

ШАЛГАЛТЫН
ТАВИА

ТӨСВИЙГ АШИГЛАЛТАНД
ХАМГААХ КОМИСС

Бүртгэлийн дугаар ... 2025 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 08 сарын 28 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ С.Урanchimeг / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.30

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ С.Урanchimeг / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.08.07



ХЯНАЛТ Ш.
ГАЗ

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Ванхүү УХК

1 үйлдвэр

Комиссын гишүүн:

Д.Ормогорсал

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Мурн даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах үрчилсэн байна.</p> <p>З</p>	<p>Бүртгэлийн дугаар 2039 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажиглагч гарын үсэг 2005 оны 08 сарын 08-ний өдөр</p>

2025002879

АЛТЫН

Төрийн ашиглалтанд
ИСС

Бүртгэлийн дугаар 2039
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг

М. Цыдын
2025 оны 08 сарын 08-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Отгонжаргал*

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-07-30

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Отгонжаргал*

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-8-12