

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 09 сарын 01-ны өдөр

Дугаар ...

БА-226/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 37 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын 25м³-ийн багтаамжтай 5 ширхэг хэвтээ цилиндр шатахуун хадгалах сав, 10м³-ийн багтаамжтай шатахуун нөөцлөх 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дүгээр захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 08 сарын 05-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо 2025/07/01, 0003059 дугаар БАЗГ2025/0539
- 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: 2003-ШТС-1047
- 2.3. Захиалагч: "СХД-ийн Тохижилт Үйлчилгээ" ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011162071, регистрийн дугаар 2120852, Хаяг: УБ хот, СХД, 37-р хороо, Өөрийн байр, холбоо барих утас: 99027276 цахим хаяг; sales@smgroup.mn
- 2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: "Алхана Трейд" ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011100144, регистрийн дугаар 2595192, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар БУ17-01/11, Хаяг: УБ хот, СБД, 8-р хороо, СТӨ в корпус, 201 тоот, холбоо барих утас 99034368, цахим хаяг; sales@smgroup.mn
- 2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй
- 2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Эм Пи Ай консалтантс" ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011099068, регистрийн дугаар 2662671, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар ЗТ11-368/22, Хаяг: УБ хот, БГД, 20-р хороо, үйлдвэрийн баруун бүс, 52 тоот, холбоо барих утас 75750800,

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
орлуулах комисс

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага:

3. "СХД-ийн Тохижилт Үйлчилгээ" ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011162071, регистрийн дугаар 2120852, Хаяг: УБ хот, СХД, 37-р хороо, Өөрийн байр, холбоо барих утас: 99027276 цахим хаяг; sales@smgroup.mn

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

3.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1 Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын ангиллын 25м³-ийн багтаамжтай 5 ширхэг хэвтээ цилиндр шатахуун хадгалах сав, 10м³-ийн багтаамжтай шатахуун нөөцлөх 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 3 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 24 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 Дунд төвөгшилтэй ангиллын ангиллын 25м3-ийн багтаамжтай 5 ширхэг хэвтээ цилиндр шатахуун хадгалах сав, 10м3-ийн багтаамжтай шатахуун нөөцлөх 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан.

СонгиноХайрхан дүүргийн 37 дугаар хороо, Сонгинохайрхан Дүүргийн Тохижилт Үйлчилгээ ХХК-ийн захиалгатай шатахуун түгээх станцын барилга

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч




(А.Мөнгөн)

Захиалагч:
"СХД-ийн Тохижилт үйлчилгээ" ХХК



(Д.Намсрай)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



СОНГИНО ХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 37 ДҮГЭЭР ХОРОО, СОНГИНОХАЙРХАН
ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХХК-ИЙН ЗАХИАЛГАТАЙ 25 М3-ИЙН
БАГТААМЖТАЙ 5 ШИРХЭГ ХЭВТЭЭ ЦИЛИНДР ШАТАХУУН ХАДГАЛАХ
НӨӨЦЛӨХ ХЭВТЭЭ ЦИЛИНДР САВ БҮХИЙ ГАЗРЫН ТОСНЫ
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ХАДГАЛАХ ТҮГЭЭХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ
СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ
ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 08 дугаар сарын 05

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР
Улаанбаатар хот,
Барилга байгууламжийн ашиглалтанд
оруулах комисс

СонгиноХайрхан дүүргийн 37-р хороо, "СХД-ийн Тохижилт Үйлчилгээ" ХХК-ийн захиалгатай, 25 м3-ийн багтаамжтай 5 ширхэг хэвтээ цилиндр шатахуун хадгалах сав, 10 м3-ийн багтаамжтай шатахуун нөөцлөх 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2025 оны 08 дугаар сарын 05-ний өдрийн 13:00 цагт 13 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 14:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Комиссын гишүүд:
Захиалагч "СХД-ийн Тохижилт Үйлчилгээ" ХХК-ийн Ерөнхий инженер Д.Намсрай
3. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс, Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч Б.Алтанзул
4. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч М.Чингүүн
5. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын ахлагч П.Сүхбаатар
6. Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн М.Батсайхан
7. Мэдээлэл холбоо ТӨХК, Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газар, Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Даваадэмид
8. Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч Э.Шижиртуяа
9. Барилга хөгжлийн төв, Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга С.Батням
10. "Эм Пи Ай консалтантс" ХХК Ц.Мөнх-Эрдэнэ
11. "Алхана трейд" ХХК инженер О.Батзориг
12. "СХД-ийн Тохижилт Үйлчилгээ" ХХК-ийн инженер О.Даваадэмбэрэл

ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан - 12
- Хүрэлцэн ирсэн -12
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 12

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 37-р хороо, "СХД-ийн Тохижилт Үйлчилгээ" ХХК-ийн захиалгатай 25 мЗ-ийн багтаамжтай 5 ширхэг хэвтээ цилиндр хадгалах сав, 10 мЗ-ийн багтаамжтай шатахуун нөөцлөх 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилгын ажлын баримт бичгийн бүрдэл, барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөв, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтсийн Газрын тос, хийн хяналтын улсын ахлах байцаагч **Б.Алтанзул:**

- Сав тоног төхөөрөмжийн далд ажлын акт үзүүлэх
- Явган хүний тэмдэг тэмдэглэгээ
- Орц гарц нэг урсгалын тэмдэглэгээ
- Газардуулагын эсэргүүцэл хэмжүүлсэн акт
- Төв замын болон зэргэлдээх барилга байгууламжын зай хэмжүүлэх
- Усан сан бүхий онцгой хамгаалалтын бүс зай хэмжээ

Санал: Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч **М.Чингүүн:**

- 0.4 кв щит зарчмын схем, кабельд бирк
- Газардуулга хийсэн фото зураг гүйцэтгэлд хавсаргах
- Газардуулга хэмжсэн байгуулагын тусгай зөвшөөрөл шалгуулах

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Барилга хөгжлийн төв, Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга **С.Батням:**

- Барилга байгууламжаас бусад барилгууд норм дүрэмд заасан зай хэмжээ хангасан эсэхэд тайлбар гаргах
- Нормчлалын сангийн төлбөрийг тооцуулсан төлөлт хийх

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын хэлтсийн инженер **П.Сүхбаатар:**

- Кабелуудын лотки солих даацтай лоткигоор газраар яваа бүх кабелиг гүйцээж хийх
- Угсралт хийсэн компаний тусгай зөвшөөрөлийг үзүүлэх

ХЯНАЛТ ШАЛГА
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг
орруулах комисс

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Гал түймрийн улсын хяналт ахлах байцаагч, дэд хурандаа **М.Батсайхан:**

- Анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээ хийх
- Галын гидрант, норм, дүрэмд нийцүүлж зураг төслийн дагуу хийх
- Опероторын барилга болон автозам ШТС-ын зай хэмжээ хэрхэн хангаж байгаад зохиогч үндэслэл бүхий тайлбар албан бичиг өгөх
- ШТС-ын MNS5566:2020 стандартын дагуу гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслээр тоноглох

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газар, чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн **Н.Даваадэмид:**

- Гадна холбоожсон эсэх тайлбар гэрээг хуулбарлан авч ирэх
- Гадаа унжсан кабель шугамыг машин хүрэхгүй болгож өндөрлөх

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч **Э.Шижиртуяа:**

- Баримт бичгийн бүрдлийг нийтлэг жагсаалтын дагуу бүрэн бүрдүүлэх, хуудас дугаарлан дотоод товъёг үйлдэх
- Ажлын зураг болон холбогдох баримтын эх хувийг архивд хүлээлгэн өгөх

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Ашиглагч байгууллага “СХД-ийн Тохижилт Үйлчилгээ” ХХК-ийн инженер **О.Даваадэмбэрэл**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Захиалагч байгууллага “СХД-ийн Тохижилт Үйлчилгээ” ХХК-ийн Ерөнхий инженер **Д.Намсрай:**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Зураг төсөл зохиогч Эм Пи Ай консалтантс ХХК-ийн **М.Мөнх-Эрдэнэ:**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Гүйцэтгэгч байгууллага: “Алхана Трейд” ХХК-ийн инженер **О.Батзориг:**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Хяналт шалгалтын газрын, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- БНБД-11-04-16 дагуу зохиогч нэгдсэн дүгнэлтээ шинэчлэн бичих
- БХТ-ийн 14.3, 14.6 дагуу чанарын баталгаа ирүүлэх
- Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гадна тохижилт, ногоон байгууламжийг хийх
- Хэвтээ болон босоо тэмдэг тэмдэглэгээг норм дүрмийн дагуу хийх

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 37-р хороо, "СХД-ийн Тохижилт Үйлчилгээ" ХХК-ийн захиалгатай 25 м3-ийн багтаамжтай 5 ширхэг хэвтээ цилиндр шатахуун хадгалах сав, 10 м3-ийн багтаамжтай шатахуун нөөцлөх 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч:



(А.Мөнгөн)

Тэмдэглэл хөтөлсөн:
СХД-ийн Тохижилт Үйлчилгээ ХХК-ийн
Ерөнхий инженер



(Д.Намсрай)

СХД, 37-р хороо, СХД-г үргэлжлэн ХХК-и ШИС
251503

СХД
37-р
хороо

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
Барилга байгууламжийг ашиг
дүгнэлтийн хамт хучинтэй)
орлуулах комисс

Байгууллага: ИЛМТ, ББВБХ-ийн дурма.

Комиссын гишүүн: дурма: А. Намсрай

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① БНБД- 11-04-16 дахуу гэрээний нөхцөл дориндот <u>Илмт</u> болон ББВБХ	- Зохиромжийн дүгнэлт <u>илмт</u> болон ирүүлсэн.
② БТХ-ийн 14.5, 14.6 дахуу таларын баталгаа ирүүлэх.	2025.08.27 ний өдрийн - 251072 тоот албан <u>дурма</u> болон баталгаа ирүүлсэн.
③ Баталгааны ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу ладно гажимил, нэвч байгууламж <u>илмт</u> хийх.	- Фото зураг
④ Хөдөө болон босоо талд төмөр замын парк дүрмийн дагуу хийх.	<div data-bbox="810 1413 1422 1727" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ..2068...</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон зуримтын гарын үсэг</p> <p><u>Б.Очи</u></p> <p>Хуульч</p> </div> <p>- Фото зураг ирүүлсэн.</p> <p>2025.08.29</p>

СХД, ЗТ-р хороо, СХДТ үйлчилгээ ХХК, ШТС

анд

Бүртгэлийн дугаар 2068
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 08 сарын 29 өдөр

Төв газрын
санхүү
2025

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/ А. Момон / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.08.05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/ А. Момон / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.08.21

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР**
(Ашиглалтад оруулах комиссын ашигла
дүгнэлтийн хамт хуучинтай)
Оруулах комисс





Байгууллага: ИХШГ, ДБСХХ, ИТХЧБ

Комиссын гишүүн: Б. Амангзуу

СХД 37-р хороо "СХД"
Төрийн үйлчилгээний газар
2025. 08.05

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Сав таван тусгаар дугуй ашиглан ажлын үр дүнд → Биелсэн	→ Биелсэн
② Дөрвөн хүрээ тусгаар тусгаар → Биелсэн.	→ Биелсэн.
③ Дөрвөн тусгаар тусгаар тусгаар тусгаар → Биелсэн.	→ Биелсэн.
④ Дөрвөн тусгаар тусгаар тусгаар тусгаар → Биелсэн	→ Биелсэн
⑤ Төв газар болон зориулалтын барилга бүтээгдэхүүний зүйл хэмжээгээр → Биелсэн	→ Биелсэн
⑥ Ажил сайн бүтээгдсэн ажлын хэмжээгээр бүтээгдсэн ажлын зориулалтын зүйл хэмжээ → Биелсэн.	→ Биелсэн.

2025 дугаар 2068
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
Б. Амангзуу
2025 оны 08 сарын 09 өдөр

	 <div data-bbox="813 1064 1428 1388" data-label="Text" style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 2058</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон хэргийн гарын үсэг</p> <p>..... Б. Оюул</p> <p>2025 оны 08 сарын 29 ний өдөр</p> </div>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Б.Оюул</i></p> <p>Гарын үсэг: <i>Б.Оюул</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>Б.Оюул</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.08.05</p> 	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: <i>Б.Оюул</i></p> <p>Гарын үсэг: <i>Б.Оюул</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>Б.Оюул</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.08.25</p> 

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН АШИГЛАЛТЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

АШИГЛАЛТЫН
ГАЗАР

(Ашиглалтад оруулах комиссын ашиглалт
дүгнэлтийн хамт хуучин)

Байгууллага: *НХШГ, ДБСХХ, АХХУБ*

Комиссын гишүүн: *М. Чингун*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>СХД 37; СХД - н тохиромжтой үйлчилгээ ХХК, ШТС - н барилга.</i></p> <p><i>- 0.4 кВ шилт зарчмын схем; кабельд бүрх</i></p> <p><i>- Газардуула хийсэн фото зураг үрцэтгэлд хавсаргах.</i></p> <p><i>- Газардуула хийсэн байгуулалын тусгай зөвшөөрөл шалцуулах.</i></p>	<p><i>- Фото зураг хавсаргасан</i></p> <p><i>- Фото зураг хавсаргасан</i></p> <div data-bbox="810 1406 1417 1720" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"><p>Бүртгэлийн дугаар <i>2063</i></p><p><i>Гэрчилгээ</i> <i>шалгах</i></p><p>ҮНДЭСНИЙ ТӨСӨР ХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН</p><p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг <i>Б.Оюул</i></p><p>200<i>25</i> оны 08 сарын <i>29</i> өдөр</p></div>

2025003230

Handwritten signature

Бүртгэлийн дугаар 2068
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгохын өргөмжлөл гарын үсэг
Б.Очи
2025 оны 08 сарын 29 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

М. Чинзор



/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.08.05.

Үүрэг даалгаврын биелэлт гүйцэтгэсэн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

М. Чинзор



/Гарын үсгийн тайлал


Огноо: 2025.08.19.

СДБ, ҮБ-р дорно
шаажуун муштааг

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН АШИГЛАЛТ ШАЛГАЛТ
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага: *ЗОО*


Комиссын гишүүн: *Э. Бомин*


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Барилга байгууламжийг дусал дүрмийн нөхцөл дүнд зассан зүй ажил ашигласан нөхцөл байдал гарах.</p>	<p>- Засч ашигласан нөхцөл дүнд ажил амжилттай.</p>
<p>2. Карелийн комиссын сэлбэрийг зохих зүйлс ашигласан мөх.</p>	<p>- Карелийн сэлбэрийг зохих зүйлс ашигласан мөх.</p>



Танд

Бүртгэлийн дугаар 2008
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өдөр / Гарын үсэг
2008 оны 08 сарын 29 өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
/ С.Боден / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2008.08.05.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
/ С.Боден / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2008.08.11

сэд 37 дорно.
сэд монгол.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛ
ГАЗАР



Барилга байгууламжийг ашиг
(Ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УБЧТС ТӨХК.*

Комиссын гишүүн: *Я.Сүрбасагар.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Кабелүүдэд мөн нотки соних заацтай нотки хоёр газарсаар хэвдэвч бүх кабелийг гүйцээж шийтгэвч.</p> <p>2. Угсралт шийтгэн номналыг тусгай дохиоорлоо үзүүлэх.</p>	<p>1. Гүйцээж мөн 9000 дүрсгээр</p> <p>2. Гүйцээж мөн 9000 дүрсгээр</p> <p><i>[Large signature]</i></p> <p>Бүрт. эдийн дугаар <i>2008</i> ҮНДЭСНИЙ ТӨБ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН (Хуулбар олгосон ажлын гэрэл үсэг) <i>[Signature]</i> 2008 оны <i>28</i> сарын <i>29</i></p>

2025003225

 <p>Саяал. Чурал даалгаварын биелэлтээр басгийн асмиллалтанд авх.</p>	 <div data-bbox="1356 414 1476 649" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> И алтанд </div> <div data-bbox="829 1176 1436 1512" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> Бүртгэлийн дугаар 2068 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон өгөгдлийн гарын үсэг 2025 оны 08 сарын 29 өдөр </div>
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>А. Сурбаатар</i> /Тамга, тэмдэг/ / <i>А. Сурбаатар</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.08.05.	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>А. Сурбаатар</i> /Тамга, тэмдэг/ / <i>А. Сурбаатар</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.08.11.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫ
ГАЗАР

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
Барилга байгууламжийг ашиг
орлуулах комисс

Байгууллага: *ОБЕЖ*

Комиссын гишүүн: *З/х М.Датсайхан*

СКД-ийн 37-р хороо
СКД-ийн тохижилтын үйл
эвцэн ХХК ШТС

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Анхааруулах тэмдэг, тэмдэгтэй хийх.	- Биелсэн
2. Талын шугант жорыг, зураг хийгүүрх, зураг төслийн дагуу хийх.	- Биелсэн
3. Операторын барилга болох автозам ШТС-ын зай хэмжээг хэрхэн хангаж байгааг зохиогч үндэсний бүхий тайлбар албан ёсоор өгөх.	- Биелсэн
4. ШТС-ыг <i>MNS 5566: 2020</i> стандартын дагуу гал урт-раах анхан шатны багана хэрэгсэлтэй тоноглох.	- Биелсэн

Бүртгэлийн дугаар *2067*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛЬАР ҮНЭН
(хуульар өлгөсөн барилгын үсэг)
Б.Юм
25 08 29

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГА
ГАЗАР**



(Ашиглалтад оруулах комиссын
Барилга байгууламжийг
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
орлуулах комис

Байгууллага: *"УХС" ТӨМХК*

- *СНЭ, 37-р хороо*
- *СХЭ татварын үйлчилгээ*
- *УТС "Сод Монгол" ХХ*

Комиссын гишүүн: *Н. Дорвагдсан*

2025/08/25

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>1. Тагнаа ардбоожсон 2-ах - Тайлбар гэрээг хуулбарлан авч ирэх.</i></p> <p><i>2. Тагнаа утасан кабели нугалмын машин хурдангүй болон өндөрлөх.</i></p>	<p><i>Үүрэг даалгаврын фото зураг болон гэрээг хуулбар авчирч өгөв.</i></p>
	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ЭН
глалтанд

Бүртгэлийн дугаар 2068
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛЬБАР ҮНЭМ
Хуульбар олгосон элжитний тэрийн үсэг
2008 оны 08 сарын 29 өдөр

Чүрэг даалгаврын биелэлтээр хуралд оролцох саналтай байна.

Чүрэг даалгавар биелэлтээр гэмт чүрэг.

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр шалтгаан: "ИХС" ТӨХ
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг: 
[Signature] Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025/08/05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтгаан: "ИХС" ТӨХ
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг: 
[Signature] Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025/08/07

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫ
ГАЗАР


(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хуучинтай)
Барилга байгууламжийг ашигт
орлуулах комисс

Байгууллага: *УНА*

Комиссын гишүүн: *Омгийн зүг* *СЭД, ЗТГ зөвс.*
Орлогын зөвс.
Орлогын зөвс.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Архивыг баримт огцол хураангуй өгөх хийж мессажтай догоо баримт огцол бүтэн сүлд үзүүлж, нүүдэл дугаарлах, дотор архив үзүүлж.</i>	<i>- биелэсэн</i>
<i>2. Баримт гүйцэтгэл амжилттай дуусгав ж үүрэг баримт хийж мессажтай огцол өгөх - биелэсэн</i>	<i>- биелэсэн</i>

Бүрт гүйцэтгэл дугаар *2068*
**ҮНДЭСНИЙ ГЭВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгохон өмнөх үзүүлж үсэг
О.Ом
200*8* оны 08 сарын 29 өдөр

	<div data-bbox="1356 425 1428 660" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">анд</div> <div data-bbox="782 1142 1388 1467" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 2068</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛГААР ҮНЭН</p> <p>уулбар олгосон ажлын гарын үсэг</p> <p>..... <i>Н.Уул</i></p> <p>2008 оны 08 сарын 29-ий өдөр</p> </div>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>М.Уул</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>М.Уул</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2015.08.05</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>М.Уул</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>М.Уул</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2015.08.19</p> <div data-bbox="957 1653 1300 1989" style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>УХА01254 1047389</p> </div>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
ГАЗАР**

Барилга байгууламжийг ашиг
(Ашиглалтад оруулах комиссын комисс
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *СХДТЧХК -ч ИОС*

Комиссын гишүүн: *О. Давсандарвал*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Үүрэг даалгаварын дүрмийг хангасныг огоо шалгалттай болгох</i>	<p>Бүртгэлийн дугаар <i>2008</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>уулбар олгосон ажиглагч <i>Б.Омид</i></p> <p>200<i>8</i> оны 08 сарын <i>29</i> өдөр</p>

ганд

Бүртгэлийн дугаар 2067
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын үр дүнд /Гарын үсэг/
.....
2025 оны 08 сарын 29-ий өдөр



Үүрэг даалгавар өгсөн/
Гарын үсэг: [Signature]
/Тамга, тэмдэг/

О. Доржсүх /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.08.05

Үүрэг даалгавар өгсөн/
Гарын үсэг: [Signature]
/Тамга, тэмдэг/

О. Доржсүх /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.08.19

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ШАЛГАЛТЫН ХУУДАС


ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР

(Ашиглалтад оруулах өгөгдлийг ашиг дүгнэлтийн хамт орууна)

Байгууллага: "Хөвсгөл Банк" ХХК

Комиссын гишүүн: У. Доржпүрэв

УБ хот, ОХД-ийн 37р хороо ИХТ

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Комиссын гишүүний үүрэг даалгаврын хөдөлгөөнийг хянаж танилцах дүгнэлт (106)</p> 	<p>Биелэл</p> <div data-bbox="794 1243 1396 1568" style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"><p>Бүртгэлийн дугаар ... 2067</p><p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p><p>ХУУЛБАР ҮНЭМ</p><p>Хуулбар олгосон аргачлалтын гарын үсэг</p><p><i>О.Омид</i></p><p>2008 оны 08 сарын 29-ий өдөр</p></div>

анд

Бүртгэлийн дугаар 2067
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуульбар олгосон ажлын гүйцэтгэлийн үсэг
.....
2025 оны 08 сарын 29 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

У. Дорж-Зориг Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.08.08


Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Д. Вуучуулал

Огноо: 2025.08.19



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүүчинтэй)
Барилга байгууламжийг ашигла
оруулах комисс

Байгууллага: "Алхана трейд" УХК

Комиссын гишүүн: О. Батзориг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Комиссын гишүүд-н олсон үүрэг даалгаварын биелүүлэлт байнгын ажлаа тас гах саналтай байна</p>	<p>Бүртгэлийн дугаар 2067 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭМ Хуулбар олгосон ажлын үеэр 2025 оны 08 сарын 29 мий өдөр</p>

Бүртгэлийн дугаар 2068
ҮНДЭСНИЙ ТӨС АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг: *Г. Дунд*
 2025 оны 08 сарын 29 өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
О. Дотгорин Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.08.05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
УЛААНБАТАР ХОТ
АЛХАНА ТРЕЙД
ХХК
 /Тамга, тэмдэг/
О. Дотгорин Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.08.12

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫ
ГАЗАР

(Ашиглалтад оруулах комиссын ашиглалтын хамт оруулах комисс)

Байгууллага: *СХЦ.Т.V "ХХК"*
Комиссын гишүүн: *Д.Нансрай*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комисн гишүүн өгсөн үүрэг даалгавар биелэлтээр.</i></p> <p><i>байдал амьсгалд оруулах санхүүжилт байна.</i></p>	<p>Бүртгэлийн дугаар <i>2087</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛЬ АМ ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажлын гэрэл үсэг</p> <p><i>Б.Нансрай</i></p> <p>200<i>2</i> оны 07 сарын 29 -ий өдөр</p>

энд

Бүртгэлийн дугаар 2063
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
(уулбар олгосон ажлын) гарын үсэг
20025 оны 08 сарын 29-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
1. *[Signature]* Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 08. 05.

Үүрэг даалгаврын биелэлтэй шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
ТТН1092-а. 2120852
[Signature] Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 08. 19

