

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 10 сарын 03-ны өдөр

Дугаар

БА-274/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 23 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 4 (дөрөв) агуулах, 124 (нэг зуун хорин дөрөв) автомашины нэгдсэн дулаан зогсоол, 1 блок, зорьтой 3 болон 8 давхар, 2 блок, түр буудаллах, отоглох орон байрны зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 07 сарын 08-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1 Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2024/06/03 огноо, 0000254 БА32024/0125 дугаар;
- 2.2 Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: МИК 01/2023, МИК-01/2023, МИК-01/2023*, МИК-12/2024;
- 2.3 Захиалагч: Юнайтед молл ХХК оноосон нэр, 9011651107 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6147291 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо, зайсан 300-313 тоот, 88889262 холбоо барих утас, unitedmall99@gmail.com цахим хаяг;
- 2.4 Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Таван булаг хөгжил констракшн ХХК оноосон нэр, 9011797059 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6418597 регистрийн дугаар, БУ12-1090/19 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо, хилчин гудамж, 7-23 тоот, 88116145 холбоо барих утас;
- 2.5 Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгуулага: Байхгүй.
- 2.6 Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Мөнх-Инж Констракшн ХХК оноосон нэр, 9011342038 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2819236 регистрийн дугаар, ЗТ12-217/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3 дугаар хороо, 204 тоот, 99999955 холбоо барих утас;
- 2.7 Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Тэргэл Мөнх ХХК оноосон нэр, 9011285107 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5472474

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 9 дүгээр хороо, Буянт-Ухаа 19-650 тоот, 99110457 холбоо барих утас;

2.8 Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Энэхүү дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 4 (дөрөв) агуулах, 124 (нэг зуун хорин дөрөв) автомашины нэгдсэн дулаан зогсоол, 1 блок, зорьтой 3 болон 8 давхар, 2 блок, түр буудаллах, отоглох орон байрны зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:


а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;



в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 30 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 4 (дөрөв) агуулах, 124 (нэг зуун хорин дөрөв) автомашины нэгдсэн дулаан зогсоол, 1 блок, зорьтой 3 болон 8 давхар, 2 блок, түр буудаллах, отоглох орон байрны зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Хан-Уул дүүргийн 23 дугаар хороо, Юнайтед молл ХХК-ийн захиалгатай, зорьтой 4 (дөрөв) агуулах, 124 (нэг зуун хорин дөрөв) автомашины нэгдсэн дулаан зогсоол, 1 блок, зорьтой 3 болон 8 давхар, 2 блок, түр буудаллах, отоглох орон байр

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч


Нарийн бичгийн дарга:
Захиалагч Юнайтед молл ХХК-ийн
гүйцэтгэх захирал



(А.Мөнгөн)

(С.Ганбаатар)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 23 ДУГААР ХОРОО, ЮНАЙТЕД МОЛЛ ХХК-ИЙН ЗАХИАЛГАТАЙ,
ЗООРЬТОЙ 4 АГУУЛАХ, 124 АВТОМАШИНЫ НЭГДСЭН ДУЛААН ЗОГСООЛ, 1 БЛОК,
ЗООРЬТОЙ 3 БОЛОН 8 ДАВХАР, 2 БЛОК, ТҮР БУУДАЛЛАХ, ОТОГЛОХ ОРОН
БАЙРНЫ ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 07 дугаар сарын 08

Улаанбаатар хот

Хан-Уул дүүргийн 23 дугаар хороо, Юнайтед молл ХХК-ийн захиалгатай, зоорьтой 4 агуулах, 124 автомашины нэгдсэн дулаан зогсоол, 1 блок, зоорьтой 3 болон 8 давхар, 2 блок, түр буудаллах, отоглох орон байрны зориулалттай барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2025 оны 07 сарын 08-ны өдрийн 11:00 цагт 11 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 12:30 цагт дуусав.



Хуралд:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч | А.Мөнгөн |
| 2. Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч | Ц.Алтансүх |
| 3. Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч | З.Очирпүрэв |
| 4. Улаанбаатар дулаан сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер | Б.Цэрэннадмид |
| 5. Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК, БТТ-ийн ахлах инженер | Э.Ундрахцогт |
| 6. Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер | Ө.Шинэцэцэг |
| 7. Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн | Н.Даваадэмид |
| 8. Онцгой байдлын ерөнхий газрын, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа | М.Батсайхан |
| 9. Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл, баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм, нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн | Б.Жаргал |
| 10. Архивын ерөнхий газар, Зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч | Э.Шижиртуяа |
| 11. Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Иргэний Эрхийг Хамгаалах Байгууллага, хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан | Б.Ганбаатар |
| 12. ОСНААУГ-ийн ашиглалтын инженер | Б.Гансүх |
| 13. Юнайтед молл ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал | С.Ганбаатар |
| 14. Таван булаг хөгжил констракшн ХХК-ийн ерөнхий инженер | О.Мөнхсайхан |
| 15. Мөнх инж констракшн ХХК-ийн захирал | Л.Мөнхсайхан |

ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 15

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 23 дугаар хороо, Юнайтед молл ХХК-ийн захиалгатай, зоорьтой 4 агуулах, 124 автомашины нэгдсэн дулаан зогсоол, 1 блок, зоорьтой 3 болон 8 давхар, 2 блок, түр буудаллах, отоглох орон байрны зориулалттай барилгын ажлын гүйцэтгэлийг шалган ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн **Н.Даваадэмид**:

- В1 давхар холбоо дохиоллын өрөөг зориулалтын дагуу ашиглах. \зургийн дагуу\
- Галын системийн утаа мэдрэгчүүдийг бүрэн ажилд оруулах
- Зоорийн давхарт кабель шугатын тоолуур холбооны өрөө хүртэл хийж гүйцэтгэх, тавиурыг хаягжуулах
- Давхарын самбар дахь кабель шугамыг цэгцлэх, самбарыг хаягжуулах, тоноглолыг хийх
- Зарлан мэдээлэх самбар болох чанга яригчдыг ажилд оруулах

Онцгой байдлын ерөнхий газрын, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа **М.Батсайхан**:

- Өөрчлөлтийн зураг хянуулах
- Оффис хэсэг \А блок\ аваарын шат руу шууд гарах нөхцөлөөр бүх давхрыг хангах
- А В С блокуудыг тусгаарлах галын хөшиг хийх
- Шаталтын бүтээгдэхүүн сорох, даралттай агаар өгөх систем хэвийн болгох
- ГК галын дотор усны даралтат цэгийг даралттай усаар хангах
- Усны нөөцийн сав зураг төслийн дагуу хийх
- Дээвэр болон гадна хананы дулаалага материалын гал тэсвэржилтийн зэрэг тогтоолгосон дүгнэлт үзүүлэх
- Зоорийн давхарт буусан шатнуудын өмнөх галд тэсвэртэй хаалга зураг төслийн дагуу хийх
- Үйлчилгээний барилгатай нэгдсэн зогсоол холбогдож байгаа хэсгийн хаалга сольж галд тэсвэртэй хүн гарах чиглэлд онгойдог хаалгаар хийх
- Гал унтраах автомат төхөөрөмжийг давхар бүрт болон нэгдсэн граж зооринд туршиж шалгаад видео бичлэгээр баримтжуулж ирүүлэх.

Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч **Ц.Алтансүх**:

- А блокийн өргөтгөлийн батлагдсан зураг төслийг шалгуулах.
- Нэгдсэн болон В, С блок барилгад холбогдох арга хэмжээг шийдвэрлүүлэх.
- А В С блокийн дутуу ажлыг гүйцээж фото зургаар баримтжуулах.
- Кино театр хэсгийн гүйцэтгэлийн зураг шалгуулах.
- Чанарт баталгаа гаргах.
- Дээвэр ашиглалттайгаар гүйцэтгэсэн байна. Иймд өөрчлөлт орсон байдлыг зохиогч, захиалагчийн дүгнэлтэд тусгах тайлбар ирүүлэх.
- ХБХСГ-аас БАЗГ-д нэгдсэн зогсоол, зоорьтой 4, 9-р давхар гэж тусгах.
- Гадна фасадны дутуу ажлыг гүйцэтгэх.

ХЯНАЛ
Барилга байг
ор

Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК, БТТ-ийн ахлах инженер **Э.Ундрахцогт**:

- Гадна дулааны худаг цэвэрлэж, худагт борооны ус орохооргүй болгох, шат сунгаж бэхлэж, хүн чөлөөтэй орох боломжтой болгох.
- Цулийн халаалт ХХУ-ний байхгүй ус буулгаж хийх.
- Нэмэлт усны соронзон хаалт ажилд оруулах.
- ХУЦГ залгаж ажилд оруулах.
Халаалтын 2-р хэлхээний шугаманд батлагдсан зургийн дагуу боланц хаалт суурилуулах.
- Цулуун халуун ган шугам зоорийн давхарын хэвтэй шугамууд дулаалах.
- Ариун цэврийн өрөөний дутуу тоноглол гүйцээх.
- Халаах хэрэгсэлүүд дээр термасттай вилтель суурилуулах.

Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч

3.Очирпүрэв:

- Гадна огтолгооны худаг цэвэрлэх, шугам дулаалах, метар бүрхүүлээр ороох.
- Худагт ус орохгүй өндөрлөх.
- Гадна бохирын худагт шат хийх, хог, шороог цэвэрлэн шугам лацдах.
- Узелийн өрөөнд ус зайлуулах трап, дутуу тоноглол гүйцэд угсрах.
- Шугам \B1 давхар\ дулааны ороолт хийх.
- B1-8-р давхар хүртэл АС-ийн механик системийн ашиглалтыг бүрэн ажиллагаанд оруулах.
- Гадна УХАТ-ын батлагдсан зураг шалгуулах, агаар өгөх, сорох системийн моторын дуу чимээг хэмжилт хийлгэх.
- Ариун цэврийн өрөөнүүдийн тоноглол хийх.
- 8-р давхарт угсрагдах хоол үйлдвэрлэх өрөөний АС, бусад тоноглол бүрэн угсрах.
- Халаалтын коллекторт хог шүүгч, автомат хий авагч угсрах.
- Нэмсэн 9-р давхарын ХАС, ЦБУ зураг холбогдох байгууллагаар хянуулах.
- Нөөцийн савны өрөөнд зураг төслийн дагуу угсрах мөн ус зайлуулах трап.
- Үнэр гаргагч өндөрлөх дулаалга хийх.

Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Иргэний Эрхийг Хамгаалах Байгууллага, хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Б.Ганбаатар**:

- Нийтийн авто зогсоолд ХБХ-н машинд зориулсан зогсоолын өргөн 3м 95см машин зогсох зай, 2м 45см тэргэнцэртэй буух суух зай 1м 50см эрээн шугам татаж мусгаарлаж өгнө. Зогсоолын урд 1м 80см мөн 30х45см багагүй логотой самбар байрлуулна.
- B1 давхарын налуу замын 2 талыг бариулын 20см тэнцүү түвшинд болгож бариулын өргөнийг 3см ихгүй өргөнтэй болгох.
- Цахилгаан шатны зарлаж мэдээлэх төхөөрөмжийг ажилд оруулах.
- ХБХ-нд зориулсан ариун цэврийн өрөөнд туслах тоноглолыг суурилуулна.

Улаанбаатар дулаан сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер **Б.Цэрэннадмид**:

- Бүх цахилгааны самбар кабелуудад хаяг бирк хийх, плакат хадах.
- 3 блокын техникийн өрөөнд давтан газардуулгын хүрээ хийх тоноглолуудыг бүрэн холбох.
- Гадна цахилгааны 0.4кв-н ЦДКШ-н батлагдсан ажлын зураг, МС-д оруулсан акт, ил далд ажлын акт шалгуулах
- Гадна цахилгааны дэд өртөөг сүлжээнд залгах зөвшөөрөл шалгуулах.
- Барилгын талбайд орсон ЦДАШ, ЦДХШ-г зөөж шилжүүлэх, батлагдсан ажлын зураг, НМС, УБЦТС ТӨХК-ийн МС-д оруулсан акт шалгуулах.

- ХУХҮТ-тэй Ц.Э.Х-ээр хангах гэрээг шалгуулах. Үндсэн тэжээлийн
- Техникийн нөхцөлийн 4.14 заалтын дагуу нөөц эх үүсгүүр дизель генератор суурилуулвал АЗБТ-н ШҮХ-тэй шуурхай ажиллагааны гэрээ хийх.
- Дутуу байгаа угсралтын ажлыг бүрэн гүйцээх.

Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер **Ө.Шинэцэцэг**:

- Гадна цэвэр усны худагт галын гидракт суурилуулах.
- Ажлын зурагт заасны дагуу 50тн-оор 2ш буюу 100тн усны нөөцийн савыг угсрах. Зохиогч дүгнэлтэд угсарсан мэт бичсэн байгаад тайлбар өгөх.
- Усны нөөцийн савыг стандартын дагуу угсарч ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх, хийсэн бол шалгуулах.
- Системийн шугамаас цэвэр усны шинжилгээ өгөх.
- Цэвэр усны шугамыг дулаалах.
- БУХ-уудыг яаралтай цэвэрлэх, дулаалах.
- БУХ-уудын шугамыг угаах, лац шавар маш их байгаа тул дундын БУШ бөглөрөх аюултай байна.
- Цэвэр усны холболтын худаг маш их хогтой, ус ихээр орж байна. Иймд ус нэвчилт, оролтоос хамгаалж, хогийг цэвэрлэх.
- Ашиглалтыг тэргэл мөнх ХХК-д шилжүүлсэн ч аж ахуй үнэ тарифаар Явах ёстойг анхааруулъя. Учир нь орон сууцны Барилга нь ашиглалтанд ороогүй болно.

Архивын ерөнхий газар, Зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч **Э.Шижиртуяа**:

- Ил, далд ажлын актыг бүрэн бүрдүүлэх, баримтжуулах.
- Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэлд гүйцэтгэгч байгууллага баталгаа гаргах, баталгаажуулах.
- Лифтэнд магадлал хийсэн тухай дүгнэлт техникийн магадлалын актыг хувийн хэрэгт хавсаргах.
- Архивд баримт бичиг хүлээлгэн өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлэх, хуудас дугаарлах дотоод товъёог үлдээх.
- Баримт бичиг болон ажлын зургийн эх хувийг архивд хүлээлгэн өгөх.

Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК ахлах инженер **Б.Жаргал**:

- Барилгын тухай хуулийн дагуу норм
- Дутуу ажилаа гүйцээж хийх.
- Ажлын батлагдсан загвар зураг, АТД-н нөхөн үзүүлэх.
- арилгад ашигласан барилгын материалаас лабораторын шинжилгээ, гарал үүслийн бичиг
- Захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагууд чанарын баталгаа гаргаж ирүүлэх.
- Нэгдсэн зогсоолын талаар тайлбар, зөвшөөрөл шалгуулах.
- Аваарын шатыг ЗТ-өөс өөрчилсөн.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Юнайтед молл ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал **С.Ганбаатар**:

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

ОСНААУГ-ийн ашиглалтын инженер **Б.Гансүх**:

- Гадна бохирдлын худаг лаадаж цэвэрлэх.
- Ус дулаан дамжуулах төвд ус буулгагчууд гаргах.
- УДДТ-д усны трап хийх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Мөнх инж констракшн ХХК-ийн захирал **Л.Мөнхсайхан**:

- Заслын ажлуудыг гүйцээх. Чулууны чигжээс хийх.
- Гадна фасадны дутуу ажлыг гүйцээж хийх.
- Гүйцэтгэлийн зургууд дахин хянуулж холбогдох инженерүүдээр хянуулж гарын үсгээр баталгаажуулах.
- Галын системийг зураг төслийн дагуу хийх.
- Галын шатны зай хэмжээг зургын дагуу ойртуулах.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Таван булаг хөгжил констракшн ХХК-ийн ерөнхий инженер **О.Мөнхсайхан**:

- Үүрэг даалгавар байхгүй байнгын ашиглалтад авах саналтай байна

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**:

- БНБД-н 11-04-16 дагуу зохиогч өөрчлөлт тус бүрийг тусган нэгдсэн дүгнэлтийг эцэслэн бичих. Худагт ус орохгүй өндөрлөх.
- БТХ-ийн 14.3, 14.6 дагуу гүйцэтгэгч чанарын баталгааг ирүүлэх.
- Кино театрын хэсгийн залсыг бүрэн дуусгах.
- 8 давхрын барилгын давхар бүрийн дотор заслын ажлыг бүрэн дуусгах.
- Өөрчлөлтийн зургийг магадлалаар оруулж батлах.
- Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гадна ногоон байгууламж, тохижилтын ажлыг хийх.
- Нэгдсэн зогсоолын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг хянуулах.
- В1 давхраас гарах орц, гарцны сүүдрэвчийг хийж гүйцэтгэх.
- Өргөх байгууламжийн байцаагчийн дүгнэлтийг хянуулах. Улифт, урсдаг шат
- Аваарын гарцаар гарах хэсгийн зайг битүүлэх, шатны 2 талаар норм ба дүрмийн дагуу бариул хийх.
- Дээврийн ус зайлуулах хоолойг доош буулгах.
- АЦӨ-ний сангийн тоноглолыг бүрэн угсрах.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 23 дугаар хороо, Юнайтед молл ХХК-ийн захиалгатай, зорьтой 4 агуулах, 124 автомашины нэгдсэн дулаан зогсоол, 1 блок, зорьтой 3 болон 8 давхар, 2 блок, түр буудаллах, отоглох орон байрны зориулалтта, барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэж, баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Юнайтед молл ХХК-ийн
гүйцэтгэх захирал



(А.Мөнгөн)



(С.Ганбаатар)

Үүд, 23-р хороо, Юлийсег нам ТХ-н, 1-р дугаартай агаарын өрөөнийг

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ШАЛГАЛТЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР

(Ашиглалтад оруулах байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт оруулах)

Байгууллага: ИЖТ, БНБТ-ийн дарга

Комиссын гишүүн: дарга: А. Могой

Бүртгэлийн дугаар 2260
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АР
ХУУДАС ҮНЭ

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1) БНБТ-н 11-07-16 дагуу хажуу өргөлт тус бүрийг барихад илүү дүрмийг зөвшөөрж буй.</p>	<p>1) Зөвлөл 11-07-16 өдөр 25-07-2025 онд 25-07-20 өдөр хурал хийж биелэлт хийжээ.</p>
<p>2) БН-ийн 14.3, 14.6 дагуу үйлдвэр ажлын байрны байрныг ирүүлж.</p>	<p>2) 2025.07.07-ны өдөр 1/20 дугаар албан ёсоор байрныг ирүүлж.</p>
<p>3) Үнэмтгэлийн хэргийн гүйцэтгэл бүрэн дууссан.</p>	<p>3) Байрны албан ёсоор, зургийг хянаж, хийжээ.</p>
<p>4) 8 давхрын барилгын давхар бүрийн дахр заслын ажлыг бүрэн дууссан.</p>	<p>4) Засах хийжээ өрөөнийг ирүүлж.</p>
<p>5) Ашиглалтын зургийн материалуудыг оруулж байгаа.</p>	<p>5) 2025.08.04-ний №25/104 дугаар байр, ОБЕГ-ийн 2025.07.01-ний зурал хийжээ.</p>

2025002416

ХТД, Зр хороо, Юнайтед мал НК-а, Тр будаагааг олохын эрх баар

6) Баалагсан ерэнхий гүйцэтгэлийн
 дагуу хамта болон байгуулах,
 Тохиромжтой ажлын хэргийг.

6) Ногоон байгуулалтаа
 Хийн шийтгэсэн. Рого зурал
 ирүүлсэн.

7) Ногоон засаагийн ажил хийгээр
 зөвшөөрлийг хийгээр.

7) Барилганы зур гарсан.

8) В1 гэрээгээр гарах эрх, зарим
 үндэслэл / хийн / шийтгэсэн /

8) Рого зургаар хийгээр.

9) Эрхт байгуулалтын байгуулалтаа
 дүрмийг хийгээр. / шийн, үргэлжлэл /

9) ЗБН-ны зуралтай хийгээр.

10) Агаарын харьцааг гарах хэргийг
 зүйл биелүүлж, шийн ба 2 талаар
 зурал ба дүрмийг дагуу барилд хийн.

10) Хийн шийтгэсэн.

11) Дээрхийн дс зайлуулах хөдөлгөөн
 дагуу / зурал /

11) Зурал хийгээр. / шийн /
 2025 оны 09 сарын 17-ний өдөр

12) ЗБН-ний санхүүгийн хөдөлгөөн зурал гаргах

12) Хийн шийтгэсэн.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтасан:

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

А.Мөнхон

/Гарын үсгийн тайлал

А.Мөнхон


/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.08

Огноо: 2025.09.11

13) Зөвшөөрлийг ажил хийгээр
 хийгээр / ЗБН-ны шийтгэлийн
 хуудас хийгээр. (2)

13) 2024.06.03 ны өдрийн ЗБН-ны
 шийтгэлийг хийгээр.



25/602

208

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫ
ГАЗАР**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
Барилга байгууламжийг ашиг
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
орлуулах комисс

Байгууллага: Юнайтед мам ХК

Комиссын гишүүд: Н.Б. дарга: С. Ганболор

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Комиссын гишүүд үүрэг даалгавар биеелүүлж байгаа амь амалтай орох.</p>	<div data-bbox="805 1467 1412 1780" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 2260</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг: 2025 оны 09 сарын 17-ний өдөр</p> </div>

ганд

Бүртгэлийн дугаар 2260
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ
 Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг
Сүхр
 2025 оны 09 сарын 17-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн
 Гарын үсэг: *Сүхр*
 /Тамга, тэмдэг/ **UNITED MALL LLC**
 /С.Ганболд / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.07.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт хийгдсэн
 Гарын үсэг: *Сүхр*
 /Тамга, тэмдэг/ **UNITED MALL LLC**
 /С.Ганболд / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.07.07

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ШАЛГАЛТЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС **УХНААТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР**

Барилга байгууламжийг ашигла (Ашиглалтад оруулах комиссын оруулах комисс дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Таван булаг *ХХК*

Комиссын гишүүн:



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Үүрэг даалгавар байхгүй.</i></p> <p><i>Байнгын ашиглалтад авах хүчтэй байна.</i></p>	<div data-bbox="790 1456 1396 1780" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>2260</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг: <i>сүл</i></p> <p>20<i>25</i> оны <i>09</i> сарын <i>17</i> -ний өдөр</p> </div>

энд

Бүртгэлийн дугаар 2260
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХ
ХУУЛБАР ҮНЭР
 Хуулбар олгосон гажилтны гарын үсэг
 2025 оны 09 сарын 17-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг

О.Мөнхсүрэн Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.08



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг

О.Мөнхсүрэн Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.07



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР**

(Ашиглалтад оруулах комиссын хийг ашиглалтад оруулах дүгнэлтийн хамт хуулиар комисс)

Байгууллага: *Монх шил кастрогийн ХХК*

Комиссын гишүүн: *Н. Мухсайхан*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ul style="list-style-type: none"> - Заслын ажлуудыг гүйцэтгэх чухалын чиглэлд үлх. - Газар доторхи явдал ажлыг гүйцэтгэн үлх. - Гүйцэтгэгчид зургууд болон хяналтын хөдөлгөөн инженерчүүдээр хяналтын гарын үсгээр баталсан учраас. - Гарын системийг зураг төслийн дагуу үлх. - Гарын шалны зай хяналтад зургийн дагуу өдөр зураг. - Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтийг боомлын ашиглалтад оруулах саналтай байла. 	<div data-bbox="837 1467 1436 1780" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>2260</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэ: <i>Сүх</i></p> <p>20<i>25</i> оны <i>09</i> сарын <i>17</i> -ний өдөр</p> </div>

танд

Бүртгэлийн дугаар 2260
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сугла
 2025 оны 09 сарын 17-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн
 Гарын үсэг
 МОНХ НИЖ
 КОНСТРАКШН
 ХХК
 /Тамга, тэмдэг/
 ТТССББС 2810335
 /Л.Монголсайхан/ Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.07.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг
 МОНХ НИЖ
 КОНСТРАКШН
 ХХК
 /Тамга, тэмдэг/
 ТТССББС 2810335
 /Л.Монголсайхан/ Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.08.01

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ШАЛГАЛТЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг ашигла (Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИХШ, БСАБХУ, БХУУАБ

Комиссын гишүүн: В. Алмагир

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. А блокийн орлоготгийн батлагдсан зураг төслийг шалгуулах.	1. Биелэгдсэн (Архивт огов)
2. Нэгдсэн бөтөн В,С блок бүрэлдэх хотовдох арга хэлтэст шийдвэрлүүлэх	2. Зохиогчийн нэгдсэн дүрмийг тусгасан байна.
3. АВС блокийн дугуй өмчийг нүгцэтгэн фото зураг барилдүүлэх.	3. Биелэгдсэн
4. 1 мая кино театр хөдөлгөөн нүгцэтгэлийн зураг шалгуулах.	4. Ижаргачийн зураг, батлагдсан зурагийн дугуй нүгцэтгэлийг хийх. (Архивт хадгалуулах)
5. Чанарта баталгаа гаргах.	5. Баталгаа үргүүлсэн.
6. Давар ашигласантайгаар нүгцэтгэлт байца. Шийдвэрлэлт өгсөн байрлыг зохиол, захиралын дүрмийг тусгах талбар үргүүлэх.	6. Талбар үргүүлсэн (Зохиогчийн дүрмийг архивт огов)
7. ХБХСГ-аас ДАВГ-г нэгдсэн төлөө, зөвхөнөө 4, 9-р давхар тух тусгах.	7.

Бүртгэлийн дугаар ... 2260 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
.....
2025 оны 09 сарын 17 -ний өдөр

8. Тэгнэ цагаант дууц
амьтат үрчлэх.




(Амьтат 14 хоногт
балгааж)

8. Дулаагсон



Түүхтэйг баталгаажуулах
үржүүлэхтэй шалгам хягаж.
Ирээт гэвч гарын
дулаагсантай баталгаажуулах.



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Ц. Агванмаа | Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.08



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/


Ц. Агванмаа | Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.08.04



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС



Байгууллага: *УБДС*

Комиссын гишүүн: *Э. Ундрахчогт*

ХУВ 23р дараа

*Юнайтэд оро ХКК - 8р
дараа Гүйцэтгэлийн Бичиг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Тарна дулаалн хуван цувралт хуван борсонг үн өр хараггүй байлган илт үн гом бон илт голлохгүй хүл өр он байлган илт байлгах</p>	<p>1. Хийгэж.</p> <div data-bbox="837 1008 1436 1332" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... <i>2260</i> ... ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг <i>сүлж</i> 20<i>25</i> оны 09 сарын ... <i>13</i> -ний өдөр</p> </div>
<p>2. Чөлөөт хамгаалн ХХУ-ийн байгуулт үн бүтэцтэй хийх.</p>	<p>2. Хийгэж.</p>
<p>3. Илтгэл үн үн сөрөгдөл хамгаалн ажилтны үн үн</p>	<p>3. Хийгэж.</p>

4. ХУУТ замгат ашигу
ор зу лан.

5. Халаалтын 2р
Хэл хэсгийн иргэдийг
800 логдал хургийн
дунд багасан хэсгээр
сүүр илгээх

6. 4р ийн хэлээр
Хэл иргэдийг хургийн
дунд багасан хэсгээр
сүүр илгээх

7. Ар ийн хургийн дунд
сүүр илгээх

8. Халаалтын хургийн
дунд багасан хэсгээр
сүүр илгээх

4. Хийгдсэн

5. Хийгдсэн. Халаалтын
2р хургийн хэл хургууд
800 багасан хэсгээр
сүүр илгээх байна.

6. Хийгдсэн

7. Хийгдсэн

8. Хийгдсэн

ЛТАНД

Бүртгэлийн дугаар 22.6.0
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХ
ХУУЛБАР ҮНЭР
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүлэ
 2025 оны 08 сарын 17-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
 /Э. Уурогчий / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.08.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
 /Э. Уурогчий / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.08.01

Уур иргэдийг багасан хэсгээр
 ашиглан хургийн дунд багасан
 хэсгээр сүүр илгээх.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Ю найтег ааро ххи эдавхар үйлчилгээний барилга.

(Ашиглалтад оруулах комиссын барилга байгууламжийг ашигласны дүгнэлтийн хамт хүчинтэй) оруулах комисс

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ГАЗАР

Байгууллага: ИХИГ, ДБСХУ, ЗХУУРЬ
Комиссын гишүүн: ЭХХУАБ З.Очирураб.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Гадна огтлолцоомоо хууцт савария, шугам гурвалсан метар дурхууцээр өрөөл	- Биелсэн
2) Хууцт ус орохгүй өн - дөрлөө,	- Биелсэн
3) Гадна бохирын хууцт аят хийл, хол, аяроос савариян шугам тавих,	- Биелсэн
4) Зүйлийн өрөөнд ус зайлуулах трап, гутуу тоноглол гүйцээг дүрээ	- Биелсэн
5) Шугам (В1 давхар) гурвалсан өрөөлт хийл,	- Биелсэн
6) В1-З-р давхар хуртөл АС-ийн механик систем - ийн ашиглалтад эвэрэн амиллагаанд оруулах	- Биелсэн
7) Гадна ФХАТ-ын батлагдсан зураг тавих,	- Биелсэн

Бүртгэлийн дугаар ... 2260
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг: *Сүх*
2025 оны 09 сарын 17-ний өдөр



7) Агаар өгөх, сорох системийн моторын дуу чимээг хамжилт хийлгэх,

- Биелсэн

8) Архив саврийн өрөөн - үүдний тоноглол хийх

- Биелсэн

9) 8-р давхарт дэсрэгдэх хоол үйлдвэрлэх өрөөний АС, дураг тоноглол бүрэн дэсрэх

- Биелсэн

10) Халаалтын коллекторт нэг шүүгч, автомат хий авагч дэсрэх,

- Биелсэн

11) Нөхсөн 9-р давхарын ХАС, ЦБҮ- зураг хайдог - дөх байгууллагаар хянуулах


- Биелсэн

12) Нөхсөн савны өрөөнд зураг төслийн дагуу үсрэх мөн ус зайлуулах систем

- Биелсэн

13) 4-р давхарт өндөрлөх дулааны хөлд

- Биелсэн



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Үүрэг даалгаврын бүтэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] Гарын үсгийн тайлал

[Signature] Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.08.

Огноо: 2025.08.01.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
Барилга байгууламжийг ашиглалт оруулах комисс

Байгууллага: **УББИС ТӨХК**

Комиссын гишүүн: **Б.Норттөршиг**

УББИС-ийн 2025 онд барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тухайн захирагчийн салбар хөдөлмөрт хэвтэж байгаа МХ, махат хөдөл.	1. Гүйцэтгэсэн фото зургаар.
2. 3 блоком төхөөрөмж оруулах гэж байгаа боловч 10м хурт хийгээд байгаа (хүндэтгэсэн) хөдөл.	2. Гүйцэтгэсэн фото зургаар.
3. Газраа захирагчийн 0.4м-ийн үнэмшил-ийн баталгаан олгож зурвал, МС-г оруулах ахт, илгээгээр шалгуулах.	3. Гүйцэтгэсэн фото зургаар.
4. Газраа захирагчийн үе эргэлт сулланг зогсох зөвшөөрөл шалгуулах.	4. Гүйцэтгэсэн фото зургаар.
5. Барилгын төлөлийг өргөн үзвэл, үндсэн-г зогсо.	5. Гүйцэтгэсэн фото зургаар.



шилшүүлээ батлагдан
амьсын зурга, ММС,
УББСТЕ ТОХИС-ийн мс з
сүүрлийн аист мөрдүүлэх

6. Хуучин-ий В.Ф.Х-ийг
халгах эрх мөрдүүлэх.
(үндсэн тэмдэг)

7. Техникийн нөхцөлн
4.14 заалтын дагуу
ноон эх үүсвэр
дүрвэс Кешрагдор
сүүрлийн АЗБТ-и
ИЧХ-ийг шүүрхэй амьс-
лагдсан, түүн мс з.

8. Суурь байгаа үгсрэгдэн
амьсг бүрэн түүнэ.

Самал: Мүрэг даалгаврын
Биелэлтэр амьсгалгад
сүүрлийн

6. Гүйцэтгэсэн.
Фото дургаар.

7. Гүйцэтгэсэн.
Фото дургаар.

8. Гүйцэтгэсэн.
Фото дургаар.

Бүртгэлийн дугаар 2260
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажиглалтын гарын үсэг
сүүл
2025 оны 09 сарын 17-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: [Signature]
/Тамга, тэмдэг/
В. Нарангуйн гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.08.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: [Signature]
/Тамга, тэмдэг/
В. Нарангуйн гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.08.06.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

(Ашиглалтад оруулах комиссын
Барилга байгууламжийг ашиглалт
дүгнэлтийн хамт хуучинтэй)
Оруулах комисс

Байгууллага: *УСҮГ Юнайтэд эвр оор үйлчилгээ барилга*
Комиссын гишүүн: *О. Шинэчигэл* *дэд эвр оор.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Газра нэвэр үнэм мүүдэл галын шүүрэг шүүрмүүрэг	1. Үүгээр шүүв.
2. Эмнэлт шүүрэг үнэм дээр 50TH - оор эвр бүтээгч 000 БН үнэм шүүрэг саван үнэм. Үүнээр шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг	2. Юнайтэд эвр оор 2025.08.04-н 15/2500 шүүрэг шүүрэг шүүрэг.
3. Үнэм шүүрэг шүүрэг саван шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг	3. Үүгээр шүүв. шүүв.
4. Шүүрэг шүүрэг шүүрэг нэвэр үнэм шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг	4. Үнэм шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг.
5. Нэвэр үнэм шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг шүүрэг	5. Үүгээр шүүв.

Бүртгэлийн дугаар *2260*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүх
 2025 оны 09 сарын 17-ний өдөр

2025002421

6. БУХ-уудын гарын үсэг 6. Үото журлаар шалгах.
 7. БУХ-уудын мундны 7. Үото журлаар шалгах.
 8. Мэвэр үнэм мэдэгдэл 8. Үото журлаар
 шалгах. нас, шивэр
 манг ит брлаа гур үүдэн
 БУМ-бонорх амурь брл!!!
 9. Мэвэр үнэм мэдэгдэл 9. Үото журлаар
 шалгах. нас, шивэр
 үр натар өрт бийн!!!
 Мэвэр үр натар, өртөөсө
 мэлмэлт, рериндөө
 бн, мнл, хосол үвэрлэл;
 үрн керүүлэл
 9. Үотодой мэдэгдэл
 манг ит брлаа гур үүдэн 25/96 нас а/бонорх
 ам мундны үрн бэрлүүлэл
 явса ёстойн амлаар үүрлэл!!!
 Мэвэр нь өрт үүдэн бонорх мнмэл,
 бэрлүүлэл нь амлаар үүрлэл а/бонорх
 бонорх болно.
 25/96

энд

Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Урра журлаар</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: <i>Бэлтгэл үнэм</i>	Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/	/Тамга, тэмдэг/
<i>А. Мундны</i> арын үсгийн тайлал	/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: <i>2005.09.08.</i>	Огноо:

Бүртгэлийн дугаар ... *2260* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүлэ
 2005. оны 09 сарын 17-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "МҮС" ТӨХК.

- ХУД, 53-р хороо
- Юнайтед Майн ХХК.

Комиссын гишүүн: Н.Доваагэрэнд

- Эмнэ Хуульчдын Зөвлөлбөр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) В1 давхар холбоо гажирлын өрөөл зориулалтын дагуу ашиглах. (зурвасгүй дагуу)	<p>2025/05/04 25/33</p> <p>Чураг дамжварын Юнайтед Майн ХХК-ний албан тоот бүтэцээр болох эрэг зуршил хавсралтаар хүлээн авлаа.</p>
2) Зарийн давхаргарт кабель шугамын товчур холбооны өрөөл хуртэй хийж гүйцэтгэх, товчурын хаягжуулах.	
3) Галын өртөөний утас мэдээллийн бүрэн ажилд оруулах	
4) Давхарын салбар дахь кабель шугамын нэвчилж, салбарын хаягжуулах, тоноглогын хийх.	
5) Зурвалж мэдээлэл салбар болох галын өртөөний ажилд оруулах	

ганд

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Бүртгэлийн дугаар **2260**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРУ
ХУУЛБАР ҮНЭ
 Хуулбар олгосон ажилтны гар... *сүлсэ*
 20**25** оны **09** сарын **17** ний өдөр

Цурэг даалгаврын амжилтаар хүлээл авах санхүүгийн байна.

Цурэг даалгавар амжилсан гэт үзэв.

Үүрэг даалгавар өгсөн: **"ИХС" ТӨХК**
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг: *[Signature]*
 Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: **2025/07/08**

Үүрэг даалгаврын амжилгасан: **"ИХС" ТӨХК**
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг: *[Signature]*
 Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: **2025/08/05**

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН АШИГЛАЛТЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУДАС ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй

ХЧД-ийн 23-р хороо
Юнайтед Уолл ХКК-ийн үйлчилгээ, оффис барихго
2025-07-08

Байгууллага: **ОББЕГ**

Комиссын гишүүн: **Э/х М.Батсайхан**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Органыг тийш зураг хөндөрлөх.	✓ Биелсэн
2. Оффис хткп (А блок) аваарын шатруу шүүд гарах нөхцөлөөр бүх давхрыг халгах.	✓ - Биелсэн
3. А, В, С блокуудыг тусгаарлах. лалын хөшиг хийх.	- Хуучинтай албан бичигт.
4. Шатаагчын бүтэцгээр зураг зох, дараагийн агаар өгөх шатаагч хтвийг болох.	- Биелсэн
5. ГК лалын дотор усны дараагийн үнийг дараагийн үсгээр халгах.	- Биелсэн
6. Галын нөөцлийн сав зураг төслийн дагуу хийх.	- Биелсэн. Газрагт нэмсэн.
7. Төвөр болон гадна хаханаг дундгийн материалын гал тэвэрлэхийн зэрэг тогтоосон төсөл дүгнэлт үзүүлэх.	✓ Биелсэн
8. Зогсоогчийн давхарт бусад шатруудыг олгох гал тэвэрлэхийн хөшиг зураг төслийн дагуу хийх.	- Биелсэн.



Бүртгэлийн дугаар: **2260**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРУУН
ХУУЛБАР ҮНЭ
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг: **Очул**
 2025 оны 09 сарын 17-ий өдөр
2025002423

9. Үйлчилгээний барилгатай
нэгдэн зогсож холбогдож
байгаа хэргийн хаалга салж
гай тэсвэртэй гүн гарах
сүүлийн ойлгодог хэргийн

-Биеийн.

10. Тас унтраах автомат
тохворолжилга давхар бүрт
бэлэн нэгдэн зогсож туршиж
шалгаад видео багцныг
баримтжуулж арчух.

-Биеийн.



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг:



АХЛАХ
БҮГДЭМЖ
004
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг:



АХЛАХ
БҮГДЭМЖ
004
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.08.04.

ТЦР. Ну нэрвэ, Нүхлийсан
 Юнайтэд оро ХХК-нэй
 Буудал, Отоглох,
 үдэлтэйгид барилга.
 188

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиг
 (Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: БХТ

Комиссын гишүүн: Б. Нүхрийн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгын гүйцэтгэл үүргийг гүйцэтгэн барилга барилга барилга барилга гүйцэтгэн барилга барилга үүргийг гүйцэтгэн.	1. Нэрвэ нэрвэ барилга барилга барилга барилга барилга барилга барилга.
2. Дугуй амьсгал гүйцэтгэн барилга.	2. Дугуй амьсгал гүйцэтгэн барилга.
3. Амьсгал барилга гүйцэтгэн барилга, АТД-н барилга барилга.	3. АТД, барилга барилга барилга барилга.
4. Барилга амьсгал барилга барилга барилга барилга барилга барилга, барилга барилга барилга, барилга барилга барилга, барилга барилга барилга	4. Барилга амьсгал барилга барилга барилга барилга барилга барилга, барилга барилга барилга, барилга барилга барилга.

Бүртгэлийн дугаар ...2260...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтын гарын үсэг
 2025 оны 09 сарын 17-ний өдөр

2025002425

5. Зохиолот, гуримтны
бидгүүжээгээр гарсан
бэлтгэл гарсан
үзүүлэлт

5. Чингэл мөс бэлтгэл
амьдрал бэлтгэл үзүүлсэн.
алтанд

6. Нэг сая гарсан
талар талар дөр,
гарсан үзүүлэлт.

6. Талар дөр гарсан.

7. Аварги мөсөл 37-өөс
оорилсан.

7. Аварги мөсөл
талар дөр, 37-өөс
үзүүлсэн.


Чингэл мөсөл бэлтгэл
амьдрал 14 үзүүлэлт
үзүүлсэн.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
/ Б. Нургал / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 07. 08-н.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
/ Б. Нургал / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 08. 04-н.



Бүртгэлийн дугаар ... 2260 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

2025 оны 09 сарын 17-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
ГАЗАР**
(Ашиглалтад оруулах комиссын барилга байгууламжийг ашигласны дүгнэлтийн хамт хүчинтэй) оруулах комисс

Байгууллага: **ХБНТХБ**
Комиссын гишүүн: **Б. Санбаатар**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Нийтийн авто зогсоолд 100 кв-н машинд зориулсан зогсоолын орон 3 м 95 см машин зогсоо гүй 2 м 45 тэртийзэртэй бууц суурь гүй 1 м 50 см зөт шугам татаж тусгайрхат өгнө. Зогсоолын үрэг 1 м 80 см шугам 30 х 45 см багасруу логотипий салбар. Байршуулна.</p> 	
<p>2. В1 давхарын налуу замны 2 талын барууны 20 м тэнгүү товшинд болон барууны оронийн 3 м 5 м-ийн оронтой болон</p>	
<p>3. Үзүүлсэн шатны зарим мэдээлэл тооцооноос шилжүүлж оруулах</p>	<div data-bbox="798 1534 1412 1848" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... 2260 ... ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  2025 оны 09 сарын 17-ний өдөр</p> </div>

4. 2025-09 зөрчилтэй ариун зэвсгийг
огоорд туслах тоноглолыг
сүүргүүцүүлнэ.

ИН
лалтанд

Бүртгэлийн дугаар 2260
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХ
ХУУЛБАР ҮНЭГ
Хуулбар олгосон ажлынны гарын үсэг
2025 оны 09 сарын 17-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг

Б.Тамбаатар / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.07.18



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг

Б.Тамбаатар / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.08.09



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт Хүчинтэй) Барилга байгууламжийг ашиглах комисс

Байгууллага: *Тариал шавь ХХК*

Комиссын гишүүн: *Талсанх*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ul style="list-style-type: none"> - Радия Воробейч худалчид үзвэлтэй. - Тусгааран дашигчид төвөг үзвэлтэй гэрээ. - УЗДТ-г үеийг эхлээд хийх. <p>Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтэйр байсан амжилтаар оруулах.</p>	<p><i>Үүрэг даалгаврын биелэлтэй гэрээ гэх мэт.</i></p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>2260</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг: <i>Сүлэ</i></p> <p>2025 оны 09 сарын 17 ний өдөр</p> </div>

станд

2

Бүртгэлийн дугаар 2260
ҮНДЭСНИЙ ГӨВ АРУУ
ХУУЛБАР ҮНЭ
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сугла
 2005 оны 09 сарын 17-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 УЛААНБААТАР ХОТ
 Гарын үсэг: *Б. Лансур*
ТЭРГЭЛ МӨНХ
 /Тамга, тэмдэг/ ХХК
 / *Б. Лансур* / Гарын үсгийн тайлал
 ХТДТ 760 ☎ 5472474
 Огноо: 2005.07.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 УЛААНБААТАР ХОТ
 Гарын үсэг: *Б. Лансур*
ТЭРГЭЛ МӨНХ
 /Тамга, тэмдэг/ ХХК
 / *Б. Лансур* / Гарын үсгийн тайлал
 ХТДТ 760 ☎ 5472474
 Огноо: 2005.08.05

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН

ГАЗАР
(Ашиглалтад оруулах комиссын

дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилга байгууламжийг ашиглалт
орлуулах комисс

Байгууллага: 91A

Комиссын гишүүн: *М.Минжирова* *Х.Урзуул* *З.Оюун* *Х.Х.Х.* *У.М.М.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. М.М. дагуу ажлын ажлын бүрэн бүрдүүлэх, баталсан дүр	Биелсэн
2. Барилга үерлэлийн ажлын бүрэн түгээгээр бүрэн бүрдүүлж баталсан дүр, баталсан дүр	Биелсэн
3. Ширээнд мэдээлэл ажлын бүрэн түгээгээр мэдээлэл ажлын бүрэн түгээгээр хавсаргах	Биелсэн
4. Өрхийг барилга ажлын бүрэн түгээгээр мэдээлэл ажлын бүрэн түгээгээр	Бүрэн хяналт өгсөн

Бүртгэлийн дугаар 2260
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРУ
ХУУЛБАР ҮНЭ!
 Хуулбар олгосон ажлын гэрэл
style
 2025 оны 09 сарын 17 -ний өдөр

нуудыг дураарсан бусад
хувьд үзүүлнэ.

Б. Баримт зурал болон
өмчийн зуримын 30
хувийн оривд аргаар
огнох.

Хялалт зураг дараагийн
баримтад ашиглагдах
тул шуудбар хуульч
огнох

Бүртгэлийн дугаар 2260
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сугла
2025 оны 09 сарын 17 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Сугла*

/Тамга, тэмдэг/

Сугла Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.08

Үүрэг даалгаврыг биелэлт шалтсан:

Гарын үсэг: *Сугла*

/Тамга, тэмдэг/

Сугла Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.18

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2025 оны 09 дугаар сарын 16
 Фрэнк, шийн хэрэг хөдөөгийн тусгай үүд
 (Хууль эрх зүйн ажлын нэр)
 2022-2025 он 41 хөдөөт хөрөнгө
 Баримтыг 376 А
 Дугаар 602
 Фрэнк шийн ХХК
 (Баримт бүтээгдсэн байгууллагын нэр, хөмрөгийн дугаар)
 2025 оны 09 дугаар сарын 16
 Үйлдсэн газрын нэр
 -ын
 -д хүлээн авлаа. Үүнд:
 (Хүлээн авсан баримтын оны үзэгдээр, он тоо)
 (Баримт хүлээн авсан архивын нэр)

Д/д	Барилга байгууламжийн байршил, нэр	Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага	Гүйцэтгэгч байгууллага	Баримтын оны хязгаар	Хүлээн авсан баримтын тоо хэмжээ			Тэмдэглэл
					Нийт	Цаасан	Цахим	
1	Хүд 250 хөрөө Номойгоу шийн ХХК-ийн сөрөө, урд шийн тэвш тот	Шийн Компанийн ХХК	Төвөн дугаар Компанийн ХХК	2022- 2025	41			


БАРИМТ ХҮЛЭЭЛЭГЭН ӨГСӨН: Номойгоу шийн ХХК-ийн
 ИВГЭН БАЙГУУЛАГАЧИН НЭР
 БАРИМТ ХҮЛЭЭЛЭГЭН АВСАН:
 РИВЭЙН АЖЛАЛТЫН АЛБАН ТУШАЛ
 2025 оны 09 дугаар сарын 16
 Фрэнк
 (М. Бүгд,
 Б. Бадарцаг
 99242394
 99064884
 УХА0125 9087389

**ЗТБА-ЫН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ,
ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

2015 оны 09 дугаар
сарын 16-ны өдөр

Захиалагч Юнайтед молл ХХК
 Зураг төслийн байгууллага Монх илтэ констракшин ХХК
 Гүйцэтгэгч Төвөн дугаг хөгжил констракшин ХХК
 Барилгын байршил, утасны дугаар

№	Зураг төслийн нэр	Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	2	3	4
1	Хувийн хэрэг	1 хавтас	хууль
2	Техникийн төсөл	1 хавтас	
3	Инженерийн тооцоо	1 хавтас	
4	ИГСД	1 хавтас	
5	ЕТ	1-6	
6	ГД	1-11	
7	ДМ	1-9	
8	УАТГ	1-9	
9	ГЦ		
10	ГХД	1-5	
11	БА	1 хавтас	
12	ТХ	1-9	
13	ББ	1-95/Блок В) 1-89/Блок-С)	
14	ХС	1-64	
15	ЦБУ	1-64	
16	ХТ	1-49	
17	ДГ	1-9	
18	ХД	1-42	
19	Автоматик	1-41	
20	Өөрчлөлтийн зураг	3 хавтас	
21	Гүйцэтгэлийн зураг		
22	Төсөв		
23	Ил. далд ажлын акт	2 хавтас	
24	Ил. далд ажлын явцад авсан гэрэл зураг		
25	Барилгад хэрэглэсэн материалын сертификат	1 хавтас	
26	Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэл	8 хавтас	
27	БОНТ	1 хавтас	
28	ТЭРЭ	1 хавтас	

Тайлбар: 

Баримт хүлээлгэн өгсөн Юнайтед молл ХХК-н менежер Б. Барондор
(Багууллаагын ажилтны албан тушаал, нэр, гарын үсэг)

Баримт хүлээн авсан Архивч Н. Вүршжаргал
(Архивын ажилтны албан тушаал, нэр, гарын үсэг)