

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД  
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 12 сарын 10-ны өдөр

Дугаар БА-334/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 14 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 2 давхар 1 блок Эрт илрүүлэг, оношилгооны төвийн барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 14 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2022/12/06 огноо, 937/2022 дугаар;

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: ЭЖК-2022/17

2.3. Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ оноосон нэр, 9014001040 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5369622 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 23 дугаар хороо, Арцатын аманд байрлах Нийслэлийн нутгийн захиргааны нэгдсэн цогцолбор барилга Б байр 5 давхар 510 тоот, 11311632 холбоо барих утас; [Nhog@invest.ub.gov.mn](mailto:Nhog@invest.ub.gov.mn) цахим хаяг

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Монхауз ХХК оноосон нэр, 9011097104 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2678004 регистрийн дугаар, БУ16-365/25 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Зайсан, Дүнжингарав гудамж, 8186 байр, 201 тоот, 70114343 холбоо барих утас;

2.5. Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч: Дотор холбооны ажил туслан гүйцэтгэгч: Ай Ти Кэйр ХХК оноосон нэр, 9011097104 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6381359 тоот регистрийн дугаар, БУ19-367/24 холбоо дохиоллын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 7-р хороо, 11 хороолол, 79, 48 тоот, 77054444 холбоо барих утас

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Энхийн жаргал констракшн ХХК оноосон нэр, 9011682020 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6197833 регистрийн дугаар, 3Т11-751/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 6 дугаар хороо, 10-р хороолол, Энх тайваны өргөн чөлөө, 26, 2 тоот, 99003900 холбоо барих утас;

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Чингэлтэй Нэгдсэн Эмнэлэг, 9070005113 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 9114467 регистрийн дугаар, Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Сүхбаатарын гудамж, Бага тойруу 46 /Сангийн яамны зүүн талд/, Ulaanbaatar, Mongolia 7703 7700 холбоо барих утас, Chingelteine@chemn.ub.gov.mn цахим хаяг

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ  
ТАЗАР  
Барилга байгууламжийг ашиг  
оруулах комисс

Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 2 давхар 1 блок, 28,0м\*18,0м хүчин чадал бүхий Чингэлтэй дүүргийн Эрт илрүүлэг оношилгооны төвийн барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.


3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 28 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хавтас хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.



Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой, 2 давхар 1 блок, тэнхлэгээрээ 28,0\*18,0м хүчин чадал бүхий Чингэлтэй дүүргийн Эрт илрүүлэг оношилгооны төвийн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Чингэлтэй дүүргийн 14 дүгээр хороо,  
Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын Газрын захиалгатай,  
Чингэлтэй дүүргийн Эрт илрүүлэг оношилгооны төвийн барилга

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын  
Барилга байгууламжийн ашиглалт,  
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан  
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:  
Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын  
Газрын Барилга захиалагчийн  
хяналтын хэлтсийн дарга

(Б.Ганзориг)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.

МЭДЭЭЛЛИЙН САНХҮҮГИЙН З.С.  
Орхон Уулс  
2025.11.06  
Бүртгэсэн: О. Мунзор

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 14 ДҮГЭЭР ХОРОО, НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ  
ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬТОЙ 2 ДАВХАР, ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГ  
ОНОШИЛГООНЫ ТӨВИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 11 дүгээр сарын 05

№01

Улаанбаатар хот

Чингэлтэй дүүргийн 14 дүгээр хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зоорьтой 2 давхар, Эрт илрүүлэг оношилгооны төвийн барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан тус барилгын 2 давхрын хурлын танхимд 2025 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр 14 цагт 14 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 15 цаг 40 минутад дуусав.

Хуралд:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч    | А.Мөнгөн      |
| 2. Нийслэлийн хяналт шалгалтын газар, Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч  | Э.Алтанзул    |
| 3. Нийслэлийн хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандартын хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч                   | Э.Цогзолмаа   |
| 4. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК Техник хяналтын инженер   | П.Сүхбаатар   |
| 5. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газрын Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн               | Э.Уранчимэг   |
| 6. Ус суваг удирдах газар, хэрэглэгчид үйлчлэх албаны инженер   | Д.Отгонжаргал |
| 7. Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч  | Б.Даваасүрэн  |
| 8. Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч   | Э.Шижиртуяа   |
| 9. Барилгын хөгжлийн төв, Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэл, баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм, нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн | О.Ундрах      |
| 10. Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо, хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан  | Б.Ганбаатар   |
| 11. Ашиглагч байгууллага  | А.Ганбаатар   |
| 12. Зураг төсөл зохиогч, Энхийн жаргал констракшн ХХК-ийн инженер   | Н.Батжаргал   |
| 13. Гүйцэтгэгч байгууллага,   |               |

Монхауз ХХК-ийн төслийн менежер  
14. Комиссын нарийн бичгийн дарга:  
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар,  
Барилга захиалагчийн хяналтын хэлтсийн  
хяналтын инженер

А.Цолмонжаргал

О.Идэрмөнх

ХЯНАЛТ ША  
ГАЗА  
Барилга байгууламж  
оруулах н

#### ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 14
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 14

#### ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Чингэлтэй дүүргийн 14 дүгээр хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зорьтой 2 давхар, Эрт илрүүлэг оношилгооны төвийн барилгын ажлын гүйцэтгэл ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

#### СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Нийслэлийн хяналт шалгалтын газар, Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч **Э.Алтанзул:**

- Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу барилгын зүүн хойд талын явган замыг гүйцээх
- Дээврийн хэсэгт байрлах агааржуулалтын төмрийг гүйцээх
- Барилгын хойд талд байрлах борооны хаалтыг налуу болгох
- В1 давхар болон 1 давхрын барилгын заслын дутуу ажлыг гүйцээх
- Лифтны хонгилын дээврийн хэсгийг дулаалах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Нийслэлийн хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **Э.Цогзолмаа:**

- Узелийн ерөөний шугам сүлжээг зэврэлтээс хамгаалах будаг түрхэж, дулаалга хийн өнгийн туузаар ороох, ТАД-ийн дагуу хаягжуулах
- АС-н угсралтын ажлыг гүйцээх
- Цахилгаан тогооны сертификат шалгуулах /зурагт 36квт төлөвлөсөн/
- Барилгын тухай хуулийн дагуу зүгшрүүлэх, тохируулах чанарын баталгаа ирүүлэх
- Барилгын дээвэр дээрх АС-н шатны фото зураг шалгуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн **Э.Уранчимэг:**

- Халаалтын шатны тоног төхөөрөмжийг цоожтой ракаад суурьлуулах
- Гадна холбооны яндангийн оролтын хэсэгт кабелин тавиур хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер  
**П.Сүхбаатар:**

- Цахилгааны өрөөний хаалгыг галд тэсвэртэй металл хийцтэй хаалгаар солих
- Цахилгааны өрөөний шатны хаалтуурыг металл хийцтэй хаалтуураар солих, кабелуудын гүйцээх
- Цахилгааны өрөөний хаална, шатнб хаалганд АА-ны плакат хийх
- Тоолуурыг лацдуулах
- Гадна цахилгааны баримтуудыг нөхөж ирүүлэх
- Дезел генераторыг АККТ-д бүртгүүлж гэрээ хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Барилгын зураг төслийн хяналт байцаагч,  
ахмад **Б.Даваасүрэн:**

- Гадна дулаалга ажлын ил далд ажлын акт
- Гадна дохиоллын систем шалгасан акт фото хавсаргах
- Цахилгаан шатны өрөөний хаалаг солих
- Цахилгааны шит самбарт анхааруулах санамж, плакат тэмдэг тэмдэглэгээг хийж байрлуулах
- MNS 5566:2020 стандартын дагуу гал унтраах анхан шатны багаж байрлуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Үндэсний төв архивын газар, Зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч  
**Э.Шижиртуяа:**

- Барилга угсралтын ил, далд ажлын актны огноо болон гарын үсгийг бүрэн зуруулж баталгаажуулах
- Архивд зураг төсөл, техникийн баримт бичиг хүлээлгэж өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу баримтаа бүрэн бүрдүүлэх
- Баримт бичгийн эх хувийг архивын заавар журмын дагуу цэгцлэж хийн бүрдүүлээд дотоод товьёг үйлдэж, хуудас дугаарлах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Барилгын хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл, баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм, нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн  
**О.Ундрах:**

- Цоколийн давхрын цонхны саравч болон пандусны саравчны хашлага хаалга хийх
- Дотор өрлөгөн хананы хучилтад хийгдсэн төмөр бэхэлгээ хийгдсэн далд ажлын акт, фото зураг нөхөж үзүүлэх
- Бетон арматурын бат бэхийн лаборторын дүгнэлтийг давхар тус бүрээр нь нөхөж үзүүлэх

- Барилгын тухай хуулийн 5.7.1-д заасны дагуу гэрээ байгуулсан төсвийн хүрээнд норм нормативын төлбөрийг төлөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах байгууллага, Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо, хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан

**Б.Ганбаатар:**

- ХБХ-н машинд зориулсан зогсоолд 1м80см шон байрлуулах
- Гадна налуу замын нэг талд нэмж нэг бариул хийх
- 1 давхрын ХБХ-н зориулсан АЦӨ-ний суултуурын бариулыг солиж стандартад нийцсэн туслах бариул хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Ус саваг удирдах газар, хэрэглэгчид үйлчлэх албаны инженер **Д.Отгонжаргал:**

- Унд усны шинжилгээ өгч, дүгнэлт гаргуулах
- Узельд трапп хийх
- ЦУХ суулт өгсөн / тайлбар/
- Тойрох шугам тасдах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Энхийн жаргал констракшн ХХК-ийн инженер **Н.Батжаргал:**

- Гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Гүйцэтгэгч байгууллага, Монхауз ХХК-ийн төслийн инженер **А.Цолмонжаргал:**

- Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврын чанартай сайн хийж биелүүлнэ

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Ашиглагч байгууллага: **А.Ганбаатар**

- Мэргэжлийн байгууллагын зөвлөгөө, зөвлөмжийг анхаарах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар, Барилга захиалагчийн хяналтын хэлтсийн хяналтын инженер **О.Идэрмөнх:**

- Узелын өрөөний шугам будах, дулаалах
- АЦӨ-д сорох сэнсны холболт дуусгах
- Угаалтуур суулгах
- Шатны плита хийх
- Техникийн өрөөний хаалгыг металл хаалгаар солих
- ЕС, ДС-д хаяг, плакат хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**:

- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаварыг бүрэн хангах
- БТХ-ийн 14.3, 14.6-ын дагуу чанарын баталгаа бичиж ирүүлэх
- Барилга техник хяналтын улсын байцаагчаар баталгаажуулах

**ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:**

Чингэлтэй дүүргийн 14 дүгээр хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зорьтой 2 давхар, Эрт илрүүлэг оношилгооны төвийн барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэх, баталгаажуулах, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын,  
Барилга байгууламжийн ашиглалт,  
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан  
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



А.Мөнгөн

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар,  
Барилга захиалагчийн хяналтын  
хэлтсийн дарга



Б.Ганзориг

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  
 ГАЗАР  
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад  
 оруулах дүрмийн дүгээр хувсралт ашиглах  
 оруулах комисс



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**


(Ашиглалтад оруулах комиссын  
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НХШГ-4 ББАБХ-ийн дарга*  
 Комиссын гишүүн: *А. Монхон*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврыг бүрэн хангах.</p>	<p>1. Үүрэг даалгаврын 14-ыг хуудас ирүүлсэн.</p>
<p>2. Гүйцэтгэгч үндэсний бичлээг дахин төсөт үргүүлэх. (БТХ-4 14.3, 14.6)</p>	<p>2. Монхауз ХХК-ийн 131/2025-дугаар баталгаа ирүүлсэн.</p>
<p>3. БТХУБ-аар ВР-оогуулах.</p>	<p>3. 2025 оны 12 сарын 04 ний өдөр</p>

Бүртгэлийн дугаар *3020*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажлалтын гарын үсэг  
*Мун*  
 2025 оны 12 сарын 04 ний өдөр

	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>А.Мөнхч</i> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.11.05</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгаван:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ / /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.04</p>



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НХСГ-ийн барилга, техникийн үеэс байцаагч*  
Комиссын гишүүн: *А. Алтанзүр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу барилгын зурм хэрг төлбөр явган зардал гүйцэтгэх	1. Үйлдвэртэй нэгдсэн гүйцэтгэл 2025. оны 11 дугаар сарын 10-ны өдөр шийтгэгдсэн байдал ирүүлжээ
2. Үзэврийн хэргийг байрлах газрын зурагтай ижил хэлбэртэй хийж гүйцэтгэх	2. Үзэврийн хэргийг байрлах газрын зурагтай ижил хэлбэртэй хийж гүйцэтгэжээ
3. Барилгын хэргийг төлөх байрлах газрын зурагтай ижил хэлбэртэй хийж гүйцэтгэх	3. Төлөх байрлах газрын зурагтай ижил хэлбэртэй хийж гүйцэтгэжээ
4. БТ газар болон 1 дүвхрэн барилгын зогсоон дутуу ажлын хийж гүйцэтгэх	4. Зогсоон дутуу ажлын хийж гүйцэтгэжээ
5. Пиртын хангалын үзэврийн хэргийг гүйцэтгэх	5. Пиртын хангалын үзэврийн хэргийг гүйцэтгэжээ

Бүртгэлийн дугаар: 3020  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨР АРХИВ**  
**ХУУЛЬСАРҮН**  
 Хуулбар олгосон өдөр: 2025 оны 12 сарын 12 өдөр

2025007102

6. Барилгын шилэн  
носсат зурга төслийн  
дагуу хийх.

7.

үүрэг даалгаврын  
бэлгэтэр байнгын  
амшлалтад орох  
сэтгэлтэй байсан

6. амшлагч байгуулагч ИТГАНД  
Үангмтэйн нэгдсэн  
Хүнлэгийн 2025 оны  
11 дугаар сарын 19-ны  
өдрийн 644 дугаартай  
Тайлбар албан Бичиг  
ирүүлэв

7. дээрх Албан Бичиг-  
үүдийг архивлурж  
байлж бэлгэт  
хөнгөлдөнө

Бүртгэлийн дугаар 3020  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
Сүх  
2005 оны 12 сарын 24-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Д.Алтансүм Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.10.05



Үүрэг даалгаврын бичгээг шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Д.Алтансүм Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.24



ирүүл, андшилгоо (3)  
товий барилга.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫ  
ГАЗАР

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг ашигл  
оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: НХШГ-ийн ЦБСХХ-ийн Усвен байр асан


Комиссын гишүүн: Э. Цогзолмаа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Чухийн ороолийг шурал сүлжээт дөрвөтэй хамгаалах бусад туршиг дүрмийн хийж өгөхийг туурвар сурал, ТАН-ийн дагуу хамгаулах.	- Биелтэй.
2. АС-и үерийн асанг үржүүл	- Биелтэй. (900 зураг)
3. Барилгын төлөөлөл сертификатыг үерийн (Зураг 36квт төлөөлөл)	- Шалгуулав.
4. Барилгын зураг үерийн дагуу үерийн, өхирүүлэх хамгаалах баталгаа үржүүл.	- 2025.11.18-ийн 12а/2025 албан ёсоор баталгаа үржүүл.
5. Барилгын дөрвөтэй дөрвөтэй А-и шалтгаан фото үерийн шалгуулах	- Шалгуулав.

Бүртгэлийн дугаар 3020  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгоогч ажилтны гарын үсэг  
Суге  
2025 оны 12 сарын 12 өдөр

2025007107

ганд




Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Э.Цогзориг / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.05



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Э.Цогзориг / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.07



ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ  
ГАЗАР  
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт оруулах комисс

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: УБЦТС ТӨХК  
Комиссын гишүүн: Б.Сүхбаатар

УА 14-р дорно  
Эрт шалгалт онооно  
Боомд төвөн барилга.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Цаашилгааны өрөөнө хаалгыг галд тэсвэрт металл шилүүт хаалгаар солих.	1. Төмөр хаалгаар сольсон фото дургаар.
2. Цаашилгааны өрөөнө шилтнэ хаалтуудыг металл шилүүт хаалтуудад сольх. каберзудын лоткыг гүйцэтгэх.	2. Төмөр хаалгаар сольсон. фото дургаар.
3. Цаашилгааны өрөөнө хаалга, шилтнэ хаалганд ААНЫ макат, схем, хаяг шийх.	3. Гүйцэтгэсэн фото дургаар.
4. Тоолуурчудыг маддучлах/солгой/	4. Гүйцэтгэсэн фото дургаар.
5. Гэхвт-тэй гэрээ шийх.	5. Гүйцэтгэсэн фото дургаар.
6. Бадам цаашилгааны бүрт барилтчуудыг нооож хануулах.	6. Гүйцэтгэсэн бүрт барилтын нооож ханууцсан
7. Дизель генераторыг АЗСТ-8 бүртгүнж гэрээ шийх.	7. Гүйцэтгэсэн фото дургаар.

Бүртгэлийн дугаар 3020  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон ажлалтын гарын үсэг  
Сүхбаатар  
2005 оны 12 сарын 04 ний өдөр.

2025007103

танд

2

Санаал: Чүрээ  
 Заалгаварын  
 биелэлтэй  
 ашиглалтанд  
 авах.

2

Бүртгэлийн дугаар: 3020  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон өгөгдлийн гарын үсэг:  
 .....  
 2025 оны 12 сарын 04 ний өдөр

Санаал: Байнгын  
 ашиглалтанд  
 авах.

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг: *Н.Сүрбээтөр*  
 /Тамга, тэмдэг/  
*Н.Сүрбээтөр* Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025.11.05.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг: *Н.Сүрбээтөр*  
 /Тамга, тэмдэг/  
*Н.Сүрбээтөр* Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025.11.25.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ХАВАР  
Барилга байгууламжийг ашиг оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИХС ТӨХК

Комиссын гишүүн: Э. Уранчимэлэг

ҮД 14-р хөдөө  
Этгирүүлж өгөхөд  
төвийн байршил (сэтгэл)  
ХТД  
Врмд

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Хөдөөтэй системийн төлөв төлөвөөр өөрчлөх үүрэгтэй байршил суурилуулах</p> <p>2. Тэгш хөдөөтэй системийн төлөв төлөвөөр өөрчлөх үүрэгтэй байршил суурилуулах</p>	<p>1. Хөдөөтэй системийн төлөв төлөвөөр өөрчлөх үүрэгтэй байршил суурилуулах</p> <p>2. Тэгш хөдөөтэй системийн төлөв төлөвөөр өөрчлөх үүрэгтэй байршил суурилуулах</p>

Бүртгэлийн үлдэгдэл 3020  
 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
 ХУУЛБАР ҮНЭН  
 Хуулбар олгосон эсвэл үгүйсгэсэн гэдгээр үсэг  
 2025 оны 12 сарын 04 өдөр

ганд

*Handwritten signature*

*Урьдчилсан үндэсний төв архив  
Хуулбар олгосон эх баримтын гарын үсэг  
Саяагч: Д. Цыденов*

*Handwritten signature*

**Бүртгэлийн дугаар: 3010**  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон эх баримтын гарын үсэг  
*Суга*  
2025 оны 12 сарын 04 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Ц. Цыденов*

Гарын үсэг: *Ц. Цыденов*

/Тамга, тэмдэг/

*Ц. Цыденов* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 11. 05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: *Ц. Цыденов*

Гарын үсэг: *Ц. Цыденов*

/Тамга, тэмдэг/

*Ц. Цыденов* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 11. 24

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫ  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт  
Барилга байгууламжийг ашиг оруулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **УСҮГ**

**УД 14-р хороо**

Комиссын гишүүн: **Отгоншарга**

**Эрт илрүүлэг, оноошлогоон төвийн барилга**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Техникийн нөхцөл хугацаа дууссан	УСҮГ 2024.09.27-ийг 2/2796 тоот албан бичгээр суугаат хичсэн.
- Унд ахуйн үсийг шинжилгээ өгц гучмэлт гаргуулах	- Үсийг хяналтын төв 108-д 25.11.13 шинжилгээ өгц гучмэлт гаргасан
- Узельд трапп хийх	- Фото зураг хавсаргав.
- ЦУХ сүүлт өгсөн /ашиглагч бичүүлгэ/ нхогазар тайлбар	- 2025.10.31 барилга бичүүлгэ ашиглалтад оруулах комиссоор үүрээг даалгавар өгсөн боловч эсвэл эйтредд ххк 2025.10.30 өдрийн АЗ91 тоот албан бичгээр дулааны улиралд хийхээр болсон.
- Төврөх шугам тасгах	- Фото зураг хавсаргав төврөх шугам тас.сан

Бичлэг дугаар: **3020**  
**ҮНДЭС ТӨС АРХИВ**  
**ХАМГААГАХ ҮНЭМ**  
 Хуулбар өгсөн үйлчилгээний гэрэн үсэг:  
**суги**  
 2025.12.04

ганд

Бүртгэлийн дугаар ... 3020  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон бэлтгэж гарын үсэг:  
..... Сүүл  
2005 оны 12 сарын 04 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *цурэг даалгаварын биелэлтээр*  
Гарын үсэг: *Д.Отгонжаргал*

/Тамга, тэмдэг/  
*Д.Отгонжаргал*  
/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Д.Отгонжаргал*

/Тамга, тэмдэг/  
*Д.Отгонжаргал*  
/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.19

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралтын ХАНАД ДҮГНЭЛТИЙН ГАЗАР




**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг ашиглалт оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НӨБГ Гал түймэртэй тэмцэх хэлтэс*

Комиссын гишүүн: *Б. Давассүрэн*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>СД Нү хорво</i> <i>НХӨБ</i> <i>Орт харрдаг, ошооноосын</i> <i>СЭВ</i></p>	
<p><i>Галын Даалгалт Арушилт,</i> <i>кад ДТДД фото акт</i></p>	
<p><i>ГБ хэсэгт сохих, тэмдэглэгдэ</i> <i>Хэргийнхэн, 5с тавьж</i> <i>шалгах</i></p>	
<p><i>Галын Аюулгүйн систем</i> <i>шалгах акт, фото хэвлэртэй</i> <i>чандраагийн хэсэгт Нү үгээр</i> <i>байрлах өрхөн 2 тэмдэглэх,</i> <i>Завчар чыглал</i></p>	
<p><i>MNS 5566 : 2020 стандартын</i> <i>дагтү гал булгах хэсэг</i> <i>шатин багасх зөвлөмөлтэй</i> <i>байрчлал</i></p>	
<p><i>Цахиргаан шатны өрөө</i> <i>кадга сохих, гал</i></p>	 

СИНГАПУР БОГОМЖ ГҮЕ ДААСАН  
МОНГОЛЫН СУСТЕМ ТӨЛӨӨЛӨХ

Д

Бүртгэлийн дугаар 3020  
ҮНДСНИЙ ГЭВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон эцсийн гарын үсэг  
2005 оны 12 сарын 04 ний өдөр

СЭН НЭГ ХӨРӨӨ  
ТХӨГ  
ЭРТ ВАРДУУЛТ, ӨИОШИЛТӨӨНИ  
ТӨВ

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг:  
/Тамга, тэмдэг/  
Х.Б. Доржсүрэн / Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2005.11.05.



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
Гарын үсэг:  
/Тамга, тэмдэг/  
Х.Б. Доржсүрэн / Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2005.11.14



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Ч.Т.А

Комиссын гишүүн: Э. Шиншартуяа

ЧД, 14р хороо  
ЭТ ШИНШРТИН ОНОШЛООН  
ТӨВ

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Мэдэгд амьсг агсан бүрэн бүрдүүлсэн.	1. Мэдэгд амьсг агсан бүрэн бүрдүүлсэн.
2. Барилга үерэлтийн амьсг үрчлэлтэй гэдгээр үрчлэлтэй байгууллага батлагдсан.	2. Барилга үерэлтийн амьсг үрчлэлтэй гэдгээр батлагдсан.
3. Архивд баримт бичиг нэмэгдсэн өгсөн нийтлэл хялсгалын дагуу баримт бичгийн бүрэн бүрдүүлсэн, баримт бичгийн хуудас дундаар, гэрээг төвөг үүсгээ.	3. Архивд баримт бичиг нэмэгдсэн өгсөн нийтлэл хялсгалын дагуу бүрэн бүрдүүлсэн баримт бичгийн хуудсаар гэрээг төвөг үүсгээ.
4. Баримт бичиг болон амьсг зургийн 7х нүгийн архивд нэмэгдсэн өгсөн.	4. Баримт бичиг амьсг зургийн бүрэн нэмэгдсэн өгсөн.

Бүртгэлийн дугаар ..... 3020  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон амьтны гарын үсэг:  
 \_\_\_\_\_  
 2025 оны 12 сарын 04 өдөр

12

Бүртгэлийн дугаар ... 3020  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭМ**  
 Хуулбар олгосон аллагчийн гарын үсэг:  
 \_\_\_\_\_ *Сүх* \_\_\_\_\_  
 200 *12/12* онд *04* сарын *04* ний өдөр.

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг: *М.О.У.Е.А*  
 /Тамга, тэмдэг/  
*М.О.У.Е.А* Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: *2025.11.05*

Үүрэг даалгаврын өрсөлдөн шалтгаан  
 Гарын үсэг: \_\_\_\_\_  
 /Тамга, тэмдэг/  
*М.О.У.Е.А* Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: \_\_\_\_\_  
 УКАВ 125 9087389 *2025.11.05*

"МОН ХЭЭЗ" ХҮЛ

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг ашиглах оруулах комисс (Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: БХТ ТӨҮГ

Комиссын гишүүн: О. Чндрах


Этг илрүүлэг, оношилгооны төвийн барилга, /ГН, И-р хороо/

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Цокалайц давхрын цонхны сарааг болон лангууны сараагны хэсгээр хэвэлтийг хийх	- Биелсэн төлбөр ирүүлэв.
② Дотор орлогот ханьц хуримтлар хийгдсэн төмөр бэхлэлт хийгдсэн гялз ангийн дотоо зураг Ногоон үзүүлэх.	- Дотор ханьц бэхлэлт хийсэн гялз ангийн акт Ногоон үзүүлэв.
③ Бетон, арматурын бэлтгэлтийн төлөвтэйг дахваргч бүрээр нь Ногоон үзүүлэх.	- Бетоны бэлтгэлтийн дахваргч Ногоон үзүүлэв.
④ БХТ үндэс засааны газар тэрэг байгуулсан төсвийн хуралт НОШ төлөх.	- НОШ төлөв.

Бүртгэлийн дугаар 3010  
 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
 ХУУЛБАР ҮНДЭ  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
 2025/12/04

⑤ Дотор хана, хатар  
ханын суурь хийсэн  
дуг ангийн дотоо жкт  
Нөхөн үзүүлэх


- Дотор хийсэн суурь  
хийсэн дуг ангийн  
жкт үзүүлэх.



Санал: Өгсөн үүрэг  
даалгавар биелүүлж  
төхсөвч ашигласнаар  
ордуулах аяналгай.

Хийлгэсэн

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг/   
/Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025-11-05

Үүрэг даалгаврын биелэлт гийгасан:  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг/  
/Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025-11-24

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХАНАЛТ ШАЛГАЛТЪ**  
**ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг ашиг оруулах комисс (Ашиглалтад оруулах комиссын дүгээлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *МТНЧХ шүртэмийн ажигтан*

Комиссын гишүүн: *Ганбаатар*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. <i>НБА-н машинд зориусан дотоод 1м80 см шон 30x45 см багацны амьттын логотой ембар байрлуулна.</i></p>	
<p>2. <i>Тодно налуу галын нэг талд нэгж нн баруун аймга. Барууны диаметр 3см илүү байна.</i></p>	
<p>3. <i>3-р даалгаврын НБА-нд зориусан ариун цэврийн өрсөлийн сууцнуурын барууныг салын стандартын шаардлага хангасан туслах барууныг сууршуулна.</i></p>	<div data-bbox="869 1541 1476 1878" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>3020</i></p> <p><b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</b></p> <p><b>ХУУЛБАР ҮНЭН</b></p> <p>Хуулбар олгосон өдөр <i>2025 оны 12 сарын 09</i></p> <p><i>сүлж</i></p> <p>2025 оны 12 сарын 09</p> </div>

Танд

Бүртгэлийн дугаар **3020**  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон агуулгын гарын үсэг:  
*сүүл*  
2025 оны 11 сарын 04 ний өлөг

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ *Б. Тэмбаатар* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.05.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ *Б. Тэмбаатар* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.18.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт  
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР  
Барилга байгууламжийг ашиглах оруулах комисс  
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Байгууллага: Ажиллагч байгууллага

УЗ 14-р хороо

Комиссын гишүүн: А. Ганбаатар

ЭМӨТөвийн барилга

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Мэргэжилтэн байгууллага зөвлөснөө зөвлөснөө - 2а сайтар анхаарч Уурт даалгаварын багцтай амжилтаар амжилтаар - тэдгээр ажилтай байгаа.</p>	<p>1. Мэргэжилтэн байгууллага зөвлөснөө зөвлөснөө анхаарч Уурт даалгаварын багцтай амжилтаар амжилтаар тэдгээр ажилтай байгаа гэж үзэв.</p>

Бүртгэлийн дугаар 3020  
 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
 ХУУЛЬ АР ҮНЭН  
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
 2008 оны 12 сарын 09 өдөр

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Бүртгэлийн үйлчилгээний газар  
ҮНДЭСНИЙ АЖ АХУЙН  
ХУУЛБАР ҮНЭГ  
Хуулбар олгосон эвэлтний гарын үсэг  
200 15/12 04  
3020  
Сүхр

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг: *[Signature]*  
/Тамга, тэмдэг/  
*А.Ганбаатар* Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025.11.05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
Гарын үсэг: *[Signature]*  
/Тамга, тэмдэг/  
*А.Ганбаатар* | Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025.11.25

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг ашиглах оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зохмогч: Энхийн маргаах констракшн ХХК*

Комиссын гишүүн: *Н.Батмаргаа*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Ташуу гүүдгээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлттэй ч үндэстэй үзвэлтэй комисст хүлээлт авах байнгын ажлын явдалтай гэрээлэх. .</i></p> <p><i>Хөндөгдөх үзвэлтэй биелэлттэй байх.</i></p>	<p><i>Хөндөгдөх ажлуудыг бүрдүүлж байна.</i></p> <p><i>Ташуу гүүдгээс өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж байна.</i></p>

Бүртгэлийн дугаар: *3020*

**ҮНДЭСНИЙ ТӨС АРХАЛ ХУУЛЬТҮНЭИ**

Хуулбар олгосон бүхэлтэй гарын үсэг: *Сүхр*

200*15* оны *12* сарын *04* өдөр



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

*[Handwritten signature]*

/Тамга, тэмдэг/


*Н.Б.Амтараа* Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.11.05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

*Н.Б.Амтараа* Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.11.23

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯЛАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг ашиглах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Гүйцэтгэл: Монхауз ХХК төслийн менежер


Комиссын гишүүн: А. Цалмонмаргал

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврыг хамарсан шийт шийтгэлийг барилгын ажиллагаанд олон хуралтай байгаа</p>	<p>Комиссоос өгсөн гишүүдийн үүрэг даалгавруудын тухайн тухайн үүрэг, нөхцөл стандарт, батлагдсан зуршил дүгнэлт шийт шийтгэл.</p> <div data-bbox="861 1420 1460 1745" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 3060  <b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</b>  <b>ХУУЛБАР ҮНЭМ</b>  Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  .....  2025 оны 12 сарын 04 ний өдөр</p> </div>

энд



Үүрэг даалгавар өгсөн:


Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/А.Уулмохмарал/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/А.Уулмохмарал/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.25

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт  
 ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР  
 Барилга байгууламжийг ашигласан орнуудад оруулах комиссын  
 (Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)


**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Байгууллага: *НХОГ-ийн ТӨААТҮГ Хөгжлийн үйлчилгээ*

Комиссын гишүүн: *О. Цэвэрмөнх*


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Үзлийн өрсөлийг шугамыг будах, дураарах.</li> <li>- Архивын үзлийн өрсөлийн сөрөг сэтгүүлийн холбоотой хийх, дуусгах.</li> <li>- Дутуу ажлуудыг дуусгах.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Угаалгач суурилах.</li> <li>• Хаалгын шугам дураарах, шалны плато хийх.</li> </ul> </li> <li>- Техникийн өрсөл хаалганаар металл хаалгаар солих</li> <li>- ЕС, ДС-үүд хаяг бүрх планкт ХХХ</li> <li>- В± гурвэрх хийж галжиг мэдэл зүүж бүрэн тэнгэр болгох</li> </ul>	<div data-bbox="885 1456 1492 1781" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар: <i>3020</i></p> <p><b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</b></p> <p><b>ХУУЛБАР ҮНЭМ</b></p> <p>Хуулбар олгосон өмчийн газрын үсэг</p> <p>..... <i>Сүх</i> .....</p> <p>200<i>15</i> оны 12 сарын <i>09</i> өдөр</p> </div>

ганд



Бүртгэлийн дугаар **3020**  
**ҮНДЭСНИЙ ГЭВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ТӨНӨМ**  
 Хуулбар олгосон эзнийг гарын үсэг  
 2025 он / 12 сарын 09 өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: ИХОГ-Хяналт шалгалт  
О.Цэцэрлэгч

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/Цэцэрлэгч / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: ИХОГ-Хяналт шалгалт

Гарын үсэг:  О.Цэцэрлэгч

/Тамга, тэмдэг/

/Цэцэрлэгч / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.27

