

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 01 сарын 08-ны өдөр

Дугаар

БА-002/2026

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 23 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 8 давхар 2 блок 37 (гучин долоо) автомашины дулаан зогсоолтой, 96 (ерөн зургаа) байр сууц бүхий хүчин чадалтай аялал жуулчлалын цогцолборын зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 12 сарын 08-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1.Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 0002226, БАЗГ2025/0128;

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: ЭЭП-16/21;

2.3.Захиалагч: Арцат форчюн ХХК оноосон нэр, 9011710112 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6260608 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо, С.Шарав, 43, 8 тоот, 80020230 холбоо барих утас, oyunbat880909@gmgail.com цахим хаяг;

2.4.Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Сутайн Олхонууд ХХК оноосон нэр, 9011334038 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5562821 регистрийн дугаар, БУ12-130/22 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо, Баянмонгол хороолол 404-31 тоот, 99211273 холбоо барих утас Batbaatar.astron@gmail.com цахим хаяг;

Хуягт харш ХХК оноосон нэр, 9011681093 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6200222 регистрийн дугаар, БУ18-382/23 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 2 дугаар хороо, усны гудамж Гаруда центр 3 давхар 305 тоот, 99994185 холбоо барих утас, Khuygtharsh1@gmail.com цахим хаяг;

2.5.Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Сүмбэр говь сайхан констракшн ХХК оноосон нэр, 9011699064 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6255868 регистрийн дугаар, БУ11-697/25 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 23 дугаар хороо, Рич маркет зах өөрийн байр 88084315 холбоо барих утас; govisaikhan123@gmail.com цахим хаяг;

Эйрвент сервис ХХК оноосон нэр, 9011338071 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5571537 регистрийн дугаар, БУ18-668/24 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар; Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Зайсан гудамж 2-13 тоот, 99112289 холбоо барих утас;

Экстрим элеватор ХХК оноосон нэр, 9011581137 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6030416 регистрийн дугаар, ӨБ11-374/25 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баян гол дүүрэг, 15 дугаар хороо, 3 хороолол, Энэбишийн гудамж, 236 94 тоот, 88310808 77054203 холбоо барих утас, Angaa20022gmail.com цахим хаяг;

Маредо ХХК оноосон нэр, 9011357112 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5622026 регистрийн дугаар, БУ11-592/22 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баян гол дүүрэг, 12 дугаар хороо, 6 бичил Хасбаатар 21-50 тоот, 99114545 холбоо барих утас, tuvshinzgya@maredk.mn цахим хаяг;

Тугтангранд ХХК оноосон нэр, 9011406118 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5701414 регистрийн дугаар, 12100426 Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Б ангилал тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баян зүрх дүүрэг, 15 дугаар хороо, 39МНМТ плаза 7-704а тоот, 99117887 холбоо барих утас; info@tugtangrand.mn цахим хаяг;

Тоть русь союз ХХК оноосон нэр, 9011669138 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 512156 регистрийн дугаар, ӨБ16-164/23 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 4 дугаар хороо, Сөүлийн 2045 тоот, 99177663, 77111848 холбоо барих утас цахим хаяг;

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Эн Эй Пи групп ХХК оноосон нэр, 9011105099 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5146933 регистрийн дугаар, 3Т16-735/22 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо, бага тойруу Метро бизнес төв 11 давхар 1106, 1107 тоот, 99180215 холбоо барих утас, m.uuanga@par-group.mn цахим хаяг;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Опен хаус өнө ХХК оноосон нэр, 9011486080 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5346404 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо, Наадамчдын үам гудамж, Буянт ухаа-1, 94993113 холбоо барих утас, openhouse.ono@yahoo.com цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Энэхүү дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 8 давхар 2 блок 37 (гучин долоо) автомашины дулаан зогсоолтой, 96 (ерөн зургаа) байр сууц бүхий хүчин чадалтай аялал жуулчлалын цогцолборын зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.


3.4. Комиссын акт 4 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 6 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох 1 хавтас хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 8 давхар 2 блок 37 (гучин долоо) автомашины дулаан зогсоолтой, 96 (ерөн зургаа) байр сууц бүхий хүчин чадалтай аялал жуулчлалын цогцолборын зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Хан-Уул дүүргийн 23 дугаар хороо, Арцат Форчюн ХХК-ийн захиалгатай, зорьтой 8 давхар 2 блок 37 (гучин долоо) автомашины дулаан зогсоолтой, 96 (ерөн зургаа) байр сууц бүхий хүчин чадалтай аялал жуулчлалын цогцолбор з

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газар,
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

8024041848
804551 СБТ24866

Нарийн бичгийн дарга:
Захиалагч Арцат форчюн ХХК-ийн захирал



(М.Одонтүяа)

АРЦАТ
FORTUNE
LLC

9019090637
6200008 & СЕА4447
УЛААНБААТАР ХОТ

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.

МӨДЭЭЛЛИЙН САМБ БҮРТГЭЭГЧ
Объект: 2015 01 29/4 08
Өгнөсөн: О. Мунуу
Бүртгэсэн: О. Мунуу
УЛААНБААТАР ХОТ ТТН 2014

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 23 ДУГААР ХОРОО, АРЦАТ ФОРЧЮН ХХК-ИЙН
ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬТОЙ 8 ДАВХАР 2 БЛОК, 37 АВТОМАШИНЫ ДУЛААН
ЗОГСООЛТОЙ, 96 БАЙР СУУЦ БҮХИЙ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЦОГЦОЛБОРЫН
БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ
ГАЗАР

2025 оны 12 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот
Барилга байгууламжийн ашиглалт
орлуулах комисс

Хан-Уул дүүргийн 23 дугаар хороо, Арцат форчюн ХХК-ийн захиалгатай, зоорьтой 8 давхар 2 блок, 37 автомашины дулаан зогсоолтой, 96 байр сууц бүхий аялал жуулчлалын цогцолборыг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын хурал 2025 оны 12 дүгээр сарын 08-ний өдрийн 9:00 цагт тус газарт 17 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 11:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Нарийн бичгийн дарга: Захиалагч Арцат форчюн ХХК-ийн захирал М.Одонтуяа
3. Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хэлтэс, Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Алтансүх
4. Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч З.Очирпүрэв
5. Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн Баруун түгээх төвийн хэсгийн инженер С.Энхбаяр
6. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн Техник хяналтын инженер Д.Гал-Эрдэнэ
7. Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК-ийн Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Даваадэмид
8. Ус сувгийн удирдах газрын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх алба Хэсгийн инженер Г.Өлзийхишиг
9. Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гал түймэртэй тэмцэх газрын хэлтсийн дарга, Хурандаа Ч.Артаг
10. Үндэсний төв архивын Зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч Э.Шижиртуяа
11. Барилгын хөгжлийн төв ТӨААТҮГ-ын Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл, баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм, нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн Б.Жаргал
12. Хан-Уул дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Холбооны тэргүүн Ч.Уранчимэг
13. Ашиглалт хариуцах байгууллага Опен хаус өнө ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Г.Билэгсайхан

14. Зураг зохиогч, Эн Эй Пи групп ХХК-ийн менежер
15. Сутайн Олхонууд ХХК-н захирал
16. Хуягт харш ХХК-ийн инженер

Ч.Батболд
Б.Батбаатар
Б.Золгэрэл

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ :

Хан-Уул дүүргийн 23 дугаар хороо, Арцат форчюн ХХК-ийн захиалгатай, зорьтой 8 давхар 2 блок, 37 автомашины дулаан зогсоолтой, 96 байр сууц бүхий байр сууц бүхий аялал жуулчлалын цогцолборын ажлын баримт бичгийн бүрдэл, барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтанд оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилга угсралтын гүйцэтгэлийг хянаж дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Барилгын тухай хуулийн дагуу чанарын баталгаа албан тоот
- Барилгын норм дүрмийн 11-04-16 дагуу зохиогч дүнэлт бичих
- Үзель өрөөнүүдийн хаалга дулаан зогсоолтой давхцаж /таглаж/ байгаад тайлбар бичиг
- Дулаан зогсоолоос гарах хэсэг, өгсүүрт засвар хийж / пандусны налуу огцом байгаад /

Нарийн бичгийн дарга: Захиалагч Арцат форчюн ХХК -н захирал **М.Одонтуяа**

- Комиссын үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдал хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч **Ц.Алтансүх**

- Хөндлөнгийн байгууллагын дүгнэлт, хуулийн байгууллагын шийдвэр үзүүлэх.
- Тухайн барилгад үүссэн үндсэн хийцийн дутагдлыг засварласан тайлан биелэлтийг шалгуулах.
- Айл тус бүрийн заслал, тоноглолын ажлыг бүрэн гүйцээх.
- Баталгаа гаргаж ирүүлэх.
- Бетоны шинжилгээг шалгуулах. Авто зогсоолын тоог тодорхой болгох.
- Цонхны ажлын талаарх тайланг ирүүлж, баталгааг ирүүлэх.
- А1 блокийн хагарлыг шалгаж, тогтоон, арга хэмжээ авч шалгуулах.
- Ажлын 14 хоногт багтаах

Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **З.Очирпүрэв**

- А1 А2 болон холигч үзелийн тоног төхөөрөмжийн дуу чимээг багасгах
- Хаягжуулалт, ус зайлуулах трап хийх

ХЯНАЛТ

Барилга байгууламжийн

О

- Гадна худгаас барилгаруу орсон шугаманд ус буулгагч хийх
- Айлуудын халаалтын коллекторт автомат хий авагч угсрах
- Айлуудын халаах хэрэгсэлд термостат хийх
- Гражийн утаа сорох хоолойг гүйцэт хийж зогсоолын хэсэг доош буулгах
- Халаалт коллекторт байрлах шугам будах

Дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн Баруун түгээх төвийн хэсгийн инженер **С.Энхбаяр**

- Агаар гаргагч зориулалтын бус , агаар гаргагч ус буулгагч чиглүүлэгч хийх
- Зурагт тусгагдсан даралт тохируулагч хаалт DPEV 2 ш үзелд суурилуулаагүй гүйцээж суурилуулах
- А2 блок эргэлтийн насос суурилуулалтын стандарт хангуулах
Насосны суурилуултын стандарт үзүүлэх
- Үзелийн өрөөнд ус зайлуулах трап байхгүй
- Техник нөхцөл бодит ачаалалаас дутуу олгогдсон / тодорүүлж үзэх/

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн Техник хяналтын инженер **Д. Гал-Эрдэнэ**

- 2 блокт суурилуулах үзийн смарт тоолуур зөвшилцсөн акт
- 2 блокийн гадна 0,4 кВ ЦДКШ-ын ажлын зураг , гүйцэтгэлийн зураг , Гүйцэтгэлийн бичиг баримт нөхөж үзүүлэх
- 2 блокийн 0.4 кВ шитэнд галын аюулгүй байдлыг хангах
- Гадна 0.4 ЦДКШ-ын мэдээлэлийн сангийн акт
- Эрчим хүчний тухай хуулийн 30.1.13 дахь заалтын дагуу УБЦТС ТӨХК-д хүсэлт өгөх

Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК-ийн Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн **Н. Даваадэмид**

- Зоорийн давхрын кабель шугамын тавиур хаягжуулах
- Цахилгааны кабелийг холбооны кабель шугамын тавиураас чөлөөлөх тусгаарлах
- Домофон системийг бүрэн гүйцэтгэж дуусгах
- Давхарын самбарын хаягжуулалтыг стандартыг хангуулах

Ус сувгийн удирдах газрын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх алба Хэсгийн инженер **Г.Өлзийхишиг**

- А1, А2 блокуудын бохир усны худгуудыг цэвэрлэж, ажлын талбай засварлан суваг хийж шат бэхлэх мөн уналт хийх.
- Батлагдсан ажлын зургийн дагуу УДДТ-д ус нөөцлөх сав төлөвлөж угсран ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж актаар баталгаажуулах.
- А1, А2 блок тус бүрийн цэвэр усны шугамаас ундны усны шинжилгээ өгч дүгнэлт гаргуулах. /Нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт/

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гал түймэртэй тэмцэх газрын хэлтсийн дарга, Хурандаа **Ч.Артаг**

- Галын дотор усны даралтад цэгийн тотгыг солих
- Батлагдсан зураг төслийн дагуу 1-р давхарт гонх хаалга хийх
- Зоорийн давхарт утаа сорох зургийн дагуу хийх
- Өгсөн үүргийн биелэлтийг фото зураг болон албан бичгээр өгөх

Үндэсний төв архивын Зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч

Э.Шижиртуяа

- Архивт бичиг баримт хүлээлгэн өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу баримт бичгийн бүрэн бүрдүүлэх, хуудас дугаарлах, дотоод товъёог үйлдэх.
- Баримт бичиг болон ажлын зургийг архивт хүлээлгэн өгөх.

Барилгын хөгжлийн төв ТӨААТҮГ-ийн Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл, баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм, нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн

Б.Жаргал

- Барилгын тухай хуулийн дагуу норм нормчлолын санд төлбөр төлж баримт шалгуулах.
- Барилгад ашигласан барилгын материалын гарал үүсэл, чанарын гэрчилгээг нөхөж шалгуулах.
- Чанарын баталгаа гаргаж ирүүлэх.

Хан-Уул дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны Тэргүүн

Ч.Уранчимэг

- А5 блок налуу зам засах стандартын зориулалтын болгох
- Боржуруудыг нам болгох
- Машины зогсоол ХБИ-ны тэмдэглэгээ хийх
- Цахилгаан шатанд зарлан мэдээлэгч хийх
- А5 блок орцны босгыг нам болгох

Опен хаус өнө ХХК-н гүйцэтгэх захирал **Г.Билэгсайхан**

- А2 байрны холигч насосыг хэвтээ болгох.
- 2 байрны узелийн цэвэрлэгээ хийх.
- Ус буулгах сосокийн гаргалгааг насосруу харсанг доош чиглэлрүү шилжүүлэх.
- Удирдлагын самбар дотор байрлах сул цахилгааны утсыг холбох эсвэл лентээр ороож аюулгүй болгох.
- Бохирын худгийг лайдаж цэвэрлэх, шат хийх, хагарсан бохирын худагны тагийг солих. Зам дээр байрлах бохирын худагт баталгаа гаргаж өгөх /эвдрэх эсэх
- Дулааны техникийн нөхцөл дээр оргил ачааллын үеэр нэмэлт эх үүсвэр шийдэх гэснийг шийдэх.
- Айл өрхийн тоолуурыг батлагаажуулсан эсэх

Зураг зохиогч, Эн Эй Пи групп ХХК-ийн менежер **Ч.Батболд**

- Айлын коллекторыг цэвэрлэх термостат винтель хийх.
- Зоорийн давхарын агаар соруулах системийг гүйцээж угсрах.

Сутайн Олхонууд ХХК-н захирал **Б.Батбаатар**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтийг үндэслэн барилгыг байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Хуягт харш ХХК инженер **Б.Золгэрэл**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтийг үндэслэн барилгыг байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

лтанд

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 23 дугаар хороо, Арцат форчюн ХХК-ийн захиалгатай, зоорьтой 8 давхар 2 блок, 37 автомашины дулаан зогсоолтой, 96 байр сууц бүхий байр сууц бүхий аялал жуулчлалын цогцолборыг байнгын ашиглалтанд оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:


ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

(А.МӨНГӨН)

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

АРЦАТ ФОРЧЮН ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ

(М.ОДОНТУЯА)



25/978

ХҮД 23; 4 Фрүсөө ①
ФОРГЮУ ХХК
АМ 24 36 байр
сүүх 35 дүгээр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГ
ГАЗАР

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АММТ

Комиссын гишүүн: Сарга В. Монгол

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. БТХ-ийн дагуу төмөр замын даатгал хэргийг төлөв	1. үндэсл.
2. БНБД-ийн 11-04-16 дагуу зохих дүрмийг бичих	2. Албан бичиг өгсөн
3. Өдөр өрөөмүүдийн хэргийг дүрмийг зогсоолоос дөрвөцөм /галлам/ Бүтээгчид тэдгээр бичиг	3. Албан бичиг өгсөн
4. Дүрмийг зогсоолоос гаргах хэргийг, өсүүрт засвар хийх /наадам/ наадам өсүүрт /Бүтээгч/	4. Албан бичиг өгсөн

Бүртгэлийн дугаар 3280
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 2025 оны 12 сарын 25-ний өдөр

202500869

ГЫН
ялгалтанд

Бүртгэлийн дугаар 3280
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилгүны гарын үсэг
.....
2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/ *А. Могой* / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.12.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгагч
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/ *А. Могой* / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.12.25

Асуулт баримт хийж
Ахлах мэдээлэлтэй үргэлжлүүлж
А1; А2 бэлтгэж


2

ХТБ 23-р хэсэг

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага: НХС

Комиссын гишүүн: В.ХУАВ. Н. АЛТАС

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Хондлогчийн байгууламжийн дүрмийг, хондлогчийн байгууламжийн шийдвэр үзүүлэх.	1. Хондлогчийн байгууламжийн дүрмийг Архивт огов.
2. Тухайн баримт үзсэн үзсэн хийгчийн дугаарыг давхаргаар таслан биелэлтийг шаарцуулах.	2. Таслан ирүүлж биелэлсэн
3. Айл тус бүрийн газар, тоноглогчийн өмчлөл бүрт үргэлжлүүлэх.	3. Биелэлсэн
4. Баталгааны цаг ирүүлж.	4. Баталгаа 2 а/б-г ирүүлж (2025.10.10 А/Б)
5. Баталгааны шийдвэрээр шаарцуулах.	5. Шаарцаж Архивт огов.



Анхны үргэлжлэлтэй тус тусархад өгнөх.

2025008702

6. Монхын ажлын талаарх тайлан? ирүүлж, баталгаажуулах

Г. А. Энхтөвийн хөдөлгөөн шалгах, тогтоох, арга хэлцэлт арга шалгуулах.


(Анхны 14 хоногт багтаах)

6. Визагсад.

7. 2025.12.11 - өдөр
адресийн 25/80 дугаартай а/б ирүүлсэн.



Зуеулалтыг шалгах таслаамтжуулах.



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Г. А. Энхтөв / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.08.



Үүрэг даалгаврын биецэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Г. А. Энхтөв / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.26




Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

"Арбат Фортум" ХХА А1, А2 блокууд (Ашиглалтад оруулах комиссын НАЛТ ШУ Дүгнэлтийн хамт хүчинтэй) ГАЗ

Байгууллага: НХШТ



Комиссын гишүүн: ЗХХУАБ З. Очирлуур



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) А1, А2 блокуудын холын үзлийн тэмдэг тухай зөвхөн үзлийн зураг чимээг дараагаар	- биелсэн
2) Хөдөлгөөний, үе зэм - зулах тэр хийх	- биелсэн
3) Хөдөлгөөн хурдас багас руу орсон судалгааг үе бүр хийх	- биелсэн
4) Хөдөлгөөн хамаарал коллекторт автомат хийх авах үе дараа	- биелсэн
5) Хөдөлгөөн хамаарал хурдас термостат хийх	- биелсэн
А1, А2) Тракийн дугаа сөрөг хөдөлгөөн үе зэм хийх зогсоолын хэсэг зохиоход	- биелсэн
7) Хамаарал коллекторт багас руу судалгаа	- биелсэн




ТАЛТЫН
Төрийн захиргааны
Төв газар
УСС



Бүртгэлийн дугаар 3280
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон визитны гарын үсэг
.....
2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

З.Озарпуров / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан.

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/


З.Озарпуров / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.15.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага: *УБЦТС ТӨАК*



Комиссын гишүүн: *Д. М. Доржиев*

*ХҮД-н 25-р хороо
"Архит Фортис" ХХК-ийн
агаар нүүрсмолон цогцолбор
(2 блок)*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. 2 блок сууринд үеийн (саярт төсүүр) зөвшилцсөн акт нөхөн үзүүлэх.</i>	<i>1. Өмнөхөн. (Акт нөхөн үзүүлэв.)</i>
<i>2. 2 блоком гадна очив нэгж-ийн аялал дүрэг гүйцэтгэлийн зураг, гүйцэтгэлийн бичиг дүрсэт нөхөн үзүүлэх.</i>	<i>2. Өмнөхөн. (Гүйцэтгэлийн бичиг баримт нөхөн үзүүлэв.)</i>
<i>3. 2 блокын 0,4кв үндсэн тал аюулгүй байдал хангах</i>	<i>3. Үүрэг зурагаар баталсан үзүүлэв.</i>
<i>4. Гадна 0,4кв нэгж-ийн мэдээллийн сангийн акт.</i>	<i>4. Акт нөхөн үзүүлэв.</i>
<i>5. Эргийн хүрний тухай агууламж 30.1.13 дахь заалтын дагуу УБЦТС ТӨАК-д хүсэлт олох.</i>	<i>5. Хүсэлт өгөх тухай албан бичиг 2025.12.11 25/68 дугаартай.</i>

Бүртгэлийн дугаар *3280*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг
Сүх
2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр

202500879



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:





Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.25

Бүртгэлийн дугаар 3280
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлалтны гарын үсэг
[Signature]
2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр

	 <div data-bbox="1353 421 1532 657" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> ТЫН ШИГЛАГТАНД С </div> <p data-bbox="861 1428 1484 1610"> Цурт заамаар оуран Дамжиралт Балма </p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>Ц. Энбаяр / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.08.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>Ц. Энбаяр / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.14.</p>

Бүртгэлийн дугаар 3280
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг


 2025 онь 12 сарын 26 -ний өдөр

ХЧӨ шон 25р нурин
 Арчат Фортун ХХК орол
 буу нур А1; А2 блок барилга

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)




Байгууллага: УСЧТ

Комиссын гишүүн: Т. Вирагжинцог

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. А1; А2 блокуудад бөхийр үснэ хууцруудыг чэвэрлэж, амьсгал тарбааг засварлаж суваг хийж шат бэхлж мөн үнэт хийж	1. Бөхийр үснэ хууцруудыг чэвэрлэж, шат бэхлж, амьсгал тарбааг суваг засварлаж фото үржвэр үзүүлсэн
2. Хатгалдсан амьсгал зургийг доош ЧОДЭ-д үе нэвдэнэ сэл төлөвлөнө үнэрт оруулж нэвд өөрчлөх үүрэгт хийж амьсгал баталгаажуулах	2. Хатгалдсан амьсгал зургийг доош ЧОДЭ-д үе нэвдэнэ сэл үнэрт оруулж 2025.06.20-н өдөр нэвд өөрчлөх үүрэгт хийж 2025.12.18-н өдөр амьсгал баталгаажуулах
3. А1; А2 блок тус бүрийн чэвэр үснэ нугаагаас үндэс үснэ шийтгэлт өгс дүгнэлт гаргуулах (Шийтгэлтэй түрч илүүшлэл гэдэгт)	3. А1; А2 блокууд чэвэр үснэ нугаагаас шийтгэлт өгс 2025.01.05-н өдөр шийтгэлтэй дүгнэлт нэвдэнэ үзүүлж баталгаажуулах

УСЧТ-ийн дугаар 3280
 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
 ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
 2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр

202500870J



ТҮЙН
Хялалтанд
с

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Д. Вуриаг хөсөөт*

/Тамга, тэмдэг/

Д. Вуриаг хөсөөт /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Д. Вуриаг хөсөөт*

/Тамга, тэмдэг/

Д. Вуриаг хөсөөт /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 25

Бүртгэлийн дугаар 3280
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өгөгдлийн гарын үсэг
сүж
2025 оны 12 сарын 26 -ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

ХЯНАЛТ ШАГ
ГАЗАР
Барилга байгууламжи
оруулах ко


Байгууллага: "ИХС" ТӨХК.
Комиссын гишүүн: *Н. Дорвагзан*

- 14д, 23-р хороо.
- Арван Фортком ХХ
- Агсаа Хуульчдын Сангаар.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт <i>2025/12/03.</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Заарсан давхарын кабели шурааны тавиур хязгатуулах. 2. Цахилгааны кабелийн лондонь кабели шурааны тавиураас гөлөөлөх тусгаарлах. 3. Давхарын санбарын лондонь монолог хэсэг гүйцэтгэх. 4. Домодон системийн бүрэн гүйцэтгэл дуусгах. 5. Давхарын санбар хязгатуулахыг стандартын хатуулах. 	<p><i>Чураа даалгаврын биелэлтээр фото зургаар байрлаагатуулах бүрэн авав.</i></p> 
	

Бүртгэлийн дугаар *3280*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг
Сүлэ
 20*25* оны *12* сарын *26*-ний өдөр

2025008704




ТТҮН

Төрийн албан тусгай

08

Үүрэг даалгаврын
бүрэлтээр ажиллаж
авал санхүүжүүлж байна.


Үүрэг даалгавар өгсөн: "ИХС" ТӨХК

Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
Н. Давдгэмүр Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-12-08.

Үүрэг даалгавар бүрэлтээр
бүрэлтээр үзэж.

Үүрэг даалгаврын бүрэлт шалгасан: "ИХС" ТӨХК

Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
Н. Давдгэмүр Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-12-16.

3280
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
25 12 26

ПТҮН

Хийгээлтэнд
10

Сур. тэмдэг дутраг **3280**
ҮНДЭСНИЙ ТЭБ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өмчлөлийн гарын үсэг
.....
сүх
2025 оны 12 сарын 26 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

[Signature]
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025.12.28*


Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

[Signature]
Гарын үсгийн тайлал


Огноо: *2025.12.28*



ТАЛТЫН
ТЭГЭМЖ
ТЭГЭМЖ

Үүрэг даалгавар өгсөн.

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/


ЖАРГАЛ
ЗӨВЛӨХ

/Б. Шугарал/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.08-ч.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/Б. Шугарал/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.15-ч.

Бүртгэлийн дугаар 3280
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
С.М.Н.
2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**


ХЯНАЛТ ШАЛГА
ГАЗАР
(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ХУД ХБН Д
Комиссын гишүүн: Ф. Урианшир

ХУД ЭЗЭ Арцаг Геранж
ХХК АТТ 2 блок

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. АТ блокны баржгуурт нам бөлгөв	
2. АТ Мануу замын (орох гаргах) хажуу талын засах	
3. Цахил н шатны зарнам мэдээний Монгол хэл бичг (2 блок)	
А. АТ блокны манууны "ХБН" засах талын хэл	

Бүртгэлийн дугаар 3280
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлынны гарын үсэг
Орчи
2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр



ЫН
СГАЛТАНД

2025 оны
8 сард хийсэн
түүх/мт.

Бүртгэлийн дугаар 2280
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
2025 оны 12 сарын 26 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

У.Уранчимх
Хуульчдын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-12-08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/


У.Уранчимх
Хуульчдын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-12-27

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын **НАЛТ ША** дүгнэлтийн хамт хүчинтэй) **ГАЗА**



Байгууллага: *Openstage Оюу ХХК*

Комиссын гишүүн: *Г. Билимсадхан*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>А2 байдрыг хөшигт насосол хэвгээ бэлчэх</i></p> <p><i>2 байдрыг үргэлжлэн үзвэртэй хийх</i></p> <p><i>Ус буулгах сороокийн зардалгааг насос руу харсанг зоош шилэн руу шилжүүлэх</i></p> <p><i>Үүрдмэлэн санбар зотол байдрыгх сур чар. утасон хандох хэвгн илтээр ороо хаяжигчид бэлчэх</i></p>	

Бөхирэн худал мөрдөж
хэвээрээ, шөт хийх

Халгарсан бөхирэн худална
Таливч солих

Зам зэр байрлао
Бөхирэн худалт
Баталгаа гаргаж өгөх
(Хэвээр хэв)

Дулаана техникийн нөхцөл
ээр орши агаарын үеэр
нэгэн нэгэн хэвээр
шилдэгх үеийг шилдэгх.

Аид өрхийн тоолуур
Баталгаа турсан өгөх



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Г.Бинзандаг Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2008. 12. 08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:



Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/


/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага: "Эн Эй Патрулл ХХК"

Комиссын гишүүн: Ц. Батболд

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Хял-и коллектор-и цэвэрлэх термостат битель хийх</p> <p>2. Зоор-и давхрни Агаар сорлуулах систем-г гүйцэтгэх үзсрэх</p>	<div data-bbox="798 1338 1412 1678" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 20px auto;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 3280</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр</p> </div>

УТГА
МОНГОЛ
УЛС

Бүртгэлийн дугаар 3280
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 12 сарын 26 ний өдөр


Үүрэг даалгавар өгсөн: *[Signature]*
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/ *[Stamp]*
/ *Батболд* / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.12.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/ *[Stamp]*
/ *Батболд* / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.12.23

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага:

Аруст Фармон ХХК

Комиссын гишүүн:


М. Сунтеев

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын даалгалтаар хүчинтэй эвч санхүүгийн байна.</i></p>	<div data-bbox="885 1372 1508 1723" data-label="Image"> </div>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага: *Бутан Ихэнхүүг ТӨСК*


Комиссын гишүүн: *Б. Батбаатар*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр бэлтгэн шилжээлтэй авах хүсэлтэй байна.</i></p>	<div data-bbox="782 1417 1396 1757" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 20px auto; width: fit-content;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>3280</i> ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИЗ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажиглалтын гарын үсэг <i>Сүхэ</i> 2025 оны 12 сарын 26 ний өдөр</p> </div>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага: *"Түрэм Ариу" АЖК.*

Комиссын гишүүн: *Б. Э. Цэцэг.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссан гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр байртай ашиглалтад оруулах зөвшөөрөл авчирч байна.</i></p>	<div data-bbox="837 1417 1436 1746" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 20px auto; width: fit-content;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>3280</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p><i>Сүх</i></p> <p>20<i>25</i> оны 12 сарны <i>26</i> -ний өдөр</p> </div>

ЛТГЫН
ТАШИГЛАЛГАНД
НОС

Бүртгэлийн дугаар **3280**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өмчлөлийн гартын үсэг
Сүх
2005 оны 12 сарын 26-ны өдөр



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Сүх*
ХУУЛБАР ҮНЭН

/Тамга, тэмдэг/
УЛААНБААТАР ХОТ

/ *Сүх* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:



Үүрэг даалгаврыг биелэлтэй гүйцэтгэсэн:

Гарын үсэг: *Сүх*
ХУУЛБАР ҮНЭН

/Тамга, тэмдэг/
УЛААНБААТАР ХОТ

/ *Сүх* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

ТАЛТЫН

ЭГ АШИГЛАЛТАНД
НИСС

Бүртгэлийн дугаар **3280**
ҮНДЭСНИЙ ТӨБ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Огюл
2025 оны 12 сар 26 нөдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Мунгал*

/Тамга, тэмдэг/

Мунгал Харын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-12-08

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Мунгал*

Гарын үсэг: *Мунгал*

/Тамга, тэмдэг/

Мунгал Харын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-12-08

Бүртгэлийн дугаар 3280
ҮНДЭСНИЙ ТӨБ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Огюл
2025 оны 12 сар 26 нөдөр
УХАА 125 9087388
2025 12 08