

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД  
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2026 оны 01 сарын 16-ны өдөр

Дугаар ...

БА - 014/2026

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 6.2м\*7.2м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын барилга, 25м<sup>3</sup>-ийн багтаамжтай 5 ширхэг хэвтээ цилиндр шатахуун хадгалах сав, 10м<sup>3</sup>-ийн багтаамжтай 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 12 сарын 23-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо 2018/09/04, дугаар А/816
- 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр:1705-ШТС-0891
- 2.3. Захиалагч: Интер Стандарт Нефть ХХК оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011282048, регистрийн дугаар 5466466, Хаяг: УБ хот, СБД, 8-р хороо, СТӨ в корпус 101 тоот, холбоо барих утас: 99905727 цахим хаяг; [isn@smgruop.mn](mailto:isn@smgruop.mn)
- 2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Алхана Трейд ХХК оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011100144, регистрийн дугаар 2595192, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар БУ16-487/18, Хаяг: УБ хот, СБД, 8-р хороо, СТӨ в корпус, 205 тоот, холбоо барих утас 99027276, цахим хаяг;
- 2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй.
- 2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Эм Пи Ай консалтантс ХХК оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011099068, регистрийн дугаар 2662671, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар ЗТ11-368/22, Хаяг: УБ хот, БГД, 20-р хороо, үйлдвэрийн баруун бүс, 52 тоот, холбоо барих утас 75750800,
- 2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага:

Интер Стандарт Нефть ХХК оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011282048, регистрийн дугаар 5466466, ... барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: УБ хот, СБД, 8-р хороо, СТӨ в корпус 101 тоот, холбоо барих утас 99905727, цахим хаяг: [isn@smgruop.mn](mailto:isn@smgruop.mn)

## 2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

### □ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

### □ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1 Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 6.2м\*7.2м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын барилга, 25м<sup>3</sup>-ийн багтаамжтай 5 ширхэг хэвтээ цилиндр шатахуун хадгалах сав, 10м<sup>3</sup>-ийн багтаамжтай 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь: Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

ХЯНАЛТ ША  
ГАЗА

Барилга байгууламж  
орлуулах к

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 3 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 24 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 Дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 6.2м\*7.2м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын барилга, 25м<sup>3</sup>-ийн багтаамжтай 5 ширхэг хэвтээ цилиндр шатахуун хадгалах сав, 10м<sup>3</sup>-ийн багтаамжтай 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо, Интер стандарт нефть ХХК-ийн захиалгатай, зорьгүй 6.2м\*7.2м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын барилга, 25м<sup>3</sup>-ийн багтаамжтай 5 ширхэг хэвтээ цилиндр шатахуун хадгалах сав, 10м<sup>3</sup>-ийн багтаамжтай 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилга

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч


Нарийн бичгийн дарга: Интер стандарт нефть ХХК гүйцэтгэх захирал



(А.Мөнгөн)

(Ж.Даваахүү)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 16 ДУГААР ХОРОО, ИНТЕР СТАНДАРТ НЕФТЬ ХХК-ИЙН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬГҮЙ 6.2М\*7.2М ХЭМЖЭЭТЭЙ, 1 ДАВХАР ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГА, 25 М3-ИЙН БАГТААМЖТАЙ 5 ШИРХЭГ ХЭВТЭЭ ЦИЛИНДР ШАТАХУУН ХАДГАЛАХ САВ, 10М3-ИЙН БАГТААМЖТАЙ 1 ШИРХЭГ ХЭВТЭЭ ЦИЛИНДР САВ БҮХИЙ ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ХАДГАЛАХ ТҮГЭЭХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах  
Улаанбаатар хот

2025 оны 12 дугаар сарын 23

Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо, Интер стандарт нефть ХХК-ийн захиалгатай, зорьгүй 6.2м\*7.2м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын барилга, 25 м3-ийн багтаамжтай 5 ширхэг хэвтээ цилиндр шатахуун хадгалах сав, 10м3-ийн багтаамжтай 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2025 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 13:00 цагт 12 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 14:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Комиссын нарийн бичгийн дарга: Захиалагч “Интер Стандарт Нефть” ХХК-ийн Ерөнхий инженер Д.Намсрай
3. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс, Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч Ч.Ганхуяг
4. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч М.Чингүн
5. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер П.Сүхбаатар
6. Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, дэд хурандаа М.Батсайхан
7. Мэдээлэл холбоо ТӨХК, Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газар, Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Даваадэмид
8. Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч Б.Оюунжаргал
9. Барилга хөгжлийн төв, Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга О.Ундрах
10. Эм Пи Ай консалтантс” ХХК М.Эрдэнэцэрэн

11. Алхана Трейд ХХК инженер
12. Интер стандарт нефть ХХК-ийн инженер

О.Батзориг

О.Даваадэмбэрэл

#### ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан - 12
- Хүрэлцэн ирсэн -12
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 12

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛ  
ГАЗАР**  
Барилга байгууламжийг ашиг  
оруулах комисс

#### ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо, Интер стандарт нефть ХХК-ийн захиалгатай, зорьгүй 6.2м\*7.2м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын барилга, 25 м<sup>3</sup>-ийн багтаамжтай 5 ширхэг хэвтээ цилиндр шатахуун хадгалах сав, 10м<sup>3</sup>-ийн багтаамжтай 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилгын ажлын баримт бичгийн бүрдэл, барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

#### СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөв, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтсийн Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч **Ч.Ганхуяг:**

- Ослын улмаас асгарсан шатахууныг ШТС-н эзэмшлийн газраас гадагш тархахгүй байхаар стандарт ийн дагуу өндөрлөгөө хийх.
- MNS-стандарт нийцсэн явган хүний хөдөлгөөн аюулгүй байдлыг хангуулах хэвтээ тэмдэглэгээ хийх.
- ШТС-аас үл хамаарах барилга байгууламж хүртэлх зай хэмжээг хэмжүүлсэн акт үзүүлэх .
- ШТС-ийн эзэмшлийн талбай дахь тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг нэг чигт байх, зааврын дагуу нэг чигийн хөдөлгөөний тодорхой болгох тэмдэглэгээ нэмж байршуулах.

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч **М.Чингүн:**

- Техникийн нөхцөлийн 4. 19 дахь заалтын дагуу шатахуун түгээх станцын барилгын төслийн талбайд өртсөн цахилгаан дамжуулах шугамыг шилжүүлсэн баримт, хангагч байгууллагад хүлээлцсэн акт.
- Аянга хүлээн авагчийн эсэргүүцэл дахин хэмжүүлэх.
- Цахилгааны дотор монтаж хийсэн ААНБ-н тусгай зөвшөөрөл.
- Гадна гэрэлтүүлэг цахилгааны самбар зэргийн фото акт хавсаргах.
- Техникийн нөхцөлд заасны дагуу дизель генератор суурилуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Барилга хөгжлийн төв, Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга **О.Ундрах:**

- Автомашины орц гарц нь дээр явган замын тэмдэг тэмдэглэгээ хийх.
- БТ хуульд заасны дагуу норм нормативын төлбөр төлөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын хэлтсийн инженер **П.Сүхбаатар:**

- Гадна цахилгааны гүйцэтгэлийн бичиг баримтыг нөхөж үзүүлэх.
- Мэдээллийн сангийн акт залгах зөвшөөрөл.
- Чингэлтэй ХҮТ гэрээ хийх, тоолуур суурилуулж лацдуулах.
- Аянга хүлээн авагч, операторын барилгын газардуулгын хэмжилтийн протокол үзүүлэх.
- Өмнөх айлын гэрээг цуцлах чингэлтэй дүүргийн ХҮТ-тэй.
- АЗЗТ, КАЗТ-ын тодруулгууд нөхөж үзүүлэх.
- ЦДАШ зөөсөн зураг, мэдээллийн сангийн акт үзүүлэх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, дэд хурандаа **М.Батсайхан:**

- Усны нөөцийн сав дулаалах усаар хангах галын хөдөлгөөнд техниктэй холбох нөхцөлөөр хангах.
- Операторын барилгын дулаалга материалын галд тэсвэржилтийн зэрэг тогтоолгосон дүгнэлт үзүүлэх.
- Операторын барилгын галын дохиолол мэдээлэгч хэвийн ажиллагаанд оруулах.
- ШТС-с хойд зүгт байрлах барилгаас хамгаалалтын зай хэмжээ хэрхэн хангагдаж байгаад тайлбар албан бичиг өгөх.
- Зохиогч шатахуун түгээх станцын хашаанд үндэслэл бүхий тайлбар албан бичгээр өгөх.
- Хөдөлгөөний чиглэл заасан тэмдэглэгээ хийх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газар, чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн **Ц.Дагвадорж:**

- Техникийн нөхцөл болон бусад бичиг баримтын бүрдэл нөхөж үзүүлэх.
- Баганаас бууж байгаа кабель шугамын стандартын дагуу хамгаалан бэхэлгээ хийж өгөх.
- Газраар орж байгаа шилэн кабель шугам сүлжээг стандартын дагуу цахилгааны кабель шугамаас тусгаарлан зориулалтын оролтоор серверийн өрөө рүү оруулж өгөх

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч **Я.Чулуун:**

- ШТС-н барилгын хувийн хэргийг бүрэн бүрдүүлж дотоод товъёг хийж өгөх.
- Ажлын зургийн бүрдлийн дагуу бүрэн бүрдүүлж өгөх.
- Ил далд ажлын акт гэрэл зураг бүрэн бүрдүүлж дотоод товъёг хийж өгөх.
- БЧ-г тэмдэглэл дэвтэр бүрэн баталгаажуулж өгөх
- Барилга байгууламжид хэрэглэсэн бараа материалын гарал үүсэл, чанар тохирлын гэрчилгээг л/ш/дүн бүрэн бүрдүүлж дотоод товъёг хийж өгөх.
- Инженер геологи тусад нь хийх-ээр бүрдүүлж өгөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Ашиглагч байгууллага Интер Стандарт Нефть ХХК-ийн ерөнхий инженер **О.Даваадэмбэрэл**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Захиалагч байгууллага Интер Стандарт Нефть ХХК-ийн ерөнхий инженер **Д.Намсрай:**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Зураг төсөл зохиогч Эм Пи Ай консалтантс ХХК-ийн **М.Эрдэнэцэрэн:**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Гүйцэтгэгч байгууллага: “Алхана Трейд” ХХК-ийн инженер **О.Батзориг:**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Хяналт шалгалтын газрын, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- БНБД-ийн 11-04-16 дагуу зохиогч хяналтыг биечлэн тавьж дүгнэлтийг эцэслэн бичих.
- БТХ-ийн 14.3.14, 14.6 дагуу гүйцэтгэгч чанарын баталгааг ирүүлэх.
- Зөвшөөрөлгүй ажил эхлүүлсэнтэй холбоотойгоор шийдвэрийн хуудсыг хянуулах.
- Шатахуун түгээх станцын хэвтээ болон босоо тэмдэг тэмдэглэгээг бүрэн хийх.
- Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гадна хэмжилт, ногоон байгууламжийг дулааны улиралд хийж гүйцэтгэх төлөвлөгөө, хугацаатай албан бичгийг ирүүлэх.
- Гүйцэтгэлийн зураг хянуулах.
- Гадна цахилгааны дүгнэлтийг албажуулах.

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

**ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:**

Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо, Интер стандарт нефть ХХК-ийн захиалгатай, зорьгүй 6.2м\*7.2м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын барилга, 25 м<sup>3</sup>-ийн багтаамжтай 5 ширхэг хэвтээ цилиндр шатахуун хадгалах сав, 10м<sup>3</sup>-ийн багтаамжтай 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын байнгын ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын  
Барилга байгууламжийн ашиглалт,  
бүртгэлийн хэлтсийн даргын үүргийг  
түр орлон гүйцэтгэгч:

Тэмдэглэл хөтөлсөн:  
Интер Стандарт Нефть ХХК-ийн  
гүйцэтгэх захирал



(А.Мөнгөн)

(Ж.Даваахүү)

анд

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАГАЧ

Барилга байгууламж оруулах к

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИХШГ, БВАВХ-ийн дарга

Комиссын гишүүн: дарга: А. Мовсик.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① БНБД 11-04-16 аашуу захирамжийн нэгдсэн дүрмийг ирүүлэх.	① 2025.12.25-ны өдрийн нэгдсэн дүрмийг ирүүлж.
② БТХ-ийн 14.5, 14.6 аашуу тогтоолын баталгаа ирүүлэх.	② 2025.12.25-ны 25/113 тоот албан ёсоор баталгаа ирүүлж.
③ Гүйцэтгэл зорилго, үйлчилгээний хандлага, бичиг баримт, нэгж хатуулах.	③ Бичиг баримт хангасал.
④ Боловсон ерөнхий төлөвлөгөөний аашуу гадна захирамж, нэгжэн байгууламжийн дугаарыг ушрагд хийж үргэлжлэх төлөвлөгөөг баталгааны хамт ирүүлэх.	④ 2025.12.26-ны өдрийн 25/102 тоот албан ёсоор 2026.05.13-ны дотор дүүжих албан ёсоор ирүүлж.

Эргэлтийн дугаар ..... 64 .....

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

хуулбар олгосон автоматны гарын үсэг

2026 оны 01 сарын 12-ний өдөр

2025009707

АЛТЫН

Гашиглалтанд  
ИСС

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ А.Монгол / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.23</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ А.Монгол / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2026.01.08</p>

Үүрэг даалгаврын дугаар ..... 69 .....

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

хуулбар олгосон ажлынхны гарым үсэг

..... Сүлс .....

2026 оны 01 сарын 08 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛ  
ГАЗАЛ**

**Барилга байгууламжи  
орлуулах ко**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НХШГ; ДФСХХ; ЭХХУФ*

Комиссын гишүүн: *М. Чинцур*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>СХД 20-р хороо Иктер стандарт кедьт ХХК-к ШТС - к барилга.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- Техникийн нохцолын 4.5 дахь заалт нээж ЭХ үүсүүр цуримлуулах</i></li> <li><i>- Үнийн санбар тэмээлийн кабелиг дондуулах.</i></li> <li><i>- Хамшигт туршигтын протокол хавсаргах.</i></li> </ul> <p><i>(Аяма хүрээ авалт, операторын барилгын хүрээ)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>- Захиалагч нээж ЭХ үүсүүр (зооврийн) амшилагад тухай албан ёслээр баталгаа гаргасан.</i></li> <li><i>- Фото зураг хавсаргав.</i></li> <li><i>- Протокол хавсаргав.</i></li> </ul>

... 69 ...

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

*сүл*


2025. 01. 02. СӨДЫМ-НИЙ АЛБАР

2025009709

газардуула; 0.4 кв )  
цахилгааны шьт )

ЛТЫН

ашиглалтанд  
СС



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

*М. Чинзор*



/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.12.23

Үүрэг даалгаврын биетэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

*М. Чинзор*



/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2026.01.05

69  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
*Огчел*  
2026 оны 01 сарын 16-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГА  
ГАЗАР**

Барилга байгууламжийг оруулах комис


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

*СХД Дор хойно компьютер системийн үйлчилгээний байр*

Комиссын гишүүн:

*НХШБ ГТХХУБ Ч.Тонгалт 2025.12.23.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Бусад үйлчилгээний үүрэг даалгаварт оролцоогүй байдалтаа хүлээн авад.</i></p>	

69

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг

*Сүх*

2026 оны 01 сарын 12-ний өдөр

2025009708

ЫН  
глалтанд

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

*[Handwritten signature]*



Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

*[Handwritten signature]*



Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

сүр... элийн дугаар ... *64* ...  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
.....  
*сүүл*  
2006 оны 01 сарын 12-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ГАЗАР  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫ**  
**КОМИССЫН ГАЗАР**  
Барилга байгууламжийг ашиг  
орлуулах комисс  
(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УБЦТС ТӨАК*

*САА ДОР АЗОО.*  
*ЦТС "БЭНХИЛЭЛ"*  
*ОАК*

Комиссын гишүүн: *Л. Сүхбаатар*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>1. Газардуулгын протокол хөдөөж үндлэн. Яамангийн</i></p> <p><i>В. Ааяг, Бирк, Саям. 2. Гүйцэтгэсэн байрлуулах.</i></p>	<p><i>1. Гүйцэтгэсэн 0000 дургаар.</i></p> <p><i>2. Гүйцэтгэсэн 0000 дургаар.</i></p>
	

Эртгэлийн дугаар ..... *64* .....

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг

*Сүхбаатар*

2006 оны 01 сарын 02 ний өдөр

2025009711

ТАНД

Санах: Чурт Асанга-Санах: Байнгын  
варын биеллээд. амьтатанд  
авох.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *А.Сүрбатар*

/Тамга, тэмдэг/

*А.Сүрбатар* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.23.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *А.Сүрбатар*

/Тамга, тэмдэг/

*А.Сүрбатар* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.01.02.

ЭҮГ ТАХИЙ АУГАВР ...64...  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
хуулбар олгосон амьтны гарын үсэг  
*Сүрбатар*  
2025 оны 01 сарын 12 ний өдөр


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүрэм

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГ  
ГАЗАР**  
Барилга байгууламжийг оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)  
СХД-ийн 20-р хороо  
Интерстандарт ХХК  
ШТС  
2025.12.23

Байгууллага: *ОБЕТ*  
Комиссын гишүүн: *З/х Н.Батсайхан*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Операторын барилгын дулааглах материалын гал тэвэршилтийн зэрэг тогтоосон дүрэмт үзүүрэх.	- Биелст
2. Талын усны насосын сов дулаагах, хөргөөлт галч техниктэй холбох нөхцлөөр хангах.	- Биелст
3. Анхны ашиглаасны алхааруулах тэнд тэнд тэнд зураг төсвийн дагуу хийх.	- Биелст.
	

64  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨБ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*сүх*  
2025 оны 01 сарын 12-ний өдөр

2025009710



ТҮҮН  
 ШИГЛАЛТАНД  
 С

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг: *У. Батсайхан*  
 /Тамга, тэмдэг/  
*У. Батсайхан* Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025.12.23

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг: *У. Батсайхан*  
 /Тамга, тэмдэг/  
*У. Батсайхан* Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2026.01.06

Бүртгэлийн дугаар ..... 64 .....  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*сүх*  
 2026 оны 01 сарын 12-ний өдөр

"Цэтер стандарт нэгэрт" ХХК

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашигуулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: БХТӨВ.

Шатахуун түгээх станц

Комиссын гишүүн: О.Уургах

/Сонгохоорхон гүйрэг, 20-р хороо/

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>①. Барилгын тухай хуулийн 5.7.1-д заасны дагуу норм, нормативын төлбөрийг төсүүрэн, төлөх.</p>	<p>Норм, нормативын төлбөрийг төлөх.</p>
<p>②. Операторын байрны үйлдлийн хавтгаандаа гадна ангийн акт, фото зураг нөхөн үзүүлэх.</p>	<p>Үйлдлийн акт /фото/ нөхөн үзүүлэв</p>

бүртгэлийн дугаар ..... 64

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилгны гарын үсэг  
..... О.Уургах .....

2026. оны 01 сарын 12 ний өдөр

2025009712

И  
таланд

Санаал: Өгсөн үүрэг даалгавар биелэсэн тохиолдолд ашиг мөлтөө оруулах саналтай

— Биелэсэн

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг: *[Signature]*  
 /Тамга, тэмдэг:  
 / О.Уурох / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2015-12-23

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг: *[Signature]*  
 /Тамга, тэмдэг:  
 / О.Уурох / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2015-12-31

Бүртгэлийн дугаар ..... 64 .....

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
*[Signature]*

2016 оны 01 сарын 12 -ний өдөр

УЛАХ ХОР ХОРИШ ИМТЕР  
СТАНДАРТ ИЭРТЭВ ХХК  
УТСТАНД (УОМЗ дагд  
сав)  
137

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг аши  
оруулах комисс  
(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: УТАрхив

Комиссын гишүүн: Архивч Б.Оюунтүвшин

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. УТС-н хувьсгал хөрөнгийн бүрэн бүрдүүртэй гомтоог төвөөр хийж өгөх	1. Биелэсэн
2. Амьтан зурвас зурвас бүрдүүртэй залиу илэрхийлэл амьтан хн бүрдүүртэй өгөх	2. Биелэсэн
3. УТСД, БОНИТолоол уцаг нь хн бүрдүүртэй өгөх	3. Биелэсэн
4. Ундэсний амьтан акт гэрэл зурвас бүрэн бүрдүүртэй гомтоог төвөөр хийж өгөх	4. Биелэсэн

Бүртгэлийн дугаар ..... 64 .....  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг  
.....  
2026 оны 01 сарын 12-ний өдөр

2025009714

5. Үүлч тэмдгийн  
дэвсгэр бүрэн батал-  
-гациуу ил олох

5. Виелэст

Н  
талтанд

6. Баруун УТС-д  
хэрэглэсэн бараа материалын  
сертификат, гагар  
гарын үүсгийн  
хуулиар, А/у/дун  
бүрэн бүрдүүлт  
дэвсгэр тэвчхр хийн  
илох

6. Виелэст

2

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Б.Оюул*

/Тамга, тэмдэг/  
*Б.Оюултарва*  
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.23

Үүрэг даалгаврын биелэлт алгасан:

Гарын үсэг: *Б.Оюул*

/Тамга, тэмдэг/  
*Б.Оюултарва*  
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.01.08

Бүртгэлийн дугаар ... 64 ...  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуульбяр өлгөсөн ажилтны гарын үсэг  
*Оюул*  
2026 оны 01 сарын 12-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛ ГАЗАР**

Барилга байгууламжийг ашигласан комиссын (Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: 'УХС' ТӨХК



- СХД, 20-р хороо
- Интермонтаж о. Нуртв ХХК
- ЦСТС

Комиссын гишүүн: А. Довоогон

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт <span style="float: right;">2025-12-23</span>
<p>1) Нийгэмлэгийн мэдээллийн сангийн дотуур үз ажил "УХС" ТӨХК мэдээллийн санд оруулах гинжэ хүрээт авалтын актаар баталгаа жуулах.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлтийг дотоо зургаар баталгаа жуулах хүрээт авав.</p>
<p>2) Довоогонсон эсэх үеэр Мобилком ХХК, интернет, IP- дугаар ашиглаж байгаа гэрээг нөхөж үзүүлээрэй.</p>	
<p>3) Дотор долоонны акт. Бичиг баримтын нөхөж үзүүлэх.</p>	

Бүртгэлийн дугаар 64  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг  
Сүлэ  
 2025009713  
 2025 оны 01 сарын 12-ний өдөр

ИН  
лаланд



Үүрэг даалгаврын  
биелэлтээр гүйцэтгэсэн ажил  
санхит дуу. байгаа.

Үүрэг даалгавар  
биелсэн гэт үүрэг

Үүрэг даалгавар өгсөн: "ИХС" ТӨХК.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтгасан: "ИХС" ТӨХК

Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг/

А.Д.Даваагэмшү  
Гарын үсгийн тайлал

А.Д.Даваагэмшү  
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-12-23

Огноо: 2025-12-26

Бүртгэлийн дугаар .... 69 .....  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон өмжлтийн гарын үсэг  
.....  
2026 оны 01 сарын 12 ний өдөр

26/18

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хуулиар

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ША  
ГАЗ**  
Барилга байгууламж  
орлуулах

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Ингэр сонгодог нефть" ХХК

Комиссын гишүүн: Д. Амарсайх

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Комиссын гишүүн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг дагуу ашиглалтад оруулах саналтай болно.</p>	

Бүртгэлийн дугаар ...64.....  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажиглалтын гарын үсэг  
 \_\_\_\_\_  
 2026. оны 01 сарын 12 -ний өдөр

2025009739

ГАЛТЫН

ашиглалтанд  
ИСС

Үүрэг даалгавар өгсөн

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

*[Signature]*  
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.23

Үүрэг даалгаврын биелэлт илгээсэн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

*[Signature]*  
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.23

Сүртэйгийн дугаар .....  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨН АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
*[Signature]*  
2026. оны 01. сарын 12-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛ  
ГАЗАР**

**Барилга байгууламжийг а**

**оруулах комисс**  
(Ашиглалтад оруулах комисс  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "ЭМ ПИ АЙ" консалтинг ХХК

Комиссын гишүүн: *Б. Бадарцаг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Бусад нэмсэн гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт байхгүй байхыг хянаж байна.</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар 69  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
*Сүх*  
 2026 оны 01 сарын 12-ний өдөр

2025009716

ЭН  
ГЛАНД

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Б. Вадим*

Гарын үсэг: *Б. Вадим*

/Тамга, тэмдэг/

/ *Б. Вадим* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2015 он 12 сарын 23

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: *Б. Вадим*

Гарын үсэг: *Б. Вадим*

/Тамга, тэмдэг/

/ *Б. Вадим* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2015 он 01 сарын 08

Бүртгэлийн дугаар ..... 64 .....  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон эзэн гны гарын үсэг  
..... *Б. Вадим* .....  
2016 оны 01 сарын 12-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛ  
ГАЗАР**  
Барилга байгууламжи  
орлуулах ко  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

(Ашиглалтад оруулах комиссын оруулах ко  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Утга оруулах*

Комиссын гишүүн: *О. Доваагынбаяр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Утга оруулах өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хийгдсэн ажил хэргийг оруулах сонголттай болно.</i></p>	

64

**ИДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг

*сүх*

2026 оны 01 сарын 12-ний өдөр

2025009728

ЛТЫН

ШИГЛАЛТАНД  
СС

*Э*

*Э*

Зүртгэлийн дугаар ... *69* .....

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг  
*сүх*

2026 оны 01 сарын 12-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*  
ИНИС  
СТАНДАРТ НЕФТЬ  
УХК

/Тамга тэмдэг: *[Stamp]*

*[Signature]* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.23

Үүрэг даалгаврын биелэлт илгэсэн:

Гарын үсэг: *[Signature]*  
ИНИС  
СТАНДАРТ НЕФТЬ  
УХК

/Тамга тэмдэг: *[Stamp]*

*[Signature]* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.23

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хэсэгт

**ХЯНАЛТ ШАЛГА  
ГАЗАР**  
Барилга байгууламжийг оруулах коми

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Адаха трейд" ХХК

Комиссын гишүүн: О. Батзориг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Комиссын гишүүд-н өссөн үүрэг даалгаврын амлалт байдлын ажиллагаанд орох саналтай байна</p>	

Бүтээлийн дүгээр ... 64 ...  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
 О. Батзориг  
 2026 оны 01 сарын 12 ний өдөр 2025009718

ЫН  
иглалтанд

сүртгэлийн дугаар ... 69 ...  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
.....  
2026 оны 01 сарын 12 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг/   
УХН5432 2595192  
11174-5835  
Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025.12.23

Үүрэг даалгаврын биелэлт галгасан:  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг/   
УХН5432 2595192  
11174-5835  
Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2026.01.05