

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2026 оны ⁰¹ сарын ¹⁶ -ны өдөр

Дугаар ...

БА - 015/2026

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 8.0м*4.0м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын барилга, 25м³-ийн багтаамжтай 4 ширхэг хэвтээ цилиндр шатахуун хадгалах сав, 10м³-ийн багтаамжтай 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 12 сарын 23-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.


Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо 2025/03/19, дугаар 0002176, БАЗГ2025/0149
- 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: MPI-14/24
- 2.3. Захиалагч: Интер Стандарт Нефть ХХК оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011282048, регистрийн дугаар 5466466, Хаяг: УБ хот, СБД, 8-р хороо, СТӨ в корпус 101 тоот, холбоо барих утас: 99905727 цахим хаяг; isn@smgruop.mn
- 2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Алхана Трейд ХХК оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011100144, регистрийн дугаар 2595192, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар БУ16-487/18, Хаяг: УБ хот, СБД, 8-р хороо, СТӨ в корпус, 205 тоот, холбоо барих утас 99027276, цахим хаяг; isn@smgruop.mn
- 2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй
- 2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Эм Пи Ай консалтантс ХХК оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011099068, регистрийн дугаар 2662671, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар ЗТ11-368/22, Хаяг: УБ хот, БГД, 20-р хороо, үйлдвэрийн баруун бүс, 52 тоот, холбоо барих утас 75750800,
- 2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Интер Стандарт Нефть ХХК оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний

дугаар 9011282048, регистрийн дугаар 5466466, Хаяг: УБ хот, СБД, 8-р хороо, Соёлын төв өргөө, В корпус 101 тоот, холбоо барих утас 99905727, цахим хаяг: isn@smgruop.mn

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг



□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1 Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 8.0м*4.0м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын барилга, 25м³-ийн багтаамжтай 4 ширхэг хэвтээ цилиндр шатахуун хадгалах сав, 10м³-ийн багтаамжтай 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилгын зориулалттай барилгын байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь: Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 4 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 24 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 Дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 8.0м*4.0м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын барилга, 25м³-ийн багтаамжтай 4 ширхэг хэвтээ цилиндр шатахуун хадгалах сав, 10м³-ийн багтаамжтай 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилгын зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дүгээр хороо, Интер стандарт нефть ХХК-ийн, захиалгатай, зорьгүй 8.0м*4.0м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын барилга, 25м³-ийн багтаамжтай 4 ширхэг хэвтээ цилиндр шатахуун хадгалах сав, 10м³-ийн багтаамжтай 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилга

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч


Нарийн бичгийн дарга: Интер стандарт нефть ХХК-ний гүйцэтгэх захирал



(А.Мөнгөн)

(Ж.Даваахүү)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 20 ДҮГЭЭР ХОРОО, ИНТЕР СТАНДАРТ НЕФТЬ ХХК-ИЙН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬГҮЙ 8.0М*4.0М ХЭМЖЭЭТЭЙ, 1 ДАВХАР ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГА, 25МЗ-ИЙН БАГТААМЖТАЙ 4 ШИРХЭГ ХЭВТЭЭ ЦИЛИНДР ШАТАХУУН ХАДГАЛАХ САВ, 10МЗ-ИЙН БАГТААМЖТАЙ 1 ШИРХЭГ ХЭВТЭЭ ЦИЛИНДР САВ БҮХИЙ ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ХАДГАЛАХ ТҮГЭЭХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

Хяналт шалгалтын газар
Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс

2025 оны 12 дугаар сарын 23

Улаанбаатар хот

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дүгээр хороо, Интер стандарт нефть ХХК-ийн захиалгатай, зорьгүй 8.0м*4.0м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын барилга, 25мЗ-ийн багтаамжтай 4 ширхэг хэвтээ цилиндр шатахуун хадгалах сав, 10мЗ-ийн багтаамжтай 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2025 оны 12 дугаар сарын 23-ний өдрийн 11:00 цагт 12 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 12:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Комиссын нарийн бичгийн дарга: Захиалагч Интер стандарт нефть ХХК-ийн ерөнхий инженер Д.Намсрай
3. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс, Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч О.Ганхуяг
4. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч М.Чингүн
5. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер П.Сүхбаатар
6. Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, дэд хурандаа М.Батсайхан
7. Мэдээлэл холбоо ТӨХК, Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газар, Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Даваадэмид
8. Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч Б.Оюунжаргал
9. Барилга хөгжлийн төв, Барилгын чанар аюулгүй Байдлын хэлтсийн мэргэжилтэн О.Ундрах
10. Эм Пи Ай консалтантс ХХК Б.Содбилэг
11. Алхана Трейд ХХК инженер О.Батзориг

ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан - 12
- Хүрэлцэн ирсэн -12
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 12

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дүгээр хороо, Интер стандарт нефть ХХК-ийн захиалгатай, зорьгүй 8.0м*4.0м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын барилга, 25м³-ийн багтаамжтай 4 ширхэг хэвтээ цилиндр шатахуун хадгалах сав, 10м³-ийн багтаамжтай 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилгын ажлын баримт бичгийн бүрдэл, барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөв, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтсийн Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч **О.Ганхуяг** :

- Бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд хүлээж авах саналтай байна.

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч **М.Чингүн** :

- Техникийн нөхцөлийн 4.5 дахь заалт нөөц эх үүсгүүр суурилуулах
- Үнийн самбарын тэжээлийн кабелийг далдлах
- Хэмжилт туршилтын протогол хавсаргах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Барилга хөгжлийн төв, Барилгын чанар аюулгүй Байдлын хэлтсийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- Барилгын тухай хуулийн 5.7.1-д заасны дагуу норм нормативын төлбөрийг тооцуулж төлөх
- Операторын байрны хучилтын хавтангын далд ажлын акт фото зураг нөхөж үзүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын хэлтсийн инженер **П.Сүхбаатар**

ХЯНАЛТ ША
ГАЗАР

Барилга байгууламжийн
орлуулах ко

- Газардуулгын протгол хөтлөж нөхөж үзүүлэх /хэмжих/ хаяг схем байрлуулах

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, дэд хурандаа **М.Батсайхан**:

- Галын усны нөөцийн сав дулаалах, хөдөлгөөнт галын техниктэй холбох нөхцөлөөр хангах
 - Операторын барилгын дулаалага, болон доторлогоо материалын гал тэсвэржилтийн зэрэг тогтоолгосон дүгнэлт үзүүлэх
 - Аюулгүй ажиллагааны анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээ зураг төсөл хийх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газар, чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн **Н.Даваадэмид**

- Холбосон эсэх дээр мобиком ххк интернет 1-р дугаар ашиглаж байгаа гэрээг нөхөж үзүүлэх
- Дотор холбооны акт бичиг баримтыг нөхөж үзүүлэх

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримты архивын эрхлэгч **Б.Оюунжаргал**:
Баримт бичгийн бүрдлийг сайтар анхаарч бүрдүүлэх

- Ажлын зураг бичиг баримтын эх хувийг архивд хүлээлгэн өгөх
- Хувийн хэрэг бичиг баримтыг архивын заавар шугмын дагуу цэгцлэх (Дотоод томъёог үйлдэх, хуудас дугаарлах)

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Захиалагч байгууллага Интер Стандарт Нефть ХХК-ийн захирал **Д.Намсрай**:

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Зураг төсөл зохиогч Эм Пи Ай консалтантс ХХК-ийн **Б.Содбилэг**:

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Гүйцэтгэгч байгууллага: "Алхана Трейд" ХХК-ийн инженер **О.Даваадэмбэрэл**:

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

Хяналт шалгалтын газрын, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- БНБД-ийн 11-04-16 дагуу зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтийг ирүүлэх.
- БТХ-ийн 14.3.14, 14.6 дагуу гүйцэтгэгч чанарын баталгааг ирүүлэх
- Гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөнтэй холбоотой холбогдох бичиг баримт, гэрээг хянуулах
- Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гадна, тохижилт, ногоон байгууламжийг дулааны улиралд хийж гүйцэтгэх төлөвлөгөөг баталгааны хамт ирүүлэх

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дүгээр хороо, Интер стандарт нефть ХХК-ийн захиалгатай, зорьгүй 8.0м*4.0м хэмжээтэй, 1 давхар шатахуун түгээх станцын барилга, 25м³-ийн багтаамжтай 4 ширхэг хэвтээ цилиндр шатахуун хадгалах сав, 10м³-ийн багтаамжтай 1 ширхэг хэвтээ цилиндр сав бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах түгээх зориулалттай шатахуун түгээх станцын барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч:

(А.Мөнгөн)

Тэмдэглэл хөтөлсөн:
Интер Стандарт Нефть ХХК-ийн
гүйцэтгэх захирал:

(Ж.Даваахүү)



2᠖/19

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

**ХЯНАЛТ ШАЛГА
ГАЗАР**

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын хамт хүчинтэй

Байгууллага: ИХМТ, БББДХ-ийн дарга

Комиссын гишүүн: дарга: А. Мөнх

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
᠑) БНБД 11-04-16 өдөр захирагч зорилгыг бүрийг тусгай дараах дүрмийг шийтгэн ирүүлэх.	᠑) Үндсэн дүрмийг ирүүлсэн.
᠒) БН-ийн 14.3, 14.6 өдөр зориулалтын газрын байршил ирүүлэх.	᠒) 2025.12.25-ны 25/1145068 босголаа ирүүлсэн.
᠓) Бөмбөрцөггүй ажил амжилтын хөдөө талд ББМ-ны шийдвэрийн хүргэлт хийжүүлэх.	᠓) 2022.04.25-ны торгуулийн хуудас торгуулан.
᠔) ШС-ны хэргийг бусад бусад тусгай зориулалтын бүрэн хийх.	᠔) Үүрэг гүйцэтгэн хийжүүлсэн.
᠕) Бэлтгэсэн ерөнхий төлөвлөгөөний босголаа	᠕) 2026.05.13-нд гүйцэтгэн ирүүлсэн.

Бүртгэлийн дугаар65.....
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
 2026. 01. 12-ний өдөр

2025009719

<p>Залуу багцагчид, нэгдсэн байгууллагын дүрмийг дараах хэргийг зүйлсээр хариуцаж, үргэлжлэн өөрсөн бүхийг ирүүлэх</p> <p>⑥ Гүйцэтгэлийн зурал хянуулах. ⑦ Багцагчид захирааны дүрмийг албангуйлах.</p>	<div data-bbox="1337 312 1485 551" style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> БН иглалтанд </div> <p>⑥ Зурал ирүүлсэн. ⑦ Хянасан.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / А. Момон / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.12.23</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / А. Момон / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2026.01.08</p>

65
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 хуулбар олгосон өгөгдлийн гарын үсэг
 2026 оны 01 сарын 12-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛ ГАЗАР
Барилга байгууламжийг ашигласан орнуулах комиссын хамт хүчинтэй

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **НХШТ; ДБСХХ; ЗХХУБ**

Комиссын гишүүн: **М. Чингун**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>ЦД 16-р хороо Интер стандарт кедь ХХК-н ШТС-н барилга.</p>	
<p>– Техникийн нөхцөлийн 4.19 дах заалтын дагуу ШТС-н барилгын төслийн талбанд өртсөн ЦДШ-г шинжүүлсэн, барилгын хамт олго байгууллагад хүмүүжилсэн акт</p>	<p>– Буусан тогтоолын акт хавсаргасан.</p>
<p>– Аяма хүлээн авагчийн эсрэгүүдэд дахин хамруулах.</p>	<p>– Протокол хавсаргасан.</p>

Бүртгэлийн дугаар ...**65**.....
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүлж
 2026 оны 01 сарын 12-ний өдөр

2025009725

- Цохилмааны дотор монтаж хийсэн ААНБ-н тусгай зөвшөөрөл.

- Тэгднэ гэрэлтүүлэг, цахилмааны сонгодог зэрлэнгийн фото акт хавсаргах.

- Техникийн нөхцөл зээтэй дагуу дизель генератор суурилуулах.

- Тусгай зөвшөөрөл хавсаргах.

- Фото зураг баримтлуулсан

- Захиалагч 2025.12.26-ны өдрийн 25/599 дугаартай албан ёсоор хүсэлт гаргасан.

БН
галтанд

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
[Signature] / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.12.23



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
[Signature] / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2026.01.05



Бүртгэлийн дугаар 85
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон эсжилтны гарын үсэг
[Signature]
 2026. оны 01. сарын 12-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ША
ГАЗА**
Барилга байгууламж
оруулах и

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт)

Байгууллага: *УБЦТСТОХБ.*

*9/А-24 16-р хороо
СОБ Монгол УТС.*

Комиссын гишүүн: *Л. Сүдбаатар*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Гадан цашилгасны гүйцэтгэсэн бүхт баримтыг шалгах үзүүлэх.	1. Шалгах үзүүлсэн 900 зургаар.
2. Мэдээлэл өгөн сангийн акт, дангах зөвшөөрөл.	2. Шалгах үзүүлсэн 900 зургаар.
3. 9 АУТ-2 гэрээ амьх. тоолуур шурилуулж лангуулах.	3. Гүйцэтгэсэн 900 зургаар.
4. Аянга ашиглан авалг, орлогоорын барилгын гүйсэн хэмжээтэй и. протокол үзүүлэх.	4. Шалгах үзүүлсэн 900 зургаар.
5. Өмчөө ашиглан гэрээг үзүүлэх. 9 АУТ-2.	5. Гүйцэтгэсэн 900 зургаар.
6. АЗЗТ, КАЗТ-ын тодорхой үндэс шалгах үзүүлэх.	6. Шалгах үзүүлсэн 900 зургаар.

Бүртгэлийн дугаар *65*

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгоогч *Сүл*

2006. оны 01. сарын 12-ний өдөр

2025009722

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

**ХЯНАЛТ ША
ГАЗА**



(Ашиглалтад оруулах Барилга байгууламж дүгнэлтийн хамт хүчинтэй) оруулах

Байгууллага: *"ИКС" ТӨХК.*

- 4Д, 16-р хороо

Комиссын гишүүн: *И. Довбооршиг*

*- Илэрстэнгэрн Невель ХХК
- ИТС*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт <i>2025-12-23</i>
<p><i>1. Төвлөлийн нөхвөл болон бусад биш, барилгын бүрдэл нөхвөл түзүүлэх.</i></p>	<p><i>Үүрэг даалгаврын фото зургаар баталгаажууламж хуулган авав.</i></p>
<p><i>2. Боловсрол бүрэн байгаа, кабели шуугамын стандартын дагуу талбайн байгуулалт хийж өгөх.</i></p>	
<p><i>3. Газраар орж байгаа, гишүүн кабели шуугам оржээг стандартын дагуу, Выхилгалтын кабели шуугамас тусгаарлан, зориулалтын оролтвор серверийн өрөөрүү оруулж өгөх.</i></p>	
	

Бүртгэлийн дугаар *65*


**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон өдөр...

сүх

2026.. онь 01. сарын 12-ний өдөр

2025009724



АЛТЫН
 г ашиглалтанд
 ИСС

*Үүрэг даалгаврын
 бүтээлтэйгээр гүйцэтгэн
 авах саналтай байна.*

*Үүрэг даалгавар
 бүтээлтэйгээр гүйцэтгэн
 авч байна.*

Үүрэг даалгавар өгсөн: *ИХС ТӨХК*

Үүрэг даалгаврын бүтээлтэйгээр шалгасан: *ИХС ТӨХК*

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/



А. Давсгэрэл Гарын үсгийн тайлал

А. Давсгэрэл Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025-12-23*

Огноо: *2025-12-26*

бүртгэлийн дугаар *65*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүлэ
 2026 оны 01 сарын 12 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГ, ГАЗАР

Барилга байгууламжийг

(Ашиглалтад оруулах комиссыг оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ОБЕТ*

Комиссын гишүүн: *З/х М.Батсайхан*

*ЧД-ийн 16-р хороо
Центрсталадарт ХХК
ШТС 2025.12.23*


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тус тус нөөцийн сав дундаах, уснаар хангах, галын хөдөлгөөнт техниктэй холбох нөхцөлөөр хангах.	- Биелсэн.
2. Операторын барилгын дулааныг материалын гал тэнвэршилтийн зэрэг тогтоолгоон дүнгийг үзүүлэх.	- Биелсэн.
3. Операторын барилгын галын дэглэмийг илүүтэйг хэвийн ажиллагаанд оруулах.	- Биелсэн.
4. ШТС-аас хойш зүүн байрлах барилгас хангах мэтэй зүй хийжт гэрэлт хангагдаж байгааг тасвар албан ёсоор олох.	-
5. Зохиогч ШТС-ын хангаанд үндэслэл бүхий тасвар албан ёсоор олох.	- Биелсэн.
6. Хөдөлгөөний тэнвэр зогсон тийгшлэлт хийх.	- Биелсэн.

Бүртгэлийн дугаар ... *65* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
сүхэ
 2026 оны 01 сарын 12-ний өдөр

2025009723

ТЫН

шиглалтанд



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *У. Батсайхан*

/Тамга, тэмдэг/

У. Батсайхан Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.23

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *У. Батсайхан*

/Тамга, тэмдэг/

У. Батсайхан Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.01.06

Бүртгэлийн дугаар 65

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар өлгөсөн амжилтын гарын үсэг

..... *У. Батсайхан*

2026 оны 01 сарын 06 өдөр

"Цитер стациарт нефть" ХХК

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛГА ГАЗАР

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг оруулах комиссын

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: БХТөв.

Шалгахуун тугээх станц

Комиссын гишүүн: О.Ундрах





/Гингэлтэй дүрэг, 16-р хороо/

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>① Авто машины орц, гарцан дээр явсан замтай тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх.</p>	<p>- Тэмдэглэгээ хийв.</p>
<p>② БТХууль зогсны дагуу жоры, нормативын төлөв төлөх.</p>	<p>Жоры, нормативын төлөврийг болгов.</p>
<p> </p>	<p> </p>

Бүртгэлийн дугаар ...65.....
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг
 2026. оны 01. сарын 12-ний өдөр

2025009720

ТЫН
ИГЛАЛТАНД

	
<p>Сонгоо: Өгсөн үүрэг цаалгавар буелхэн томилолгоо ашигласнаар ордуула</p> <p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / О. Уурох / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025-12-23</p>	<p>— Буелхэн</p> <p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан. Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / О. Уурох / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025-12-31</p>

Бүртгэлийн дугаар 65

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2026 оны ... сарын ... өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

**ХЯНАЛТ ШАЛГ
ГАЗАР**

Барилга байгууламжийг
(Ашиглалтад оруулах комиссын оруулах ком
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЕТ, МТ/Архив

УД 16рхөмөд "Интер стандарт
неорты ХХК-ийн УТС 25 м³
5 сав.

Комиссын гишүүн: Архив Б.Олмутмаргал

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. УТС-ийн баримт хувийн хэргийг бүрэн бүрдүүлж гажууд тавьж хийж өгөх	1. Биелэсэн
2. Амлын зургийн зургийн бүрдүүлж гажууд бүрэн бүрдүүлж өгөх	2. Биелэсэн
3. Уд галз амлын акт гэрэл зураг бүрэн бүрдүүлж гажууд тавьж хийж өгөх	3. Биелэсэн

Бүртгэлийн дугаар 65
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг
.....
2026 оны 01 сарын 12-ний өдөр

2025009721

<p>4. БҮН ТЭМГЭЛЭЙ ДӨВТӨР БҮРЭН БАТАЛГААТ ҮРНИ СӨН</p> <p>5. Бариа бэлдэгдээгүй хэрэгтэй бараа материал гарал үүсэл, газар захирлын хэргийг АИИ/дүн бүрэн бүрдүүрт дотоод төвөг хилэнц сөн</p> <p>6. ИТЭД-эр хн бүрдүүрт сөн</p>	<p>4. Виелэсэн</p> <p>5. Виелэсэн</p> <p>6. Виелэсэн</p>
---	--

АТЫН
 ШИГЛАЛТАНД
 С

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Б.Ом</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>Б.Ом</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.23</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биедэлт гаргасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Б.Ом</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>Б.Ом</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.23</p>
---	---



Бүртгэлийн дугаар 65

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
Орж

2026 оны 01 сарын 12 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГА. ГАЗАР

Барилга байгууламжийг оруулах комис

(Ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *"Итгэл санхүүгийн нэгдсэн үйлчилгээний байгууллага"*

Комиссын гишүүн: *Аюулсан*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу ашиглалтад оруулах үйлчилгээний байгууллага.</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар ...*65*.....

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Аюулсан

2006 оны 01 сарын 12 ний өдөр

2025009717

ЫН

глалтанд

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Д. Намсрал /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2028.12.25



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтгаан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Д. Намсрал /Гарын үсгийн тайлал

Огноо:



Бүртгэлийн дугаар 65

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

2026 оны 01 сарын 12 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГА.
ГАЗАР**

**Барилга байгууламжийг
орлуулах коми**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *MPI consultants*

Комиссын гишүүн: *М.Эрдэнэцэрлэг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.</i>	

Бүртгэлийн дугаар *65*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
.....
Сүх
2026 оны 01 сарын 12 ний өдөр

2025009727

ГЫН
ИГЛАЛТАНД

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>М. Эрдэнэцэцэн</i></p> <p>Гарын үсэг: <i>Эрдэнэцэцэн</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>М. Эрдэнэцэцэн</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.11.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Эрдэнэцэцэн</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>М. Эрдэнэцэцэн</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2026.1.8</p>

Сүргэлийн дутвар *65*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг

.....
Сүгэ.....

2026 оны 01 сарын 12 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
ГАЗАР**

**Барилга байгууламжийг ашиг
орлуулах комисс
хамт хүчинтэй)**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Увсэр сангадарт нэгдэл ххк*

Комиссын гишүүн: *О. Давснадорж*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Үүрэг даалгаварын Бие биен ошиглон ажлын солонгосыг бүрэн.</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар *65*

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг
Сүх

2026. оны 01 сарын 12-ний өдөр

2025009715

ИН
лалтанд

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>[Stamp]</i></p> <p><i>О. Давсгалбаатар</i> гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.23.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>[Stamp]</i></p> <p><i>О. Давсгалбаатар</i> гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.23</p>

Сүртгэлийн дугаар ... 65

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг

..... *[Signature]*

2026 оны 01 сарын 12-ний өдөр.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хэсэгт заагдсан журмын дагуу
ХЯРИАЛТ ШАЛГА
ГАЗАР

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг
оруулах коми

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Алхага трейд" ХХК-квп гектенер,

Комиссын гишүүн: О.Батзориг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Комиссогч өгсөн үүрэг даалгаварыг биелүүлж бэлтгэн ажиллалтад оруулах санхүүжилт байгаа</p>	

Хуульчийн дугаар ...65...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
сүе
2026 оны 01 сарын 12-ний өдөр

2025009729

ГЫН
ИГЛАЛТАНД

Бүртгэлийн дугаар ... 65
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүх
.....
2026 оны 01 сарын 12 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: Сүх

/Тамга, тэмдэг/

Сүх Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.23

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: Сүх

/Тамга, тэмдэг/

Сүх Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.01.05