

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2026 оны 02 дугаар сарын 13

Дугаар: БА-055/2026

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороонд байрлах Горгаз ХХК-ийн автомашин хийгээр цэнэглэх станцыг технологийн шинэчлэл хийж, дунд төвөгшилтэй ангиллын 15x7 метр хэмжээтэй саравч, шатахуун хадгалах 25м3 багтаамжтай 2 ширхэг, хий хадгалах 10м3 багтаамжтай даралтат сав хүчин чадал бүхий олон төрөлт түлш түгээх станц болгон өргөтгөсөн барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2026 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо, дугаар: 2025.11.19 огноо, 0004433, БАЗГ2025/1204 дугаар;

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр, дугаар: GG-02-02/23.

2.3. Захиалагч: Горгаз ХХК оноосон нэр, 9011024090 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2763575 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 43 дугаар хороо, Нарны зам 18/2 тоот, 70009399, 88097340 холбоо барих утас, info@gorgas.mn цахим хаяг;

2.4. Барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэгч байгууллага: Талст ойл ХХК оноосон нэр, 9011473028 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5821398 регистрийн дугаар, БУ17-506/24 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 3 дугаар хороо, 2-6 байр, 7 тоот, 8809-0520 холбоо барих утас, tals.oil@yahoo.com цахим хаяг;

2.5. Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч: Байхгүй.

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Стийл проект ХХК оноосон нэр, 9011642016 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6122973 регистрийн дугаар, ЗТ18-638/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15 дугаар хороо, Репид харш, 7 дугаар байр, 87 тоот, 88103792 холбоо барих утас, steelproect@gmail.com цахим хаяг;


2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Захиалагч: Горгаз ХХК оноосон нэр, 9011024090 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2763575 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 43 дугаар хороо, Нарны зам 18/2 тоот, 70009399, 88097340 холбоо барих утас, info@gorgas.mn цахим хаяг;

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул



□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороонд байрлах Горгаз ХХК-ийн автомашин хийгээр цэнэглэх станцыг технологийн шинэчлэл хийж, дунд төвөгшилтэй ангиллын 15x7 метр хэмжээтэй саравч, шатахуун хадгалах 25м3 багтаамжтай 2 ширхэг, хий хадгалах 10м3 багтаамжтай даралтат сав хүчин чадал бүхий олон төрөлт түлш түгээх станц болгон өргөтгөсөн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэхүү олон төрөлт түлш түгээх станцын барилга байгууламжийн ажил нь зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) Барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 14 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

- а) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) Барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) Барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 4 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 24 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

Ашиглалтанд
БС

4.1. Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороонд байрлах Горгаз ХХК-ийн автомашин хийгээр цэнэглэх станцыг технологийн шинэчлэл хийж, дунд төвөгшилтэй ангиллын 15x7 метр хэмжээтэй саравч, шатахуун хадгалах 25м3 багтаамжтай 2 ширхэг, хий хадгалах 10м3 багтаамжтай даралтат сав хүчин чадал бүхий олон төрөлт түлш түгээх станц болгон өргөтгөсөн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан.

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Горгаз ХХК-ний захиалгатай, шатахуун хадгалах 25м3 багтаамжтай 2 ширхэг, хий хадгалах 10м3 багтаамжтай даралтат сав хүчин чадал бүхий олон төрөлт түлш түгээх станцын өргөтгөл

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:
Захиалагч Байгууллага:
Горгаз ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал



(Д.Цэрэнноров)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.

МОНГОЛЫН САМБ БҮРТГЭЭГ
Объектын дугаар: 1044
Өгнөлтний өдөр: 2026.02.13
Бүртгэсэн А. Энхзанда
УЛААНБААТАР ХОТ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 20 ДУГААР ХОРООНД БАЙРЛАХ ГОРГАЗ
ХХК-ИЙН ЗАХИАЛГАТАЙ ОЛОН ТӨРӨЛТ ТҮЛШ ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН
ӨРГӨТГӨЛИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ БАЙНГЫН АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2026 оны 01 дугаар сарын 27

Улаанбаатар хот

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороонд байрлах Горгаз ХХК-ийн автомашин хийгээр цэнэглэх станцыг технологийн шинэчлэл хийж, дунд төвөгшилтэй ангиллын 15x7 метр хэмжээтэй саравч, шатахуун хадгалах 25м3 багтаамжтай 2 ширхэг, хий хадгалах 10м3 багтаамжтай даралтат сав хүчин чадал бүхий олон төрөлт түлш түгээх станц болгон өргөтгөсөн барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2026 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр 13:00 цагт 12 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 15:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга:

Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

А.Мөнгөн

2. Комиссын нарийн бичгийн дарга:

Захиалагч байгууллага Горгаз ХХК-ийн
Ерөнхий инженер

Б.Эрдэнэбат

Комиссын гишүүд:

3. Хяналт шалгалтын газрын

Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн ахлах
Газрын тос хийн хяналтын Улсын байцаагч

Ч.Ганхуяг

4. Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт

хяналтын хэлтэс Эрчим хүчний
хяналтын улсын ахлах байцаагч

Э.Энх-Оргил

5. ОБЕГ-ын Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл

хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа

М.Батсайхан

6. УБЦТС-ТӨХК Техник хяналтын инженер

П.Сүхбаатар

7. Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК Технологийн

удирдлага төлөвлөлтийн газар Дэд бүтэц
төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

З.Алтанхүү

8. Барилгын хөгжлийн төвийн

Норм, нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн

О.Ундрах

9. Үндэсний төв Архивын Эрхлэгч

Я.Чулуун

10. Зураг төсөл зохиогч байгууллага:

Стийл проект ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

А.Ганхуяг

11. Гүйцэтгэгч байгууллага:

Талст ойл ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

С.Лхагвадорж

12. Ашиглагч байгууллага:

Горгаз ХХК-ийн Ерөнхий инженер

Б.Эрдэнэбат

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан - 12
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан - 12

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороонд байрлах Горгаз ХХК-ийн автомашин хийгээр цэнэглэх станцыг технологийн шинэчлэл хийж, дунд төвөгшилтэй ангиллын 15х7 метр хэмжээтэй саравч, шатахуун хадгалах 25м3 багтаамжтай 2 ширхэг, хий хадгалах 10м3 багтаамжтай даралтат сав хүчин чадал бүхий олон төрөлт түлш түгээх станц болгон өргөтгөсөн барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах тухай хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд Олон төрөлт түлш түгээх станцын барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Газын ил агуулах-оффиссын байр түлш түгээх станцын өргөтгөл-газын агуулах ШТС-хөрш зэргэлдээх барилгуудын зай хоорондын хэмжээ нь стандарт норм дүрэм хангаж байгааг хэмжилт хийсэн фото зураг, стандартын үндэслэл шифрээр баталгаажуулах.
- Батлагдсан зураг төсөвийн стандарт хангаж буй автоматик системийг тодорхойлсон алан бичиг зөвшилцсөн шийдвэрийг хуулбарлаж ирүүлж шалгуулах.
- Ерөнхий төлөвлөгөө болон бусад гүйцэтгэлийн зураг төсөв гаргах.
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах.

Комиссын нарийн бичгийн дарга: Захиалагч байгууллага Горгаз ХХК-ний Ерөнхий инженер **Б.Эрдэнэбат**

- Комиссын гишүүний өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэн ашиглалтанд авах саналтай байна.

Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн ахлах Газрын тос хийн хяналтын Улсын байцаагч **Ч.Ганхуяг**

- Орц гарцын тэмдэг тэмдэглэгээ.
- Орц гарцанд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, явган хүний гарцын хэвтээ тэмдэглэгээ ucs-стандартыг хангуулах.
- Галын аюултай тэмдэг тэмдэглэгээг стандартад нийцүүлж байрлуулах
- Ослын улмаас асгарсан шатахууныг ШТС-н эзэмшил газраас гадагш тархахааргүй байхаар орц гарцанд нормд нийцүүлэн өндөрлөгөө хийх.
- ШТС-ийн талбайг шатахууны үйлчлэлд тэсвэртэй хөрсөнд нэвчүүлдэггүй чанар бүхий шинэчлэн хучих.

- Шатахууны үлдэгдэл харах автомат түвшин хэмжигчтэй болох. (албан бичгээр)
- ШТС-ийн удирдлагийн байрнаас цэнэглэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих. (ШТС. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS46282013 стандартын 9.4 дэх заалт)
- Аюулгүй зай хэмжээг хангуулах.
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах.

Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **Э.Энх-Оргил**

- Гадна цахилгаан КТПН мэдээллийн сангийн акт.
- Газардуулгын хэмжилт хийсэн акт протокол.
- Цахилгаан тоноглолууд болгонд газардуулга хийсэн фото.
- Ерөнхий самбарт схем зааварчилгаа.
- Аянга хүлээн авагч зургийн дагуу хийгдсэн эсэх.
- Операторын байрны цахилгаан самбар их бие газардуулсан эсэх.
- ЭХ-н хуулийн 30.1.8 /Өөрийн эзэмшлийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдал, засвар үйлчилгээ, баталгаажуулалтыг бүрэн хариуцах/
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа **М.Батсайхан**

- Усны нөөцийн савны ил далд ажлын акт үзүүлэх.
- Ослын савны байрлал өөрчлөгдсөн зураг хянуулах.
- Зэргэлдээх барилгаас аюулгүйн зай хэмжээ хэрхэн хангагдаж буйд үндэслэл бүхий тайлбар өгөх.
- Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг тэмдэглэгээ хийх.
- MNS5566:2020 стандартын дагуу гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг тоноглох.
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн Техник хяналтын инженер **П.Сүхбаатар**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд авах саналтай.

Барилгын хөгжлийн төвийн Норм, нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- Норм, нормативын төлбөр төлөх.
- Үүрэг даалгавар биелэсэн тохиолдолд ашиглалтад оруулах саналтай.

Үндэсний төв Архивын Эрхлэгч **Я.Чулуун**

- Тус барилга байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийг бүрэн бүрдэлтэйгээр эх хувийг архивд шилжүүлж өгөх.
- Архивын заавар журмын дагуу баримтаа цэгцлэж, дотоод товъёог үйлдэж, хуудас дугаарлах. ХН бүрдүүлэх.
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай.

Зураг төсөл зохиогч байгууллага:

Стийл проект ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал **А.Ганхуяг**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Гүйцэтгэгч байгууллага:

Талст ойл ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал **С.Лхагвадорж**

- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг тухайн цаг хугацаанд биелүүлж тус объектыг ашиглалтад оруулах хүсэлтэй байна.

Ашиглагч байгууллага:

Горгаз ХХК-ийн Ерөнхий инженер **Б.Эрдэнэбат**

- Ашиглалтанд авах саналтай байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороонд байрлах Горгаз ХХК-ийн автомашин хийгээр цэнэглэх станцыг технологийн шинэчлэл хийж, дунд төвөгшилтэй ангиллын 15x7 метр хэмжээтэй саравч, шатахуун хадгалах 25м³ багтаамжтай 2 ширхэг, хий хадгалах 10м³ багтаамжтай даралтат сав хүчин чадал бүхий олон төрөлт түлш түгээх станц болгон өргөтгөсөн барилга байгууламжийг комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

(АМӨНГӨН)

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:
ЗАХИАЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГА:
ГОРГАЗ ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ

(Д.ЦЭРЭННОРОВ)



26/87

СХД, 20-р хороо
Горгаз ХХК захиам
Олон төрлийн турмы
тулгах станцын өргө
шингэмэл.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **НХЦГ**

Комиссын гишүүн: **А. МОНГОН**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1.-БЭЗЫН ИЛ АГУУЛАХ-ОФФИСЫН БҮЙР Түвш түгээс станцын өргөтгөл- БЭЗЫН АГУУЛАХ - ШТС - хөрш зэргэлдээх барил- гуудын зүй хоорондын хэмжээ нь стандарт норм дүрэн хэмжээ бэлтгэг хэмжээт хүйсэл прото зурт, стандартын үндэслэл шифр-р бэлтгэжүүлэх.</p>	<p>Горгаз ХХК-аас 2026.02.04-ний өдрийн 01/94 тоот албан бичиг ирүүлсэн. Станц проект ХХК-ний GG-02-02/23 шифртэй гүйцэтгэлийн зурал ирүүлсэн.</p>
<p>2. Бэлтгэгдсэн зурт төсөв-н стандарт хэмжээ буюу автоматик систем-г тодорхойлсон эргэн бичиг, зөвшилцсон шийдвэрт хуульчлан ирүүлж шалгуулах.</p>	<p>Бүртгэлийн дугаар ... 343 ... ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭМ Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг <i>Сүх</i></p>


Бүртгэлийн дугаар ... 343 ...
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭМ**
Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг
Сүх
2026 оны 02 сарын 04

2026000783

3. Ерөнхий төлөвлөгөө болон
бусад мэдээлэлн зурт
төсөв гэрэх.

ЭТБН

Шинглалтанд
сс



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/А. МӨНГӨН / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.01.27

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/А. Мөнгөн / Гарын үсгийн тайлал


Огноо: 2026.02.10

1. Материал бүрэлдэхүүн,
 2. Автомат түвшин
 хэмжээг үзэх болон
 (сүлжээ бүтээх)
 3. МТС-ийн үйлчилгээний
 үйлчилгээний үйлчилгээний
 хяналт тавих.
 (арт. Техникийн зурв
 хийж үзвэл)
 MNS 4628.0013 сүлжээ
 гарын 9.4 үзвэл
 4. Ажил үйлсний хэмжээг
 хяналт тавих.

01/98 сүлжээ бүтээх



01/98 сүлжээ бүтээх

01/98 сүлжээ бүтээх



Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга тэмдэг/

 /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2006.01.27.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга тэмдэг/

 /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2006.02.09

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НХШГ.*

Комиссын гишүүн: *Б.Энх-Орчим (99155735)*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>СХД 20-р хороо</i></p> <p><i>Торлоо ХХК-н олон</i></p> <p><i>жорилт шТБ зурвалж</i></p>	
<p><i>- Тогна цахилгаан</i></p> <p><i>КЭТН-н мэдээлэл</i></p> <p><i>сангач аял</i></p>	<p><i>- Дилемт (БЗ 2022/0113)</i></p>
<p><i>- Тазаргууцлын</i></p> <p><i>хэмжээ хийсэн</i></p> <p><i>аял протокол</i></p>	<p><i>- Дилемт</i></p>
<p><i>- Нахилгаан тоноглогч</i></p> <p><i>болгоно тазаргууцлын</i></p> <p><i>хийсэн (ФТБ)</i></p>	<p><i>- Дилемт</i></p>

Органы дугаар *345*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭМ

Хуулбар олгосон өмчийн гэрэл үсэг

СМЧ

200*2* оны 02 сар 10

- Ерөнхий санборд
саяа завсарласаа
- Аамга мунга авга
зуринд дагуу
мунгад зата


- Операторын байрны
мунгад н санборд
их бие газардуулсан
зата

- ӨХ-н хүжүүлн 30.1.8

- мунга (фотот)

- мунгад

- мунгад



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

А.Орш /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026-07-27



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

А.Орш /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.07.27



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УБЦТС ТӨХК.*

Комиссын гишүүн: *П.Сүхбаатар*

*Саяа нар дорсоо
Гор баг дахь
Олон тэрэгт тийш
Тыгаа станц.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>1 сансар баатар</i></p> 	

345

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар өлгөсөн өмнөтэй гэдгээ үсэг
Сүхбаатар
 2009 оны *01* сарын *10* өдөр

0026000786

Санаар:

Бүртгэлийн дугаар 345
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгоогч байгууллагын гарын үсэг
Сүе
2026 оны 02 сарын 10

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *Н. Сүрбээтэр*
/Тамга, тэмдэг/
Н. Сүрбээтэр Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026.01.27

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *Н. Сүрбээтэр*
/Тамга, тэмдэг/
Н. Сүрбээтэр Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026.01.29.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг ашигласан оршуулах

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *МХС ТӨХК*

Комиссын гишүүн: *З. Алтанхүү*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Ашиглалтад оруулах өгсөн үүрэг даалгавар</i></p> 	<div data-bbox="853 1598 1460 1916" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>395</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг</p> <p>..... <i>Сүх</i></p> <p>200<i>6</i> оны <i>07</i> сарын <i>10</i> өдөр</p> </div>

ТАЛТЫН

Эг ашиглалтанд
2000

Эуртгөний дугаар 345
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭМ
Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг
.....
2026 оны 01 сарын 22

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *З. Аюуш*
/Тамга, тэмдэг/

1 *З. Аюуш* /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.01.22

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *З. Аюуш*
/Тамга, тэмдэг/

1 *З. Аюуш* /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.01.22

61

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгуулам оруулах

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **ОБЕР**

Комиссын гишүүн: **М. Батсайхан**

СХД-ийн 20-р хороо
Торлоз ХХК-ийн Олон
торлолт түүхийн тусгах
станцон төрөлтийн шинэчл.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тусгай комиссийн санхүүгийн үйлчилгээний акт үзүүлэх.	- Биелсэн.
2. Олсон санхүүгийн байрлал зорилгодоо зурал хянуулах.	- Биелсэн.
3. Зэрлэгдэх барилгаас ажлын үйлчилгээний зүйл хянуулах хэрхэн хамгаалах буюу үндэслэл бүхий тайлбар өгөх.	- Стрийн проект ХХК-ийн зурал төлөөр харуулав.
4. Ажлын үйлчилгээний ажлаас тусгай тусгалыг хийх.	- Биелсэн.
5. MNS 5566:2020 стандартын дагуу гол унтраах ахлах шатны багач хэрэгсэлтэр тоноглох.	- Биелсэн.

Сурталчилсан дугаар ... 345 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг
 2006 оны 02 сарын 02

ЛТҮН

ШИНГЭЛТЭНД
СС

Зургаан дугаар 345
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭМ
Хуулбар олгосон өмжитний гарын үсэг
.....
2006 оны 01 сар 10-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *М. Батсайхан*
/Тамга, тэмдэг/
М. Батсайхан Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026.01.27

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан
Гарын үсэг: *М. Батсайхан*
/Тамга, тэмдэг/
М. Батсайхан Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026.02.06

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **ҮТА**

Комиссын гишүүн: **А. Чулуун**


**Төргөз ХХК-ийн
ОТТС-ийн орлогч
Ушигчид - ОТТС-2.**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Тус барилга байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлж, тухайн үеийн архивд шилжүүлж өгөх.</p> <p>2. Архивын заавар нурвсан дагуу барилгын шилжүүл, дотоо төвийн үндсэн хуудас дүрсэлж, ХН бүрдүүлж.</p>	 <div data-bbox="865 1617 1465 1921" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... 345 ...</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг</p> <p><i>enji</i></p> <p>20016 оны 02 сарын 10 өдөр</p> </div>

ТӨМН

Самгалтанд

с



санал: уурт даалгаврыг
билэгээр байнгын
ашиглахыг өргүүлж
саналтай.

сүртгэлийн дугаар 345
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ёмогтын гарын үсэг
.....
2006 оны 02 сарын 20 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Э.М.М.*
Гарын үсэг: *Я. Чулуун*
/Тамга, тэмдэг/
Я. Чулуун /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026.01.27.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан
Гарын үсэг: *Я. Чулуун*
/Тамга, тэмдэг/
Я. Чулуун /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026.01.27. 9087389



Талст - Оелт ХХК.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хучинтэй)

Байгууллага: БХТ ТӨҮГ

Комиссын гишүүн: О.Ундрах

Елэн төрөлт шатаах
түгээх станцанд
Сансгохайрхан, до-р хэрэг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>① Норм, нормативыц бондор делох.</p>	<p>- НСИ төлөв.</p>

Бүртгэлкин дугаар 345
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 2008 оны 02 сарын 02 өдөр

БТГН

АШИГЛАЛТЭМН
30

Сажал: Үүрэг даалгавар
Биелэсэн
Ашиглалтаар
Самалтгаар

Биелэсэн

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг: *[Stamp]*
 / *О.Уяраг* / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: *2026-01-17*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг: *[Stamp]*
 / *О.Уяраг* / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: *2026-01-19*

Хуульч дугаар *345*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон өмнөтний гарын үсэг
[Signature]
 2026 оны 01 сарын 10

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)


Ашигласагч:

Байгууллага:

Горгаз ХХК.

Комиссын гишүүн:

Б.Эрдэнэбат



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Ашигласагч архив сахиулах</p>	

Бүртгэлийн дугаар 445
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭМ
 Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг
 2008 оны 02 сар 10

УЛСЫН

ТЭГШЛЭЛТЭМЭ

000



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Эрдэмбат

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2026. 01. 27.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Эрдэмбат

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Улсын дугаар 495
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өгөгдлийн гарын үсэг
Сүх
2026 оны 01 сарын 10-ний өдөр


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зохмогц: Стийл проект ХХК*

Комиссын гишүүн: *А.Ганхуял*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биеэлтээр барилгын ашиглалтад оруулах санхүүгийн байдалтай байла.</i></p>	

бүртгэлний дугаар *345*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар өггөөсөн ажилтны гарын үсэг
сгун
 200*26* оны 0*2* сарын 10 нийгэмлэг

ТАЛТЫН
Эр ашиглалтанд
АСС

Бүртгэлийн дугаар 345
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
200... оны 02 дүгээр сар

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

А. Гансүх / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026. 01. 27

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

А. Гансүх / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

ТАЛГЫН
Төгшилгэлтанд
МСС

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг: *[Signature]*
/Гарын үсгийн тайлал
Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг: *[Signature]*
/Гарын үсгийн тайлал
Огноо:

Бүртгэлийн дугаар ... *345* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилгны гарын үсэг
[Signature]
2007 оны *02* сарын *10* өдөр

121

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг
орлуулах

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Захиалагч: Горгаз ХХК.*

Комиссын гишүүн: *Б. Эрдэнэбайр.*


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгаврыг баслуулж. ашиглалтад оруулах. санал тусай байна.</i></p>	


дүрмийн дугаар *445*
ҮНДЭСНИЙ ТӨС АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Б.Эрдэнэбайр
 200*1* оны *10* сар *10* өдөр

0026000794

ЭБН

Тогалтанд

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
Б. Эрдэмт /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026.01.27.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
Б. Эрдэмт /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026.01.30

Бүртгэлийн дугаар 345
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон бичигтний гарын үсэг
.....
2026 оны 01 сар 30-ны өдөр