

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2026 оны 02 дугаар сарын 16

Дугаар: БА-059/2026

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын бхб метртэй саравч, шатахуун хадгалах 25м3 багтаамжтай 2 ширхэг, хий хадгалах 10м3 багтаамжтай даралтат сав хүчин чадал бүхий олон төрөлт түлш түгээх станц болгон өргөтгөсөн барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2026 оны 01 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо, дугаар: 2025.07.01 0003079, БАЗГ2025/0549

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр, дугаар: GG-05-09/24


2.3. Захиалагч: Цахар овог, Нямцэрэн эцэг эхийн нэр Энхмандал өөрийн нэр, ЗЮ74091679 регистрийн дугаар, хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 15 дугаар хороо, Туул гол 61а байр 32 тоот холбоо барих утас: 88111951,

2.4. Барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэгч байгууллага: Талст Ойл ХХК, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011473028, регистрийн дугаар: 5821398, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар: БУ17-506/24, хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 3 дугаар хороо, 2-6, 7 тоот, холбоо барих утас: 88090520,

2.5. Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч: Байхгүй.

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Стийл проект ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011642016, регистрийн дугаар: 6122973, зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ЗТ18-638/22, хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15 дугаар хороо, Рарид харш, 7 дугаар байр, 87 тоот, холбоо барих утас: 88103792,

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Горгаз ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011024090, регистрийн дугаар: 2763575, хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 43 дугаар хороо, Нарны зам 18/2 тоот холбоо барих утас: 70009399,



2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороонд байрлах Иргэн Н.Энхмандалын авто машин хийгээр цэнэглэх станцыг технологийн шинэчлэл хийж, Дунд төвөгшилтэй ангиллын 6х6 метртэй саравч, шатахуун хадгалах 25м³ багтаамжтай 2 ширхэг, хий хадгалах 10м³ багтаамжтай даралтат сав хүчин чадал бүхий олон төрөлт түлш түгээх станц болгон өргөтгөсөн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэхүү олон төрөлт түлш түгээх станцын барилга байгууламжийн ажил нь зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) Барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 14 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

- а) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) Барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) Барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

ХЯНАЛТ ШАЛ
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг
орлуулах к


3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 4 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 22 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт


4.1. Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын 6х6 метртэй саравч, шатахуун хадгалах 25м3 багтаамжтай 2 ширхэг, хий хадгалах 10м3 багтаамжтай даралтат сав хүчин чадал бүхий олон төрөлт түлш түгээх станц болгон өргөтгөсөн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан.

Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо,
Иргэн Н.Энхмандалын захиалгатай, Олон төрөлт түлш
Түгээх станцын өргөтгөл барилга

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)




Нарийн бичгийн дарга:
Захиалагч Байгууллага:
Иргэн



(Н.Энхмандал)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



МЭДЭЭЛЛИЙН САНД БҮРТГЭЭГЧ
Объект: 2026 02 1048 16
Огноо: 2026.02.16
Бүртгэсэн: А. Мөнх
УЛААНБААТАР ҮОТ ТТМ №104

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 32 ДУГААР ХОРООНД БАЙРЛАХ ИРГЭН
Н.ЭНХМАНДАЛЫН ОЛОН ТӨРӨЛТ ТҮЛШ ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖИЙГ БАЙНГЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2026 оны 01 дугаар сарын 16

ХЯНАЛТ Улаанбаатар хот
ГАЗАР

Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороонд байрлах Иргэн Н.Энхмандалын авто машин хийгээр цэнэглэх станцыг технологийн шинэчлэл хийж, Дунд төвөгшилтэй ангиллын 6х6 метртэй саравч, шатахуун хадгалах 25м3 багтаамжтай 2 ширхэг, хий хадгалах 10м3 багтаамжтай даралтат сав хүчин чадал бүхий олон төрөлт түлш түгээх станц болгон өргөтгөсөн барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2026 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр 09:00 цагт 11 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 11:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга:

Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

А.Мөнгөн

2. Комиссын нарийн бичгийн дарга:

Захиалагч байгууллага: Иргэн

Н.Энхмандал

Комиссын гишүүд:

3. Хяналт шалгалтын газрын

Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн ахлах
Газрын тос хийн хяналтын Улсын байцаагч

Ч.Ганхуяг

4. Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт

хяналтын хэлтэс Эрчим хүчний
хяналтын улсын байцаагч

Э.Энх-Оргил

5. ОБЕГ-ын Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл

хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа

М.Батсайхан

6. УБЦТС-ТӨХК Техник хяналтын инженер

П.Сүхбаатар

7. Барилгын хөгжлийн төвийн

Норм, нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн

О.Ундрах

8. Үндэсний төв Архивын Эрхлэгч

Я.Чулуун

9. Зураг төсөл зохиогч байгууллага:

“Стийл проект” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

А.Ганхуяг

10. Гүйцэтгэгч байгууллага:

“Талст Ойл” ХХК-ийн Инженер

Д.Чулуунтогтох

11. Ашиглагч байгууллага:

“Горгаз” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Д.Цэрэнноров

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 11
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 11

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 32 хороонд байрлах Иргэн Н.Энхмандалын авто машин хийгээр цэнэглэх станцыг технологийн шинэчлэл хийж, Дунд төвөгшилтэй ангиллын 6х6 метртэй саравч, шатахуун хадгалах 25м3 багтаамжтай 2 ширхэг, хий хадгалах 10м3 багтаамжтай даралтат сав хүчин чадал бүхий олон төрөлт түлш түгээх станц болгон өргөтгөсөн барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах тухай хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд Олон төрөлт түлш түгээх станцын барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Стийл проект ХХК-ийн нэгдсэн дүгнэлт шинэчилж ирүүлэх.
- БТХ-ийн 14.3, 14.6 заалт дагуу баталгаа ирүүлэх.
- Нийт комиссын гишүүдийн биелэлт хангуулах.
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах.

Комиссын нарийн бичгийн дарга: Захиалагч байгууллага Иргэн **Н.Энхмандал**

- Улсын комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ашиглалтанд хүлээн авах саналтай байна.

Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн ахлах Газрын тос хийн хяналтын Улсын байцаагч **Ч.Ганхуяг**

- Ослын үед асгарсан шатахууны станцын эзэмшлийн талбайгаас гадагш тархахгүй байхаар орц гарцанд өндөрлөгөө хийх
- Орц гарцын нэг чигийн тэмдэглэгээг зөв байршуулах
- Зориулалтийн газар эзэмших зөвшөөрөлтэй байх естой. (ГТБТ хуулийн 11.2.3)-нд газар эзэмших эрхийг шилжүүлэн баталгаажилт.
- Хэмжих хэрэгсэлийн баталгаажилт, аянга зайлуулагчийн эсэргүүцэл хэмжүүлсэн акт хугацаанд нь хийж гүйцэтгүүлье.
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах.

Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч **Э.Энх-Оргил**

- Нийслэлийн мэдээллийн сангийн акт шалгуулах
- Залгах зөвшөөрөл КТПН
- Газардуулгын эсэргүүцэл хэмжсэн акт
- Аянга хүлээн авагч зургийн дагуу хийгдсэн эсэх
- Тоноглолууд дээр газардуулга хийгдсэн эсэх
- Шитэнд зарчмын схем суурилсан эсэх
- КТПН- 4 талд хашаа хийх
- Хамгаалалтын зурваст өртсөн нэгж талбар тайлбар бичиг
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа **М.Батсайхан**

- Зэргэлдээх барилгаас аюулгүй зай хэмжээ хэрхэн хангагдаж байгаа үндэслэл бүхий тайлбар өгөх.
- Зураг төсөлд тусгагдсан 50м³ усны нөөцийн сав хийх.
- Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг тэмдэглэгээ
- Зам талбайг асгарсан шатахуун, ус тогтохооргүй засварлах, трап хийх
- Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг MNS2020:5566 стандартын дагуу тоо ширхэгээр байрлуулах.
- Ашиглалтад авах

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн Техник хяналтын инженер **П.Сүхбаатар**

- Аянга хүлээн авагч газардуулгын протоколыг нөхөж үзүүлэх
- КТПН-д хашаа хийж плакатууд байрлуулах.
- Гадна цахилгааны зураг, залгах зөвшөөрөл, мэдээлэлийн сангийн актыг нөхөж үзүүлэх.
- КТПН-д хайрга дэвсэж хийх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд авах саналтай

Барилгын хөгжлийн төвийн Норм, нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- БТХуулийн 5.7.1-д заасны дагуу норм, нормативын төлбөр төлөх.
- Өгсөн үүрэг даалгавар биелэлтээр ашиглалтад оруулах

Үндэсний төв Архивын Эрхлэгч **Я.Чулуун**

- Баримт бичгийг бүрэн бүрдэлтэйгээр эх хувиар архивд хүлээлгэж өгөх.
- Баримтаа архивын заавар журмын дагуу цэгцлэж дотоод товъёог үйлдэж, хуудас дугаарлах. (Баталгааны хуудас хийх)
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай

Зураг төсөл зохиогч байгууллага:

“Стийл проект” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал **А.Ганхуяг**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Гүйцэтгэгч байгууллага:

“Талст Ойл” ХХК-ийн Инженер **Д.Чулуунтогтох**

- 2026 оны 01 сарын 16нд комисст хүлээлгэн өгөх саналтай байна.

Ашиглагч байгууллага:

“Горгаз” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал **Д.Цэрэнноров**


- Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг богино хугцаанд чанартай хийж гүйцэтгэх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:


Сонгинохайрхан дүүргийн 32 хороонд байрлах Иргэн Н.Энхмандал авто машин хийгээр цэнэглэх станцыг технологийн шинэчлэл хийж, Дунд төвөгшилтэй ангиллын 6х6 метртэй саравч, шатахуун хадгалах 25м3 багтаамжтай 2 ширхэг, хий хадгалах 10м3 багтаамжтай даралтат сав хүчин чадал бүхий олон төрөлт түлш түгээх станц болгон өргөтгөсөн барилга байгууламжийг комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)



Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Захиалагч Байгууллага:
Иргэн



(Н.Энхмандал)

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТИЙН ХАМТ ХҮЧИНТЭЙ
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй

Байгууллага: НХШГ ББАБХ-ийн дарга

Комиссын гишүүн: А. МОНГОН

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Стийн проект ХХК-ийн нэгдсэн дүгнэлт шинэчилж ирүүлэх.	1. Нэгдсэн дүгнэлт хууль бэр ирүүлэв.
2. БТХ-ийн 14.3; 14.6 дагуу баталгаа ирүүлэх.	2. №05 дугаартай 2025 оны 07 сарын 20-ны өдрийн албан тоот ирүүлэв.
3. Нийт комисс-н гишүүдийн биелэлт хангагдсан.	3. Бүрчлэл (гарын үсэг) хангагдсан.

Бүртгэлийн дугаар ...333...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон эхвэлтэй гарын үсэг
2026 оны 02 сарын 09

2026000293

ТАЛТЫН
ЭГ АШИГЛАЛТАНД
4400

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ А. МОНГОН / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026. 01. 16

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ А. МОНГОН / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026. 02. 09

Хуульчийн дугаар 333
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амилтны гарын үсэг
2026 оны 02 сарын 09-ний өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛГ ШИ
ГАЗ.
Барилга байгуулам
орлуулах
(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ОБЕТ*


Комиссын гишүүн: *З/х М.Батсайхан*

*СХД-ийн 3д-р хоу
Н. Энхмандалын /Олон
төрөлт ИТС-ийн
орлогч
2026.01.16*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Зэргэлдээх барилгаас аюулгүй зай хэмжээг хэрхэн хангаж бгаа үндэстэй бүхий тайбар өгөх.	- Стгийн проект ХХК-д боловсруулсан. зураг тусгаар харуулав.
2. Зураг тусгад тусгагдсан 50м ³ усны нөөцийн сав хийх.	- Хурацаатай албан бичигтэй.
3. Аюулгүй ажиллагааны тэмцэн тэмдэглэгээ хийх.	- Биеэнт.
4. Зал тавийг асарсан шатахуур, ус тогтохооргүй засварлах, трий хийх.	- Хурацаатай албан бичиг.
5. Тал уктраах алхан шатны багат хэрэгсийг МНС 2020:5566 стандартын дагуу тоо ширхэгээр байрлуулах.	- Биеэнт.

Бүртгэлийн дугаар *333*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон эзэмлэлийн гарын үсэг
сн/и
2026 оны 02 сарын 09

2026000287




УЛСЫН
ЭШИГЛЭЛТЭНД
ТӨС

Бүртгэлийн дугаар ... *333* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг
.....
2026 оны 02 сарын 09 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *М. Батсайхан*
/Тамга, тэмдэг/
М. Батсайхан / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026.01.16

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *М. Батсайхан*
/Тамга, тэмдэг/
М. Батсайхан / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026.02.04

ГАЛТЫН
Т
Т ашиглалтанд
ХИСС



Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature] Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026.01.16

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature] Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026.02.02

Бүртгэлийн дугаар
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өгөгдлийн гарын үсэг
[Signature]
2026 оны 02 сарын 09 нөхдөг аар

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН АЛТ ША
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламж
(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НХМБ*

Комиссын гишүүн: *А. Энхорин (99155735)*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>СХД 32 хөрөө Олон төрөлт тууц тууцоо станц Төр Газ ХАА</i>	
<i>- Н. Шэгээгийн сангийн авт шалгуурах</i>	<i>- 02-02/322</i>
<i>- Залгах зөвшөөрөл РТТН</i>	<i>- 116/2017</i>
<i>- Тазардууны дээр тууц Хамгийн авт</i>	<i>- Дийлэн</i>
<i>- Аята хүчээр авт зургийн дагуу хийгдсэн дээр</i>	<i>Дийлэн</i>
<i>- Тедна шугам сүлжээний байнгорсон зурал</i>	<i>- Дийлэн</i>

ДҮРЛЭХНИЙ ДУГААР *333*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ёжолтны гарын үсэг
Сүх
2026 оны 02 сарын 09 ний өдөр


2026000286

- Төхөөрхөгүүд дээр
гэвчлүүлтэй хийгдсэн
эсэх

- Илтгэл зөрлөхөл сөхөр
суурьтай эсэх

- КТДН - ил тал хамраа
хийх

- Хамтгалмтын гурбаат
ортсон нэгт талбар
талбар биеит




- Дамж

- Дамж

- Дамж

- Дамж



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.01.16




Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.01.30



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ГАЗАР
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг

оруулах комиссын

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: УБЦС ТӨХК.

Комиссын гишүүн: П.Сүрбэгдэл

СЭД-ЭН 38-р хороо
Цэргэн Н. Энхмөнхбаяр
Орон дараат сум
Түгээх станц-15.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Аянга гурван асар гажуурдугарын протоколт нохойж чухлаа.	1. Нохойж чухлаа 0000 дурсгаар
2. КТЛН-д хашаа хийж аякатуул. Байрачуулах.	2. Гүйцэтгэсэн 0000 дурсгаар
3. Бадам цаашингааны дурат, дасгаах зөвшөөрөө, нөдөөлөөдөн сангийн актыг нохойж чухлаа.	3. Нохойж чухлаа 0000 дурсгаар
4. КТЛН-д хайрга дэвсгэх ажил.	4. Гүйцэтгэсэн 0000 дурсгаар

Бүртгэлийн дугаар ... 333 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон эзэлтэй гарын үсэг
 ...
 200... онь... сарын... -ний өдөр

2026000088

Handwritten signature in the left column.

Handwritten signature in the right column. A rectangular stamp is located in the top right corner of this section, containing the text "ГЫН" and "Хялалтанд".

Санал: *Уурт Тасалгаврын Биелэлтээр Байнгын ажиллалтанд оруулах.*

Санал: *Байнгын ажиллалтанд авах.*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

П. Сурбаатар

/Тамга, тэмдэг/

П. Сурбаатар /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2026.01.16.*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

П. Сурбаатар

/Тамга, тэмдэг/

П. Сурбаатар /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2026.01.29.*

Бүртгэлийн дугаар ... *339* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
сүжиг
200...*16*...*01*...*29*... ний өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯВАЛТ ШАЛ
ГАЗА
Барилга байгууламж
Оруулах
Комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй

Байгууллага: АЕГ
Комиссын гишүүн: Я. Чингун

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
СХД, 52-р хороо,
ирт Н. Энхмандал
ОТТТ Станец - 15.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Барилгын бүтэц, бүтэц бүрдэлтэйгээр эх үзвэр оривч ардмтг олох.</p> <p>2. Барилгын аривч зсавар журмын дагуу үндэст, дотоод төвөөг үндэст, хуудас дугаарнаа. (баталгааны хуудас хийн).</p>	

(Handwritten signature)

Дүгнэлтийн дугаар 333

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг

(Handwritten signature)

2008 оны 02 сарын 09 ний өдөр

2026000289

ЛЫН
ШКЛАЛТАНД
С

Санах: үүрэг даалгаврын
бичлэгтэй амжилтаар
оржиган санаатай.

Үүрэг даалгавар өгсөн: *А. Чинзориг*
Гарын үсэг: *А. Чинзориг*
/Тамга, тэмдэг/
/А. Чинзориг / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026.01.16

Үүрэг даалгаврын бичлэгт шалтгаасан:
Гарын үсэг: *А. Чинзориг*
/Тамга, тэмдэг/
/А. Чинзориг / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026.01.16

Handwritten notes and stamps in the right column, including a rectangular stamp with text and numbers.

Үргэлжийн дүгээр ... 333
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг
.....
2026 оны 01 сарын 16-ний өдөр

"Талст ойл" ХХК

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ЭХЭГ ШАЛГАН
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг
(Ашиглалтад оруулах комиссын хурал
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: БХТШов.
Комиссын гишүүн: О. Ууграх

Шатахуун тусгах станц.
/Сангинохайрхан дүүрэг, 32-р хороо/

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>① БТ Хуулийн 5.7.19 заасны дагуу норм, нормативын төлбөр төлөх</p>	<p>— НОУ төлсөн</p>

Бүртгэлийн дугаар 333

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг
.....
2006 оны 02 сарын 09-ний өдөр

2026000294

ТҮН
АГЛАЛТАН

Санал: Өгсөн үүрэг
даалгавар биелэхэн
тохиолдолд амжилалтай
дуудаад

Биелэхэн

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/О.Уурсах / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026-01-16.

Үүрэг даалгаврын биелэлт иайгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/О.Уурсах / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026-01-20

Тригалийн дугаар 333
ИДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг
сүгэ
2026 оны 01 сарын 09 4301 өдөр


**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ Ш
ГА.
Барилга байгуула
орлуулах
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Стэй проект" ХХК

Комиссын гишүүн: Д. Ганхуяг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биеийн хамт ашиглалтад оруулах санхүүгээр биелэлт.</p>	

Бүртгэлийн дугаар ... 333 ...
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон амилтны гарын үсэг
2026 оны 02 сарын 09-ний өдөр

2026000284

ТАЛТЫН
Шийгвэлтанд
УСС

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Монхуу*

/Тамга, тэмдэг/

А.Ганхуяг / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Монхуу*

/Тамга, тэмдэг/

А.Ганхуяг / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.01.20

Хуульчийн дугаар 333
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон шийлтны гарын үсэг
Монхуу
2026 оны 01 сарын 20 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Талст Ойл "ХХК"

Комиссын гишүүн: Д. Чулуунтогтох *Унхсенов*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>2026 оны 01 сарын 16-нд комиссыг дүгнэлтийн өгөх саналтад байна.</p>	

Бүртгэлийн дугаар 333
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүх
2026 оны 01 сарын 09 ний өдөр

2026000291

АЛТЫН
ЭГ АШИГЛАЛТАНД
АСС

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Д. Цулууктогтох*
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026.01.16

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026.01.22

бүртгэлийн дугаар *333*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг
[Signature]
2026 оны 01 сарын 09 өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХОНАЛТ ШИ
ГАЗ

Барилга байгууламж
(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Н. Энхмэндэл*

Комиссын гишүүн: *- Захсановч /1881-1951/*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>УЛСЫН КОМИССЫН ГИШҮҮНДЭСНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ДҮРМИЙН 4 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТ</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар *333*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг
Сүүл
2006 оны 04 сарын 09 амь өлөр

2026000292

ЛТЫН

ШИНГЭЛТЭНД
СС

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Н. ДАНМАГУУВА*

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.01.16

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Н. ДАНМАГУУВА*

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.01.28

ЭГР: 3.1007 дугаар ... 333.


**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг

Сүхлэ

2025 оны 01 сарын 09 ний өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**



(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Төргөл ХХК*

Комиссын гишүүн: *Гүйцэтгэх захирал Д. Цэрэноров*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1) Комиссын гишүүд өх отгон үүрэг даалгаврыг дотмоо хугацаанд засвартай хийж гүйцэтгэх.</p> <p>2) Гүйцэтгэлийг хянах.</p> <p>3) Үүрэг даалгаврыг гемсэлтээр амтлаагүй хүснэгт авах сметтай байх.</p>	

Сүртээний дугаар *533*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг
Сүх
200*16* оны *01* сарын *09* ны өдөр

2026000285

ТЫН
Лиглалтанд

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Д. Цэрэнноров*
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
Д. Цэрэнноров, Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 01. 16

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
Д. Цэрэнноров, Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 01. 30

Эх баримтын дугаар ... *333* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амилтын гарын үсэг
[Signature]
2025 оны 01 сарын 09-ий өдөр